

# 引火性液体

区分	判定基準
1	引火点 $< 23^{\circ}\text{C}$ かつ 初留点 $\leq 35^{\circ}\text{C}$
2	引火点 $< 23^{\circ}\text{C}$ かつ 初留点 $> 35^{\circ}\text{C}$
3	$23^{\circ}\text{C} \leq \text{引火点} \leq 60^{\circ}\text{C}$
4	$60^{\circ}\text{C} \leq \text{引火点} \leq 93^{\circ}\text{C}^{**}$