

| 施設コード | 都道府県名 | 市町村・組合名 | 施設名 | 炉番号 | 施設の種類 | 炉の稼働方式 | 処理能力 (t/日) | 処理能力 (t/h) | 集じん器 | 稼働開始 年月日 | 排ガス中の ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m ³ N) | 測定 年月日 | 令和3年 3月31日 時点の 稼働状況 |
|------------|-------|---------------|--------------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------|------|-------------|---|------------|------------------------------|
| 00058-02-1 | 神奈川県 | 横須賀市 | 横須賀ごみ処理施設 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 120 | 5 BF | | 2020/2/29 | 0.000062 | 2021/2/9 | 稼働中 |
| 00058-02-2 | 神奈川県 | 横須賀市 | 横須賀ごみ処理施設 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 120 | 5 BF | | 2020/2/29 | 0.000022 | 2021/2/10 | 稼働中 |
| 00058-02-3 | 神奈川県 | 横須賀市 | 横須賀ごみ処理施設 | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 120 | 5 BF | | 2020/2/29 | 0.000030 | 2021/3/9 | 稼働中 |
| 14100-03-1 | 神奈川県 | 横浜市 | 都筑工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 400 | 16.7 BF | | 1984/4/1 | 0.045 | 2020/9/8 | 稼働中 |
| 14100-03-2 | 神奈川県 | 横浜市 | 都筑工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 400 | 16.7 BF | | 1984/4/1 | 0.000040 | 2020/7/28 | 稼働中 |
| 14100-03-3 | 神奈川県 | 横浜市 | 都筑工場 | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 400 | 16.7 BF | | 1984/4/1 | 0.011 | 2020/7/10 | 稼働中 |
| 14100-04-1 | 神奈川県 | 横浜市 | 鶴見工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 400 | 16.7 BF | | 1995/4/1 | 0.0010 | 2020/8/24 | 稼働中 |
| 14100-04-2 | 神奈川県 | 横浜市 | 鶴見工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 400 | 16.7 BF | | 1995/4/1 | 0.0026 | 2020/6/8 | 稼働中 |
| 14100-05-1 | 神奈川県 | 横浜市 | 旭工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 180 | 7.5 BF | | 1999/4/1 | 0.000063 | 2020/8/19 | 稼働中 |
| 14100-05-2 | 神奈川県 | 横浜市 | 旭工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 180 | 7.5 BF | | 1999/4/1 | 0.000056 | 2020/7/1 | 稼働中 |
| 14100-05-3 | 神奈川県 | 横浜市 | 旭工場 | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 180 | 7.5 BF | | 1999/4/1 | 0.000052 | 2020/8/4 | 稼働中 |
| 14100-06-1 | 神奈川県 | 横浜市 | 金沢工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 400 | 16.7 BF | | 2001/4/1 | 0.00012 | 2020/7/16 | 稼働中 |
| 14100-06-2 | 神奈川県 | 横浜市 | 金沢工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 400 | 16.7 BF | | 2001/4/1 | 0.00051 | 2020/8/7 | 稼働中 |
| 14100-06-3 | 神奈川県 | 横浜市 | 金沢工場 | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 400 | 16.7 BF | | 2001/4/1 | 0.00033 | 2020/6/26 | 稼働中 |
| 14130-02-1 | 神奈川県 | 川崎市 | 川崎市埋根処理センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 300 | 12.5 EP | | 1979/4/1 | 0.019 | 2020/11/13 | 稼働中 |
| 14130-02-2 | 神奈川県 | 川崎市 | 川崎市埋根処理センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 300 | 12.5 EP | | 1979/4/1 | 0.0079 | 2020/9/18 | 稼働中 |
| 14130-03-1 | 神奈川県 | 川崎市 | 川崎市浮島処理センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 300 | 12.5 BF | | 1995/10/1 | 0.025 | 2020/9/15 | 稼働中 |
| 14130-03-2 | 神奈川県 | 川崎市 | 川崎市浮島処理センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 300 | 12.5 BF | | 1995/10/1 | 0.080 | 2020/9/15 | 稼働中 |
| 14130-03-3 | 神奈川県 | 川崎市 | 川崎市浮島処理センター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 300 | 12.5 BF | | 1995/10/1 | 0.034 | 2020/6/24 | 稼働中 |
| 14130-04-1 | 神奈川県 | 川崎市 | 川崎市王禅寺処理センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 BF | | 2012/4/1 | 0.012 | 2020/7/13 | 稼働中 |
| 14130-04-2 | 神奈川県 | 川崎市 | 川崎市王禅寺処理センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 BF | | 2012/4/1 | 0.00063 | 2020/9/23 | 稼働中 |
| 14130-04-3 | 神奈川県 | 川崎市 | 川崎市王禅寺処理センター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 BF | | 2012/4/1 | 0.000096 | 2020/9/23 | 稼働中 |
| 14150-02-1 | 神奈川県 | 相模原市 | 相模原市北清掃工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 BF | | 1991/12/1 | 0.022 | 2021/2/15 | 稼働中 |
| 14150-02-2 | 神奈川県 | 相模原市 | 相模原市北清掃工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 BF | | 1991/12/1 | 0.015 | 2021/1/14 | 稼働中 |
| 14150-02-3 | 神奈川県 | 相模原市 | 相模原市北清掃工場 | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 BF | | 1991/12/1 | 0.0048 | 2021/2/16 | 稼働中 |
| 14150-04-1 | 神奈川県 | 相模原市 | 相模原市南清掃工場 | 1号系焼却炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 175 | 7.29 BF | | 2010/3/15 | 0.0011 | 2020/7/27 | 稼働中 |
| 14150-04-2 | 神奈川県 | 相模原市 | 相模原市南清掃工場 | 2号系焼却炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 175 | 7.29 BF | | 2010/3/15 | 0.00024 | 2020/9/24 | 稼働中 |
| 14150-04-3 | 神奈川県 | 相模原市 | 相模原市南清掃工場 | 3号系焼却炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 175 | 7.29 BF | | 2010/3/15 | 0.00059 | 2020/9/25 | 稼働中 |
| 14203-02-1 | 神奈川県 | 平塚市 | 平塚市環境事業センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 105 | 4.37 BF | | 2013/10/1 | 0.0001 | 2021/1/7 | 稼働中 |
| 14203-02-2 | 神奈川県 | 平塚市 | 平塚市環境事業センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 105 | 4.37 BF | | 2013/10/1 | 0.000072 | 2021/2/9 | 稼働中 |
| 14203-02-3 | 神奈川県 | 平塚市 | 平塚市環境事業センター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 105 | 4.37 BF | | 2013/10/1 | 0.0001 | 2021/2/10 | 稼働中 |
| 14204-02-1 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 名越クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 75 | 3.125 BF | | 1982/2/1 | 0.00006 | 2020/12/2 | 稼働中 |
| 14204-02-2 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 名越クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 75 | 3.125 BF | | 1982/2/1 | 0.000097 | 2020/12/3 | 稼働中 |
| 14205-01-1 | 神奈川県 | 藤沢市 | 北部環境事業所 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 BF | | 1972/5/1 | 0.014 | 2020/6/27 | 稼働中 |
| 14205-02-1 | 神奈川県 | 藤沢市 | 石名坂環境事業所 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 130 | 5.416 BF | | 1984/4/1 | 0.019 | 2020/12/15 | 稼働中 |
| 14205-02-3 | 神奈川県 | 藤沢市 | 石名坂環境事業所 | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 130 | 5.416 BF | | 1984/4/1 | 0.0053 | 2020/12/4 | 稼働中 |
| 14206-01-2 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市清掃工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 BF | | 1979/6/7 | 0.13 | 2021/1/29 | 稼働中 |
| 14206-02-3 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市清掃工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 75 | 3.125 BF | | 1991/4/1 | 0.053 | 2021/1/29 | 稼働中 |
| 14206-02-4 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市清掃工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 75 | 3.125 BF | | 1991/4/1 | 0.029 | 2020/12/28 | 稼働中 |
| 14207-01-1 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 茅ヶ崎市環境事業センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 120 | 5 BF | | 1995/10/1 | 0.0022 | 2020/12/8 | 稼働中 |
| 14207-01-2 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 茅ヶ崎市環境事業センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 120 | 5 BF | | 1995/10/1 | 0.0029 | 2021/1/26 | 稼働中 |
| 14207-01-3 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 茅ヶ崎市環境事業センター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 120 | 5 BF | | 1995/10/1 | 0.00021 | 2021/2/9 | 稼働中 |
| 14208-01-1 | 神奈川県 | 逗子市 | 逗子市環境クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 70 | 2.92 BF | | 1981/11/1 | 0.0079 | 2021/2/11 | 稼働中 |
| 14208-01-2 | 神奈川県 | 逗子市 | 逗子市環境クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 70 | 2.92 BF | | 1981/11/1 | 0.017 | 2021/2/23 | 稼働中 |
| 14212-01-1 | 神奈川県 | 厚木市 | 厚木市環境センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 109 | 4.54 BF | | 1987/12/1 | 0.088 | 2020/10/14 | 稼働中 |
| 14212-01-2 | 神奈川県 | 厚木市 | 厚木市環境センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 109 | 4.54 BF | | 1987/12/1 | 0.0092 | 2020/11/25 | 稼働中 |
| 14212-01-3 | 神奈川県 | 厚木市 | 厚木市環境センター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 109 | 4.54 BF | | 1987/12/1 | 0.027 | 2020/12/23 | 稼働中 |
| 14213-01-1 | 神奈川県 | 大和市 | 大和市環境管理センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 BF | | 1994/4/1 | 0.11 | 2020/10/28 | 稼働中 |
| 14213-01-2 | 神奈川県 | 大和市 | 大和市環境管理センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 BF | | 1994/4/1 | 0.027 | 2020/12/18 | 稼働中 |
| 14217-01-1 | 神奈川県 | 南足柄市 | 南足柄市清掃工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 36.5 | 2.2 EP | | 1983/3/8 | 4.3 | 2020/10/29 | 稼働中 |
| 14217-01-2 | 神奈川県 | 南足柄市 | 南足柄市清掃工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 36.5 | 2.2 EP | | 1983/3/8 | 3.2 | 2020/10/29 | 稼働中 |
| 14382-01-1 | 神奈川県 | 箱根町 | 箱根町環境センター清掃第1プラント | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 67.5 | 4.21 BF | | 1993/4/1 | 0.34 | 2020/10/21 | 稼働中 |
| 14382-01-2 | 神奈川県 | 箱根町 | 箱根町環境センター清掃第1プラント | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 67.5 | 4.21 BF | | 1993/4/1 | 0.52 | 2020/10/22 | 稼働中 |
| 14815-02-1 | 神奈川県 | 秦野市伊勢原市環境衛生組合 | 90t/日焼却施設 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 BF | | 1985/8/5 | 0.0078 | 2020/10/27 | 稼働中 |
| 14815-03-1 | 神奈川県 | 秦野市伊勢原市環境衛生組合 | はたのクリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 100 | 4.16 BF | | 2013/1/31 | 0 | 2020/12/3 | 稼働中 |
| 14815-03-2 | 神奈川県 | 秦野市伊勢原市環境衛生組合 | はたのクリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 100 | 4.16 BF | | 2013/1/31 | 0.00005 | 2020/12/4 | 稼働中 |
| 14818-02-1 | 神奈川県 | 高座清掃施設組合 | 高座クリーンセンター じん芥処理施設 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 122.5 | 5.104 BF | | 2019/4/1 | 0 | 2021/1/13 | 稼働中 |
| 14818-02-2 | 神奈川県 | 高座清掃施設組合 | 高座クリーンセンター じん芥処理施設 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 122.5 | 5.104 BF | | 2019/4/1 | 0 | 2021/1/14 | 稼働中 |
| 14827-01-1 | 神奈川県 | 湯河原町真鶴町衛生組合 | 湯河原美化センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 35 | 2.1875 BF | | 1997/7/1 | 0.3 | 2020/9/17 | 稼働中 |
| 14827-01-2 | 神奈川県 | 湯河原町真鶴町衛生組合 | 湯河原美化センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 35 | 2.1875 BF | | 1997/7/1 | 0.19 | 2020/9/18 | 稼働中 |
| 14829-01-1 | 神奈川県 | 足柄東部清掃組合 | 大井美化センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 50 | 3.125 BF | | 1984/4/1 | 0.028 | 2020/10/7 | 稼働中 |
| 14837-01-1 | 神奈川県 | 足柄西部清掃組合 | 足柄西部環境センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 25 | 1.56 BF | | 1995/4/1 | 0.54 | 2020/10/23 | 稼働中 |
| 14837-01-2 | 神奈川県 | 足柄西部清掃組合 | 足柄西部環境センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 25 | 1.56 BF | | 1995/4/1 | 1.9 | 2020/8/28 | 稼働中 |