

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定 年月日	令和3年 3月31日 時点の 稼働状況
38201-02-1	愛媛県	松山市	松山市南クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	100	4.17	BF	1994/4/1	0.049	2020/6/11	稼働中
38201-02-2	愛媛県	松山市	松山市南クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	100	4.17	BF	1994/4/1	0.048	2020/7/17	稼働中
38201-05-1	愛媛県	松山市	松山市西クリーンセンター	1号炉(4号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	140	5.83	BF	2013/4/1	0.078	2020/8/8	稼働中
38201-05-2	愛媛県	松山市	松山市西クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	140	5.83	BF	2013/4/1	0.014	2020/9/23	稼働中
38201-05-3	愛媛県	松山市	松山市西クリーンセンター	3号炉(5号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	140	5.83	BF	2013/4/1	0.0021	2020/10/12	稼働中
38201-05-4	愛媛県	松山市	松山市西クリーンセンター	4号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	23	0.96	BF	2013/4/1	0.078	2020/8/8	稼働中
38201-05-5	愛媛県	松山市	松山市西クリーンセンター	5号炉(3号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	23	0.96	BF	2013/4/1	0.0021	2020/10/12	稼働中
38202-04-1	愛媛県	今治市	今治市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	87	3.625	BF	2018/4/1	0	2021/3/9	稼働中
38202-04-2	愛媛県	今治市	今治市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	87	3.625	BF	2018/4/1	0	2021/3/10	稼働中
38204-01-1	愛媛県	八幡浜市	八幡浜南環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	42	1.75	BF	1997/3/21	0.037	2020/6/5	稼働中
38204-01-2	愛媛県	八幡浜市	八幡浜南環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	42	1.75	BF	1997/3/21	0.057	2020/6/5	稼働中
38205-01-1	愛媛県	新居浜市	新居浜市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	67	2.79	BF	2003/3/21	0.009	2020/12/22	稼働中
38205-01-2	愛媛県	新居浜市	新居浜市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	67	2.79	BF	2003/3/21	0.012	2020/11/6	稼働中
38205-01-3	愛媛県	新居浜市	新居浜市清掃センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	67	2.79	BF	2003/3/21	0.000044	2020/11/6	稼働中
38206-01-1	愛媛県	西条市	西条市道前クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	100	4.17	BF	1991/11/1	0.0072	2020/10/27	稼働中
38206-01-2	愛媛県	西条市	西条市道前クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	100	4.17	BF	1991/11/1	0.02	2021/1/14	稼働中
38207-01-1	愛媛県	大洲市	大洲市環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	45	1.875	BF	1991/4/1	0.012	2020/6/16	稼働中
38207-01-2	愛媛県	大洲市	大洲市環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	45	1.875	BF	1991/4/1	0.026	2020/7/10	稼働中
38213-01-1	愛媛県	四国中央市	四国中央市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	50	2.08	BF	2000/4/1	0.0023	2020/9/15	稼働中
38213-01-2	愛媛県	四国中央市	四国中央市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	50	2.08	BF	2000/4/1	0.0059	2020/9/16	稼働中
38213-01-3	愛媛県	四国中央市	四国中央市クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	50	2.08	BF	2000/4/1	0.0047	2020/10/15	稼働中
38215-01-1	愛媛県	東温市	東温市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	11	1.375	BF	1997/4/1	0.0015	2021/2/5	稼働中
38215-01-2	愛媛県	東温市	東温市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	11	1.375	BF	1997/4/1	0.058	2021/2/5	稼働中
38356-02-1	愛媛県	上島町	上島クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	9	1.125	BF	2008/4/1	0.097	2020/12/3	稼働中
38422-01-1	愛媛県	内子町	内子町クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	10.5	0.656	BF	1998/12/14	0.53	2020/6/4	稼働中
38422-01-2	愛媛県	内子町	内子町クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	10.5	0.656	BF	1998/12/14	1.1	2020/6/4	稼働中
38865-01-1	愛媛県	伊予地区ごみ処理施設管理組合	伊予地区ごみ処理施設管理組合	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	40	2.5	BF	2002/11/1	0.23	2020/10/5	稼働中
38865-01-2	愛媛県	伊予地区ごみ処理施設管理組合	伊予地区ごみ処理施設管理組合	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	40	2.5	BF	2003/2/27	0.22	2020/10/5	稼働中
38888-02-1	愛媛県	宇和島地区広域事務組合	宇和島地区広域事務組合環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	60	2.5	BF	2017/10/1	0.0001	2020/9/29	稼働中
38888-02-2	愛媛県	宇和島地区広域事務組合	宇和島地区広域事務組合環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	60	2.5	BF	2017/10/1	0.0019	2020/9/30	稼働中