

| 施設コード      | 都道府県名 | 市町村・組合名          | 施設名               | 炉番号 | 施設の種類         | 炉の稼働方式 | 処理能力<br>(t/日) | 処理能力<br>(t/h) | 集じん器 | 稼働開始<br>年月日 | 排ガス中の<br>ダイオキシン類<br>濃度<br>(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N) | 測定<br>年月日  | 令和3年<br>3月31日<br>時点の<br>稼働状況 |
|------------|-------|------------------|-------------------|-----|---------------|--------|---------------|---------------|------|-------------|---|------------|------------------------------|
| 44201-02-1 | 大分県   | 大分市              | 大分市福宗環境センターごみ焼却施設 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続    | 146           | 6.08          | BF   | 1997/4/1    | 0.00006   | 2020/12/18 | 稼働中                          |
| 44201-02-2 | 大分県   | 大分市              | 大分市福宗環境センターごみ焼却施設 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続    | 146           | 6.08          | BF   | 1997/4/1    | 0.0026  | 2021/1/8   | 稼働中                          |
| 44201-02-3 | 大分県   | 大分市              | 大分市福宗環境センターごみ焼却施設 | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続    | 146           | 6.08          | BF   | 1997/4/1    | 0.00095   | 2020/12/25 | 稼働中                          |
| 44201-03-1 | 大分県   | 大分市              | 大分市佐野清掃センター       | 1号炉 | 直接溶融・ガス化溶融    | 全連続    | 129           | 5.375         | BF   | 2002/12/1   | 0.00078   | 2021/1/21  | 稼働中                          |
| 44201-03-2 | 大分県   | 大分市              | 大分市佐野清掃センター       | 2号炉 | 直接溶融・ガス化溶融    | 全連続    | 129           | 5.375         | BF   | 2002/12/1   | 0.000031  | 2020/12/3  | 稼働中                          |
| 44201-03-3 | 大分県   | 大分市              | 大分市佐野清掃センター       | 3号炉 | 直接溶融・ガス化溶融    | 全連続    | 129           | 5.375         | BF   | 2002/12/1   | 0.00032   | 2020/12/4  | 稼働中                          |
| 44203-01-1 | 大分県   | 中津市              | 中津市クリーンプラザ        | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続    | 50            | 3.125         | BF   | 1999/4/1    | 0.28  | 2020/11/30 | 稼働中                          |
| 44203-01-2 | 大分県   | 中津市              | 中津市クリーンプラザ        | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続    | 50            | 3.125         | BF   | 1999/4/1    | 1.3   | 2020/11/30 | 稼働中                          |
| 44204-01-1 | 大分県   | 日田市              | 日田市清掃センター         | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続    | 45            | 2.81          | BF   | 1990/4/1    | 1.2   | 2021/1/6   | 稼働中                          |
| 44204-01-2 | 大分県   | 日田市              | 日田市清掃センター         | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続    | 45            | 2.81          | BF   | 1990/4/1    | 1.4   | 2021/1/7   | 稼働中                          |
| 44205-02-1 | 大分県   | 佐伯市              | エコセンター番匠          | 1号炉 | 直接溶融・ガス化溶融    | 全連続    | 55            | 2.3           | BF   | 2003/4/1    | 0.00011   | 2020/8/12  | 稼働中                          |
| 44205-02-2 | 大分県   | 佐伯市              | エコセンター番匠          | 2号炉 | 直接溶融・ガス化溶融    | 全連続    | 55            | 2.3           | BF   | 2003/4/1    | 0.00024   | 2020/8/13  | 稼働中                          |
| 44209-01-1 | 大分県   | 豊後高田市            | 豊後高田市ごみ清掃工場       | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 機械化バッチ | 17.5          | 2.2           | BF   | 1977/3/1    | 0.0014  | 2020/11/26 | 稼働中                          |
| 44209-01-2 | 大分県   | 豊後高田市            | 豊後高田市ごみ清掃工場       | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 機械化バッチ | 17.5          | 2.2           | BF   | 1977/3/1    | 0   | 2020/11/27 | 稼働中                          |
| 44212-01-1 | 大分県   | 豊後大野市            | 豊後大野市清掃センター       | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続    | 25            | 1.5625        | BF   | 1998/4/1    | 0.39  | 2020/6/2   | 稼働中                          |
| 44212-01-2 | 大分県   | 豊後大野市            | 豊後大野市清掃センター       | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続    | 25            | 1.5625        | BF   | 1998/4/1    | 0.36  | 2020/6/3   | 稼働中                          |
| 44214-01-1 | 大分県   | 国東市              | 国東市クリーンセンター       | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 機械化バッチ | 15.5          | 1.9375        | BF   | 1999/4/1    | 0.0081  | 2021/1/27  | 稼働中                          |
| 44214-01-2 | 大分県   | 国東市              | 国東市クリーンセンター       | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 機械化バッチ | 15.5          | 1.9375        | BF   | 1999/4/1    | 0.00001   | 2021/1/28  | 稼働中                          |
| 44322-01-1 | 大分県   | 姫島村              | 姫島村清掃センター         | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 機械化バッチ | 5             | 0.625         | EP   | 1997/3/1    | 1.7   | 2021/3/10  | 休止中                          |
| 44808-01-1 | 大分県   | 宇佐市              | 宇佐市ごみ焼却センター       | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続    | 45            | 2.813         | BF   | 1982/4/1    | 0.58  | 2020/9/9   | 稼働中                          |
| 44808-01-2 | 大分県   | 宇佐市              | 宇佐市ごみ焼却センター       | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続    | 45            | 2.813         | BF   | 1982/4/1    | 0.21  | 2020/9/8   | 稼働中                          |
| 44836-03-1 | 大分県   | 別荘遠見地域広域市町村圏事務組合 | 藤ヶ谷清掃センター         | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続    | 117.5         | 4.896         | BF   | 2014/6/15   | 0.00008   | 2020/11/5  | 稼働中                          |
| 44836-03-2 | 大分県   | 別荘遠見地域広域市町村圏事務組合 | 藤ヶ谷清掃センター         | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続    | 117.5         | 4.896         | BF   | 2014/6/15   | 0.000017  | 2020/11/6  | 稼働中                          |
| 44861-02-1 | 大分県   | 玖珠九重行政事務組合       | 玖珠清掃センター          | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 機械化バッチ | 14            | 1.75          | BF   | 1998/10/15  | 0.26  | 2020/10/15 | 稼働中                          |
| 44861-02-2 | 大分県   | 玖珠九重行政事務組合       | 玖珠清掃センター          | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 機械化バッチ | 14            | 1.75          | BF   | 1998/10/15  | 0.26  | 2020/10/15 | 稼働中                          |