

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン 類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定 年月日	平成27年 3月31日 時点の稼 働状況
08201-01-1	茨城県	水戸市	水戸市小吹清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	130	5.417	BF	1984/7/1	0.067	2015/1/27	稼働中
08201-01-2	茨城県	水戸市	水戸市小吹清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	130	5.417	BF	1984/7/1	0.1	2014/12/3	稼働中
08201-01-3	茨城県	水戸市	水戸市小吹清掃工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	130	5.417	BF	1984/7/1	0.04	2014/11/11	稼働中
08202-01-1	茨城県	日立市	日立市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	100	4.2	BF	2001/3/12	0.000065	2014/7/23	休止中
08202-02-2	茨城県	日立市	日立市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	100	4.2	BF	2001/3/12	0.0002	2014/8/12	稼働中
08202-03-3	茨城県	日立市	日立市清掃センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	100	4.2	BF	2001/3/12	0.0002	2014/7/17	稼働中
08203-01-1	茨城県	土浦市	土浦市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	70	2.9	BF	1982/4/1	0.23	2014/6/27	稼働中
08203-01-2	茨城県	土浦市	土浦市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	70	2.9	BF	1982/4/1	0.05	2014/10/24	稼働中
08203-01-3	茨城県	土浦市	土浦市清掃センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	70	2.9	BF	1982/4/1	0.033	2014/9/24	稼働中
08204-01-1	茨城県	古河市	古河クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	45	2.8	BF	1994/8/1	2.2	2014/6/25	稼働中
08204-01-2	茨城県	古河市	古河クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	45	2.8	BF	1994/8/1	2.2	2014/9/17	稼働中
08212-01-1	茨城県	常陸太田市	清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	50	2.08	BF	2002/4/1	0.00081	2014/10/2	稼働中
08212-01-2	茨城県	常陸太田市	清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	50	2.08	BF	2002/4/1	0	2014/11/25	稼働中
08215-01-1	茨城県	北茨城市	北茨城市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	90	3.75	BF	1979/5/1	0.047	2014/8/13	稼働中
08215-01-2	茨城県	北茨城市	北茨城市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	90	3.75	BF	1979/5/1	0.03	2014/8/13	稼働中
08219-01-1	茨城県	牛久市	牛久クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	67.5	2.8	BF	1997/4/1	0.0008	2014/9/9	稼働中
08219-01-2	茨城県	牛久市	牛久クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	67.5	2.8	BF	1997/4/1	0.0008	2014/12/26	稼働中
08219-01-3	茨城県	牛久市	牛久クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	67.5	2.8	BF	1997/4/1	0.00051	2015/1/23	稼働中
08220-01-1	茨城県	つくば市	つくば市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	125	5.2	BF	1997/3/1	0.09	2015/1/21	稼働中
08220-01-2	茨城県	つくば市	つくば市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	125	5.2	BF	1997/3/1	0.013	2014/5/27	稼働中
08220-01-3	茨城県	つくば市	つくば市クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	125	5.2	BF	1997/3/1	0.06	2014/9/19	稼働中
08223-01-1	茨城県	潮来市	潮来クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	36	1.5	BF	1991/4/1	0.0067	2014/12/5	稼働中
08223-01-2	茨城県	潮来市	潮来クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	36	1.5	BF	1991/4/1	0.012	2014/12/5	稼働中
08233-01-1	茨城県	行方市	環境美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1999/8/6	0.04	2014/5/23	稼働中
08233-01-2	茨城県	行方市	環境美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1999/8/6	0.082	2014/5/23	稼働中
08234-01-1	茨城県	鉾田市	鉾田クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1993/10/1	0.00019	2014/6/24	稼働中
08234-01-2	茨城県	鉾田市	鉾田クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1993/10/1	0.074	2015/1/13	稼働中
08364-01-1	茨城県	大子町	大子町環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1983/4/1	0.11	2014/10/2	廃止
08364-01-2	茨城県	大子町	大子町環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1983/4/1	2.6	2014/10/3	廃止
08443-01-1	茨城県	阿見町	阿見町霞クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	42	2.625	BF	1997/4/1	0.53	2014/7/2	稼働中
08443-01-2	茨城県	阿見町	阿見町霞クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	42	2.625	BF	1997/4/1	0.33	2014/7/3	稼働中
08836-01-1	茨城県	大宮地方環境整備組合	環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	90	3.75	BF	1990/4/1	0.13	2014/11/17	稼働中
08836-01-2	茨城県	大宮地方環境整備組合	環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	90	3.75	BF	1990/4/1	0.038	2014/6/20	稼働中
08845-01-1	茨城県	龍ヶ崎地方塵芥処理組合	クリーンプラザ・龍	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	90	3.75	BF	1999/8/1	0.027	2014/11/25	稼働中
08845-01-2	茨城県	龍ヶ崎地方塵芥処理組合	クリーンプラザ・龍	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	90	3.75	BF	1999/8/1	0.0063	2015/2/12	稼働中
08851-01-1	茨城県	さしま環境管理事務組合	さしまクリーンセンター寺久 熱回収施設	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	103	4.29	BF	2008/3/22	0.00000075	2014/12/2	稼働中
08851-01-2	茨城県	さしま環境管理事務組合	さしまクリーンセンター寺久 熱回収施設	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	103	4.29	BF	2008/3/22	0.0014	2014/12/2	稼働中
08859-01-1	茨城県	大洗、鉾田、水戸環境組合	ごみ処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	45	1.875	BF	2002/5/29	0.38	2014/10/27	稼働中
08859-01-2	茨城県	大洗、鉾田、水戸環境組合	ごみ処理施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	45	1.875	BF	2003/1/31	0.051	2014/11/27	稼働中
08867-01-1	茨城県	江戸崎地方衛生土木組合	環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	50	3.125	BF	1989/10/1	0.06	2014/10/7	稼働中
08867-01-2	茨城県	江戸崎地方衛生土木組合	環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	50	3.125	BF	1989/10/1	0.013	2014/10/8	稼働中
08879-01-1	茨城県	笠間、水戸環境組合	笠間・水戸環境組合 環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	52.5	3.28	BF	1992/10/22	0.043	2014/7/17	稼働中
08879-01-2	茨城県	笠間、水戸環境組合	笠間・水戸環境組合 環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	52.5	3.28	BF	1992/8/1	0.029	2014/7/17	稼働中
08886-01-1	茨城県	筑西広域市町村圏事務組合	環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	80	3.4	BF	2003/3/15	0.00013	2015/2/13	稼働中
08886-01-2	茨城県	筑西広域市町村圏事務組合	環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	80	3.4	BF	2003/3/15	0.000086	2015/2/13	稼働中
08886-01-3	茨城県	筑西広域市町村圏事務組合	環境センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	80	3.4	BF	2003/3/15	0.00019	2014/9/12	稼働中
08887-01-1	茨城県	茨城美野里環境組合	クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	52.5	2.188	BF	1986/4/1	0.045	2014/7/31	稼働中
08887-01-2	茨城県	茨城美野里環境組合	クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	52.5	2.188	BF	1986/4/1	0.099	2014/7/31	稼働中
08895-02-1	茨城県	常総地方広域市町村圏事務組合	常総環境センターごみ処理施設	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	86	3.58	BF	2012/4/1	0.00033	2015/2/3	稼働中
08895-02-2	茨城県	常総地方広域市町村圏事務組合	常総環境センターごみ処理施設	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	86	3.58	BF	2012/4/1	0.0061	2014/11/6	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン 類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定 年月日	平成27年 3月31日 時点の稼 働状況
08895-02-3	茨城県	常総地方広域市町村圏事務組合	常総環境センターごみ処理施設	3号炉	直接熔融・ガス化熔融	全連続	86	3.58	BF	2012/4/1	0.0015	2015/2/4	稼働中
08898-01-1	茨城県	霞台厚生施設組合	霞台厚生施設組合環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	准連続	63	3.94	BF	1994/4/1	0.048	2014/9/2	稼働中
08898-01-2	茨城県	霞台厚生施設組合	霞台厚生施設組合環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	准連続	63	3.94	BF	1994/4/1	0.091	2014/9/26	稼働中
08904-01-1	茨城県	新治地方広域事務組合	環境クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	准連続	60	3.75	BF	1995/4/1	0.14	2014/7/4	稼働中
08904-01-2	茨城県	新治地方広域事務組合	環境クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	准連続	60	3.75	BF	1995/4/1	0.29	2014/7/4	稼働中
08927-01-1	茨城県	城里町	環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1984/4/1	1.4	2015/2/4	稼働中
08927-01-2	茨城県	城里町	環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1984/4/1	1.2	2015/2/4	稼働中
08934-01-1	茨城県	下妻地方広域事務組合	クリーンポート・きぬ	1号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	全連続	100	4.16	BF	1997/4/1	0.044	2014/11/25	稼働中
08934-01-2	茨城県	下妻地方広域事務組合	クリーンポート・きぬ	2号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	全連続	100	4.16	BF	1997/4/1	0.039	2014/12/12	稼働中
08935-01-1	茨城県	ひたちなか・東海広域事務組合	ひたちなか・東海クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	全連続	110	4.6	BF	2012/5/1	0.00051	2015/2/17	稼働中
08935-01-2	茨城県	ひたちなか・東海広域事務組合	ひたちなか・東海クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	全連続	110	4.6	BF	2012/5/1	0.0049	2015/1/14	稼働中