

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン 類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定 年月日	平成27年 3月31日 時点の稼 働状況
39201-01-1	高知県	高知市	高知市清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	200	8.33	BF	2002/4/1	0.000021	2014/11/7	休止中
39201-01-2	高知県	高知市	高知市清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	200	8.33	BF	2002/4/1	0.0051	2014/11/7	稼働中
39201-01-3	高知県	高知市	高知市清掃工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	200	8.33	BF	2002/4/1	0.0099	2015/1/16	稼働中
39412-06-1	高知県	四万十町	クリーンセンター銀河	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	12.5	2.5	BF	2002/12/1	0.28	2014/11/15	稼働中
39412-06-2	高知県	四万十町	クリーンセンター銀河	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	12.5	2.5	BF	2002/12/1	0.25	2014/11/15	稼働中
39823-02-1	高知県	高吾北広域町村事務組合	高吾北清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1993/10/1	0.39	2014/5/14	稼働中
39823-02-2	高知県	高吾北広域町村事務組合	高吾北清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1993/10/1	0.22	2014/12/10	稼働中
39840-01-1	高知県	香南清掃組合	香南清掃組合ごみ処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	80	3.3	EP	1992/3/1	0.073	2014/9/18	稼働中
39840-01-2	高知県	香南清掃組合	香南清掃組合ごみ処理施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	80	3.3	EP	1992/3/1	0.29	2014/7/17	稼働中
39844-05-1	高知県	幡多広域市町村圏事務組合	幡多クリーンセンター	1号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	70	2.9	BF	2002/12/2	0.0023	2015/2/3	稼働中
39844-05-2	高知県	幡多広域市町村圏事務組合	幡多クリーンセンター	2号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	70	2.9	BF	2002/12/2	0.0013	2015/2/3	稼働中
39871-03-1	高知県	嶺北広域行政事務組合	嶺北広域清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	17.5	2	BF	1996/4/1	2.4	2014/6/5	稼働中
39873-07-1	高知県	安芸広域市町村圏事務組合	安芸広域メルトセンター	1号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	40	1.67	BF	2006/3/16	0.007	2015/1/16	稼働中
39873-07-2	高知県	安芸広域市町村圏事務組合	安芸広域メルトセンター	2号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	40	1.67	BF	2006/3/16	0.0067	2015/1/16	稼働中
39880-04-1	高知県	高知中央西部焼却処理事務組合	北原クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	60	2.5	BF	1998/4/1	0.38	2014/12/18	稼働中
39880-04-2	高知県	高知中央西部焼却処理事務組合	北原クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	60	2.5	BF	1998/4/1	0.15	2014/12/11	稼働中