

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン 類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定 年月日	平成28年 3月31日 時点の 稼働状況
26100-05-1	京都府	京都市	南部クリーンセンター第一工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	1986/6/3	0.00030	2016/2/24	稼働中
26100-05-2	京都府	京都市	南部クリーンセンター第一工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	1986/6/3	0.0046	2016/3/10	稼働中
26100-06-1	京都府	京都市	東北部クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	350	14.6	BF	2001/3/31	0.0000035	2016/3/3	稼働中
26100-06-2	京都府	京都市	東北部クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	350	14.6	BF	2001/3/31	0.0020	2016/3/2	稼働中
26100-07-1	京都府	京都市	京都市中央斎場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	固定火格子バッチ	4.16	0.52	BF	2000/8/11	0.010	2015/6/12	稼働中
26100-07-2	京都府	京都市	京都市中央斎場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	固定火格子バッチ	4.16	0.52	BF	2000/8/11	0.00056	2015/12/9	稼働中
26100-08-1	京都府	京都市	北部クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	BF	2006/12/31	0.00000080	2016/3/24	稼働中
26100-08-2	京都府	京都市	北部クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	BF	2006/12/31	0.0000021	2016/3/15	稼働中
26201-03-1	京都府	福知山市	ごみ焼却施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	2000/2/1	0.0026	2015/9/4	稼働中
26201-03-2	京都府	福知山市	ごみ焼却施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	2000/2/1	0.002	2016/2/16	稼働中
26202-01-1	京都府	舞鶴市	舞鶴市清掃事務所第二工場	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1983/4/1	0.11	2015/6/23	稼働中
26202-01-2	京都府	舞鶴市	舞鶴市清掃事務所第二工場	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1983/4/1	0.11	2015/6/23	稼働中
26202-02-1	京都府	舞鶴市	舞鶴市清掃事務所第一工場	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	BF	1993/4/1	0.016	2015/6/23	稼働中
26202-02-2	京都府	舞鶴市	舞鶴市清掃事務所第一工場	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	BF	1993/4/1	0.016	2015/6/23	稼働中
26205-01-1	京都府	宮津市	宮津清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	37.5	1.56	BF	1992/4/1	0.00026	2015/10/30	稼働中
26205-01-2	京都府	宮津市	宮津清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	37.5	1.56	BF	1992/4/1	0.00021	2015/12/22	稼働中
26206-01-1	京都府	亀岡市	亀岡市桜塚クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1997/4/1	0	2015/11/2	稼働中
26206-01-2	京都府	亀岡市	亀岡市桜塚クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1997/4/1	0	2016/1/8	稼働中
26206-01-3	京都府	亀岡市	亀岡市桜塚クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1997/4/1	0.0000087	2016/2/2	稼働中
26211-01-1	京都府	京田辺市	環境衛生センター甘南備園	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	BF	1986/12/17	0.1	2015/11/21	稼働中
26211-01-2	京都府	京田辺市	環境衛生センター甘南備園	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	BF	1986/12/17	0.15	2015/11/21	稼働中
26212-01-1	京都府	京丹後市	京丹後市峰山クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	24	1	BF	1997/4/1	0	2015/10/30	稼働中
26212-01-2	京都府	京丹後市	京丹後市峰山クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	24	1	BF	1997/4/1	0.00086	2015/10/8	稼働中
26212-02-1	京都府	京丹後市	京丹後市峰山クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	21	0.875	BF	2002/4/1	0.00077	2015/10/30	稼働中
26212-02-2	京都府	京丹後市	京丹後市峰山クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	21	0.875	BF	2002/4/1	0.033	2015/10/8	稼働中
26820-02-1	京都府	城南衛生管理組合	折居清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	115	4.792	BF	1986/4/1	0.015	2015/7/3	稼働中
26820-02-2	京都府	城南衛生管理組合	折居清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	115	4.792	BF	1986/4/1	0.0037	2015/6/4	稼働中
26820-03-1	京都府	城南衛生管理組合	クリーン21長谷山	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	BF	2006/9/1	0.0000042	2015/7/8	稼働中
26820-03-2	京都府	城南衛生管理組合	クリーン21長谷山	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	BF	2006/9/1	0.00098	2015/7/8	稼働中
26821-01-1	京都府	相楽郡西部塵埃処理組合	打越台環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	BF	1980/4/1	0.0002	2016/1/22	稼働中
26821-01-2	京都府	相楽郡西部塵埃処理組合	打越台環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	BF	1980/4/1	0.000015	2016/1/22	稼働中
26828-02-1	京都府	乙訓環境衛生組合	150t/日ごみ処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1995/4/1	0.028	2015/10/21	稼働中
26828-02-2	京都府	乙訓環境衛生組合	150t/日ごみ処理施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1995/4/1	0.0026	2015/12/22	稼働中
26828-03-1	京都府	乙訓環境衛生組合	75t/日ごみ処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	2002/4/1	0.00016	2015/12/22	稼働中
26843-01-1	京都府	相楽東部広域連合	相楽東部クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1999/4/1	0.02	2016/1/14	稼働中
26843-01-2	京都府	相楽東部広域連合	相楽東部クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1999/4/1	0.029	2016/2/18	稼働中