

| 施設コード | 都道府県名 | 市町村・組合名 | 施設名 | 炉番号 | 施設の種類 | 炉の稼働方式 | 処理能力 (t/日) | 処理能力 (t/h) | 集じん器 | 稼働開始 年月日 | 排ガス中の ダイオキシン 類濃度 (ng-TEQ/m ³ N) | 測定 年月日 | 平成28年 3月31日 時点の 稼働状況 |
|------------|-------|---------------|--------------------|-------------|---------------|--------|---------------|---------------|------|-------------|---|------------|-------------------------------|
| 27201-02-2 | 大阪府 | 堺市 | 東工場第一工場 2号炉 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 1977/4/1 | 0.00017 | 2016/1/19 | 稼働中 |
| 27201-03-1 | 大阪府 | 堺市 | 東工場第二工場 1号炉 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 230 | 9.58 | BF | 1997/4/1 | 0.00013 | 2015/11/9 | 稼働中 |
| 27201-03-2 | 大阪府 | 堺市 | 東工場第二工場 2号炉 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 230 | 9.58 | BF | 1997/4/1 | 0.0001 | 2015/11/9 | 稼働中 |
| 27201-04-1 | 大阪府 | 堺市 | 臨海工場 1号炉 | 1号炉 | 直接溶解・ガス化溶解 | 全連続 | 225 | 9.375 | BF | 2013/4/1 | 0.0094 | 2015/7/9 | 稼働中 |
| 27201-04-2 | 大阪府 | 堺市 | 臨海工場 2号炉 | 2号炉 | 直接溶解・ガス化溶解 | 全連続 | 225 | 9.375 | BF | 2013/4/1 | 0.075 | 2015/7/9 | 稼働中 |
| 27204-01-1 | 大阪府 | 池田市 | 池田市クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 60 | 2.5 | BF | 1983/10/1 | 0.0094 | 2015/11/27 | 稼働中 |
| 27204-01-2 | 大阪府 | 池田市 | 池田市クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 60 | 2.5 | BF | 1983/10/1 | 0.0061 | 2015/5/1 | 稼働中 |
| 27204-01-3 | 大阪府 | 池田市 | 池田市クリーンセンター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 60 | 2.5 | BF | 1983/10/1 | 0.0017 | 2015/8/3 | 稼働中 |
| 27205-02-1 | 大阪府 | 吹田市 | 吹田市資源循環エネルギーセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 240 | 10 | BF | 2010/3/26 | 0.00000079 | 2015/4/28 | 稼働中 |
| 27205-02-2 | 大阪府 | 吹田市 | 吹田市資源循環エネルギーセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 240 | 10 | BF | 2010/3/26 | 0.00000086 | 2015/5/8 | 稼働中 |
| 27207-01-1 | 大阪府 | 高槻市 | 高槻クリーンセンター 第一工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | EP | 1980/7/1 | 0.003 | 2015/6/29 | 稼働中 |
| 27207-01-2 | 大阪府 | 高槻市 | 高槻クリーンセンター 第一工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | EP | 1980/7/1 | 0.004 | 2015/7/23 | 稼働中 |
| 27207-02-1 | 大阪府 | 高槻市 | 高槻クリーンセンター 第二工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 180 | 7.5 | EP | 1995/2/1 | 0.011 | 2015/7/31 | 稼働中 |
| 27207-02-2 | 大阪府 | 高槻市 | 高槻クリーンセンター 第二工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 180 | 7.5 | EP | 1995/2/1 | 0.011 | 2015/9/3 | 稼働中 |
| 27209-02-4 | 大阪府 | 守口市 | 守口市クリーンセンター第4号炉 | 4号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 142 | 5.9 | BF | 1988/4/1 | 0.087 | 2015/9/18 | 稼働中 |
| 27210-02-1 | 大阪府 | 枚方市 | 穂谷川清掃工場 第3プラント | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 200 | 8.33 | EP | 1988/3/11 | 0.12 | 2015/12/16 | 稼働中 |
| 27210-03-1 | 大阪府 | 枚方市 | 東部清掃工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 120 | 5 | BF | 2008/12/10 | 0.012 | 2015/12/17 | 稼働中 |
| 27210-03-2 | 大阪府 | 枚方市 | 東部清掃工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 120 | 5 | BF | 2008/12/10 | 0.019 | 2016/1/13 | 稼働中 |
| 27211-02-1 | 大阪府 | 茨木市 | 茨木市環境衛生センター第2工場1号炉 | 1号炉 | 直接溶解・ガス化溶解 | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 1996/3/19 | 0 | 2015/10/2 | 稼働中 |
| 27211-02-2 | 大阪府 | 茨木市 | 茨木市環境衛生センター第2工場2号炉 | 2号炉 | 直接溶解・ガス化溶解 | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 1996/3/19 | 0 | 2015/5/22 | 稼働中 |
| 27211-03-1 | 大阪府 | 茨木市 | 茨木市環境衛生センター第1工場1号炉 | 1号炉 | 直接溶解・ガス化溶解 | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 1999/3/19 | 0 | 2015/8/11 | 稼働中 |
| 27215-04-1 | 大阪府 | 寝屋川市 | 寝屋川市クリーンセンター | 1号炉(2号炉と共通) | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 180 | 7.5 | EP | 1980/9/30 | 0.3 | 2016/1/9 | 稼働中 |
| 27215-04-2 | 大阪府 | 寝屋川市 | 寝屋川市クリーンセンター | 2号炉(1号炉と共通) | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 180 | 7.5 | EP | 1980/9/30 | 0.3 | 2016/1/9 | 稼働中 |
| 27220-01-1 | 大阪府 | 箕面市 | 箕面市環境クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 135 | 5.63 | BF | 1992/2/1 | 0.0038 | 2015/10/19 | 稼働中 |
| 27220-01-2 | 大阪府 | 箕面市 | 箕面市環境クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 135 | 5.63 | BF | 1992/2/1 | 0.0078 | 2015/5/30 | 稼働中 |
| 27223-01-4 | 大阪府 | 門真市 | クリーンセンター4号炉 | 4号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 144 | 6 | BF | 1989/4/1 | 0.21 | 2015/10/28 | 稼働中 |
| 27223-02-5 | 大阪府 | 門真市 | クリーンセンター5号炉 | 5号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 156 | 6.5 | BF | 1996/4/1 | 0.0048 | 2015/12/17 | 稼働中 |
| 27224-01-3 | 大阪府 | 摂津市 | 摂津市環境センター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1983/11/1 | 0.0078 | 2015/6/11 | 稼働中 |
| 27224-04-4 | 大阪府 | 摂津市 | 摂津市環境センター | 4号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1993/4/1 | 0.021 | 2015/6/5 | 稼働中 |
| 27301-01-1 | 大阪府 | 島本町 | 島本町清掃工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 機械化バッチ | 23 | 2.875 | BF | 1991/4/1 | 0.0041 | 2015/8/18 | 稼働中 |
| 27301-01-2 | 大阪府 | 島本町 | 島本町清掃工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 機械化バッチ | 23 | 2.875 | BF | 1991/4/1 | 0.0017 | 2015/8/18 | 稼働中 |
| 27341-01-1 | 大阪府 | 忠岡町 | 忠岡町クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 30 | 1.25 | BF | 1986/4/1 | 0.095 | 2016/2/29 | 稼働中 |
| 27361-01-1 | 大阪府 | 熊取町 | 熊取町環境センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 61.5 | 2.56 | BF | 1992/4/1 | 0.2 | 2015/7/2 | 稼働中 |
| 27361-01-2 | 大阪府 | 熊取町 | 熊取町環境センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 61.5 | 2.56 | BF | 1992/4/1 | 1.1 | 2015/12/4 | 稼働中 |
| 27366-01-1 | 大阪府 | 岬町 | 岬町美化センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 50 | 2.1 | BF | 1986/4/1 | 0.7 | 2015/12/2 | 稼働中 |
| 27827-01-1 | 大阪府 | 豊中市伊丹市クリーンランド | 豊中市伊丹市クリーンランド | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 225 | 9.375 | BF | 1975/05 | 0.035 | 2015/8/19 | 廃止 |
| 27827-01-2 | 大阪府 | 豊中市伊丹市クリーンランド | 豊中市伊丹市クリーンランド | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 225 | 9.375 | BF | 1975/05 | 0.028 | 2015/9/29 | 廃止 |
| 27827-01-3 | 大阪府 | 豊中市伊丹市クリーンランド | 豊中市伊丹市クリーンランド | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 225 | 9.375 | BF | 1975/05 | 0.046 | 2015/8/31 | 廃止 |
| 27827-02-4 | 大阪府 | 豊中市伊丹市クリーンランド | 豊中市伊丹市クリーンランド | 4号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 195 | 8.125 | BF | 1995/04 | 0.052 | 2015/8/26 | 廃止 |
| 27827-03-1 | 大阪府 | 豊中市伊丹市クリーンランド | 豊中市伊丹市クリーンランド | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 175 | 7.292 | BF | 2016/3/15 | 0.000012 | 2016/2/23 | 稼働中 |
| 27827-03-2 | 大阪府 | 豊中市伊丹市クリーンランド | 豊中市伊丹市クリーンランド | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 175 | 7.292 | BF | 2016/3/15 | 0.00007 | 2016/2/24 | 稼働中 |
| 27827-03-3 | 大阪府 | 豊中市伊丹市クリーンランド | 豊中市伊丹市クリーンランド | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 175 | 7.292 | BF | 2016/3/15 | 0.00000078 | 2016/2/25 | 稼働中 |
| 27828-04-1 | 大阪府 | 泉北環境整備施設組合 | 泉北クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 2003/4/1 | 0.0002 | 2016/1/8 | 稼働中 |
| 27828-04-2 | 大阪府 | 泉北環境整備施設組合 | 泉北クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 2003/4/1 | 0.00022 | 2016/1/8 | 稼働中 |
| 27831-01-1 | 大阪府 | 柏羽藤環境事業組合 | 柏羽藤クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 1992/4/1 | 0.017 | 2015/6/30 | 稼働中 |
| 27831-01-2 | 大阪府 | 柏羽藤環境事業組合 | 柏羽藤クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 1992/4/1 | 0.04 | 2015/7/21 | 稼働中 |
| 27831-01-3 | 大阪府 | 柏羽藤環境事業組合 | 柏羽藤クリーンセンター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 1992/4/1 | 0.039 | 2015/6/16 | 稼働中 |
| 27833-01-1 | 大阪府 | 泉佐野市田尻町清掃施設組合 | 第二事業所 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 80 | 3.33 | BF | 1986/4/1 | 0.029 | 2016/1/27 | 稼働中 |
| 27833-01-2 | 大阪府 | 泉佐野市田尻町清掃施設組合 | 第二事業所 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 80 | 3.33 | BF | 1986/4/1 | 0.03 | 2016/1/28 | 稼働中 |
| 27833-01-3 | 大阪府 | 泉佐野市田尻町清掃施設組合 | 第二事業所 | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 80 | 3.33 | BF | 1986/4/1 | 0.075 | 2016/1/26 | 稼働中 |
| 27834-01-1 | 大阪府 | 東大阪市清掃施設組合 | 第三工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 200 | 8.33 | BF | 1975/3/1 | 0.16 | 2015/8/20 | 稼働中 |
| 27834-01-2 | 大阪府 | 東大阪市清掃施設組合 | 第三工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 200 | 8.33 | BF | 1975/3/1 | 0.28 | 2015/4/27 | 稼働中 |
| 27834-01-3 | 大阪府 | 東大阪市清掃施設組合 | 第三工場 | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 200 | 8.33 | BF | 1975/3/1 | 0.28 | 2015/6/8 | 稼働中 |
| 27834-02-1 | 大阪府 | 東大阪市清掃施設組合 | 第四工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 300 | 12.5 | BF | 1981/4/1 | 0.0038 | 2015/12/21 | 稼働中 |
| 27834-02-2 | 大阪府 | 東大阪市清掃施設組合 | 第四工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 300 | 12.5 | BF | 1981/4/1 | 0.002 | 2015/7/13 | 稼働中 |
| 27835-01-1 | 大阪府 | 四條畷市交野市清掃施設組合 | 清掃工場1号炉 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1967/7/1 | 0.0047 | 2016/1/21 | 稼働中 |
| 27835-02-1 | 大阪府 | 四條畷市交野市清掃施設組合 | 清掃工場2号炉 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1973/4/1 | 0.012 | 2015/10/30 | 稼働中 |
| 27836-05-1 | 大阪府 | 岸和田市貝塚市清掃施設組合 | 岸和田市貝塚市クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 177 | 7.375 | BF | 2006/8/17 | 0.00000013 | 2015/6/5 | 稼働中 |

| 施設コード | 都道府県名 | 市町村・組合名 | 施設名 | 炉番号 | 施設の種類 | 炉の稼働方式 | 処理能力 (t/日) | 処理能力 (t/h) | 集じん器 | 稼働開始 年月日 | 排ガス中の ダイオキシン 類濃度 (ng-TEQ/m ³ N) | 測定 年月日 | 平成28年 3月31日 時点の 稼働状況 |
|------------|-------|-------------------|------------------------|-----|---------------|--------|---------------|---------------|-------|-------------|---|------------|-------------------------------|
| 27836-05-2 | 大阪府 | 岸和田市貝塚市清掃施設組合 | 岸和田市貝塚市クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 177 | 7.375 | BF | 2006/8/17 | 0.000056 | 2015/8/21 | 稼働中 |
| 27836-05-3 | 大阪府 | 岸和田市貝塚市清掃施設組合 | 岸和田市貝塚市クリーンセンター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 177 | 7.375 | BF | 2006/8/17 | 0.0000025 | 2015/6/4 | 稼働中 |
| 27837-01-1 | 大阪府 | 南河内環境事業組合 | 第1清掃工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | EP | 1985/9/1 | 0.2 | 2015/12/11 | 稼働中 |
| 27837-01-2 | 大阪府 | 南河内環境事業組合 | 第1清掃工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | EP | 1985/9/1 | 0.26 | 2016/1/14 | 稼働中 |
| 27837-02-1 | 大阪府 | 南河内環境事業組合 | 第2清掃工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 95 | 3.958 | BF | 2000/4/1 | 0.022 | 2016/2/17 | 稼働中 |
| 27837-02-2 | 大阪府 | 南河内環境事業組合 | 第2清掃工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 95 | 3.958 | BF | 2000/4/1 | 0.036 | 2016/1/18 | 稼働中 |
| 27838-01-1 | 大阪府 | 泉南清掃事務組合 | 泉南清掃工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 95 | 3.95 | BF | 1986/4/1 | 0.0098 | 2015/9/5 | 稼働中 |
| 27838-01-2 | 大阪府 | 泉南清掃事務組合 | 泉南清掃工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 95 | 3.95 | BF | 1986/4/1 | 0.029 | 2015/9/5 | 稼働中 |
| 27839-01-1 | 大阪府 | 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合 | 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合住之江工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 300 | 12.5 | EP+BF | 1988/8/1 | 0.24 | 2015/7/23 | 休止中 |
| 27839-01-2 | 大阪府 | 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合 | 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合住之江工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 300 | 12.5 | EP+BF | 1988/8/1 | 0.27 | 2015/7/24 | 休止中 |
| 27839-02-1 | 大阪府 | 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合 | 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合鶴見工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 300 | 12.5 | EP+BF | 1990/4/1 | 0.00039 | 2015/12/24 | 稼働中 |
| 27839-02-2 | 大阪府 | 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合 | 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合鶴見工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 300 | 12.5 | EP+BF | 1990/4/1 | 0.0022 | 2015/12/25 | 稼働中 |
| 27839-03-1 | 大阪府 | 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合 | 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合西淀工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 300 | 12.5 | BF | 1995/4/1 | 0.022 | 2015/11/10 | 稼働中 |
| 27839-03-2 | 大阪府 | 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合 | 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合西淀工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 300 | 12.5 | BF | 1995/4/1 | 0.013 | 2015/11/11 | 稼働中 |
| 27839-04-1 | 大阪府 | 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合 | 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合八尾工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 300 | 12.5 | BF | 1995/4/1 | 0.0051 | 2016/2/25 | 稼働中 |
| 27839-04-2 | 大阪府 | 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合 | 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合八尾工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 300 | 12.5 | BF | 1995/4/1 | 0.024 | 2016/2/26 | 稼働中 |
| 27839-05-1 | 大阪府 | 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合 | 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合舞洲工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 450 | 18.75 | BF | 2001/4/28 | 0.00024 | 2015/8/27 | 稼働中 |
| 27839-05-2 | 大阪府 | 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合 | 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合舞洲工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 450 | 18.75 | BF | 2001/4/28 | 0.00012 | 2015/8/28 | 稼働中 |
| 27839-06-1 | 大阪府 | 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合 | 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合平野工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 450 | 18.75 | BF | 2003/4/1 | 0.0074 | 2015/8/20 | 稼働中 |
| 27839-06-2 | 大阪府 | 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合 | 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合平野工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 450 | 18.75 | BF | 2003/4/1 | 0.00047 | 2015/8/21 | 稼働中 |
| 27839-07-1 | 大阪府 | 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合 | 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合東淀工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 200 | 8.33 | BF | 2010/4/1 | 0.00014 | 2015/5/21 | 稼働中 |
| 27839-07-2 | 大阪府 | 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合 | 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合東淀工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 200 | 8.33 | BF | 2010/4/1 | 0 | 2015/5/22 | 稼働中 |