

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン 類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定 年月日	平成28年 3月31日 時点の 稼働状況
45202-02-1	宮崎県	都城市	都城市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	115	4.79	BF	2015/3/1	0.0093	2016/3/3	稼働中
45202-02-2	宮崎県	都城市	都城市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	115	4.79	BF	2015/3/1	0.0059	2016/3/4	稼働中
45203-05-1	宮崎県	延岡市	延岡市新清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	109	4.5	BF	2009/4/1	0.0017	2015/8/19	稼働中
45203-05-2	宮崎県	延岡市	延岡市新清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	109	4.5	BF	2009/4/1	0.000042	2015/8/20	稼働中
45204-02-1	宮崎県	日南市	日南市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1999/4/1	0.19	2015/11/13	稼働中
45204-02-2	宮崎県	日南市	日南市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1999/4/1	0.15	2015/5/22	稼働中
45207-01-1	宮崎県	串間市	串間市じん芥処理場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2	BF	1984/4/1	0.71	2016/2/18	稼働中
45207-01-2	宮崎県	串間市	串間市じん芥処理場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2	BF	1984/4/1	1.0	2016/2/19	稼働中
45209-01-1	宮崎県	えびの市	えびの市美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	35	2.188	BF	1996/4/1	2.5	2015/10/23	稼働中
45209-01-2	宮崎県	えびの市	えびの市美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	35	2.188	BF	1996/4/1	2.2	2015/10/22	稼働中
45834-01-1	宮崎県	日向東臼杵南部広域連合	日向東臼杵南部広域連合清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.33	BF	1991/4/1	0.019	2015/9/17	稼働中
45834-01-2	宮崎県	日向東臼杵南部広域連合	日向東臼杵南部広域連合清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.33	BF	1991/4/1	0.013	2015/8/18	稼働中