

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定 年月日	平成29年 3月31日 時点の 稼働状況
04100-01-1	宮城県	仙台市	今泉工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	BF	1985/12/21	0.094	2017/1/5	稼働中
04100-01-2	宮城県	仙台市	今泉工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	BF	1985/12/21	0.18	2017/3/15	稼働中
04100-01-3	宮城県	仙台市	今泉工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	BF	1985/12/21	0.17	2016/11/2	稼働中
04100-02-1	宮城県	仙台市	葛岡工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	1995/9/1	0.0039	2016/12/6	稼働中
04100-02-2	宮城県	仙台市	葛岡工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	1995/9/1	0.0085	2017/3/3	稼働中
04100-03-1	宮城県	仙台市	松森工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	BF	2005/8/10	0.00000013	2017/2/2	稼働中
04100-03-2	宮城県	仙台市	松森工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	BF	2005/8/10	0.00000032	2017/3/1	稼働中
04100-03-3	宮城県	仙台市	松森工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	BF	2005/8/10	0.00000033	2017/3/2	稼働中
04202-01-1	宮城県	石巻市	石巻市牡鹿クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1995/10/1	0.11	2016/9/15	稼働中
04202-01-2	宮城県	石巻市	石巻市牡鹿クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1995/10/1	0.032	2017/2/2	稼働中
04203-01-1	宮城県	塩竈市	塩竈市清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	EP	1975/10/31	1.2	2016/12/26	稼働中
04212-01-1	宮城県	登米市	登米市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	BF	1989/3/25	0.016	2016/10/25	稼働中
04212-01-2	宮城県	登米市	登米市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	BF	1989/3/25	0.01	2016/10/26	稼働中
04213-01-1	宮城県	栗原市	栗原市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	BF	1989/4/1	0.25	2016/11/30	稼働中
04213-01-2	宮城県	栗原市	栗原市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	BF	1989/4/1	0.093	2016/12/1	稼働中
04867-01-1	宮城県	黒川地域行政事務組合	環境管理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	BF	1980/11/1	0.28	2017/1/25	稼働中
04867-01-2	宮城県	黒川地域行政事務組合	環境管理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	BF	1980/11/1	0.011	2017/1/26	稼働中
04869-04-1	宮城県	亘理名取共立衛生処理組合	岩沼東部環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	78.5	3.27	BF	2016/4/1	0.00014	2017/3/1	稼働中
04869-04-2	宮城県	亘理名取共立衛生処理組合	岩沼東部環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	78.5	3.27	BF	2016/4/1	0.004	2017/3/2	稼働中
04872-02-1	宮城県	宮城東部衛生処理組合	宮城東部衛生処理センターごみ焼却施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1995/2/1	0.015	2016/12/13	稼働中
04872-02-2	宮城県	宮城東部衛生処理組合	宮城東部衛生処理センターごみ焼却施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1995/2/1	0.013	2016/12/14	稼働中
04880-01-1	宮城県	気仙沼市	気仙沼市ごみ焼却場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	81	3.375	BF	1995/3/1	0.17	2016/7/26	稼働中
04880-01-2	宮城県	気仙沼市	気仙沼市ごみ焼却場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	81	3.375	BF	1995/3/1	0.16	2016/7/26	稼働中
04928-01-1	宮城県	石巻地区広域行政事務組合	石巻広域クリーンセンター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	115	4.79	BF	2002/12/1	0.0028	2016/12/22	稼働中
04928-01-2	宮城県	石巻地区広域行政事務組合	石巻広域クリーンセンター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	115	4.79	BF	2002/12/1	0.0021	2016/12/22	稼働中
04932-03-1	宮城県	仙南地域広域行政事務組合	角田衛生センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1992/4/1	0.055	2016/7/4	廃止
04932-03-2	宮城県	仙南地域広域行政事務組合	角田衛生センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1992/4/1	0.082	2016/7/5	廃止
04932-04-1	宮城県	仙南地域広域行政事務組合	大河原衛生センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	50	3.125	BF	1996/12/1	3.9	2016/7/28	廃止
04932-04-2	宮城県	仙南地域広域行政事務組合	大河原衛生センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	50	3.125	BF	1996/12/1	1	2016/7/29	廃止
04936-02-1	宮城県	大崎地域広域行政事務組合	大崎広域中央クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1987/12/1	0.62	2016/7/23	稼働中
04936-02-2	宮城県	大崎地域広域行政事務組合	大崎広域中央クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1987/12/1	0.41	2016/7/30	稼働中
04936-03-1	宮城県	大崎地域広域行政事務組合	大崎広域西部玉造クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1989/3/11	0.015	2016/7/6	稼働中
04936-03-2	宮城県	大崎地域広域行政事務組合	大崎広域西部玉造クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1989/3/11	0.078	2016/9/14	稼働中
04936-04-1	宮城県	大崎地域広域行政事務組合	大崎広域東部クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	48	3	BF	1991/4/1	0.029	2016/10/19	稼働中
04936-04-2	宮城県	大崎地域広域行政事務組合	大崎広域東部クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	48	3	BF	1991/4/1	0.13	2016/10/20	稼働中