

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定 年月日	平成29年 3月31日 時点の 稼働状況
11809-04-2	埼玉県	久喜宮代衛生組合	菖蒲清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1989/4/1	0.082	2016/10/27	稼働中
11815-02-1	埼玉県	志木地区衛生組合	富士見環境センター1号炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1986/4/1	0.052	2017/2/9	稼働中
11815-02-2	埼玉県	志木地区衛生組合	富士見環境センター2号炉	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1986/4/1	0.03	2016/9/7	稼働中
11815-03-1	埼玉県	志木地区衛生組合	新座環境センター西工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1994/10/1	0.00021	2016/9/20	稼働中
11815-04-1	埼玉県	志木地区衛生組合	新座環境センター東工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	2003/2/26	0.000046	2016/10/26	稼働中
11820-01-1	埼玉県	小川地区衛生組合	小川地区衛生組合 ごみ焼却場	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	31	1.3	BF	1976/7/1	<0.001	2016/6/14	稼働中
11820-01-2	埼玉県	小川地区衛生組合	小川地区衛生組合 ごみ焼却場	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	31	1.3	BF	1976/7/1	<0.001	2016/6/14	稼働中
11824-01-1	埼玉県	東埼玉資源環境組合	第一工場ごみ処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	1995/10/1	0.018	2017/2/10	稼働中
11824-01-2	埼玉県	東埼玉資源環境組合	第一工場ごみ処理施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	1995/10/1	0.034	2017/3/15	稼働中
11824-01-3	埼玉県	東埼玉資源環境組合	第一工場ごみ処理施設	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	1995/10/1	0.0034	2017/2/10	休止中
11824-01-4	埼玉県	東埼玉資源環境組合	第一工場ごみ処理施設	4号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	1995/10/1	0.017	2016/12/13	稼働中
11824-02-1	埼玉県	東埼玉資源環境組合	第二工場ごみ処理施設	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	148.5	6.19	BF+MC	2016/4/1	0.00036	2017/3/1	稼働中
11824-02-2	埼玉県	東埼玉資源環境組合	第二工場ごみ処理施設	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	148.5	6.19	BF+MC	2016/4/1	0.000013	2017/3/6	稼働中
11827-01-1	埼玉県	蕨戸田衛生センター組合	蕨戸田衛生センター組合 ごみ焼却施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF+その他	1992/4/1	0.13	2016/7/7	稼働中
11827-01-2	埼玉県	蕨戸田衛生センター組合	蕨戸田衛生センター組合 ごみ焼却施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF+その他	1992/4/1	0.097	2016/9/8	稼働中
11827-01-3	埼玉県	蕨戸田衛生センター組合	蕨戸田衛生センター組合 ごみ焼却施設	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF+その他	1992/4/1	0.1	2016/8/8	稼働中
11861-01-1	埼玉県	鴻巣行田北本環境資源組合	小針クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	102	4.25	BF	1984/8/1	0.0036	2016/6/29	稼働中
11861-01-2	埼玉県	鴻巣行田北本環境資源組合	小針クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	102	4.25	BF	1984/8/1	0.0014	2016/6/29	稼働中
11863-01-1	埼玉県	秩父広域市町村圏組合	秩父広域市町村圏組合秩父クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1997/8/1	0.0061	2016/8/10	稼働中
11863-01-2	埼玉県	秩父広域市町村圏組合	秩父広域市町村圏組合秩父クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1997/8/1	0.00054	2016/6/20	稼働中
11869-02-1	埼玉県	児玉郡市広域市町村圏組合	小山川クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	76	3.167	BF	2000/4/1	0.0066	2016/12/5	稼働中
11869-02-2	埼玉県	児玉郡市広域市町村圏組合	小山川クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	76	3.167	BF	2000/4/1	0.0045	2016/12/6	稼働中
11869-02-3	埼玉県	児玉郡市広域市町村圏組合	小山川クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	76	3.167	BF	2000/4/1	0.0087	2016/12/6	稼働中
11871-01-1	埼玉県	埼玉西部環境保全組合	高倉クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1995/4/1	0.14	2017/2/24	稼働中
11871-01-2	埼玉県	埼玉西部環境保全組合	高倉クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1995/4/1	0.61	2017/2/21	稼働中
11871-01-3	埼玉県	埼玉西部環境保全組合	高倉クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1995/4/1	0.26	2017/2/23	稼働中
11872-01-1	埼玉県	大里広域市町村圏組合	江南清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	50	2.08	BF	1979/12/20	0.000028	2017/2/18	稼働中
11872-01-2	埼玉県	大里広域市町村圏組合	江南清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	50	2.08	BF	1979/12/20	0.0002	2017/2/18	稼働中
11872-02-1	埼玉県	大里広域市町村圏組合	熊谷衛生センター 第一工場1号炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	70	2.92	BF	1980/4/1	0.00051	2017/3/18	稼働中
11872-02-2	埼玉県	大里広域市町村圏組合	熊谷衛生センター 第一工場2号炉	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	70	2.92	BF	1980/4/1	0.00046	2017/3/18	稼働中
11872-03-1	埼玉県	大里広域市町村圏組合	熊谷衛生センター 第二工場1号炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1989/9/1	0.017	2017/2/17	稼働中
11872-03-2	埼玉県	大里広域市町村圏組合	熊谷衛生センター 第二工場2号炉	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1989/9/1	0.00043	2017/2/17	稼働中
11872-04-1	埼玉県	大里広域市町村圏組合	大里広域市町村圏組合立深谷清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1992/3/1	0.014	2016/5/25	稼働中
11872-04-2	埼玉県	大里広域市町村圏組合	大里広域市町村圏組合立深谷清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1992/3/1	0.0023	2017/2/14	稼働中
11885-01-1	埼玉県	埼玉中部環境保全組合	埼玉中部環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.3	BF	1984/4/1	0.0068	2016/6/9	稼働中
11885-01-2	埼玉県	埼玉中部環境保全組合	埼玉中部環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.3	BF	1984/4/1	0.00018	2016/8/2	稼働中
11885-01-3	埼玉県	埼玉中部環境保全組合	埼玉中部環境センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.3	BF	1984/4/1	0.0069	2016/4/26	稼働中