



施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定 年月日	平成29年 3月31日 時点の 稼働状況
13856-24-2	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	多摩川清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	2003/7/1	0.000019	2017/1/18	稼働中
13856-25-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	品川清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	2006/3/16	0.00000042	2017/2/28	稼働中
13856-25-2	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	品川清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	2006/3/16	0.00000024	2017/2/27	稼働中
13856-26-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	葛飾清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	250	10.4	BF	2006/12/16	0.000000039	2017/2/13	稼働中
13856-26-2	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	葛飾清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	250	10.4	BF	2006/12/16	0.000014	2017/2/14	稼働中
13856-27-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	世田谷清掃工場	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	150	6.25	BF	2008/3/15	0.000022	2016/11/15	稼働中
13856-27-2	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	世田谷清掃工場	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	150	6.25	BF	2008/3/15	0.000056	2017/1/20	稼働中
13856-28-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	大田清掃工場(新工場)	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	2014/10/1	0.000000052	2016/12/27	稼働中
13856-28-2	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	大田清掃工場(新工場)	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	2014/10/1	0.000000042	2017/1/24	稼働中
13856-29-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	練馬清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	250	10.4	BF	2015/12/1	0.000012	2017/1/30	稼働中
13856-29-2	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	練馬清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	250	10.4	BF	2015/12/1	0.000000054	2017/1/31	稼働中