

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定 年月日	平成29年 3月31日 時点の 稼働状況
14100-03-1	神奈川県	横浜市	都筑工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	400	16.7	BF	1984/4/1	0.025	2016/7/19	稼働中
14100-03-2	神奈川県	横浜市	都筑工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	400	16.7	BF	1984/4/1	0.018	2016/6/3	稼働中
14100-04-1	神奈川県	横浜市	鶴見工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	400	16.7	BF	1995/4/1	0.0011	2016/9/16	稼働中
14100-04-2	神奈川県	横浜市	鶴見工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	400	16.7	BF	1995/4/1	0.0022	2016/6/20	稼働中
14100-04-3	神奈川県	横浜市	鶴見工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	400	16.7	BF	1995/4/1	0.0022	2016/6/21	稼働中
14100-05-1	神奈川県	横浜市	旭工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	180	7.5	BF	1999/4/1	0.00004	2016/6/28	稼働中
14100-05-2	神奈川県	横浜市	旭工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	180	7.5	BF	1999/4/1	0.00034	2016/9/20	稼働中
14100-05-3	神奈川県	横浜市	旭工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	180	7.5	BF	1999/4/1	0.0011	2016/6/30	稼働中
14100-06-1	神奈川県	横浜市	金沢工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	400	16.7	BF	2001/4/1	0.000072	2016/6/22	稼働中
14100-06-2	神奈川県	横浜市	金沢工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	400	16.7	BF	2001/4/1	0.0012	2016/6/23	稼働中
14100-06-3	神奈川県	横浜市	金沢工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	400	16.7	BF	2001/4/1	0.004	2016/10/27	稼働中
14130-02-1	神奈川県	川崎市	川崎市堤根処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	EP	1979/4/1	0.0072	2016/8/29	稼働中
14130-02-2	神奈川県	川崎市	川崎市堤根処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	EP	1979/4/1	0.014	2016/6/10	稼働中
14130-03-1	神奈川県	川崎市	川崎市浮島処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	1995/10/1	0.069	2016/9/9	稼働中
14130-03-2	神奈川県	川崎市	川崎市浮島処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	1995/10/1	0.022	2016/9/21	稼働中
14130-03-3	神奈川県	川崎市	川崎市浮島処理センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	1995/10/1	0.017	2016/6/30	稼働中
14130-04-1	神奈川県	川崎市	川崎市王禰寺処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	2012/4/1	0.0073	2016/6/27	稼働中
14130-04-2	神奈川県	川崎市	川崎市王禰寺処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	2012/4/1	0.00038	2016/9/23	稼働中
14130-04-3	神奈川県	川崎市	川崎市王禰寺処理センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	2012/4/1	0.001	2016/6/28	稼働中
14150-02-1	神奈川県	相模原市	北清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1991/12/1	0.003	2016/11/22	稼働中
14150-02-2	神奈川県	相模原市	北清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1991/12/1	0.0064	2016/10/27	稼働中
14150-02-3	神奈川県	相模原市	北清掃工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1991/12/1	0.0035	2016/10/6	稼働中
14150-04-1	神奈川県	相模原市	南清掃工場	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	175	7.29	BF	2010/3/15	0.0019	2016/7/1	稼働中
14150-04-2	神奈川県	相模原市	南清掃工場	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	175	7.29	BF	2010/3/15	0.00068	2016/9/1	稼働中
14150-04-3	神奈川県	相模原市	南清掃工場	3号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	175	7.29	BF	2010/3/15	0.0011	2016/9/2	稼働中
14201-01-1	神奈川県	横浜須賀市	南処理工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.333333333	BF	1983/10/1	0.0033	2016/11/25	稼働中
14201-01-2	神奈川県	横浜須賀市	南処理工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.333333333	BF	1983/10/1	0.0022	2017/1/16	稼働中
14201-01-3	神奈川県	横浜須賀市	南処理工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.333333333	BF	1983/10/1	0.0014	2016/8/17	稼働中
14203-02-1	神奈川県	平塚市	平塚市環境事業センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	105	4.37	BF	2013/10/1	0.00016	2017/1/12	稼働中
14203-02-2	神奈川県	平塚市	平塚市環境事業センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	105	4.37	BF	2013/10/1	0.000095	2017/2/27	稼働中
14203-02-3	神奈川県	平塚市	平塚市環境事業センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	105	4.37	BF	2013/10/1	0.00058	2017/2/23	稼働中
14204-02-1	神奈川県	鎌倉市	鎌倉市名越クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1982/2/1	0.0057	2016/12/12	稼働中
14204-02-2	神奈川県	鎌倉市	鎌倉市名越クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1982/2/1	0.012	2016/12/27	稼働中
14205-01-1	神奈川県	藤沢市	北部環境事業所	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1972/5/1	0.0074	2016/7/2	稼働中
14205-02-1	神奈川県	藤沢市	石名坂環境事業所	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	130	5.416	BF	1984/4/1	0.0017	2016/11/8	稼働中
14205-02-3	神奈川県	藤沢市	石名坂環境事業所	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	130	5.416	BF	1984/4/1	0.011	2016/12/21	稼働中
14206-01-1	神奈川県	小田原市	小田原市清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1979/6/7	0.069	2016/12/14	稼働中
14206-01-2	神奈川県	小田原市	小田原市清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1979/6/7	0.13	2016/12/14	稼働中
14206-02-3	神奈川県	小田原市	小田原市清掃工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1991/4/1	0.057	2016/10/20	稼働中
14206-02-4	神奈川県	小田原市	小田原市清掃工場	4号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1991/4/1	0.095	2016/11/4	稼働中
14207-01-1	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎市環境事業センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	BF	1995/10/1	0.0079	2016/7/12	稼働中
14207-01-2	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎市環境事業センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	BF	1995/10/1	0.0081	2016/10/3	稼働中
14207-01-3	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎市環境事業センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	BF	1995/10/1	0.0018	2016/7/19	稼働中
14208-01-1	神奈川県	逗子市	逗子市清掃センターじん芥処理場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	70	2.92	BF	1981/11/1	0.019	2017/1/11	稼働中
14208-01-2	神奈川県	逗子市	逗子市清掃センターじん芥処理場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	70	2.92	BF	1981/11/1	0.014	2016/12/28	稼働中
14212-01-1	神奈川県	厚木市	厚木市環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	109	4.54	BF	1987/12/1	0.14	2016/7/1	稼働中
14212-01-2	神奈川県	厚木市	厚木市環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	109	4.54	BF	1987/12/1	0.012	2016/7/1	稼働中
14212-01-3	神奈川県	厚木市	厚木市環境センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	109	4.54	BF	1987/12/1	0.12	2016/10/7	稼働中
14213-01-1	神奈川県	大和市	大和市環境管理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1994/4/1	0.035	2016/9/12	稼働中
14213-01-2	神奈川県	大和市	大和市環境管理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1994/4/1	0.1	2016/10/12	稼働中
14213-01-3	神奈川県	大和市	大和市環境管理センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1994/4/1	0.054	2016/10/12	稼働中
14217-01-1	神奈川県	南足柄市	南足柄市清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	36.5	2.2	EP	1983/3/8	0.91	2016/9/12	稼働中
14217-01-2	神奈川県	南足柄市	南足柄市清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	36.5	2.2	EP	1983/3/8	1.5	2016/9/12	稼働中
14382-01-1	神奈川県	箱根町	箱根町環境センター清掃第1プラント	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	67.5	4.21	BF	1993/4/1	0.41	2016/10/22	稼働中
14382-01-2	神奈川県	箱根町	箱根町環境センター清掃第1プラント	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	67.5	4.21	BF	1993/4/1	0.2	2016/9/1	稼働中
14815-02-1	神奈川県	秦野市伊勢原市環境衛生組合	伊勢原清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1985/8/5	0.00032	2016/10/4	稼働中
14815-03-1	神奈川県	秦野市伊勢原市環境衛生組合	はたのクリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.16	BF	2013/1/31	0.00067	2016/12/6	稼働中
14815-03-2	神奈川県	秦野市伊勢原市環境衛生組合	はたのクリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.16	BF	2013/1/31	0.000035	2016/12/7	稼働中
14818-01-1	神奈川県	高座清掃施設組合	第二清掃処理場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1984/4/1	0.0047	2017/1/16	稼働中
14818-01-2	神奈川県	高座清掃施設組合	第二清掃処理場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	1992/4/1	0.0037	2017/1/23	稼働中
14827-01-1	神奈川県	湯河原町真鶴町衛生組合	湯河原美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	35	2.1875	BF	1997/7/1	0.41	2016/9/30	稼働中
14827-01-2	神奈川県	湯河原町真鶴町衛生組合	湯河原美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	35	2.1875	BF	1997/7/1	0.11	2016/9/29	稼働中
14829-01-1	神奈川県	足柄西部清掃組合	大井美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	50	3.125	BF	1984/4/1	0.017	2016/10/4	稼働中
14837-01-1	神奈川県	足柄西部清掃組合	足柄西部環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	25	1.56	BF	1995/4/1	1.8	2016/7/29	稼働中
14837-01-2	神奈川県	足柄西部清掃組合	足柄西部環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	25	1.56	BF	1995/4/1	1.3	2016/7/29	稼働中