

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定 年月日	平成29年 3月31日 時点の 稼働状況
34100-05-1	広島県	広島市	南工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	EP	1988/6/1	0.12	2016/10/18	稼働中
34100-05-2	広島県	広島市	南工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	EP	1988/6/1	0.1	2017/1/20	稼働中
34100-06-1	広島県	広島市	安佐北工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.17	EP	1990/4/1	0.013	2017/1/13	稼働中
34100-06-2	広島県	広島市	安佐北工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.17	EP	1990/4/1	0.07	2016/12/12	稼働中
34100-08-1	広島県	広島市	中工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	2003/12/20	0.00000011	2016/10/17	稼働中
34100-08-2	広島県	広島市	中工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	2003/12/20	0.00000052	2017/1/17	稼働中
34100-08-3	広島県	広島市	中工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	2003/12/20	0.000000078	2016/10/17	稼働中
34100-10-1	広島県	広島市	安佐南工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	2013/3/9	0.00000093	2016/11/21	稼働中
34100-10-2	広島県	広島市	安佐南工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	2013/3/9	0.00000011	2016/12/20	稼働中
34202-02-1	広島県	呉市	赤予環境衛生センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	7	0.875	BF	1997/4/1	0.18	2016/8/26	稼働中
34202-03-1	広島県	呉市	クリーンセンター-くれ	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	126.8	5.28	BF	2002/12/1	0.005	2017/3/21	稼働中
34202-03-2	広島県	呉市	クリーンセンター-くれ	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	126.8	5.28	BF	2002/12/1	0.00091	2017/1/6	稼働中
34202-03-3	広島県	呉市	クリーンセンター-くれ	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	126.8	5.28	BF	2002/12/1	0.0014	2016/11/18	稼働中
34204-02-1	広島県	三原市	三原市清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	64	3.75	BF	1999/4/1	0.18	2017/1/20	稼働中
34204-02-2	広島県	三原市	三原市清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	64	3.75	BF	1999/4/1	0.32	2017/1/20	稼働中
34205-01-1	広島県	尾道市	尾道市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	60	3.75	BF	1994/3/1	0.014	2016/9/21	稼働中
34205-01-2	広島県	尾道市	尾道市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	60	3.75	BF	1994/3/1	0.023	2016/7/8	稼働中
34205-02-1	広島県	尾道市	尾道市因瀬クリーンセンター	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	25	1.56	EP+BF	1990/11/1	5.6	2016/12/15	稼働中
34205-02-2	広島県	尾道市	尾道市因瀬クリーンセンター	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	25	1.56	EP+BF	1990/11/1	5.6	2016/12/15	稼働中
34207-01-1	広島県	福山市	西部清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1980/8/1	0.028	2017/1/13	稼働中
34207-01-2	広島県	福山市	西部清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1980/8/1	0.054	2017/1/14	稼働中
34207-03-1	広島県	福山市	福山市新市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1994/4/28	0.82	2016/10/21	稼働中
34207-03-2	広島県	福山市	福山市新市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1994/4/28	3.4	2016/10/21	稼働中
34207-04-1	広島県	福山市	福山市深島クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	BF	1994/12/10	0.012	2016/12/21	稼働中
34207-04-2	広島県	福山市	福山市深島クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	BF	1994/12/10	0.12	2016/12/22	稼働中
34209-01-1	広島県	三次市	三次環境クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	45	1.875	BF	1996/10/1	0.0051	2016/12/21	稼働中
34209-01-2	広島県	三次市	三次環境クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	45	1.875	BF	1996/10/1	0.0033	2016/12/22	稼働中
34210-01-1	広島県	庄原市	庄原市備北クリーンセンター	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1990/4/1	0.13	2017/2/8	稼働中
34210-01-2	広島県	庄原市	庄原市備北クリーンセンター	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1990/4/1	0.13	2017/2/8	稼働中
34213-02-1	広島県	廿日市市	廿日市市佐伯クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	7.5	0.9375	BF	1999/4/1	1.3	2016/7/21	稼働中
34213-02-2	広島県	廿日市市	廿日市市佐伯クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	7.5	0.9375	BF	1999/4/1	0.49	2016/7/22	稼働中
34213-03-1	広島県	廿日市市	廿日市市大野清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.25	BF	1997/1/4	1.6	2016/8/5	稼働中
34213-03-2	広島県	廿日市市	廿日市市大野清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.25	BF	1997/1/4	4	2016/8/26	稼働中
34839-01-1	広島県	安芸地区衛生施設管理組合	安芸クリーンセンター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	65	2.7	BF	2002/12/1	0.071	2017/2/27	稼働中
34839-01-2	広島県	安芸地区衛生施設管理組合	安芸クリーンセンター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	65	2.7	BF	2002/12/1	0.0037	2017/2/7	稼働中
34842-01-2	広島県	山県郡西部衛生組合(現 安芸太田町)	ホツクルくろだおクリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	13	1.625	BF	1996/4/1	0.63	2017/1/12	廃止
34908-01-1	広島県	芸北広域環境施設組合	芸北広域環境施設組合	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	22	1.375	BF	1995/4/3	0.049	2016/5/26	稼働中
34908-01-2	広島県	芸北広域環境施設組合	芸北広域環境施設組合	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	22	1.375	BF	1995/4/3	0.082	2016/5/27	稼働中
34918-01-1	広島県	広島中央環境衛生組合	賀茂環境衛生センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1985/10/1	0.02	2016/10/18	稼働中
34918-01-2	広島県	広島中央環境衛生組合	賀茂環境衛生センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1985/10/1	0.017	2017/2/14	稼働中
34918-01-3	広島県	広島中央環境衛生組合	賀茂環境衛生センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	2001/4/1	0.051	2016/8/23	稼働中
34918-02-1	広島県	広島中央環境衛生組合	竹原安芸津環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	52.5	2.19	BF	1991/4/1	0.64	2016/7/29	稼働中
34918-02-2	広島県	広島中央環境衛生組合	竹原安芸津環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	52.5	2.19	BF	1991/4/1	0.0073	2016/7/8	稼働中
34918-03-1	広島県	広島中央環境衛生組合	大崎上島環境センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	7.5	0.94	BF	1991/4/1	0.0004	2016/7/12	稼働中
34918-03-2	広島県	広島中央環境衛生組合	大崎上島環境センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	7.5	0.94	BF	1991/4/1	0.0004	2016/7/12	稼働中