

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定 年月日	平成29年 3月31日 時点の 稼働状況
36201-01-1	徳島県	徳島市	東部環境事業所	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	95	3.96	BF	1979/8/1	0.0032	2016/9/9	稼働中
36201-01-2	徳島県	徳島市	東部環境事業所	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	95	3.96	BF	1979/8/1	0.017	2016/9/9	稼働中
36201-02-1	徳島県	徳島市	西部環境事業所	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1991/4/1	0.0067	2016/11/24	稼働中
36201-02-2	徳島県	徳島市	西部環境事業所	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1991/4/1	0.0097	2016/11/25	稼働中
36202-02-1	徳島県	鳴門市	クリーンセンター1号炉	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	35	1.46	BF	2008/4/1	0.0028	2016/12/8	稼働中
36202-02-2	徳島県	鳴門市	クリーンセンター2号炉	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	35	1.46	BF	2008/4/1	0.0074	2016/12/9	稼働中
36203-01-1	徳島県	小松島市	小松島市環境衛生センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	35	2.18	BF	1983/4/1	0.033	2016/8/31	稼働中
36203-01-2	徳島県	小松島市	小松島市環境衛生センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	35	2.18	BF	1983/4/1	0.0068	2016/6/24	稼働中
36204-02-1	徳島県	阿南市	エコパーク阿南	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	48	2	BF	2014/4/1	0.00072	2016/5/27	稼働中
36204-02-2	徳島県	阿南市	エコパーク阿南	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	48	2	BF	2014/4/1	0.0011	2016/5/28	稼働中
36341-01-1	徳島県	石井町	清掃センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	EP+MC	1978/4/1	0.81	2017/2/24	稼働中
36341-01-2	徳島県	石井町	清掃センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	EP+MC	1978/4/1	0.81	2017/2/24	稼働中
36368-01-1	徳島県	那賀町	那賀町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	8	1	BF	1995/12/14	8	2017/2/27	稼働中
36368-01-2	徳島県	那賀町	那賀町清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	8	1	BF	1995/12/14	4.6	2017/2/28	稼働中
36401-01-1	徳島県	松茂町	松茂町第二環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1999/4/1	0.021	2016/12/1	稼働中
36401-01-2	徳島県	松茂町	松茂町第二環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1999/4/1	0.12	2016/12/2	稼働中
36402-01-1	徳島県	北島町	清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	13	1.6	BF	1985/4/1	0.36	2016/10/19	稼働中
36402-01-2	徳島県	北島町	清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	13	1.6	BF	1985/4/1	0.022	2016/7/2	稼働中
36403-01-1	徳島県	藍住町	藍住町西クリンステーション	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	15	1875	BF	1980/10/22	0.024	2016/9/27	稼働中
36403-01-2	徳島県	藍住町	藍住町西クリンステーション	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	15	1875	BF	1980/10/22	0.024	2016/9/27	稼働中
36819-01-1	徳島県	海部郡衛生処理事務組合	海部美化センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	25	3125	BF	1979/3/1	0.61	2016/7/26	稼働中
36819-01-2	徳島県	海部郡衛生処理事務組合	海部美化センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	25	3125	BF	1979/3/1	0.61	2016/7/26	稼働中
36826-01-1	徳島県	美馬環境整備組合	クリーンセンター美馬	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	36	2.25	BF	1997/4/1	0.45	2016/12/8	稼働中
36826-01-2	徳島県	美馬環境整備組合	クリーンセンター美馬	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	36	2.25	BF	1997/4/1	0.42	2016/12/8	稼働中
36860-02-1	徳島県	中央広域環境施設組合	中央広域環境センター	1号炉	ガス化改質	全連続	60	2.5	EP+その他	2005/8/1	0.000037	2016/12/20	稼働中
36860-02-2	徳島県	中央広域環境施設組合	中央広域環境センター	2号炉	ガス化改質	全連続	60	2.5	EP+その他	2005/8/1	0.000067	2016/6/16	稼働中
36910-01-1	徳島県	みよし広域連合	みよし広域連合清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	25	3.125	EP	1981/4/1	0.55	2016/8/4	稼働中
36910-01-2	徳島県	みよし広域連合	みよし広域連合清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	25	3.125	EP	1981/4/1	1.6	2016/8/5	稼働中