

| 施設コード | 都道府県名 | 市町村・組合名 | 施設名 | 炉番号 | 施設の種類 | 炉の稼働方式 | 処理能力 (t/日) | 処理能力 (t/h) | 集じん器 | 稼働開始 年月日 | 排ガス中の ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m ³ N) | 測定 年月日 | 平成29年 3月31日 時点の 稼働状況 |
|------------|-------|-------------|-----------------------------|-------------|---------------|--------|---------------|---------------|------|-------------|---|------------|-------------------------------|
| 42201-01-2 | 長崎県 | 長崎市 | 長崎市旧西工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 200 | 8.3 | EP | 1979/4/1 | 0.14 | 2016/5/27 | 廃止 |
| 42201-02-1 | 長崎県 | 長崎市 | 長崎市東工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 1988/4/1 | 0.00000056 | 2016/11/10 | 稼働中 |
| 42201-02-2 | 長崎県 | 長崎市 | 長崎市東工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 1988/4/1 | 0.00097 | 2016/12/16 | 稼働中 |
| 42201-03-1 | 長崎県 | 長崎市 | 長崎市西工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 120 | 5 | BF | 2016/10/1 | 0.000024 | 2017/2/1 | 稼働中 |
| 42201-03-2 | 長崎県 | 長崎市 | 長崎市西工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 120 | 5 | BF | 2016/10/1 | 0.0000002 | 2017/2/2 | 稼働中 |
| 42202-01-1 | 長崎県 | 佐世保市 | 佐世保市西部クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 120 | 5 | BF | 1977/2/27 | 0.013 | 2016/8/26 | 稼働中 |
| 42202-01-2 | 長崎県 | 佐世保市 | 佐世保市西部クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 120 | 5 | BF | 1977/2/27 | 0.011 | 2016/10/28 | 稼働中 |
| 42202-02-1 | 長崎県 | 佐世保市 | 佐世保市宇久清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 8 | 1 | BF | 1997/3/20 | 2.9 | 2016/8/4 | 稼働中 |
| 42202-03-1 | 長崎県 | 佐世保市 | 佐世保市東部クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 100 | 4.17 | BF | 2001/1/9 | 0.0049 | 2016/12/15 | 稼働中 |
| 42202-03-2 | 長崎県 | 佐世保市 | 佐世保市東部クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 100 | 4.17 | BF | 2001/1/9 | 0.0086 | 2016/12/14 | 稼働中 |
| 42202-04-1 | 長崎県 | 佐世保市 | 佐世保市灰溶融施設 | 1号炉 | その他 | 全連続 | 29 | 1.2 | BF | 2008/8/1 | 0 | 2016/9/13 | 稼働中 |
| 42202-04-2 | 長崎県 | 佐世保市 | 佐世保市灰溶融施設 | 2号炉 | その他 | 全連続 | 29 | 1.2 | BF | 2008/8/1 | 0 | 2016/12/13 | 稼働中 |
| 42205-01-1 | 長崎県 | 大村市 | 大村市環境センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 37 | 2.3 | BF | 1997/4/1 | 0.93 | 2016/12/12 | 稼働中 |
| 42205-01-2 | 長崎県 | 大村市 | 大村市環境センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 37 | 2.3 | BF | 1997/4/1 | 0.44 | 2016/12/13 | 稼働中 |
| 42205-01-3 | 長崎県 | 大村市 | 大村市環境センター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 37 | 2.3 | BF | 1997/4/1 | 0.93 | 2016/12/14 | 稼働中 |
| 42207-01-1 | 長崎県 | 平戸市 | 大島村クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 5 | 0.625 | BF | 1997/4/1 | 0.11 | 2016/9/14 | 稼働中 |
| 42208-01-1 | 長崎県 | 松浦市 | 松浦市鷹島環境センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 5 | 0.625 | BF | 2001/4/2 | 3.5 | 2016/9/8 | 稼働中 |
| 42209-01-1 | 長崎県 | 対馬市 | 対馬クリーンセンター | 1号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 30 | 1.25 | BF | 2003/4/1 | 0.0052 | 2016/11/8 | 稼働中 |
| 42209-01-2 | 長崎県 | 対馬市 | 対馬クリーンセンター | 2号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 30 | 1.25 | BF | 2003/4/1 | 0.004 | 2016/12/20 | 稼働中 |
| 42210-05-1 | 長崎県 | 杵岐市 | 杵岐市クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 13 | 0.8125 | BF | 2012/4/1 | 0.094 | 2016/7/12 | 稼働中 |
| 42210-05-2 | 長崎県 | 杵岐市 | 杵岐市クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 13 | 0.8125 | BF | 2012/4/1 | 0.14 | 2016/7/12 | 稼働中 |
| 42211-01-1 | 長崎県 | 五島市 | 福江清掃センター | 1号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 29 | 1.208 | BF | 2002/12/1 | 0.021 | 2016/6/28 | 稼働中 |
| 42211-01-2 | 長崎県 | 五島市 | 福江清掃センター | 2号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 29 | 1.208 | BF | 2002/12/1 | 0.049 | 2016/6/29 | 稼働中 |
| 42211-02-1 | 長崎県 | 五島市 | 富江クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 10 | 1.28 | BF | 1998/8/1 | 0.14 | 2017/2/23 | 稼働中 |
| 42212-03-1 | 長崎県 | 西海市 | 西海市炭化センター | 1号炉 | その他 | 全連続 | 15 | 0.625 | BF | 2015/7/1 | 0.0021 | 2017/1/11 | 稼働中 |
| 42212-03-2 | 長崎県 | 西海市 | 西海市炭化センター | 2号炉 | その他 | 全連続 | 15 | 0.625 | BF | 2015/7/1 | 0.0052 | 2016/11/25 | 稼働中 |
| 42214-01-1 | 長崎県 | 南島原市 | 南島原市南有馬クリーンセンター ごみ処理施設 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 30 | 1.875 | BF | 2000/3/25 | 0.14 | 2016/7/8 | 稼働中 |
| 42214-01-2 | 長崎県 | 南島原市 | 南島原市南有馬クリーンセンター ごみ処理施設 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 30 | 1.875 | BF | 2000/3/25 | 0.21 | 2016/7/8 | 稼働中 |
| 42214-02-1 | 長崎県 | 南島原市 | 南島原市南有馬クリーンセンター ごみ処理施設(溶融炉) | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 14 | 0.583 | BF | 2000/3/25 | 0.0087 | 2016/7/7 | 稼働中 |
| 42383-01-1 | 長崎県 | 小値賀町 | 小値賀町ごみ焼却場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 3.5 | 0.4 | BF | 1992/4/1 | 64 | 2016/10/18 | 稼働中 |
| 42391-01-1 | 長崎県 | 佐々町 | 佐々クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 18 | 2.25 | BF | 1996/4/1 | 0.31 | 2016/8/23 | 稼働中 |
| 42391-01-2 | 長崎県 | 佐々町 | 佐々クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 18 | 2.25 | BF | 1996/4/1 | 0.16 | 2016/8/30 | 稼働中 |
| 42424-01-1 | 長崎県 | 新上五島町 | 新上五島町クリーンセンター・ごみ焼却施設 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 20 | 1.25 | BF | 2002/12/1 | 0.012 | 2016/10/4 | 稼働中 |
| 42424-01-2 | 長崎県 | 新上五島町 | 新上五島町クリーンセンター・ごみ焼却施設 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 20 | 1.25 | BF | 2002/12/1 | 0.003 | 2016/10/4 | 稼働中 |
| 42817-01-1 | 長崎県 | 東彼地区保健福祉組合 | 東彼地区清掃工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 33 | 2.0625 | BF | 1981/4/1 | 0.025 | 2016/11/11 | 稼働中 |
| 42817-01-2 | 長崎県 | 東彼地区保健福祉組合 | 東彼地区清掃工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 33 | 2.0625 | BF | 1981/4/1 | 0.028 | 2016/11/11 | 稼働中 |
| 42867-01-1 | 長崎県 | 県央県南広域環境組合 | 県央県南クリーンセンター | 1号炉(2号炉と共通) | ガス化改質 | 全連続 | 100 | 4.17 | EP | 2005/4/1 | 0.000000046 | 2016/5/18 | 稼働中 |
| 42867-01-2 | 長崎県 | 県央県南広域環境組合 | 県央県南クリーンセンター | 2号炉(1号炉と共通) | ガス化改質 | 全連続 | 100 | 4.17 | EP | 2005/4/1 | 0.000000046 | 2016/5/18 | 稼働中 |
| 42872-01-1 | 長崎県 | 北松北部環境組合 | 北松北部クリーンセンター ごみ処理施設 | 1号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 35 | 1.46 | BF | 2004/4/1 | 0.036 | 2016/12/1 | 稼働中 |
| 42872-01-2 | 長崎県 | 北松北部環境組合 | 北松北部クリーンセンター ごみ処理施設 | 2号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 35 | 1.46 | BF | 2004/4/1 | 0.027 | 2016/12/2 | 稼働中 |
| 42876-01-1 | 長崎県 | 長与・時津環境施設組合 | クリーンパーク長与 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 27 | 1.125 | BF | 2015/4/1 | 0.0035 | 2017/2/9 | 稼働中 |
| 42876-01-2 | 長崎県 | 長与・時津環境施設組合 | クリーンパーク長与 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 27 | 1.125 | BF | 2015/4/1 | 0.0017 | 2016/11/2 | 稼働中 |