

| 施設コード | 都道府県名 | 市町村・組合名 | 施設名 | 炉番号 | 施設の種類 | 炉の稼働方式 | 処理能力 (t/日) | 処理能力 (t/h) | 集じん器 | 稼働開始年月日 | 排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N) | 測定年月日 | 平成30年3月31日時点の稼働状況 |
|------------|-------|--------------|-------------------------|-------------|---------------|--------|------------|------------|-------|------------|--|------------|-------------------|
| 12100-02-1 | 千葉県 | 千葉市 | 北清掃工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 190 | 7.92 | BF | 1996/11/1 | 0.0000009 | 2017/10/11 | 稼働中 |
| 12100-02-2 | 千葉県 | 千葉市 | 北清掃工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 190 | 7.92 | BF | 1996/11/1 | 0.0000011 | 2017/10/11 | 稼働中 |
| 12100-02-3 | 千葉県 | 千葉市 | 北清掃工場 | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 190 | 7.92 | BF | 1996/11/1 | 0.00001 | 2017/11/14 | 稼働中 |
| 12100-03-1 | 千葉県 | 千葉市 | 新港清掃工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 145 | 6.042 | BF | 2002/12/26 | 0.00031 | 2017/12/18 | 稼働中 |
| 12100-03-2 | 千葉県 | 千葉市 | 新港清掃工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 145 | 6.042 | BF | 2002/12/26 | 0.00037 | 2017/12/18 | 稼働中 |
| 12100-03-3 | 千葉県 | 千葉市 | 新港清掃工場 | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 145 | 6.042 | BF | 2002/12/26 | 0.000021 | 2017/12/18 | 稼働中 |
| 12186-01-1 | 千葉県 | 銚子地区環境衛生組合 | 大谷クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 40 | 2.5 | BF | 1983/4/15 | 0.4 | 2017/9/11 | 稼働中 |
| 12186-01-2 | 千葉県 | 銚子地区環境衛生組合 | 大谷クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 40 | 2.5 | BF | 1983/4/15 | 0.061 | 2017/9/11 | 稼働中 |
| 12202-01-1 | 千葉県 | 銚子市 | 銚子市清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 82.5 | 3.44 | BF | 1986/10/1 | 0.89 | 2018/1/19 | 稼働中 |
| 12202-01-2 | 千葉県 | 銚子市 | 銚子市清掃センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 82.5 | 3.44 | BF | 1986/10/1 | 0.092 | 2018/1/18 | 稼働中 |
| 12203-02-1 | 千葉県 | 市川市 | 市川市クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 200 | 8.3 | EP+BF | 1994/4/1 | 0.021 | 2018/1/16 | 稼働中 |
| 12203-02-2 | 千葉県 | 市川市 | 市川市クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 200 | 8.3 | EP+BF | 1994/4/1 | 0.053 | 2018/1/10 | 稼働中 |
| 12203-02-3 | 千葉県 | 市川市 | 市川市クリーンセンター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 200 | 8.3 | EP+BF | 1994/4/1 | 0.13 | 2018/1/9 | 稼働中 |
| 12204-02-1 | 千葉県 | 船橋市 | 船橋市南部清掃工場1号廃棄物焼却炉 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 125 | 5.208 | EP | 1989/9/1 | 0.091 | 2017/9/26 | 稼働中 |
| 12204-02-2 | 千葉県 | 船橋市 | 船橋市南部清掃工場2号廃棄物焼却炉 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 125 | 5.208 | EP | 1989/9/1 | 0.15 | 2017/9/27 | 稼働中 |
| 12204-02-3 | 千葉県 | 船橋市 | 船橋市南部清掃工場3号廃棄物焼却炉 | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 125 | 5.208 | EP | 1989/9/1 | 0.13 | 2017/12/19 | 稼働中 |
| 12204-03-1 | 千葉県 | 船橋市 | 船橋市北部清掃工場1号焼却炉 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 127 | 5.292 | BF | 2017/4/1 | 0.00075 | 2018/3/1 | 稼働中 |
| 12204-03-2 | 千葉県 | 船橋市 | 船橋市北部清掃工場2号焼却炉 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 127 | 5.292 | BF | 2017/4/1 | 0.00038 | 2018/3/1 | 稼働中 |
| 12204-03-3 | 千葉県 | 船橋市 | 船橋市北部清掃工場3号焼却炉 | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 127 | 5.292 | BF | 2017/4/1 | 0.0013 | 2017/12/19 | 稼働中 |
| 12205-01-1 | 千葉県 | 館山市 | 館山市清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 50 | 3.125 | BF | 1984/10/1 | 0.014 | 2017/12/21 | 稼働中 |
| 12205-01-2 | 千葉県 | 館山市 | 館山市清掃センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 50 | 3.125 | BF | 1984/10/1 | 0.045 | 2017/12/21 | 稼働中 |
| 12207-03-1 | 千葉県 | 松戸市 | クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 100 | 4.16 | EP | 1980/12/1 | 0.3 | 2017/10/12 | 稼働中 |
| 12207-03-2 | 千葉県 | 松戸市 | クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 100 | 4.16 | EP | 1980/12/1 | 0.098 | 2017/10/13 | 稼働中 |
| 12207-04-1 | 千葉県 | 松戸市 | 和名ヶ谷クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 100 | 4.17 | BF | 1995/10/1 | 0.0013 | 2017/7/7 | 稼働中 |
| 12207-04-2 | 千葉県 | 松戸市 | 和名ヶ谷クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 100 | 4.17 | BF | 1995/10/1 | 0.0027 | 2017/7/7 | 稼働中 |
| 12207-04-3 | 千葉県 | 松戸市 | 和名ヶ谷クリーンセンター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 100 | 4.17 | BF | 1995/10/1 | 0.028 | 2017/7/7 | 稼働中 |
| 12208-01-1 | 千葉県 | 野田市 | 野田市清掃工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 72.5 | 4.53 | BF | 1985/3/1 | 0.00054 | 2017/12/27 | 稼働中 |
| 12208-01-2 | 千葉県 | 野田市 | 野田市清掃工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 72.5 | 4.53 | BF | 1985/3/1 | 0.00064 | 2017/12/27 | 稼働中 |
| 12211-01-1 | 千葉県 | 成田市 | 成田富里いずみ清掃工場 | 1号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 106 | 4.417 | BF | 2012/10/1 | 0.0029 | 2018/1/12 | 稼働中 |
| 12211-01-2 | 千葉県 | 成田市 | 成田富里いずみ清掃工場 | 2号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 106 | 4.417 | BF | 2012/10/1 | 0.0021 | 2018/1/12 | 稼働中 |
| 12215-02-1 | 千葉県 | 旭市 | 旭市クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 47.5 | 2.97 | EP | 1992/8/1 | 0.17 | 2018/3/8 | 稼働中 |
| 12215-02-2 | 千葉県 | 旭市 | 旭市クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 47.5 | 2.97 | EP | 1992/8/1 | 0.1 | 2018/3/9 | 稼働中 |
| 12216-02-1 | 千葉県 | 習志野市 | 芝園清掃工場 | 1号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 73 | 3.04 | BF | 2002/11/1 | 0.00095 | 2017/9/1 | 稼働中 |
| 12216-02-2 | 千葉県 | 習志野市 | 芝園清掃工場 | 2号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 73 | 3.04 | BF | 2002/11/1 | 0.0016 | 2017/7/28 | 稼働中 |
| 12216-02-3 | 千葉県 | 習志野市 | 芝園清掃工場 | 3号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 73 | 3.04 | BF | 2002/11/1 | 0.0018 | 2017/6/30 | 稼働中 |
| 12217-02-1 | 千葉県 | 柏市 | 柏市清掃工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 100 | 4.17 | BF | 1991/4/1 | 0.00095 | 2017/10/13 | 稼働中 |
| 12217-02-2 | 千葉県 | 柏市 | 柏市清掃工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 100 | 4.17 | BF | 1991/4/1 | 0.016 | 2017/11/24 | 稼働中 |
| 12217-02-3 | 千葉県 | 柏市 | 柏市清掃工場 | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 100 | 4.17 | BF | 1991/4/1 | 0.0012 | 2017/11/17 | 稼働中 |
| 12217-03-1 | 千葉県 | 柏市 | 柏市南部クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 125 | 5.2 | BF | 2005/3/16 | 0.00002 | 2017/8/8 | 稼働中 |
| 12217-03-2 | 千葉県 | 柏市 | 柏市南部クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 125 | 5.2 | BF | 2005/3/16 | 0.00034 | 2017/5/9 | 稼働中 |
| 12218-02-1 | 千葉県 | 勝浦市 | 勝浦市クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 35 | 2.18 | BF | 1985/4/1 | 0.35 | 2018/3/28 | 稼働中 |
| 12219-02-1 | 千葉県 | 市原市 | 市原市福増クリーンセンター 第一工場 1号炉 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 100 | 4.17 | BF | 1984/7/1 | 0.045 | 2017/6/6 | 稼働中 |
| 12219-02-2 | 千葉県 | 市原市 | 市原市福増クリーンセンター 第一工場 2号炉 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 100 | 4.17 | BF | 1984/7/1 | 0.14 | 2017/8/8 | 稼働中 |
| 12219-02-3 | 千葉県 | 市原市 | 市原市福増クリーンセンター 第一工場 3号炉 | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 100 | 4.17 | BF | 1984/7/1 | 0.071 | 2017/11/20 | 稼働中 |
| 12219-03-1 | 千葉県 | 市原市 | 市原市福増クリーンセンター 第二工場 A号炉 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 110 | 4.59 | BF | 1994/10/21 | 0.07 | 2017/7/11 | 稼働中 |
| 12219-03-2 | 千葉県 | 市原市 | 市原市福増クリーンセンター 第二工場 B号炉 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 110 | 4.59 | BF | 1994/10/21 | 0.068 | 2017/9/11 | 稼働中 |
| 12220-03-1 | 千葉県 | 流山市 | 流山市クリーンセンター ごみ焼却施設 | 1号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 69 | 2.875 | BF | 2004/4/1 | 0.00016 | 2017/12/5 | 稼働中 |
| 12220-03-2 | 千葉県 | 流山市 | 流山市クリーンセンター ごみ焼却施設 | 2号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 69 | 2.875 | BF | 2004/4/1 | 0 | 2018/2/27 | 稼働中 |
| 12220-03-3 | 千葉県 | 流山市 | 流山市クリーンセンター ごみ焼却施設 | 3号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 69 | 2.875 | BF | 2004/4/1 | 0 | 2018/3/6 | 稼働中 |
| 12221-02-1 | 千葉県 | 八千代市 | 清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 60 | 2.5 | BF | 1989/4/1 | 0.019 | 2018/1/31 | 稼働中 |
| 12221-02-2 | 千葉県 | 八千代市 | 清掃センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 60 | 2.5 | BF | 1989/4/1 | 0.0074 | 2018/2/28 | 稼働中 |
| 12221-02-3 | 千葉県 | 八千代市 | 清掃センター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 100 | 4.16 | BF | 2001/4/1 | 0.00064 | 2017/12/21 | 稼働中 |
| 12222-01-1 | 千葉県 | 我孫子市 | 我孫子市クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | EP | 1973/4/1 | 0.32 | 2017/9/27 | 稼働中 |
| 12222-01-2 | 千葉県 | 我孫子市 | 我孫子市クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 105 | 4.375 | BF | 1992/11/1 | 0.26 | 2017/9/27 | 稼働中 |
| 12223-02-1 | 千葉県 | 鴨川市 | 総務部環境課清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 47.5 | 1.979 | BF | 1986/4/1 | 0.039 | 2017/11/3 | 稼働中 |
| 12223-02-2 | 千葉県 | 鴨川市 | 総務部環境課清掃センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 47.5 | 1.979 | BF | 1986/4/1 | 0.025 | 2017/11/3 | 稼働中 |
| 12227-03-1 | 千葉県 | 浦安市 | 浦安市クリーンセンター(A系統焼却炉) | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1995/4/1 | 0.027 | 2017/12/13 | 稼働中 |
| 12227-03-2 | 千葉県 | 浦安市 | 浦安市クリーンセンター(B系統焼却炉) | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1995/4/1 | 0.041 | 2017/11/18 | 稼働中 |
| 12227-03-3 | 千葉県 | 浦安市 | 浦安市クリーンセンター(C系統焼却炉) | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1995/4/1 | 0.089 | 2017/11/18 | 稼働中 |
| 12228-02-1 | 千葉県 | 四街道市 | 四街道市クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 82.5 | 3.4375 | BF | 1992/4/1 | 0.05 | 2018/1/18 | 稼働中 |
| 12228-02-2 | 千葉県 | 四街道市 | 四街道市クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 82.5 | 3.4375 | BF | 1992/4/1 | 0.073 | 2017/10/20 | 稼働中 |
| 12230-02-1 | 千葉県 | 八街市 | 八街市クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 62.5 | 2.6 | BF | 2002/12/1 | 0.15 | 2017/10/19 | 稼働中 |
| 12230-02-2 | 千葉県 | 八街市 | 八街市クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 62.5 | 2.6 | BF | 2002/12/1 | 0.29 | 2017/10/18 | 稼働中 |
| 12238-01-1 | 千葉県 | いすみ市 | いすみクリーンセンター | 1号炉(2号炉と共通) | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化パッチ | 24 | 2 | EP | 1994/1/26 | 0.49 | 2017/12/12 | 稼働中 |
| 12238-01-2 | 千葉県 | いすみ市 | いすみクリーンセンター | 2号炉(1号炉と共通) | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化パッチ | 24 | 2 | EP | 1994/1/26 | 0.49 | 2017/12/12 | 稼働中 |
| 12443-01-1 | 千葉県 | 御宿町 | 御宿町清掃センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 32.5 | 1.875 | BF | 1984/12/25 | 0.14 | 2017/12/20 | 稼働中 |
| 12828-01-1 | 千葉県 | 佐倉市、酒々井町清掃組合 | 酒々井サイクル文化センター A系統焼却炉 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 60 | 2.5 | BF | 1987/4/1 | 0.031 | 2017/11/7 | 稼働中 |
| 12828-01-2 | 千葉県 | 佐倉市、酒々井町清掃組合 | 酒々井サイクル文化センター B系統焼却炉 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 60 | 2.5 | BF | 1987/4/1 | 0.027 | 2017/6/6 | 稼働中 |
| 12828-02-1 | 千葉県 | 佐倉市、酒々井町清掃組合 | 酒々井サイクル文化センター C系統焼却炉 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 100 | 4.16 | BF | 1990/4/1 | 0.031 | 2017/7/11 | 稼働中 |
| 12828-03-1 | 千葉県 | 佐倉市、酒々井町清掃組合 | 酒々井サイクル文化センター D系統焼却炉 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 100 | 4.16 | BF | 2005/4/1 | 0.00091 | 2017/11/21 | 稼働中 |
| 12830-02-1 | 千葉県 | 東金市外三市町清掃組合 | 東金市外三市町環境クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 70 | 2.91 | BF | 1998/4/1 | 0.079 | 2017/12/14 | 稼働中 |
| 12830-02-2 | 千葉県 | 東金市外三市町清掃組合 | 東金市外三市町環境クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 70 | 2.91 | BF | 1998/4/1 | 0.069 | 2017/11/16 | 稼働中 |
| 12830-02-3 | 千葉県 | 東金市外三市町清掃組合 | 東金市外三市町環境クリーンセンター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 70 | 2.91 | BF | 1998/4/1 | 0.073 | 2017/12/7 | 稼働中 |
| 12830-03-1 | 千葉県 | 東金市外三市町清掃組合 | 東金市外三市町環境クリーンセンター(溶融施設) | 1号炉 | その他 | 全連続 | 26 | 1.08 | BF | 1998/4/1 | 0.2 | 2018/1/15 | 稼働中 |

| 施設コード | 都道府県名 | 市町村・組合名 | 施設名 | 炉番号 | 施設の種類 | 炉の稼働方式 | 処理能力 (t/日) | 処理能力 (t/h) | 集じん器 | 稼働開始 年月日 | 排ガス中の ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m ³ N) | 測定 年月日 | 平成30年 3月31日 時点の 稼働状況 |
|------------|-------|----------------|----------------------------------|-----|---------------|--------|---------------|---------------|-------|-------------|---|------------|-------------------------------|
| 12831-02-1 | 千葉県 | 山武郡市環境衛生組合 | 山武郡市環境衛生組合 焼却施設 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 55 | 2.28 | BF | 1996/4/1 | 0.17 | 2017/10/26 | 稼働中 |
| 12831-02-2 | 千葉県 | 山武郡市環境衛生組合 | 山武郡市環境衛生組合 焼却施設 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 55 | 2.28 | BF | 1996/4/1 | 0.34 | 2017/10/26 | 稼働中 |
| 12833-01-1 | 千葉県 | 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合 | クリーンセンターしらさぎ | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 85.5 | 3.56 | BF | 1999/9/1 | 0.0025 | 2017/9/27 | 稼働中 |
| 12833-01-2 | 千葉県 | 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合 | クリーンセンターしらさぎ | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 85.5 | 3.56 | BF | 1999/9/1 | 0.01 | 2017/10/2 | 稼働中 |
| 12833-01-3 | 千葉県 | 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合 | クリーンセンターしらさぎ | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 85.5 | 3.56 | BF | 1999/9/1 | 0.052 | 2017/11/1 | 稼働中 |
| 12854-01-1 | 千葉県 | 匝瑳市ほか二町環境衛生組合 | 松山清掃工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続 | 40 | 2.5 | EP+MC | 1984/4/1 | 0.97 | 2017/11/2 | 稼働中 |
| 12854-01-2 | 千葉県 | 匝瑳市ほか二町環境衛生組合 | 松山清掃工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続 | 40 | 2.5 | EP+MC | 1984/4/1 | 0.37 | 2017/12/1 | 稼働中 |
| 12863-02-1 | 千葉県 | 長生郡市広域市町村圏組合 | 長生郡市広域市町村圏組合 環境衛生センター ごみ処理場(3号炉) | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 81 | 3.375 | BF | 1996/3/28 | 0.048 | 2017/10/20 | 稼働中 |
| 12863-03-1 | 千葉県 | 長生郡市広域市町村圏組合 | 長生郡市広域市町村圏組合 環境衛生センター ごみ処理場(1号炉) | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 72 | 3 | BF | 1999/3/26 | 0.000084 | 2017/11/27 | 稼働中 |
| 12863-03-2 | 千葉県 | 長生郡市広域市町村圏組合 | 長生郡市広域市町村圏組合 環境衛生センター ごみ処理場(2号炉) | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 72 | 3 | BF | 1999/3/26 | 0.0023 | 2017/12/12 | 稼働中 |
| 12867-02-1 | 千葉県 | 香取広域市町村圏事務組合 | 伊地山クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続 | 45 | 2.813 | BF | 1996/4/1 | 0.17 | 2017/10/12 | 稼働中 |
| 12867-02-2 | 千葉県 | 香取広域市町村圏事務組合 | 伊地山クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続 | 45 | 2.813 | BF | 1996/4/1 | 0.68 | 2017/12/14 | 稼働中 |
| 12867-02-3 | 千葉県 | 香取広域市町村圏事務組合 | 伊地山クリーンセンター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続 | 45 | 2.813 | BF | 1996/4/1 | 0 | 2017/6/8 | 稼働中 |
| 12886-02-1 | 千葉県 | 印西地区環境整備事業組合 | 印西クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 100 | 4.16 | BF | 1986/4/1 | 0.039 | 2017/12/20 | 稼働中 |
| 12886-02-2 | 千葉県 | 印西地区環境整備事業組合 | 印西クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 100 | 4.16 | BF | 1986/4/1 | 0.09 | 2017/12/20 | 稼働中 |
| 12886-02-3 | 千葉県 | 印西地区環境整備事業組合 | 印西クリーンセンター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 100 | 4.16 | BF | 1999/4/1 | 0.026 | 2018/1/31 | 稼働中 |