

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定 年月日	平成30年 3月31日 時点の 稼働状況
16211-01-1	富山県	射水市	射水市クリーンピア射水	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	46	1.917	BF	2002/12/1	0.0044	2017/4/14	稼働中
16211-01-2	富山県	射水市	射水市クリーンピア射水	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	46	1.917	BF	2002/12/1	0.009	2017/4/21	稼働中
16211-01-3	富山県	射水市	射水市クリーンピア射水	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	46	1.917	BF	2002/12/1	0.0033	2017/5/16	稼働中
16891-02-1	富山県	砺波広域圏事務組合	クリーンセンターとなみ	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	36.6	1.525	BF	1991/2/1	0.099	2018/1/15	稼働中
16891-02-2	富山県	砺波広域圏事務組合	クリーンセンターとなみ	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	36.6	1.525	BF	1991/2/1	0.14	2018/1/16	稼働中
16892-01-1	富山県	新川広域圏事務組合	エコほ〜と	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	58	3.625	BF	2000/4/1	0.024	2017/11/24	稼働中
16892-01-2	富山県	新川広域圏事務組合	エコほ〜と	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	58	3.625	BF	2000/4/1	0.033	2017/11/24	稼働中
16892-01-3	富山県	新川広域圏事務組合	エコほ〜と	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	58	3.625	BF	2000/4/1	0.00071	2017/11/24	稼働中
16897-02-1	富山県	富山地区広域圏事務組合	富山地区広域圏事務組合 クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	270	11.25	BF	2003/3/19	<0.001	2017/9/22	稼働中
16897-02-2	富山県	富山地区広域圏事務組合	富山地区広域圏事務組合 クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	270	11.25	BF	2003/3/19	<0.001	2018/1/25	稼働中
16897-02-3	富山県	富山地区広域圏事務組合	富山地区広域圏事務組合 クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	270	11.25	BF	2003/3/19	<0.001	2017/11/8	稼働中
16900-01-1	富山県	高岡地区広域圏事務組合	高岡広域エコ・クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	85	3.54	BF	2014/10/1	0.00052	2018/1/10	稼働中
16900-01-2	富山県	高岡地区広域圏事務組合	高岡広域エコ・クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	85	3.54	BF	2014/10/1	0.016	2018/1/11	稼働中
16900-01-3	富山県	高岡地区広域圏事務組合	高岡広域エコ・クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	85	3.54	BF	2014/10/1	0.0059	2017/12/26	稼働中