

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定 年月日	平成30年 3月31日 時点の 稼働状況
35201-03-2	山口県	下関市	下関市環境部奥山工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	180	7.5	BF	2002/12/1	0.0000012	2017/6/14	稼働中
35201-04-3	山口県	下関市	下関市環境部奥山工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	170	7.1	BF	2016/4/1	0.00033	2017/7/4	稼働中
35202-02-1	山口県	宇部市	宇部市環境保全センター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	66	2.75	BF	2002/12/1	0.0000054	2017/12/21	稼働中
35202-02-2	山口県	宇部市	宇部市環境保全センター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	66	2.75	BF	2002/12/1	0.00000066	2017/12/21	稼働中
35202-02-3	山口県	宇部市	宇部市環境保全センター	3号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	66	2.75	BF	2002/12/1	0.00067	2018/1/24	稼働中
35203-02-1	山口県	山口市	山口市清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	110	4.58	BF	1998/4/1	0.049	2017/6/9	稼働中
35203-02-2	山口県	山口市	山口市清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	110	4.58	BF	1998/4/1	0.018	2017/6/9	稼働中
35204-01-1	山口県	萩市	見島ごみ焼却場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	固定火格子バッチ	3	0.375	BF	1999/12/1	6.7	2018/1/29	稼働中
35206-01-1	山口県	防府市	防府市クリーンセンターごみ焼却場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	2014/4/1	0.0085	2017/7/6	稼働中
35206-01-2	山口県	防府市	防府市クリーンセンターごみ焼却場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	2014/4/1	0.011	2017/7/7	稼働中
35208-01-1	山口県	岩国市	岩国市第一工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	65	2.708	BF	1992/4/1	0.13	2017/7/7	稼働中
35208-01-2	山口県	岩国市	岩国市第一工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	65	2.708	BF	1992/4/1	2.4	2017/8/8	稼働中
35208-01-3	山口県	岩国市	岩国市第一工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	65	2.708	BF	1992/4/1	1.1	2017/7/7	稼働中
35216-01-1	山口県	山陽小野田市	山陽小野田市環境衛生センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	45	1.875	BF	2015/3/26	0.015	2018/1/10	稼働中
35216-01-2	山口県	山陽小野田市	山陽小野田市環境衛生センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	45	1.875	BF	2015/3/26	0.02	2018/1/10	稼働中
35305-02-1	山口県	周防大島町	周防大島町清掃センター(1号炉)	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	11	1.375	BF	1998/4/1	0.89	2017/6/29	稼働中
35305-02-2	山口県	周防大島町	周防大島町清掃センター(2号炉)	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	11	1.375	BF	1998/4/1	2.5	2017/6/30	稼働中
35830-01-1	山口県	周東環境衛生組合	清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	69	2.875	BF	1986/10/1	0.11	2017/5/11	稼働中
35830-01-2	山口県	周東環境衛生組合	清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	69	2.875	BF	1986/10/1	0.18	2017/5/11	稼働中
35837-01-1	山口県	周南地区衛生施設組合	恋路クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	110	4.6	BF	1995/10/1	0.0000015	2017/6/23	稼働中
35837-01-2	山口県	周南地区衛生施設組合	恋路クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	110	4.6	BF	1995/10/1	0.0000012	2017/7/11	稼働中
35837-01-3	山口県	周南地区衛生施設組合	恋路クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	110	4.6	BF	1995/10/1	0	2017/9/8	稼働中
35851-01-1	山口県	周陽環境整備組合	周陽環境整備センター1号炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	BF	1994/6/1	0.061	2017/9/8	稼働中
35851-01-2	山口県	周陽環境整備組合	周陽環境整備センター2号炉	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	BF	1994/6/1	0.0095	2017/9/8	稼働中
35873-01-1	山口県	萩・長門清掃一部事務組合	萩・長門清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	52	2.167	BF	2015/4/1	0.02	2018/3/31	稼働中
35873-01-2	山口県	萩・長門清掃一部事務組合	萩・長門清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	52	2.167	BF	2015/4/1	0.04	2018/3/31	稼働中