

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定 年月日	平成30年 3月31日 時点の 稼働状況
40100-01-1	福岡県	北九州市	日明工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	1991/4/1	0.0055	2017/6/28	稼働中
40100-01-2	福岡県	北九州市	日明工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	1991/4/1	0.028	2017/7/25	稼働中
40100-01-3	福岡県	北九州市	日明工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	1991/4/1	0.017	2017/6/29	稼働中
40100-02-1	福岡県	北九州市	皇后崎工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	270	11.25	BF	1998/7/1	0.00014	2017/6/27	稼働中
40100-02-2	福岡県	北九州市	皇后崎工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	270	11.25	BF	1998/7/1	0.00062	2017/6/28	稼働中
40100-02-3	福岡県	北九州市	皇后崎工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	270	11.25	BF	1998/7/1	0.00015	2017/7/27	稼働中
40100-03-1	福岡県	北九州市	新門司工場	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	240	10	BF	2007/4/1	0.00010	2017/7/24	稼働中
40100-03-2	福岡県	北九州市	新門司工場	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	240	10	BF	2007/4/1	0.0042	2017/7/27	稼働中
40100-03-3	福岡県	北九州市	新門司工場	3号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	240	10	BF	2007/4/1	0.0032	2017/9/28	稼働中
40130-02-1	福岡県	福岡市	西部工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	250	10.42	EP	1992/4/1	0.0039	2017/8/31	稼働中
40130-02-2	福岡県	福岡市	西部工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	250	10.42	EP	1992/4/1	0.00014	2017/6/13	稼働中
40130-02-3	福岡県	福岡市	西部工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	250	10.42	EP	1992/4/1	0.000076	2017/4/26	稼働中
40130-03-1	福岡県	福岡市	臨海工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	2001/4/1	0.014	2017/5/25	稼働中
40130-03-2	福岡県	福岡市	臨海工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	2001/4/1	0.012	2017/8/25	稼働中
40130-03-3	福岡県	福岡市	臨海工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	2001/4/1	0.021	2017/7/21	稼働中
40130-04-1	福岡県	福岡市	女界島焼却場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	1	0.125	BF	2014/6/1	0.73	2018/1/17	稼働中
40203-01-1	福岡県	久留米市	上津クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.17	BF	1993/4/1	0.0091	2017/10/17	稼働中
40203-01-2	福岡県	久留米市	上津クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.17	BF	1993/4/1	0.013	2017/12/12	稼働中
40203-01-3	福岡県	久留米市	上津クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.17	BF	1993/4/1	0.0071	2017/9/22	稼働中
40203-02-1	福岡県	久留米市	宮ノ陣クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	81.5	3.4	BF	2016/6/16	0.000078	2018/1/30	稼働中
40203-02-2	福岡県	久留米市	宮ノ陣クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	81.5	3.4	BF	2016/6/16	0.000052	2018/1/31	稼働中
40205-01-1	福岡県	飯塚市	飯塚市クリーンセンター 清掃工場	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	90	3.75	BF	1998/4/1	0.00075	2017/10/4	稼働中
40205-01-2	福岡県	飯塚市	飯塚市クリーンセンター 清掃工場	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	90	3.75	BF	1998/4/1	0.00076	2017/6/7	稼働中
40207-01-1	福岡県	柳川市	柳川市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	50	3.125	BF	1991/4/1	0.4	2017/12/26	稼働中
40207-01-2	福岡県	柳川市	柳川市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	50	3.125	BF	1991/4/1	0.04	2017/12/27	稼働中
40212-01-1	福岡県	大川市	大川市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	45	2.8	BF	1992/4/1	0.13	2017/5/26	稼働中
40212-01-2	福岡県	大川市	大川市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	45	2.8	BF	1992/4/1	1.8	2017/5/26	稼働中
40227-01-1	福岡県	嘉麻市	嘉麻市嘉麻クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	20	1.25	BF	1987/4/1	0.044	2018/2/8	稼働中
40227-01-2	福岡県	嘉麻市	嘉麻市嘉麻クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	20	1.25	BF	1987/4/1	0.038	2018/2/7	稼働中
40229-01-1	福岡県	みやま市	みやま市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	25	3.125	BF	1994/4/1	0.29	2017/8/4	稼働中
40229-01-2	福岡県	みやま市	みやま市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	25	3.125	BF	1994/4/1	1.5	2017/8/4	稼働中
40230-01-1	福岡県	糸島市	糸島市クリーンセンター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	100	4.17	BF	2000/4/1	0.017	2017/6/22	稼働中
40230-01-2	福岡県	糸島市	糸島市クリーンセンター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	100	4.17	BF	2000/4/1	0.018	2017/10/11	稼働中
40837-01-1	福岡県	玄界環境組合	宗像清掃工場	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	80	3.33	BF	2003/6/10	0.000027	2017/11/15	稼働中
40837-01-2	福岡県	玄界環境組合	宗像清掃工場	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	80	3.33	BF	2003/6/10	0.00004	2018/1/12	稼働中
40837-02-1	福岡県	玄界環境組合	古賀清掃工場	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	130	5.42	BF	2003/4/1	0.005	2018/1/19	稼働中
40837-02-2	福岡県	玄界環境組合	古賀清掃工場	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	130	5.42	BF	2003/4/1	0.0024	2018/1/19	稼働中
40848-01-1	福岡県	飯塚市・桂川町衛生施設組合	桂苑	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	37	2.3	BF	1994/4/1	1.1	2017/11/17	稼働中
40848-01-2	福岡県	飯塚市・桂川町衛生施設組合	桂苑	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	37	2.3	BF	1994/4/1	0.15	2017/11/17	稼働中
40902-01-1	福岡県	八女西部広域事務組合	八女西部クリーンセンター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	110	4.58	BF	2000/4/1	0.036	2017/10/26	稼働中
40902-01-2	福岡県	八女西部広域事務組合	八女西部クリーンセンター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	110	4.58	BF	2000/4/1	0.0025	2017/10/25	稼働中
40914-01-1	福岡県	田川郡東部環境衛生施設組合	田川郡東部じん芥処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	22	2.75	BF	1996/12/1	0.47	2017/10/25	稼働中
40914-01-2	福岡県	田川郡東部環境衛生施設組合	田川郡東部じん芥処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	22	2.75	BF	1996/12/1	0.54	2017/10/25	稼働中
40927-01-1	福岡県	豊前市外二町清掃施設組合	豊前市外二町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	35	2.1875	BF	1983/4/1	0.0084	2017/12/21	稼働中
40927-01-2	福岡県	豊前市外二町清掃施設組合	豊前市外二町清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	35	2.1875	BF	1983/4/1	0.0048	2017/12/7	稼働中
40932-01-1	福岡県	甘木・朝倉・三井環境施設組合	廃棄物再生処理センター「サン・ポート」	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	60	2.5	BF+MC	2003/4/1	0	2017/11/16	稼働中
40932-01-2	福岡県	甘木・朝倉・三井環境施設組合	廃棄物再生処理センター「サン・ポート」	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	60	2.5	BF+MC	2003/4/1	0.00006	2017/12/22	稼働中
40937-02-1	福岡県	筑紫野・小郡・基山清掃施設組合	クリーンヒル宝満	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	125	5.2	BF+MC	2008/4/1	0	2017/12/4	稼働中
40937-02-2	福岡県	筑紫野・小郡・基山清掃施設組合	クリーンヒル宝満	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	125	5.2	BF+MC	2008/4/1	0.00000039	2017/6/26	稼働中
40941-02-1	福岡県	田川地区清掃施設組合	田川市川崎町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	45	1.875	BF	1987/4/1	0.38	2018/3/14	稼働中
40941-02-2	福岡県	田川地区清掃施設組合	田川市川崎町清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	45	1.875	BF	1987/4/1	0.095	2018/3/14	稼働中
40955-01-1	福岡県	福岡都市圏南部環境事業組合	福岡都市圏南部工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	170	7.08	BF	2016/4/1	0.000013	2018/2/21	稼働中
40955-01-2	福岡県	福岡都市圏南部環境事業組合	福岡都市圏南部工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	170	7.08	BF	2016/4/1	0.000016	2018/2/22	稼働中
40955-01-3	福岡県	福岡都市圏南部環境事業組合	福岡都市圏南部工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	170	7.08	BF	2016/4/1	0.0000061	2018/2/23	稼働中
40958-01-1	福岡県	下田川清掃施設組合	下田川塵芥清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1975/4/1	0.84	2017/12/15	稼働中
40958-01-2	福岡県	下田川清掃施設組合	下田川塵芥清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1975/4/1	3.2	2018/2/15	稼働中