

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定 年月日	平成30年 3月31日 時点の 稼働状況
45202-02-1	宮崎県	都城市	都城市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	115	4.79	BF	2015/3/1	0.0014	2018/3/2	稼働中
45202-02-2	宮崎県	都城市	都城市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	115	4.79	BF	2015/3/1	0.0032	2018/3/1	稼働中
45203-05-1	宮崎県	延岡市	延岡市清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	109	4.5	BF	2009/4/1	0.0032	2017/7/13	稼働中
45203-05-2	宮崎県	延岡市	延岡市清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	109	4.5	BF	2009/4/1	0.01	2017/7/14	稼働中
45204-02-1	宮崎県	日南市	日南市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1999/4/1	0.1	2018/1/30	稼働中
45204-02-2	宮崎県	日南市	日南市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1999/4/1	0.0014	2017/11/28	稼働中
45209-01-1	宮崎県	えびの市	えびの市美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	35	2.188	BF	1996/4/1	2.2	2017/10/3	稼働中
45209-01-2	宮崎県	えびの市	えびの市美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	35	2.188	BF	1996/4/1	2.4	2017/12/6	稼働中
45834-01-1	宮崎県	日向東臼杵広域連合	日向東臼杵広域連合 清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.33	BF	1991/4/1	0.016	2017/9/4	稼働中
45834-01-2	宮崎県	日向東臼杵広域連合	日向東臼杵広域連合 清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.33	BF	1991/4/1	0.051	2017/7/12	稼働中