施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力(t/日)	処理能力(t/h)	集じん器	稼働開始年月日	排ガス中のダイオキシン類濃度(ng-TEQ/m^{3}N)	測定年月日	平成31年3月31日時点の稼働状況
14100-03-1	神奈川県	横浜市	都筑工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	400	16.7	BF	1984/4/1	0.000058	2018/8/17	稼働中
14100-03-2	神奈川県	横浜市	都筑工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	400	16.7	BF	1984/4/1	0.0085	2018/8/3	稼働中
14100-03-3	神奈川県	横浜市	都筑工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	400	16.7	BF	1984/4/1	0.000066	2018/6/4	稼働中
14100-04-1	神奈川県	横浜市	鶴見工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	400	16.7	BF	1995/4/1	0.00091	2018/9/11	稼働中
14100-04-2	神奈川県	横浜市	鶴見工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	400	16.7	BF	1995/4/1	0.00093	2018/6/1	稼働中
14100-04-3	神奈川県	横浜市	鶴見工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	400	16.7	BF	1995/4/1	0.00000017	2018/6/29	稼働中
14100-05-1	神奈川県	横浜市	旭工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	180	7.5	BF	1999/4/1	0.0086	2018/7/5	稼働中
14100-05-2	神奈川県	横浜市	旭工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	180	7.5	BF	1999/4/1	0.00085	2018/9/6	稼働中
14100-05-3	神奈川県	横浜市	旭工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	180	7.5	BF	1999/4/1	0.000089	2018/7/24	稼働中
14100-06-1	神奈川県	横浜市	金沢工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	400	16.7	BF	2001/4/1	0.00012	2018/7/13	稼働中
14100-06-2	神奈川県	横浜市	金沢工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	400	16.7	BF	2001/4/1	0.000078	2018/8/28	稼働中
14100-06-3	神奈川県	横浜市	金沢工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	400	16.7	BF	2001/4/1	0.0011	2018/6/15	稼働中
14130-02-1	神奈川県	川崎市	川崎市堤根処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	EP	1979/4/1	0.013	2018/8/27	稼働中
14130-02-2	神奈川県	川崎市	川崎市堤根処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	EP	1979/4/1	0.0048	2018/6/25	稼働中
14130-03-1	神奈川県	川崎市	川崎市浮島処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	1995/10/1	0.11	2018/9/19	稼働中
14130-03-2	神奈川県	川崎市	川崎市浮島処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	1995/10/1	0.037	2018/9/19	稼働中
14130-03-3	神奈川県	川崎市	川崎市浮島処理センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	1995/10/1	0.015	2018/6/27	稼働中
14130-04-1	神奈川県	川崎市	川崎市王禅寺処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	2012/4/1	0.0042	2018/7/25	稼働中
14130-04-2	神奈川県	川崎市	川崎市王禅寺処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	2012/4/1	0.0011	2018/9/28	稼働中
14130-04-3	神奈川県	川崎市	川崎市王禅寺処理センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	2012/4/1	0.0028	2018/9/28	稼働中
14150-02-1	神奈川県	相模原市	相模原市　北清掃工場　1号炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1991/12/1	0.005	2018/11/22	稼働中
14150-02-2	神奈川県	相模原市	相模原市　北清掃工場　2号炉	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1991/12/1	0.0059	2018/9/20	稼働中
14150-02-3	神奈川県	相模原市	相模原市　北清掃工場　3号炉	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1991/12/1	0.0019	2018/9/21	稼働中
14150-04-1	神奈川県	相模原市	相模原市　南清掃工場　1号系焼却炉	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	175	7.29	BF	2010/3/15	0.0085	2018/7/25	稼働中
14150-04-2	神奈川県	相模原市	相模原市　南清掃工場　2号系焼却炉	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	175	7.29	BF	2010/3/15	0.00054	2018/9/25	稼働中
14150-04-3	神奈川県	相模原市	相模原市　南清掃工場　3号系焼却炉	3号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	175	7.29	BF	2010/3/15	0.00055	2018/9/26	稼働中
14201-01-1	神奈川県	横須賀市	南処理工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3333	BF	1983/10/1	0.011	2018/9/28	稼働中
14201-01-2	神奈川県	横須賀市	南処理工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3333	BF	1983/10/1	0.0021	2018/9/13	稼働中
14201-01-3	神奈川県	横須賀市	南処理工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3333	BF	1983/10/1	0.0039	2018/12/7	稼働中
14203-02-1	神奈川県	平塚市	平塚市環境事業センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	105	4.37	BF	2013/10/1	0.0025	2019/1/10	稼働中
14203-02-2	神奈川県	平塚市	平塚市環境事業センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	105	4.37	BF	2013/10/1	0.0006	2019/2/19	稼働中
14203-02-3	神奈川県	平塚市	平塚市環境事業センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	105	4.37	BF	2013/10/1	0.0012	2019/2/20	稼働中
14204-02-1	神奈川県	鎌倉市	名越クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1982/2/1	0.02	2018/11/20	稼働中
14204-02-2	神奈川県	鎌倉市	名越クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1982/2/1	0.09	2018/12/4	稼働中
14205-01-1	神奈川県	藤沢市	北部環境事業所	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1972/5/1	0.015	2018/7/7	稼働中
14205-02-2	神奈川県	藤沢市	石名坂環境事業所	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	130	5.416	BF	1984/4/1	0.011	2018/11/2	稼働中
14205-02-3	神奈川県	藤沢市	石名坂環境事業所	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	130	5.416	BF	1984/4/1	0.006	2018/11/19	稼働中
14206-01-1	神奈川県	小田原市	小田原市清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1979/6/7	0.068	2018/12/20	稼働中
14206-01-2	神奈川県	小田原市	小田原市清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1979/6/7	0.035	2018/12/20	稼働中
14206-02-3	神奈川県	小田原市	小田原市清掃工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1991/4/1	0.12	2018/4/27	稼働中
14206-02-4	神奈川県	小田原市	小田原市清掃工場	4号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1991/4/1	0.084	2018/12/21	稼働中
14207-01-1	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎市環境事業センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	BF	1995/10/1	0.00088	2018/12/11	稼働中
14207-01-2	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎市環境事業センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	BF	1995/10/1	0.0033	2019/2/26	稼働中
14207-01-3	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎市環境事業センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	BF	1995/10/1	0.000085	2018/12/18	稼働中
14208-01-1	神奈川県	逗子市	逗子市清掃センターじん芥処理場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	70	2.92	BF	1981/11/1	0.02	2019/2/8	稼働中
14208-01-2	神奈川県	逗子市	逗子市清掃センターじん芥処理場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	70	2.92	BF	1981/11/1	0.000045	2019/2/28	稼働中
14212-01-1	神奈川県	厚木市	厚木市環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	109	4.54	BF	1987/12/1	0.39	2018/11/22	稼働中
14212-01-2	神奈川県	厚木市	厚木市環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	109	4.54	BF	1987/12/1	0.086	2018/11/22	稼働中
14212-01-3	神奈川県	厚木市	厚木市環境センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	109	4.54	BF	1987/12/1	0.33	2018/12/21	稼働中
14213-01-1	神奈川県	大和市	大和市環境管理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1994/4/1	0.26	2018/8/18	稼働中
14213-01-2	神奈川県	大和市	大和市環境管理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1994/4/1	0.13	2018/10/17	稼働中
14213-01-3	神奈川県	大和市	大和市環境管理センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1994/4/1	0.044	2018/10/5	稼働中
14217-01-1	神奈川県	南足柄市	南足柄市清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	36.5	2.2	EP	1983/3/8	0.34	2018/11/1	稼働中
14217-01-2	神奈川県	南足柄市	南足柄市清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	36.5	2.2	EP	1983/3/8	0.13	2018/11/1	稼働中
14382-01-1	神奈川県	箱根町	箱根町環境センター清掃第1プラント	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	67.5	4.21	BF	1993/4/1	0.16	2018/11/28	稼働中
14382-01-2	神奈川県	箱根町	箱根町環境センター清掃第1プラント	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	67.5	4.21	BF	1993/4/1	0.095	2018/11/29	稼働中
14815-02-1	神奈川県	秦野市伊勢原市環境衛生組合	90t/日焼却施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1985/8/5	0.038	2018/10/18	稼働中
14815-03-1	神奈川県	秦野市伊勢原市環境衛生組合	はだのクリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.16	BF	2013/1/31	0.000044	2018/12/4	稼働中
14815-03-2	神奈川県	秦野市伊勢原市環境衛生組合	はだのクリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.16	BF	2013/1/31	0.00001	2018/12/5	稼働中
14818-01-1	神奈川県	高座清掃施設組合	第二清掃処理場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1984/4/1	0.011	2018/10/22	廃止
14818-01-2	神奈川県	高座清掃施設組合	第二清掃処理場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	1992/4/1	0.022	2018/10/15	廃止
14827-01-1	神奈川県	湯河原町真鶴町衛生組合	湯河原美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	35	2.1875	BF	1997/7/1	0.3	2018/10/18	稼働中
14827-01-2	神奈川県	湯河原町真鶴町衛生組合	湯河原美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	35	2.1875	BF	1997/7/1	0.095	2018/10/19	稼働中
14829-01-1	神奈川県	足柄東部清掃組合	大井美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	50	3.125	BF	1984/4/1	0.041	2018/10/2	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力（t/日）	処理能力（t/h）	集じん器	稼働開始年月日	排ガス中のダイオキシン類濃度（ng-TEQ/m^3N）	測定年月日	平成31年3月31日時点の稼働状況
14837-01-1	神奈川県	足柄西部清掃組合	足柄西部環境センター	1号炉	焼却（焼却+灰溶融を含む）	准連続	25	1.56	BF	1995/4/1	4.3	2018/9/28	稼働中
14837-01-2	神奈川県	足柄西部清掃組合	足柄西部環境センター	2号炉	焼却（焼却+灰溶融を含む）	准連続	25	1.56	BF	1995/4/1	2.5	2018/9/28	稼働中