

施設コード	都道府 県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定 年月日	平成31年 3月31日 時点の 稼働状況
41201-02-1	佐賀県	佐賀市	佐賀市清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	100	4.167	BF	2002/12/1	0.0064	2018/6/25	稼働中
41201-02-2	佐賀県	佐賀市	佐賀市清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	100	4.167	BF	2002/12/1	0.0004	2018/6/26	稼働中
41201-02-3	佐賀県	佐賀市	佐賀市清掃工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	100	4.167	BF	2002/12/1	0.00069	2018/6/27	稼働中
41202-01-1	佐賀県	唐津市	唐津市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	50	2.08	BF	1997/4/4	0.13	2018/8/21	稼働中
41202-01-2	佐賀県	唐津市	唐津市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	50	2.08	BF	1997/4/4	0.25	2018/9/4	稼働中
41202-01-3	佐賀県	唐津市	唐津市清掃センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	50	2.08	BF	1997/4/4	0.025	2018/7/25	稼働中
41204-02-1	佐賀県	多久市	多久市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	30	1.875	BF	1976/2/1	0.00097	2018/9/7	稼働中
41840-01-1	佐賀県	脊振共同塵芥処理組合	脊振広域クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	55.5	2.31	BF	1996/11/1	0.0073	2018/7/18	稼働中
41840-01-2	佐賀県	脊振共同塵芥処理組合	脊振広域クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	55.5	2.31	BF	1996/11/1	0.058	2018/7/18	稼働中
41858-01-1	佐賀県	鳥栖・三養基西部環境施設組合	鳥栖・三養基西部溶融資源化センター	1号炉(2号炉と共通)	ガス化改質	全連続	66	2.75	BF	2004/4/1	0.000012	2018/6/20	稼働中
41858-01-2	佐賀県	鳥栖・三養基西部環境施設組合	鳥栖・三養基西部溶融資源化センター	2号炉(1号炉と共通)	ガス化改質	全連続	66	2.75	BF	2004/4/1	0.000071	2018/12/11	稼働中
41861-01-1	佐賀県	佐賀県西部広域環境組合	さが西部クリーンセンター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	102.5	4.27	BF	2016/1/4	0.00056	2018/11/27	稼働中
41861-01-2	佐賀県	佐賀県西部広域環境組合	さが西部クリーンセンター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	102.5	4.27	BF	2016/1/4	0.00023	2018/11/27	稼働中