

| 施設コード | 都道府県名 | 市町村・組合名 | 施設名 | 炉番号 | 施設の種類 | 炉の稼働方式 | 処理能力 (t/日) | 処理能力 (t/h) | 集じん器 | 稼働開始年月日 | 排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N) | 測定年月日 | 平成31年3月31日時点の稼働状況 |
|------------|-------|------------------|--------------------|-----|---------------|--------|------------|------------|------|------------|--|------------|-------------------|
| 44201-02-1 | 大分県 | 大分市 | 大分市福宗環境センターごみ焼却施設 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 146 | 6.08 | BF | 1997/4/1 | 0.0058 | 2018/11/8 | 稼働中 |
| 44201-02-2 | 大分県 | 大分市 | 大分市福宗環境センターごみ焼却施設 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 146 | 6.08 | BF | 1997/4/1 | 0.0051 | 2019/1/25 | 稼働中 |
| 44201-02-3 | 大分県 | 大分市 | 大分市福宗環境センターごみ焼却施設 | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 146 | 6.08 | BF | 1997/4/1 | 0.011 | 2018/11/8 | 稼働中 |
| 44201-03-1 | 大分県 | 大分市 | 大分市佐野清掃センター | 1号炉 | 直接溶解・ガス化溶解 | 全連続 | 129 | 5.375 | BF | 2002/12/1 | 0.0032 | 2019/1/10 | 稼働中 |
| 44201-03-2 | 大分県 | 大分市 | 大分市佐野清掃センター | 2号炉 | 直接溶解・ガス化溶解 | 全連続 | 129 | 5.375 | BF | 2002/12/1 | 0.00047 | 2018/12/10 | 稼働中 |
| 44201-03-3 | 大分県 | 大分市 | 大分市佐野清掃センター | 3号炉 | 直接溶解・ガス化溶解 | 全連続 | 129 | 5.375 | BF | 2002/12/1 | 0.0028 | 2018/12/7 | 稼働中 |
| 44203-01-1 | 大分県 | 中津市 | 中津市クリーンプラザ | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続 | 50 | 3.125 | BF | 1999/4/1 | 0.23 | 2018/11/30 | 稼働中 |
| 44203-01-2 | 大分県 | 中津市 | 中津市クリーンプラザ | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続 | 50 | 3.125 | BF | 1999/4/1 | 0.21 | 2018/11/30 | 稼働中 |
| 44204-01-1 | 大分県 | 日田市 | 日田市清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続 | 45 | 2.81 | BF | 1990/4/1 | 1.2 | 2019/2/6 | 稼働中 |
| 44204-01-2 | 大分県 | 日田市 | 日田市清掃センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続 | 45 | 2.81 | BF | 1990/4/1 | 0.68 | 2019/3/20 | 稼働中 |
| 44205-02-1 | 大分県 | 佐伯市 | エコセンター 番匠 | 1号炉 | 直接溶解・ガス化溶解 | 全連続 | 55 | 2.3 | BF | 2003/4/1 | 0.0017 | 2018/7/26 | 稼働中 |
| 44205-02-2 | 大分県 | 佐伯市 | エコセンター 番匠 | 2号炉 | 直接溶解・ガス化溶解 | 全連続 | 55 | 2.3 | BF | 2003/4/1 | 0.0059 | 2018/7/27 | 稼働中 |
| 44209-01-1 | 大分県 | 豊後高田市 | 豊後高田市ごみ清掃工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 機械化バッチ | 17.5 | 2.2 | BF | 1977/3/1 | 0.003 | 2018/11/28 | 稼働中 |
| 44209-01-2 | 大分県 | 豊後高田市 | 豊後高田市ごみ清掃工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 機械化バッチ | 17.5 | 2.2 | BF | 1977/3/1 | 0.0019 | 2018/11/29 | 稼働中 |
| 44212-01-1 | 大分県 | 豊後大野市 | 豊後大野市清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続 | 25 | 1.5625 | BF | 1998/4/1 | 0.43 | 2018/7/10 | 稼働中 |
| 44212-01-2 | 大分県 | 豊後大野市 | 豊後大野市清掃センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続 | 25 | 1.5625 | BF | 1998/4/1 | 0.084 | 2018/7/11 | 稼働中 |
| 44214-01-1 | 大分県 | 国東市 | 国東市クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 機械化バッチ | 15.5 | 1.9375 | BF | 1999/4/1 | 0.054 | 2019/2/5 | 稼働中 |
| 44214-01-2 | 大分県 | 国東市 | 国東市クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 機械化バッチ | 15.5 | 1.9375 | BF | 1999/4/1 | 0.043 | 2019/2/6 | 稼働中 |
| 44322-01-1 | 大分県 | 姫島村 | 姫島村清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 機械化バッチ | 5 | 0.625 | EP | 1997/3/1 | 0.73 | 2019/4/12 | 稼働中 |
| 44808-01-1 | 大分県 | 宇佐市 | 宇佐市ごみ焼却センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続 | 45 | 2.813 | BF | 1982/4/1 | 0.66 | 2018/9/13 | 稼働中 |
| 44808-01-2 | 大分県 | 宇佐市 | 宇佐市ごみ焼却センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続 | 45 | 2.813 | BF | 1982/4/1 | 0.46 | 2018/9/14 | 稼働中 |
| 44836-03-1 | 大分県 | 別荘速見地域広域市町村圏事務組合 | 藤ヶ谷清掃センター高効率ごみ発電施設 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 117.5 | 4.896 | BF | 2014/6/15 | 0.00044 | 2018/11/6 | 稼働中 |
| 44836-03-2 | 大分県 | 別荘速見地域広域市町村圏事務組合 | 藤ヶ谷清掃センター高効率ごみ発電施設 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 117.5 | 4.896 | BF | 2014/6/15 | 0.00033 | 2018/11/6 | 稼働中 |
| 44861-02-1 | 大分県 | 玖珠九重行政事務組合 | 玖珠清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 機械化バッチ | 14 | 1.75 | BF | 1998/10/15 | 0.064 | 2018/10/11 | 稼働中 |
| 44861-02-2 | 大分県 | 玖珠九重行政事務組合 | 玖珠清掃センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 機械化バッチ | 14 | 1.75 | BF | 1998/10/15 | 0.077 | 2018/10/12 | 稼働中 |