

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定年月日	平成24年 3月31日 時点の稼働状況
42201-01-1	長崎県	長崎市	長崎市西工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	EP	1979/4/1	0.069	2011/10/19	稼働中
42201-01-2	長崎県	長崎市	長崎市西工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	EP	1979/4/1	0.082	2011/12/14	稼働中
42201-02-1	長崎県	長崎市	長崎市東工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1988/4/1	0.033	2011/12/22	稼働中
42201-02-2	長崎県	長崎市	長崎市東工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1988/4/1	0.00045	2011/11/24	稼働中
42202-01-1	長崎県	佐世保市	佐世保市西部クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	BF	1977/2/27	0	2011/8/24	稼働中
42202-01-2	長崎県	佐世保市	佐世保市西部クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	BF	1977/2/27	0.0017	2011/10/25	稼働中
42202-02-1	長崎県	佐世保市	宇久清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	8	1	BF	1997/3/20	0.45	2011/7/29	稼働中
42202-03-1	長崎県	佐世保市	佐世保市東部クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.17	BF	2001/1/9	0.01	2011/11/29	稼働中
42202-03-2	長崎県	佐世保市	佐世保市東部クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.17	BF	2001/1/9	0.039	2011/11/29	稼働中
42202-04-1	長崎県	佐世保市	佐世保市西部クリーンセンター灰溶融施設	1号炉	その他(灰溶融炉(単体))	全連続	29	1.2	BF	2008/8/1	0	2011/11/30	稼働中
42202-04-2	長崎県	佐世保市	佐世保市西部クリーンセンター灰溶融施設	2号炉	その他(灰溶融炉(単体))	全連続	29	1.2	BF	2008/8/1	0	2011/9/15	稼働中
42205-01-1	長崎県	大村市	大村市環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	37	2.3	BF	1997/4/1	0.61	2011/12/14	稼働中
42205-01-2	長崎県	大村市	大村市環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	37	2.3	BF	1997/4/1	0.34	2011/12/15	稼働中
42205-01-3	長崎県	大村市	大村市環境センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	37	2.3	BF	1997/4/1	0.91	2011/12/16	稼働中
42207-01-1	長崎県	平戸市	大島村クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	5	0.625	BF	1997/4/1	2.4	2011/11/22	稼働中
42208-01-1	長崎県	松浦市	松浦市鷹島環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	5	0.625	BF	2001/4/2	0.0071	2011/10/6	稼働中
42209-01-1	長崎県	対馬市	対馬クリーンセンター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	30	1.25	BF	2003/4/1	0.013	2012/2/10	稼働中
42209-01-2	長崎県	対馬市	対馬クリーンセンター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	30	1.25	BF	2003/4/1	0.018	2012/2/10	稼働中
42210-01-1	長崎県	杵岐市	杵岐市郷ノ浦町環境管理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1990/2/1	0.0043	2011/9/28	稼働中
42210-01-2	長崎県	杵岐市	杵岐市郷ノ浦町環境管理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1990/2/1	0.015	2011/9/29	稼働中
42210-03-1	長崎県	杵岐市	杵岐市勝本町クリーン&リサイクルセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	7	0.87	BF	1995/4/1	0.35	2011/9/27	稼働中
42210-03-2	長崎県	杵岐市	杵岐市勝本町クリーン&リサイクルセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	7	0.87	BF	1995/4/1	0.5	2011/10/6	稼働中
42210-04-1	長崎県	杵岐市	杵岐市石田町環境美化リサイクルセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1996/3/1	0.044	2011/9/30	稼働中
42211-01-1	長崎県	五島市	五島市福江清掃センター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	29	1.208	BF	2002/12/1	0.00001	2011/7/28	稼働中
42211-01-2	長崎県	五島市	五島市福江清掃センター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	29	1.208	BF	2002/12/1	0.000031	2011/7/29	稼働中
42211-02-1	長崎県	五島市	五島市富江クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.28	BF	1998/4/1	0.56	2011/7/27	稼働中
42211-04-1	長崎県	五島市	五島市奈留清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	6	0.75	BF	1997/4/1	0.12	2011/8/25	稼働中
42212-04-1	長崎県	西海市	西海市西彼クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	23	1.6	BF	1993/6/11	0.1	2012/1/6	稼働中
42212-05-1	長崎県	西海市	西海市西海クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12	1.5	BF	1994/2/1	0.0016	2012/1/13	稼働中
42214-01-1	長崎県	南島原市	南有馬クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	30	1.875	BF	2000/3/25	0.071	2011/7/26	稼働中
42214-01-2	長崎県	南島原市	南有馬クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	BF	2000/3/25	0.11	2011/7/27	稼働中
42214-02-1	長崎県	南島原市	南有馬クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	14	0.58	BF	2000/3/25	0.015	2011/7/28	稼働中
42383-01-1	長崎県	小値賀町	小値賀町ごみ焼却場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	3.5	0.4	BF+MC	1992/4/1	4.2	2012/1/13	稼働中
42391-01-1	長崎県	佐々町	佐々町佐々クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	18	2.25	BF	1996/4/1	0.38	2011/10/13	稼働中
42391-01-2	長崎県	佐々町	佐々町佐々クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	18	2.25	BF	1996/4/1	0.11	2011/10/14	稼働中
42411-01-1	長崎県	新上五島町	新上五島町クリーンセンターごみ焼却施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	20	1.25	BF	2002/12/1	0.08	2011/11/23	稼働中
42411-01-2	長崎県	新上五島町	新上五島町クリーンセンターごみ焼却施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	20	1.25	BF	2002/12/1	0.026	2011/12/28	稼働中
42817-01-1	長崎県	東彼地区保健福祉組合	東彼地区清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	33	2.062	BF	1981/4/1	0.07	2011/11/16	稼働中
42817-01-2	長崎県	東彼地区保健福祉組合	東彼地区清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	33	2.062	BF	1981/4/1	0.04	2011/11/17	稼働中
42867-01-1	長崎県	県央県南広域環境組合	県央県南クリーンセンター	1号炉	ガス化改質	全連続	100	4.17	EP	2005/4/1	0.0001	2011/9/7	稼働中
42867-01-2	長崎県	県央県南広域環境組合	県央県南クリーンセンター	2号炉	ガス化改質	全連続	100	4.17	EP	2005/4/1	0.000026	2011/6/22	稼働中
42867-01-3	長崎県	県央県南広域環境組合	県央県南クリーンセンター	3号炉	ガス化改質	全連続	100	4.17	EP	2005/4/1	0.00000037	2011/6/23	稼働中
42872-01-1	長崎県	北松北部環境組合	北松北部クリーンセンター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	35	1.46	BF	2004/4/1	0.0018	2011/11/30	稼働中
42872-01-2	長崎県	北松北部環境組合	北松北部クリーンセンター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	35	1.46	BF	2004/4/1	0.004	2011/11/29	稼働中