

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定 年月日	平成26年 3月31日 時点の稼 働状況
16202-01-1	富山県	高岡市	環境クリーン工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	90	3.75	BF	1980/5/1	0.052	2013/7/18	稼働中
16202-01-2	富山県	高岡市	環境クリーン工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	90	3.75	BF	1980/5/1	0.022	2013/8/9	稼働中
16202-01-3	富山県	高岡市	環境クリーン工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	90	3.75	BF	1980/5/1	0.031	2013/7/19	稼働中
16205-01-1	富山県	氷見市	氷見市西部清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	50	3.125	BF	1978/4/1	0.0003	2014/3/20	稼働中
16211-01-1	富山県	射水市	クリーンピア射水	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	46	1.917	BF	2002/12/1	0.045	2013/5/24	稼働中
16211-01-2	富山県	射水市	クリーンピア射水	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	46	1.917	BF	2002/12/1	0.02	2013/5/24	稼働中
16211-01-3	富山県	射水市	クリーンピア射水	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	46	1.917	BF	2002/12/1	0.043	2013/7/19	稼働中
16891-02-1	富山県	砺波広域圏事務組合	クリーンセンターとなみ	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	35	2.188	BF	1991/2/1	0.61	2013/12/17	稼働中
16891-02-2	富山県	砺波広域圏事務組合	クリーンセンターとなみ	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	35	2.188	BF	1991/2/1	2	2013/12/18	稼働中
16892-01-1	富山県	新川広域圏事務組合	エコぼ〜と	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	58	3.625	BF	2000/4/1	0.29	2013/10/18	稼働中
16892-01-2	富山県	新川広域圏事務組合	エコぼ〜と	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	58	3.625	BF	2000/4/1	0.0000069	2013/10/18	稼働中
16892-01-3	富山県	新川広域圏事務組合	エコぼ〜と	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	58	3.625	BF	2000/4/1	0.0031	2013/10/18	稼働中
16897-02-1	富山県	富山地区広域圏事務組合	富山地区広域圏事務組合クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	270	11.25	BF	2003/4/1	0.000092	2014/1/24	稼働中
16897-02-2	富山県	富山地区広域圏事務組合	富山地区広域圏事務組合クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	270	11.25	BF	2003/4/1	0.0027	2014/1/24	稼働中
16897-02-3	富山県	富山地区広域圏事務組合	富山地区広域圏事務組合クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	270	11.25	BF	2003/4/1	0.0000038	2013/9/20	稼働中