

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定 年月日	平成26年 3月31日 時点の稼 働状況
32201-01-1	島根県	松江市	エコクリーン松江	1号炉	直接熔融・ガス化熔融	全連続炉	85	3.542	BF	2011/4/1	0.00063	2014/1/15	稼働中
32201-01-2	島根県	松江市	エコクリーン松江	2号炉	直接熔融・ガス化熔融	全連続炉	85	3.542	BF	2011/4/1	0.0044	2014/2/17	稼働中
32201-01-3	島根県	松江市	エコクリーン松江	3号炉	直接熔融・ガス化熔融	全連続炉	85	3.542	BF	2011/4/1	0.000063	2014/1/16	稼働中
32203-02-1	島根県	出雲市	出雲エネルギーセンター	1号炉	直接熔融・ガス化熔融	全連続炉	109	4.54	BF	2003/10/20	0.000043	2014/1/10	稼働中
32203-02-2	島根県	出雲市	出雲エネルギーセンター	2号炉	直接熔融・ガス化熔融	全連続炉	109	4.54	BF	2003/10/20	0.000022	2014/1/10	稼働中
32343-01-1	島根県	奥出雲町	仁多可燃物処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	機械化バッチ炉	10	1.25	BF	1981/11/1	0.29	2013/11/14	稼働中
32343-01-2	島根県	奥出雲町	仁多可燃物処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	機械化バッチ炉	10	1.25	BF	1981/11/1	0.21	2013/11/15	稼働中
32525-01-1	島根県	海士町	海士町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	機械化バッチ炉	7	0.875	BF	1999/4/1	0.0025	2013/11/29	稼働中
32526-01-1	島根県	西ノ島町	西ノ島町ごみ焼却場「清美苑」	1号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	機械化バッチ炉	10	1.25	BF	1994/4/1	0.34	2013/7/25	稼働中
32528-01-1	島根県	隠岐の島町	島後清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	機械化バッチ炉	12.5	1.562	BF	1993/4/1	1.2	2014/1/24	稼働中
32528-01-2	島根県	隠岐の島町	島後清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	機械化バッチ炉	12.5	1.562	BF	1993/4/1	1.2	2014/1/24	稼働中
32888-01-1	島根県	邑智郡総合事務組合	笹畑クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	機械化バッチ炉	6	0.75	BF	1998/4/1	0.16	2013/11/1	稼働中
32888-01-2	島根県	邑智郡総合事務組合	笹畑クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	機械化バッチ炉	6	0.75	BF	1998/4/1	0.16	2013/11/1	稼働中
32891-02-1	島根県	浜田地区広域行政組合	エコクリーンセンター	1号炉	直接熔融・ガス化熔融	全連続炉	49	2.04	BF	2006/12/1	0.00069	2014/1/15	稼働中
32891-02-2	島根県	浜田地区広域行政組合	エコクリーンセンター	2号炉	直接熔融・ガス化熔融	全連続炉	49	2.04	BF	2006/12/1	0.00066	2014/1/15	稼働中