

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定 年月日	平成26年 3月31日 時点の稼 働状況
35201-02-1	山口県	下関市	下関市環境部奥山工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	220	9.2	BF	1987/9/1	0.0027	2013/5/16	稼働中
35201-03-1	山口県	下関市	下関市環境部奥山工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	180	7.5	BF	2002/12/1	0.0000076	2013/5/17	稼働中
35202-02-1	山口県	宇部市	宇部市環境保全センター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続炉	66	2.75	BF	2002/12/1	0.000051	2013/12/6	稼働中
35202-02-2	山口県	宇部市	宇部市環境保全センター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続炉	66	2.75	BF	2002/12/1	0.00016	2014/1/31	稼働中
35202-02-3	山口県	宇部市	宇部市環境保全センター	3号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続炉	66	2.75	BF	2002/12/1	0.00062	2013/12/6	稼働中
35203-02-1	山口県	山口市	山口市清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	110	4.58	BF	1998/4/1	0.085	2013/6/28	稼働中
35203-02-2	山口県	山口市	山口市清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	110	4.58	BF	1998/4/1	0.035	2013/6/28	稼働中
35204-01-1	山口県	萩市	見島ごみ焼却場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	固定火格子バッチ炉	3	0.375	BF	1999/12/1	0.045	2013/11/11	稼働中
35204-02-1	山口県	萩市	萩清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	46	1.92	BF	1988/10/22	0.066	2013/10/23	稼働中
35204-02-2	山口県	萩市	萩清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	46	1.92	BF	1988/10/22	0.013	2013/10/24	稼働中
35206-01-1	山口県	防府市	防府市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	90	3.75	BF	1982/7/1	0.037	2013/7/29	廃止
35206-01-2	山口県	防府市	防府市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	90	3.75	BF	1982/7/1	0.056	2013/7/29	廃止
35208-01-1	山口県	岩国市	岩国市第一工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	65	2.708	BF	1992/4/1	0.035	2013/7/30	稼働中
35208-01-2	山口県	岩国市	岩国市第一工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	65	2.708	BF	1992/4/1	0.065	2013/7/31	稼働中
35208-01-3	山口県	岩国市	岩国市第一工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	65	2.708	BF	1992/4/1	0.15	2013/7/31	稼働中
35211-01-1	山口県	長門市	長門市清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	45	2.8	BF	1981/6/1	0.13	2013/10/17	稼働中
35211-01-2	山口県	長門市	長門市清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	45	2.8	BF	1981/6/1	0.21	2013/10/18	稼働中
35216-01-1	山口県	山陽小野田市	山陽小野田市環境衛生センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	60	2.5	BF	1982/4/1	0.15	2013/10/3	稼働中
35216-01-2	山口県	山陽小野田市	山陽小野田市環境衛生センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	60	2.5	BF	1982/4/1	0.17	2013/10/4	稼働中
35305-01-1	山口県	周防大島町	周防大島町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ炉	11	1.375	BF	1998/4/1	0.27	2013/5/30	稼働中
35305-01-2	山口県	周防大島町	周防大島町清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ炉	11	1.375	BF	1998/4/1	0.18	2013/5/30	稼働中
35830-01-1	山口県	周東環境衛生組合	周東環境衛生組合清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	69	2.875	BF	1986/10/1	1.5	2013/5/17	稼働中
35830-01-2	山口県	周東環境衛生組合	周東環境衛生組合清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	69	2.875	BF	1986/10/1	0.33	2013/5/17	稼働中
35837-01-1	山口県	周南地区衛生施設組合	恋路クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	110	4.6	BF	1995/10/1	0.00098	2013/6/7	稼働中
35837-01-2	山口県	周南地区衛生施設組合	恋路クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	110	4.6	BF	1995/10/1	0.00081	2013/7/5	稼働中
35837-01-3	山口県	周南地区衛生施設組合	恋路クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	110	4.6	BF	1995/10/1	0.0026	2013/8/13	稼働中
35851-01-1	山口県	周陽環境整備組合	周陽環境整備センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	30	1.875	BF	1994/6/1	0.034	2013/8/7	稼働中
35851-01-2	山口県	周陽環境整備組合	周陽環境整備センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	30	1.875	BF	1994/6/1	0.012	2013/8/7	稼働中