

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定 年月日	平成26年 3月31日 時点の稼 働状況
36201-01-1	徳島県	徳島市	徳島市東部環境事業所	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	95	3.96	BF	1979/8/1	0.064	2013/10/1	稼働中
36201-01-2	徳島県	徳島市	徳島市東部環境事業所	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	95	3.96	BF	1979/8/1	0.11	2013/10/1	稼働中
36201-02-1	徳島県	徳島市	徳島市西部環境事業所	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	90	3.75	BF	1991/4/1	0.044	2013/11/15	稼働中
36201-02-2	徳島県	徳島市	徳島市西部環境事業所	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	90	3.75	BF	1991/4/1	0.058	2013/11/14	稼働中
36202-02-1	徳島県	鳴門市	鳴門市クリーンセンター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続炉	35	1.46	BF	2008/4/1	0.0048	2013/10/23	稼働中
36202-02-2	徳島県	鳴門市	鳴門市クリーンセンター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続炉	35	1.46	BF	2008/4/1	0.0057	2013/10/23	稼働中
36203-01-1	徳島県	小松島市	小松島市環境衛生センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	35	2.18	BF	1983/4/1	0.00016	2013/7/5	稼働中
36203-01-2	徳島県	小松島市	小松島市環境衛生センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	35	2.18	BF	1983/4/1	0.00012	2013/10/16	稼働中
36204-01-1	徳島県	阿南市	阿南市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	60	2.5	EP	1990/11/1	0.72	2013/7/19	休止中
36204-01-2	徳島県	阿南市	阿南市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	60	2.5	EP	1990/11/1	0.13	2013/7/20	休止中
36341-01-1	徳島県	石井町	石井町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ炉	15	1.875	EP+MC	1978/4/1	1.2	2014/3/5	稼働中
36341-01-2	徳島県	石井町	石井町清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ炉	15	1.875	EP+MC	1978/4/1	1.2	2014/3/5	稼働中
36368-01-1	徳島県	那賀町	那賀町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ炉	8	1	BF	1995/12/14	7.5	2013/12/12	稼働中
36368-01-2	徳島県	那賀町	那賀町清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ炉	8	1	BF	1995/12/14	8.4	2013/12/13	稼働中
36401-01-1	徳島県	松茂町	松茂町第二環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ炉	10	1.25	BF	1999/4/1	0.13	2013/7/17	稼働中
36401-01-2	徳島県	松茂町	松茂町第二環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ炉	10	1.25	BF	1999/4/1	0.11	2013/7/16	稼働中
36402-01-1	徳島県	北島町	北島町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ炉	13	1.6	BF	1985/4/1	0.12	2013/7/24	稼働中
36402-01-2	徳島県	北島町	北島町清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ炉	13	1.6	BF	1985/4/1	0.034	2013/7/25	稼働中
36403-01-1	徳島県	藍住町	藍住町西クリーンステーション	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	15	1.875	BF	1980/10/22	0.071	2013/9/25	稼働中
36403-01-2	徳島県	藍住町	藍住町西クリーンステーション	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	15	1.875	BF	1980/10/22	0.071	2013/9/25	稼働中
36819-11-2	徳島県	海部郡衛生処理事務組合	海部美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ炉	25	3.125	BF	1979/3/1	1.4	2013/6/27	稼働中
36819-12-2	徳島県	海部郡衛生処理事務組合	海部美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ炉	25	3.125	BF	1979/3/1	1.4	2013/6/27	稼働中
36826-01-1	徳島県	美馬環境整備組合	クリーンセンター美馬	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	36	2.25	BF	1997/4/1	1	2013/12/12	稼働中
36826-01-2	徳島県	美馬環境整備組合	クリーンセンター美馬	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	36	2.25	BF	1997/4/1	0.68	2013/12/12	稼働中
36860-02-1	徳島県	中央広域環境施設組合	中央広域環境センター	1号炉	ガス化改質	全連続炉	60	2.5	EP+その	2005/8/1	0.000003	2013/12/10	稼働中
36860-02-2	徳島県	中央広域環境施設組合	中央広域環境センター	2号炉	ガス化改質	全連続炉	60	2.5	EP+その	2005/8/1	0.000085	2014/2/4	稼働中
36910-01-1	徳島県	みよし広域連合	清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	25	3.125	EP	1981/4/1	1.8	2013/12/12	稼働中
36910-01-2	徳島県	みよし広域連合	清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	25	3.125	EP	1981/4/1	1.6	2013/12/12	稼働中