

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定 年月日	平成26年 3月31日 時点の稼 働状況
42080-02-1	長崎県	佐世保市	佐世保市宇久清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ炉	8	1	BF	1997/3/20	0.36	2013/7/31	稼働中
42201-01-1	長崎県	長崎市	長崎市西工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	200	8.3	EP	1979/4/1	0.054	2013/11/27	稼働中
42201-01-2	長崎県	長崎市	長崎市西工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	200	8.3	EP	1979/4/1	0.09	2013/10/9	稼働中
42201-02-1	長崎県	長崎市	東工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	150	6.25	BF	1988/4/1	0.00011	2014/3/12	稼働中
42201-02-2	長崎県	長崎市	東工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	150	6.25	BF	1988/4/1	0.0029	2013/11/28	稼働中
42202-01-1	長崎県	佐世保市	佐世保市西部クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	120	5	BF	1977/2/27	0.0007	2013/8/12	稼働中
42202-01-2	長崎県	佐世保市	佐世保市西部クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	120	5	BF	1977/2/27	0	2013/10/17	稼働中
42202-03-1	長崎県	佐世保市	佐世保市東部クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	100	4.17	BF	2001/1/9	0.029	2013/11/13	稼働中
42202-03-2	長崎県	佐世保市	佐世保市東部クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	100	4.17	BF	2001/1/9	0.032	2013/12/27	稼働中
42202-04-1	長崎県	佐世保市	佐世保市灰溶融施設	1号炉	その他	全連続炉	29	1.2	BF	2008/8/1	0.00001	2013/12/26	稼働中
42202-04-2	長崎県	佐世保市	佐世保市灰溶融施設	2号炉	その他	全連続炉	29	1.2	BF	2008/8/1	0	2013/9/13	稼働中
42205-01-1	長崎県	大村市	大村市環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	37	2.3	BF	1997/4/1	0.27	2013/12/24	稼働中
42205-01-2	長崎県	大村市	大村市環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	37	2.3	BF	1997/4/1	0.4	2013/12/25	稼働中
42205-01-3	長崎県	大村市	大村市環境センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	37	2.3	BF	1997/4/1	0.39	2013/12/26	稼働中
42207-01-1	長崎県	平戸市	大島村クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ炉	5	0.625	BF	1997/4/1	20	2014/1/15	稼働中
42208-01-1	長崎県	松浦市	松浦市鷹島環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ炉	5	0.625	BF	2001/4/2	0.016	2013/10/3	稼働中
42209-01-1	長崎県	対馬市	対馬クリーンセンター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続炉	30	1.25	BF	2003/4/1	0.041	2014/2/21	稼働中
42209-01-2	長崎県	対馬市	対馬クリーンセンター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続炉	30	1.25	BF	2003/4/1	0.05	2014/2/20	稼働中
42210-05-1	長崎県	壱岐市	壱岐市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	13	0.8125	BF	2012/4/1	0.041	2013/9/11	稼働中
42210-05-2	長崎県	壱岐市	壱岐市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	13	0.8125	BF	2012/4/1	0.047	2013/9/12	稼働中
42211-01-1	長崎県	五島市	福江清掃センター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続炉	29	1.208	BF	2002/12/1	0.00000078	2013/6/18	稼働中
42211-01-2	長崎県	五島市	福江清掃センター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続炉	29	1.208	BF	2002/12/1	0.003	2013/6/18	稼働中
42211-02-1	長崎県	五島市	富江クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ炉	10	1.28	BF	1998/4/1	0.69	2013/6/19	稼働中
42212-01-1	長崎県	西海市	西海市西彼クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ炉	23	1.6	BF	1993/6/11	0.51	2014/1/21	稼働中
42212-02-1	長崎県	西海市	西海市西海クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ炉	12	1.5	BF	1994/2/1	0.13	2014/1/20	稼働中
42214-01-1	長崎県	南島原市	南島原市南有馬クリーンセンター ごみ処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	30	1.875	BF	2000/3/25	0.067	2013/7/18	稼働中
42214-01-2	長崎県	南島原市	南島原市南有馬クリーンセンター ごみ処理施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	30	1.875	BF	2000/3/25	0.07	2013/7/18	稼働中
42214-02-1	長崎県	南島原市	南島原市南有馬クリーンセンター 溶融	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	14	0.58	BF	2000/3/25	0.022	2013/7/17	稼働中
42383-01-1	長崎県	小値賀町	小値賀町ごみ焼却場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ炉	3.5	0.4	BF	1992/4/1	5.1	2013/10/22	稼働中
42391-01-1	長崎県	佐々町	佐々町クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ炉	18	2.25	BF	1996/4/1	0.83	2014/2/6	稼働中
42391-01-2	長崎県	佐々町	佐々町 佐々クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ炉	18	2.25	BF	1996/4/1	0.069	2014/2/6	稼働中
42411-01-1	長崎県	新上五島町	新上五島町クリーンセンター・ごみ焼却施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	20	1.25	BF	2002/12/1	0.0093	2013/12/10	稼働中
42411-01-2	長崎県	新上五島町	新上五島町クリーンセンター・ごみ焼却施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	20	1.25	BF	2002/12/1	0.018	2013/12/11	稼働中
42817-01-1	長崎県	東彼地区保健福祉組合	東彼地区清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	33	2.0625	BF	1981/4/1	0.0015	2013/11/28	稼働中
42817-01-2	長崎県	東彼地区保健福祉組合	東彼地区清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続炉	33	2.0625	BF	1981/4/1	0.0011	2013/11/28	稼働中
42867-01-1	長崎県	県央県南広域環境組合	県央県南クリーンセンター	1号炉	ガス化改質	全連続炉	100	4.17	EP	2005/4/1	0.0087	2013/5/28	稼働中
42867-01-2	長崎県	県央県南広域環境組合	県央県南クリーンセンター	2号炉	ガス化改質	全連続炉	100	4.17	EP	2005/4/1	0.00000018	2013/5/29	稼働中
42867-01-3	長崎県	県央県南広域環境組合	県央県南クリーンセンター	3号炉	ガス化改質	全連続炉	100	4.17	EP	2005/4/1	0.00000094	2013/7/9	稼働中
42872-01-1	長崎県	北松北部環境組合	北松北部クリーンセンターごみ処理施設	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続炉	35	1.46	BF	2004/4/1	0.01	2013/11/7	稼働中
42872-01-2	長崎県	北松北部環境組合	北松北部クリーンセンターごみ処理施設	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続炉	35	1.46	BF	2004/4/1	0.0064	2013/11/6	稼働中