

参考 地下水汚染の未然防止のための措置に関する整理表(素案) (A基準)

A基準		1		2	3		4				5			6			7 使用方法			
		床面及び周囲			施設本体	配管等(地上)		配管等(地下)				排水溝等			地下貯蔵施設					
		1)	ただし書き			1)①	1)②	1)①	1)②	1)②+③	1)④	1)①	1)①+②	1)③	1)①+②	1)①+②+③		1)④	配管等	
構造・設備	地下浸透防止	●不浸透材料による構造 ▲(種類に応じ)被覆 ○↓同等以上	●床下点検空間	規定せず								●強度 ●耐性 ▲(種類に応じ)被覆	●強度 ●耐性 ▲(種類に応じ)被覆					3 1)②		
	流出防止	●防液堤等 ●容量確保 ○↓同等以上																		
	漏えい防止				●強度 ●耐性 ▲耐腐食				同等以上			同等以上								
	漏えい等防止 (漏えい、地下浸透)				(配管等) ●強度 ●耐性 ▲耐腐食		(配管等) ●強度 ●耐性 ▲耐腐食							●漏えい等防止構造・材質(地下室内、二重殻等) ▲耐腐食	●漏えい等防止構造・材質(地下室内、二重殻等) ▲耐腐食					
	漏えい又は地下浸透確認の構造又は設備				●目視で容易に確認できるよう床面から離して設置	●トレンチ中設置 ●不浸透材料構造 ▲(種類に応じ)被覆 ○↓同等以上(材質・構造)	●漏えい等確認構造(検査管、流量把握等)				●地下浸透確認構造(検査管、流量把握等)		●水量計	●水量計 ●漏えい等確認構造(検査管、流量把握等)						
管理	飛散・流出・浸透防止																	●地下浸透等しない方法、適正運転、漏えい適正処理 ・管理要領 (要領に基づく点検)		
点検	破損等の確認	目視等	○↑同等以上	M	Y	Y	Y	Y (配管) (トレンチ) ○↑同等以上				Y	3Y							
		検査							Y ・漏えい点検 ○同等以上	3Y ・漏えい点検 ○同等以上	同等以上		Y ・漏えい点検 ○同等以上	3Y ・漏えい点検 ○同等以上	同等以上					
	漏えい・浸透・流出の有無	目視等			Y	Y	Y	Y (配管)					W ・地下浸透検知					W ・漏えい等の検知		
備考		・周囲外の配管等の下の床面除く	・周囲外の配管等の下の床面除く																	

※異常・漏えい確認時 → その内容及び対応結果を記録 3年間保存  
 (備考) Y:1年1回以上、M:1月1回以上、W:1週1回以上、○Y:○年1回以上; ●要件; ▲必要な場合、○同等以上; 「 --- 」の区切りは隣り合う項目のいずれかを選択できることを示す

参考 地下水汚染の未然防止のための措置に関する整理表(素案) (B基準)

B基準		1既設	2既設	3既設	4既設			5既設		6既設				7既設 使用方法		
		床面及び 周囲	施設本体	配管等(地上)	配管等(地下)			排水溝等		地下貯蔵施設						
		1)②		1)②	1)③	1)④	1)②	1)③	1)②	1)③	1)④	配管等				
構造・ 設備	地下浸透防止	【底面外】 ●不浸透材料による構造 ▲(種類に応じ)被覆 ○↓同等以上	規定せず													
	流出防止	【底面外】 ●防液堤等 ●容量確保 ○↓同等以上														
	漏えい防止							同等以上		同等以上				同等以上		
	漏えい・地下浸透防止												●内面ライニング			
	漏えい又は地下浸透 確認の構造又は設備	【底面】 ●漏えい等 確認構造 (検査管等) ○同等以上			●原則として目視 で確認できるように 設置	●トレンチ 中設置	●漏えい等 確認構造 (検査管、 流量把握 等)		●漏えい等確認 構造 (検査管、 流量把握等)		●水量計 ●漏えい等 確認構造 (検査管、 流量把握 等)	●水量計			3既設 2)	
管理	飛散・流出・浸透防止														● ・地下浸透等しない 方法、適正運転、漏 えい適正処理 ・管理要領 (要領に基づく点 検)	
点検	破損等の 確認	目視等	【底面外】 Y ○↑同等以上	Y	6M	6M (配管) (トレンチ)		6M								
		検査									Y ・漏えい点 検 ○同等以上					
	漏えい・浸 透・ 流出の有無	目視等		Y	6M	6M (配管)			同等以上					同等以上		
		設備 使用	【底面】 M ・漏えい等の検知 ○同等以上				W ・漏えい等 の検知		W ・地下浸透検知		W ・漏えい等 の検知					
備考		・周囲外の配管 等の下の床面除 く														

※異常・漏えい確認時 → その内容及び対応結果を記録 3年間保存  
(備考) Y:1年1回以上 M:1日1回以上 W:1週1回以上 ○:0年1回以上 ●:要件 ▲:必要な場合 ○:同等以上

参考 地下水汚染の未然防止のための措置に関する整理表(素案) (C基準)

C基準		1既設		2既設		3既設		4既設		5既設		7既設 使用方法	
		床面		施設本体	配管等(地上)		配管等(地下)		排水溝等		地下貯蔵施設		
		2)			2)		2)		3)		地下貯蔵 施設本体		配管等
構造・ 設備	地下浸透防止											3既設 3)②	
	流出防止												
	漏えい防止												
	漏えい・地下浸透防止												
	漏えい又は地下浸透 確認の構造又は設備												
管理	飛散・流出・浸透防止											※点検のみ Y (作業等に伴う飛散 等の有無)	
点検	破損等の 確認	目視等	M	Y	6M		M	○同等以上					
		検査				Y ・漏えい点検 ○同等以上	Y ・地下浸透点 検 (※量のみ) ○同等以上		Y ・漏えい点検 ○同等以上				
	漏えい・浸 透・ 流出の有無	目視等		Y	6M								
		設備 使用											
備考		・周囲外の配管等 の下の床面除く											

※異常・漏えい確認時 → その内容及び対応結果を記録 3年間保存