

### 1,4-ジオキサン除去率等に関する検討

水処理工程	調査施設	1,4-ジオキサン流入量 (kg/日)	1,4-ジオキサン流出量 (kg/日)	1,4-ジオキサン除去量 (kg/日)	滞留時間 (日)	除去率 (%) (負荷量基準)
生物処理工程 (好気性処理)	K-004	0.058	0.0040	0.054	12.3	93
	K-015	0.12	0.020	0.10	4.0	83
	K-004	0.12	0.058	0.062	11.2	52

