

表－1 PCB廃棄物の保管状況（平成31年3月31日現在）

廃棄物の種類	高濃度		低濃度		濃度不明	
	事業所数	保管量	事業所数	保管量	事業所数	保管量
変圧器（トランス）	418	約1,800台	15,191	約50,000台	710	約1,900台
コンデンサー（3kg以上）	8,507	約47,000台	5,763	約23,000台	856	約4,000台
コンデンサー（3kg未満）	1,847	約1,300,000台	1,017	約110,000台	252	約13,000台
柱上変圧器（柱上トランス）	-	-台	282	約220,000台	13	約3,000台
安定器	9,906	約2,900,000個	665	約64,000個	801	約58,000個
PCBを含む油	512	約810トン	2,293	約17,000トン	91	約170トン
感圧複写紙	118	約120トン	67	約100トン	11	約410トン
ウエス	1,004	約260トン	1,367	約320トン	119	約23トン
OFケーブル	-	-トン	67	約1,500トン	0	0トン
汚泥	104	約440トン	245	約9,000トン	43	約820トン
塗膜	18	約20トン	181	約4,300トン	6	約11トン
その他の機器	322	41,116台	4,190	34,500台	178	2,123台
その他	1,602	約989トン	3,191	約13,191トン	338	約381トン

表－2 PCB使用製品の所有状況（平成31年3月31日現在）

廃棄物の種類	高濃度		低濃度		濃度不明	
	事業所数	所有量	事業所数	所有量	事業所数	所有量
変圧器（トランス）	109	約230台	11,022	約40,000台	1,667	約4,600台
コンデンサー（3kg以上）	1,112	約2,100台	1,194	約3,500台	1,856	約3,600台
コンデンサー（3kg未満）	64	約12,000台	111	約23,000台	97	約1,500台
柱上変圧器（柱上トランス）	-	-台	96	約36,000台	4	51台
安定器	1,397	約110,000個	-	-個	275	約13,000個
PCBを含む油	8	約0.08kg	70	約260,000kg	7	0kg
感圧複写紙	0	0kg	0	0kg	0	0kg
ウエス	1	30kg	2	4,000kg	2	3kg
OFケーブル	-	-kg	86	約360,000kg	0	0kg
汚泥	0	0kg	1	約0.06kg	0	0kg
塗膜	1	100,000kg	16	約41,000kg	1	0kg
その他の機器	18	87台	1,752	8,134台	185	758台
その他	17	2,230kg	241	1,091,663kg	71	7,668kg

○表－1及び表－2において、ドラム缶等各種容器にまとめて保管又は使用している場合など、変圧器等（「変圧器（トランス）」、「コンデンサー（3kg以上）」、「コンデンサー（3kg未満）」、「柱上変圧器（柱上トランス）」、「安定器」、「その他の機器」）が台数又は個数で計上できないもの、変圧器等以外で重量や体積で計上できないものについては、事業所数のみ計上した。計上されていない保管量及び所有量の詳細は表3～表15を参照されたい。

○PCB等（「PCBを含む油」、「感圧複写紙」、「ウエス」、「OFケーブル」、「汚泥」、「塗膜」）については、重量又は体積で計上されたもののうち、体積で計上された分については、1ℓ＝1kgとして重量に換算して集計した。

○届出時に台数の情報がなく重量等の情報が記載されている場合、以下の通り廃棄物の種類に応じ仮定をおいて集計した。

- ・「変圧器（トランス）」は、1,600kgを1台
- ・「コンデンサー（3kg以上）」は、54kgを1台
- ・「コンデンサー（3kg未満）」は、0.26kg又は0.28ℓ、0.002缶をそれぞれ1台
- ・「安定器」は、2.8kg又は1.9ℓ、0.01缶をそれぞれ1個

○「その他の機器」とは、変圧器やコンデンサー、安定器以外の機器である。

○「その他」は、「その他の機器」等を含む全ての廃棄物・製品の種類に分類できない物、又は複合汚染物である。