

暫定対策実施状況報告全国集計結果

【既存施設】

都道府県内総利用源泉数	19,462
対象地域外源泉数	14,068
対象地域内源泉数	5,394
源泉等が完全な屋外に設置	3,536
源泉等が一部でも屋内又は地下室に設置	1,858
可燃性ガスの発生を検査した	1,812
可燃性ガスを検出した	446
可燃性ガスを検出しなかった	1,366
可燃性ガスの発生を検査しなかった (=既にメタンの発生を認識している場合等)	46

源泉と貯湯タンクの数不一致の場合等は、源泉の数で計上。
(例:集中管理方式で、3つの源泉から1つのタンクに集中させている場合は、3源泉として計上)

暫定対策必要源泉数(=暫定対策要請数)	492
要請に応じた件数	490
9月末時点で要請事項完了	157
9月末時点で要請事項未完了	333
要請に応じなかった件数(=汲み上げ停止要請数)	2
汲み上げ停止要請に応じた	2
汲み上げ停止要請に応じなかった	0

暫定対策必要源泉に係る現状把握

	ガス検知器設置している	ガス検知機設置していない
換気している	A	B
換気していない	C	D

	暫定対策要請数	要請に応じなかった件数
A	81	0
B	331	2
C	3	0
D	77	0

【新規施設】

対象地域内新規建設予定件数(= 要請数)	68
要請に応じた	68
要請に応じなかった	0

新規建設予定の現状把握(要請前の建設予定)

完全な屋外に建設予定	54
一部でも屋内又は地下室に建設予定	14

対象地域内で既に建設開始(建設中)施設数	27
完全な屋外に建設予定	12
一部でも屋内又は地下室に建設予定	15

9月末時点までに建設中の施設が完成せず、暫定対策要請に至らない場合は、この区分のみ記載し、報告。