# 2018年度L2-Tech認証製品一覧　Ver.1.00
# （親型版選択表示）

環境省
Ministry of the Environment

目次～2018年度L2-Tech認証製品一覧　Ver.1.00


| 技術体系 | | 設備・機器等 | ページ番号 |
|---|---|---|---|
| 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 1～5 |
| | | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | 5～7 |
| | | パッケージエアコン(設備用) | 7～8 |
| | | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | 8～10 |
| | | 氷蓄熱式パッケージエアコン | 10 |
| | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式）□ | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | 10～12 |
| | | 自然冷媒ターボ冷凍機 | 12 |
| | | 水冷ヒートポンプチラー | 12～13 |
| | | 空冷ヒートポンプチラー | 13～18 |
| | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 18～20 |
| | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 20 |
| | | 吸収冷温水機（三重効用）/廃熱投入型吸収冷温水機（三重効用） | 20 |
| | | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 20 |
| | 熱源・空調機（吸着式・中央方式） | 吸着式冷凍機 | 20～21 |
| | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(空気熱源･循環式) | 21 |
| | | 高温水ヒートポンプ(空気熱源･一過式) | 21 |
| | | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 21～23 |
| | | 高温水ヒートポンプ(水熱源･一過式) | 23 |
| | | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源･循環式) | 23 |
| | | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源･一過式) | 23 |
| | | 熱風ヒートポンプ(空気熱源･一過式) | 23 |
| | | 熱風ヒートポンプ(水熱源･一過/循環式) | 23 |
| | | 蒸気再圧縮装置 | 23～24 |
| | 空調機（ペレットストーブ） | 密閉式ペレットストーブ | 24 |
| | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 24～25 |
| | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | 25～26 |
| | ボイラ | 温水機 | 26～27 |
| | | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 27～30 |
| | | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | 30～32 |
| | | 蒸気ボイラ(水管ボイラ) | 32 |
| | | 水素ボイラ（貫流ボイラ） | 32～33 |
| | | 熱媒ボイラ | 33 |
| | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 34～35 |
| | | ガスタービンコージェネレーション | 35 |
| | | 燃料電池コージェネレーション | – |
| | 冷凍冷蔵機器 | 空気冷媒方式冷凍機 | 36 |
| | | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 36～37 |
| | | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 37～38 |
| | 照明器具 | LED照明器具 | 38～47 |
| | モータ | 誘導モータ | 47～51 |
| | | 永久磁石同期モータ | 51～52 |
| | 変圧器 | 油入変圧器 | 52～55 |
| | | モールド変圧器 | 55～57 |
| | モータ利用機器（圧縮機） | 蒸気駆動圧縮機 | 57 |
| | | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | 57 |

| 技術体系 | | 設備・機器等 | ページ番号 |
|---|---|---|---|
| 産業・業務（業種共通） | 窓 | Low-E複層ガラス | 57～58 |
| | | 三層Low-E複層ガラス | 58 |
| | | 真空Low-E複層ガラス | 58 |
| | | アタッチメント付きLow-E複層ガラス | 58～59 |
| | | 真空ガラス | 59 |
| | | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス | 59 |
| | | 薄型Low-E複層ガラス | 59 |
| | 断熱材 | 断熱材(押出法ポリスチレンフォーム) | 59 |
| | | 真空断熱材 | 59 |
| | 乾燥設備 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 | 59 |
| | エネルギーマネジメントシステム | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | 59～60 |
| 産業（業種固有） | 乾燥機 | 熱回収式工業用繊編物乾燥機 | ― |
| | 熱処理機 | 熱回収式工業用繊編物熱処理機 | ― |
| 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | 家庭用エコキュート | 60 |
| | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 60～62 |
| | コージェネレーション | 家庭用燃料電池（エネファーム・PEFC） | ― |
| | | 家庭用燃料電池（エネファーム・SOFC） | 62 |
| | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | 62～64 |
| | 窓 | Low-E複層ガラス（家庭用） | 64 |
| | | 三層Low-E複層ガラス（家庭用） | 64 |
| | | 真空Low-E複層ガラス（家庭用） | 65 |
| | | アタッチメント付きLow-E複層ガラス（家庭用） | 65 |
| | | 真空ガラス（家庭用） | 65 |
| | | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス（家庭用） | 65 |
| | | 薄型Low-E複層ガラス（家庭用） | 66 |
| | | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 66 |
| | | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 66 |
| | | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 66 |
| | | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 66 |
| | | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 66 |
| | 玄関ドア | 金属製玄関ドア | 66 |
| | 断熱材 | 真空断熱材（家庭用） | 66 |
| | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | 67～68 |
| | | ヒートポンプ冷温水システム | 68 |
| | | ヒートポンプ式温水床暖房 | 68 |
| | | ルームエアコン付温水床暖房 | 68 |
| | 空調機（ヒートポンプ・地中熱利用） | 地中熱ルームエアコン | 69 |
| | | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式） | 69 |
| | 空調機（ペレットストーブ） | 密閉式ペレットストーブ（家庭用） | 69 |
| | 給湯器（ヒートポンプ・ガス式） | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 69 |
| | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 69～72 |
| | 給湯器（太陽熱利用） | 真空管形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | 72 |
| | | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | 72 |
| エネルギー転換 | 太陽光発電 | 太陽電池(シリコン系・単結晶) | ― |
| | | 太陽電池(化合物系) | 72 |
| | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 73 |
| | | 蒸気熱源小型バイナリー発電設備 | ― |
| | バイオマス発電 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | 73 |

※ L2-Tech認証製品一覧でいう「親」とは、当該製品の中で、標準的または一般的な仕様であるとして申請者が指定した製品を指す。
「派生」とは、クラス・性能値が既出の型番（親）と一致するものを指す。 例：色違い等

2018年度L2-Tech認証製品一覧　Ver.1.00

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 042 | NC-013860 | S-003275 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 7.5HP以下 | 1.19 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン標準機（リニューアル兼用） | YRMP140G1NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013861 | S-003275 | 産業・業務（業種共通） | 空調機(ヒートポンプ・個別方式) | ガスヒートポンプ | - | 7.5HP以下 | 1.19 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン標準機（リニューアル兼用） | YRMP140G1PB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013862 | S-003276 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 7.5HP超10HP以下 | 1.22 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン標準機（リニューアル兼用） | YNZP224K1NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013863 | S-003276 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 7.5HP超10HP以下 | 1.22 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン標準機（リニューアル兼用） | YNZP224K1PB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013866 | S-003277 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.33 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン標準機（リニューアル兼用） | YNZP355K1NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013867 | S-003277 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.33 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン標準機（リニューアル兼用） | YNZP355K1PB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013868 | S-003277 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.33 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン標準機（リニューアル兼用） | YNZP450K1NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013869 | S-003277 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.33 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン標準機（リニューアル兼用） | YNZP450K1PB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013880 | S-003277 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.33 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコンにこマルチ（リニューアル兼用） | YWZP450K1NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結タイプ。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013881 | S-003277 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.33 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコンにこマルチ（リニューアル兼用） | YWZP450K1PB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結タイプ。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013872 | S-003278 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン標準機（リニューアル兼用） | YNZP710K1NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013873 | S-003278 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン標準機（リニューアル兼用） | YNZP710K1PB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013884 | S-003278 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコンにこマルチ（リニューアル兼用） | YWZP710K1NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結タイプ。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013885 | S-003278 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコンにこマルチ（リニューアル兼用） | YWZP710K1PB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結タイプ。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013874 | S-003279 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.3 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン標準機（リニューアル兼用） | YNZP850K1NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013875 | S-003279 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.3 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン標準機（リニューアル兼用） | YNZP850K1PB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013886 | S-003279 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.3 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコンにこマルチ（リニューアル兼用） | YWZP850K1NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結タイプ。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013887 | S-003279 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.3 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコンにこマルチ（リニューアル兼用） | YWZP850K1PB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結タイプ。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |

2018年度L2-Tech認証製品一覧　Ver.1.00

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 042 | NC-013864 | S-003280 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 7.5HP超10HP以下 | 1.39 | 期間成績係数（APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン標準機（リニューアル兼用） | YNZP280K1NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013865 | S-003280 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 7.5HP超10HP以下 | 1.39 | 期間成績係数（APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン標準機（リニューアル兼用） | YNZP280K1PB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 020 | NC-011419 | S-003281 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ | GXYAP450D | 親 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部　事業戦略室 | 名倉　裕司 | 03-6716-0131 | yuuji.nagura@daikin.co.jp | http://www.daikin.co.jp/ |
| 015 | NC-014404 | S-003281 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCP4502MA2 | 親 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/ |
| 015 | NC-014408 | S-003281 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCRP4502MA2 | 親 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/ |
| 015 | NC-014412 | S-003281 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCP4502GA2 | 親 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/ |
| 015 | NC-014416 | S-003281 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCRP4502GA2 | 親 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/ |
| 015 | NC-014420 | S-003281 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCP4502KA2 | 親 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/ |
| 015 | NC-014424 | S-003281 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCRP4502KA2 | 親 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/ |
| 015 | NC-014428 | S-003281 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCP4502GKA2 | 親 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/ |
| 015 | NC-014432 | S-003281 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCRP4502GKA2 | 親 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/ |
| 042 | NC-013870 | S-003282 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン標準機（リニューアル兼用） | YNZP560K1NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013871 | S-003282 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン標準機（リニューアル兼用） | YNZP560K1PB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013882 | S-003282 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコンにこマルチ（リニューアル兼用） | YWZP560K1NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結タイプ。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013883 | S-003282 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 16HP超25HP以下 | 1.98 | 期間成績係数（APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコンにこマルチ（リニューアル兼用） | YWZP560K1PB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結タイプ。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 018 | NC-011357 | S-003283 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ | U-GH850T2D | 親 | 標準機 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 ＧＨＰ企画課 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/ |
| 018 | NC-011360 | S-003283 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ | U-GH850T2DR | 親 | 標準機 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 ＧＨＰ企画課 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/ |
| 018 | NC-011369 | S-003283 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ | U-GWH850T2D | 親 | 室外機マルチ | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 ＧＨＰ企画課 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/ |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 018 | NC-011372 | S-003283 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ | U-GWH850T2DR | 親 | 室外機マルチ | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 ＧＨＰ企画課 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/ |
| 018 | NC-011393 | S-003283 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | - | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ | U-GWE850T2DR | 親 | 室外機マルチ | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 ＧＨＰ企画課 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/ |
| 042 | NC-013894 | S-003284 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 7.5HP以下 | 1.19 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン標準機（リニューアル兼用） | YRMP140G1NCB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013895 | S-003284 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 7.5HP以下 | 1.19 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン標準機（リニューアル兼用） | YRMP140G1PCB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013896 | S-003285 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 7.5HP超10HP以下 | 1.22 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン標準機（リニューアル兼用） | YNZP224K1NCB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013897 | S-003285 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 7.5HP超10HP以下 | 1.22 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン標準機（リニューアル兼用） | YNZP224K1PCB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013902 | S-003286 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 10HP超16HP以下 | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン標準機（リニューアル兼用） | YGCP450K1NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載の寒冷地専用モデル。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013903 | S-003286 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 10HP超16HP以下 | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン標準機（リニューアル兼用） | YGCP450K1PB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載の寒冷地専用モデル。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 020 | NC-011471 | S-003287 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.34 | COPp | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアシリーズ | GSHJP560CN | 親 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部　事業戦略室 | 名倉　裕司 | 03-6716-0131 | yuuji.nagura@daikin.co.jp | http://www.daikin.co.jp/ |
| 020 | NC-011473 | S-003287 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.34 | COPp | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアシリーズ | GSHJP560CP | 親 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部　事業戦略室 | 名倉　裕司 | 03-6716-0131 | yuuji.nagura@daikin.co.jp | http://www.daikin.co.jp/ |
| 042 | NC-013898 | S-003289 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 7.5HP超10HP以下 | 1.39 | 期間成績係数（APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン標準機（リニューアル兼用） | YNZP280K1NCB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013899 | S-003289 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 7.5HP超10HP以下 | 1.39 | 期間成績係数（APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン標準機（リニューアル兼用） | YNZP280K1PCB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 020 | NC-011451 | S-003291 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ | GXYKP560D | 親 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部　事業戦略室 | 名倉　裕司 | 03-6716-0131 | yuuji.nagura@daikin.co.jp | http://www.daikin.co.jp/ |
| 020 | NC-011459 | S-003291 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ | GXYKP710D | 親 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部　事業戦略室 | 名倉　裕司 | 03-6716-0131 | yuuji.nagura@daikin.co.jp | http://www.daikin.co.jp/ |
| 015 | NC-014436 | S-003291 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重エサーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCP5602MAY2 | 親 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/ |
| 015 | NC-014438 | S-003291 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重エサーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCRP5602MAY2 | 親 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/ |
| 015 | NC-014440 | S-003291 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重エサーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCP5602KAY2 | 親 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/ |
| 015 | NC-014442 | S-003291 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 16HP超25HP以下 | 1.93 | 期間成績係数（APFp） | 三菱重エサーマルシステムズ株式会社 | XAIRⅡ | GCRP5602KAY2 | 親 | ガスエンジンで圧縮機を駆動させるヒートポンプ方式冷暖房システム。 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/ |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 042 | NC-013900 | S-003292 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 25HP超 | 1.85 | 期間成績係数（APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン標準機（リニューアル兼用） | YNCP850K1NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013901 | S-003292 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 25HP超 | 1.85 | 期間成績係数（APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコン標準機（リニューアル兼用） | YNCP850K1PB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ標準モデル。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013906 | S-003292 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 25HP超 | 1.85 | 期間成績係数（APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコンにこマルチ（リニューアル兼用） | YWCP850K1NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結タイプの寒冷地専用モデル。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013907 | S-003292 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 寒冷地仕様 | 25HP超 | 1.85 | 期間成績係数（APFp） | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコンにこマルチ（リニューアル兼用） | YWCP850K1PB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ室外機連結タイプの寒冷地専用モデル。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013876 | S-003293 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコンハイパワーマルチ（リニューアル兼用） | YGZP450K1NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載モデル。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013877 | S-003293 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコンハイパワーマルチ（リニューアル兼用） | YGZP450K1PB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載モデル。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013888 | S-003293 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコンハイパワーにこマルチ（リニューアル兼用） | YDZP450K1NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載の室外機連結タイプ。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013889 | S-003293 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコンハイパワーにこマルチ（リニューアル兼用） | YDZP450K1PB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載の室外機連結タイプ。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 020 | NC-011467 | S-003294 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.34 | COPp | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアシリーズ | GSHDP560CN | 親 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部　事業戦略室 | 名倉　裕司 | 03-6716-0131 | yuuji.nagura@daikin.co.jp | http://www.daikin.co.jp/ |
| 020 | NC-011469 | S-003294 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.34 | COPp | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアシリーズ | GSHDP560CP | 親 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部　事業戦略室 | 名倉　裕司 | 03-6716-0131 | yuuji.nagura@daikin.co.jp | http://www.daikin.co.jp/ |
| 042 | NC-013892 | S-003294 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコンハイパワープラス | YBZP560J-NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は発電機搭載の超小電力タイプ。また、停電時でもバッテリー電源で運転が可能。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013893 | S-003294 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコンハイパワープラス | YBZP560J-PB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は発電機搭載の超小電力タイプ。また、停電時でもバッテリー電源で運転が可能。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013908 | S-003294 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコンにこマルチ（リニューアル兼用） | YBZP560J-NCB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は発電機搭載の超小電力タイプ。また、停電時でもバッテリー電源で運転が可能。寒冷地専用モデル。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013909 | S-003294 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.34 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコンにこマルチ（リニューアル兼用） | YBZP560J-PCB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。本製品は発電機搭載の超小電力タイプ。また、停電時でもバッテリー電源で運転が可能。寒冷地専用モデル。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013878 | S-003296 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 25HP超 | 1.27 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコンハイパワーマルチ（リニューアル兼用） | YGZP850K1NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載モデル。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013879 | S-003296 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 25HP超 | 1.27 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコンハイパワーマルチ（リニューアル兼用） | YGZP850K1PB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載モデル。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013890 | S-003296 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 25HP超 | 1.27 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコンハイパワーにこマルチ（リニューアル兼用） | YDZP850K1NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載の室外機連結タイプ。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013891 | S-003296 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 25HP超 | 1.27 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコンハイパワーにこマルチ（リニューアル兼用） | YDZP850K1PB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載の室外機連結タイプ。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 042 | NC-013904 | S-003296 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 25HP超 | 1.27 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコンハイパワーマルチ（リニューアル兼用） | YGCP850K1NB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載の寒冷地専用モデル。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 042 | NC-013905 | S-003296 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 25HP超 | 1.27 | COPp | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | ガスヒートポンプエアコンハイパワーマルチ（リニューアル兼用） | YGCP850K1PB | 親 | ガスエンジンでコンプレッサを駆動し、ヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うシステム。XAIRⅡ発電機搭載の寒冷地専用モデル。 | 空調システム営業部 | 足岡　猛 | 06-7636-2207 | takeru_ashioka@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ |
| 020 | NC-011435 | S-003295 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 10HP超16HP以下 | 1.86 | 期間成績係数（APFp） | ダイキン工業株式会社 | ガスヒートポンプエアコンエグゼアⅡシリーズ | GXHAP450D | 親 | ガスエンジンを利用して圧縮機を駆動し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う空調システムで、本製品は熱交換器、ファン周辺部、冷媒流路等の見直しにより、低負荷運転領域の効率を高めて、省エネ性能を更に向上させ、環境負荷の低減を実現している。 | 空調営業本部　事業戦略室 | 名倉　裕司 | 03-6716-0131 | yuuji.nagura@daikin.co.jp | http://www.daikin.co.jp/ |
| 018 | NC-011345 | S-003297 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ | U-GZ560T1D | 親 | 消費電力自給用発電機搭載 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 ＧＨＰ企画課 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/ |
| 018 | NC-011348 | S-003297 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ | U-GZ560T1DR | 親 | 消費電力自給用発電機搭載 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 ＧＨＰ企画課 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/ |
| 018 | NC-011351 | S-003297 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ | U-GZ710T2D | 親 | 消費電力自給用発電機搭載 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 ＧＨＰ企画課 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/ |
| 018 | NC-011354 | S-003297 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ | U-GZ710T2DR | 親 | 消費電力自給用発電機搭載 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 ＧＨＰ企画課 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/ |
| 018 | NC-011375 | S-003297 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ | U-GWZ560T1D | 親 | 室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 ＧＨＰ企画課 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/ |
| 018 | NC-011378 | S-003297 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ | U-GWZ560T1DR | 親 | 室外機マルチ・消費電力自給装置搭載 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 ＧＨＰ企画課 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/ |
| 018 | NC-011381 | S-003297 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ | U-GWZ710T2D | 親 | 室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 ＧＨＰ企画課 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/ |
| 018 | NC-011384 | S-003297 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 16HP超25HP以下 | 1.97 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ | U-GWZ710T2DR | 親 | 室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 ＧＨＰ企画課 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/ |
| 018 | NC-011363 | S-003299 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ | U-GZ850T2D | 親 | 消費電力自給用発電機搭載 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 ＧＨＰ企画課 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/ |
| 018 | NC-011366 | S-003299 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ | U-GZ850T2DR | 親 | 消費電力自給用発電機搭載 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 ＧＨＰ企画課 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/ |
| 018 | NC-011387 | S-003299 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ | U-GWZ850T2D | 親 | 室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 ＧＨＰ企画課 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/ |
| 018 | NC-011390 | S-003299 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | ガスヒートポンプ | 発電機付 | 25HP超 | 1.91 | 期間成績係数（APFp） | パナソニック株式会社 | ガスヒートポンプ | U-GWZ850T2DR | 親 | 室外機マルチ・消費電力自給用発電機搭載 | パナソニック産機システムズ㈱ 空調営業本部 営業統括部 ガス空調推進部 ＧＨＰ企画課 | 下山智浩 | 03-6364-3447 | shimoyama.tomohiro@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/ |
| 067 | NC-011991 | S-003389 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 6.3kW超11.2kW以下 | 7.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZX-ZRMP112EFGR | 親 | SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |

2018年度L2-Tech認証製品一覧　Ver.1.00

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 067 | NC-011996 | S-003389 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 6.3kW超 11.2kW以下 | 7.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZX-ZRMP112ELFGR | 親 | SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-012001 | S-003389 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 6.3kW超 11.2kW以下 | 7.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZX-ZRMP112EFCR | 親 | SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-012006 | S-003389 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 6.3kW超 11.2kW以下 | 7.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZX-ZRMP112EFR | 親 | SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-012011 | S-003389 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 6.3kW超 11.2kW以下 | 7.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZX-ZRMP112ELFR | 親 | SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-011990 | S-003396 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 11.2kW超 16.0kW以下 | 6.7 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZ-ZRMP140EFGR | 親 | SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-011992 | S-003396 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 11.2kW超 16.0kW以下 | 6.7 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZX-ZRMP140EFGR | 親 | SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-011995 | S-003396 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 11.2kW超 16.0kW以下 | 6.7 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZ-ZRMP140ELFGR | 親 | SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-011997 | S-003396 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 11.2kW超 16.0kW以下 | 6.7 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZX-ZRMP140ELFGR | 親 | SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-012000 | S-003396 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 11.2kW超 16.0kW以下 | 6.7 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZ-ZRMP140EFCR | 親 | SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-012002 | S-003396 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 11.2kW超 16.0kW以下 | 6.7 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZX-ZRMP140EFCR | 親 | SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-012005 | S-003396 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 11.2kW超 16.0kW以下 | 6.7 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZ-ZRMP140EFR | 親 | SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-012007 | S-003396 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 11.2kW超 16.0kW以下 | 6.7 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZX-ZRMP140EFR | 親 | SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-012010 | S-003396 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 11.2kW超 16.0kW以下 | 6.7 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZ-ZRMP140ELFR | 親 | SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-012012 | S-003396 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 11.2kW超 16.0kW以下 | 6.7 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZX-ZRMP140ELFR | 親 | SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 036 | NC-012920 | S-003396 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 11.2kW超 16.0kW以下 | 6.7 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | スカイエア FIVESTARZEAS | SSRC140BC | 親 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部　事業戦略室 | 上嶋 伸二 | 03-6716-0131 | shinji.ueshima@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html |
| 019 | NC-014253 | S-003396 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 11.2kW超 16.0kW以下 | 6.7 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立アプライアンス株式会社 | 省ｴﾈの達人ﾌﾟﾚﾐｱﾑ（R32） | RCI-GP140RGH1 | 親 | ・従来の冷媒R410Aに比べて地球温暖化係数が約3分の1の新冷媒R32を採用。・140型、三相200V、室内ﾕﾆｯﾄ(てんかせ4方向)シングルタイプ。 | 東日本システムエンジニアリング部 | 営業２グループ | 03-3649-2115 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/office/index.html |
| 067 | NC-011993 | S-003398 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 16.0kW超 | 6.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZX-ZRP224EFGR | 親 | SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-011994 | S-003398 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 16.0kW超 | 6.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZT-ZRP224EFGR | 親 | SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-011998 | S-003398 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 16.0kW超 | 6.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZX-ZRP224ELFGR | 親 | SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 067 | NC-011999 | S-003398 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 16.0kW超 | 6.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZT-ZRP224ELFGR | 親 | SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-012003 | S-003398 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 16.0kW超 | 6.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZX-ZRP224EFCR | 親 | SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-012004 | S-003398 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 16.0kW超 | 6.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZT-ZRP224EFCR | 親 | SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-012008 | S-003398 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 16.0kW超 | 6.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZX-ZRP224EFR | 親 | SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-012009 | S-003398 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 16.0kW超 | 6.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZT-ZRP224EFR | 親 | SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-012013 | S-003398 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 16.0kW超 | 6.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZX-ZRP224ELFR | 親 | SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-012014 | S-003398 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(店舗･オフィス用) | - | 16.0kW超 | 6.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱電機スリムエアコン | PLZT-ZRP224ELFR | 親 | SiCパワー半導体を採用し、業界トップクラスの省エネ性を実現したスリムZR | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 015 | NC-014444 | S-003404 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | - | 28kW以下 | 4.8 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷式ASVP-HAシリーズ | ASVP2244HA4(50Hz) | 親 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ式冷暖房システム。主に工場向け。 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/ |
| 015 | NC-014446 | S-003404 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | - | 28kW以下 | 4.8 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷式ASVRP-HAシリーズ | ASVRP2244HA4(50Hz) | 親 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ式冷暖房システム。主に工場向け。 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/ |
| 015 | NC-014445 | S-003410 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | - | 28kW超 45kW以下 | 4.2 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷式ASVP-HAシリーズ | ASVP4504HA4(50Hz) | 親 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ式冷暖房システム。主に工場向け。 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/ |
| 015 | NC-014447 | S-003410 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | - | 28kW超 45kW以下 | 4.2 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷式ASVRP-HAシリーズ | ASVRP4504HA4(50Hz) | 親 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ式冷暖房システム。主に工場向け。 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4448 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/ |
| 019 | NC-014269 | S-003414 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | - | 45kW超 56kW以下 | 4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立アプライアンス株式会社 | 床置ﾘﾓｺﾝ型/空冷 年間冷房 | RP-AP560RKVP1 | 親 | ・電流を自己検出して自動的にデマンド制御を行うセルフデマンド機能を搭載した床置リモコン型空冷式パッケージエアコン。・560型、三相200V。 | 東日本システムエンジニアリング部 | 営業２グループ | 03-3649-2115 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/equipment/index.html |
| 019 | NC-014270 | S-003414 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | - | 45kW超 56kW以下 | 4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立アプライアンス株式会社 | 床置ｾﾊﾟﾚｰﾄ型/空冷 年間冷房 | RP-AP560CKVP | 親 | ・電流を自己検出して自動的にデマンド制御を行うセルフデマンド機能を搭載した床置セパレート型空冷式パッケージエアコン。・560型、三相200V。 | 東日本システムエンジニアリング部 | 営業２グループ | 03-3649-2115 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/equipment/index.html |
| 019 | NC-014271 | S-003417 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | - | 56kW超 80kW以下 | 3.9 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立アプライアンス株式会社 | 床置ｾﾊﾟﾚｰﾄ型/空冷 年間冷房 | RP-AP800CKVP | 親 | ・電流を自己検出して自動的にデマンド制御を行うセルフデマンド機能を搭載した床置セパレート型空冷式パッケージエアコン。・800型、三相200V。 | 東日本システムエンジニアリング部 | 営業２グループ | 03-3649-2115 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/equipment/index.html |
| 036 | NC-012963 | S-003423 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | - | 80kW超 112kW以下 | 3.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | 設備用ZEAS | SZVYP1120K | 親 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部　事業戦略室 | 上嶋 伸二 | 03-6716-0131 | shinji.ueshima@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html |
| 036 | NC-012975 | S-003423 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | - | 80kW超 112kW以下 | 3.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | 設備用ZEAS | SZVYP1120KA | 親 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部　事業戦略室 | 上嶋 伸二 | 03-6716-0131 | shinji.ueshima@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html |
| 036 | NC-012966 | S-003426 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | - | 112kW超 140kW以下 | 3.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | 設備用ZEAS | SZVYP1600K | 親 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部　事業戦略室 | 上嶋 伸二 | 03-6716-0131 | shinji.ueshima@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html |
| 036 | NC-012978 | S-003426 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | - | 112kW超 140kW以下 | 3.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | 設備用ZEAS | SZVYP1600KA | 親 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部　事業戦略室 | 上嶋 伸二 | 03-6716-0131 | shinji.ueshima@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html |
| 036 | NC-012969 | S-003431 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | - | 140kW超 | 3.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | 設備用ZEAS | SZVYP2240K | 親 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部　事業戦略室 | 上嶋 伸二 | 03-6716-0131 | shinji.ueshima@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 036 | NC-012972 | S-003431 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | - | 140kW超 | 3.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | 設備用ZEAS | SZVYP2800K | 親 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部　事業戦略室 | 上嶋 伸二 | 03-6716-0131 | shinji.ueshima@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html |
| 036 | NC-012981 | S-003431 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | - | 140kW超 | 3.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | 設備用ZEAS | SZVYP2240KA | 親 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部　事業戦略室 | 上嶋 伸二 | 03-6716-0131 | shinji.ueshima@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html |
| 036 | NC-012984 | S-003431 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | - | 140kW超 | 3.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | 設備用ZEAS | SZVYP2800KA | 親 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部　事業戦略室 | 上嶋 伸二 | 03-6716-0131 | shinji.ueshima@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html |
| 070 | NC-011676 | S-003440 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(設備用) | 排熱利用型 | 9.8kW | 6.1 | 成績係数（COP） | 株式会社デンソー | ハイブリッドﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ クーラー | HCP0801DS | 親 | 「沸騰冷却ｼｽﾃﾑ」を内蔵し、その「沸騰冷却ｼｽﾃﾑ」と室内外機一体型クーラーの最適制御（ハイブリッド運転）により、消費電力を削減。さらにコンプレッサーの稼働時間を低減し長寿命化。 | 社会ソリューション事業推進部 | 山田 太志 | 0566-61-6709 | futoshi_yamada@denso.co.jp | https://www.denso.com/jp/ja/products-and-services/industrial-products/coolingsystem/ |
| 014 | NC-011480 | S-003444 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 14.0kW以下 | 6.7 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック株式会社 | Miniマルチ | CU-P112UL4 | 親 | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で主にビル向け、室内機ごとの個別制御機能を持つ。本製品は電力の消費を大幅に低減 させ、省エネ性を向上、業界トップクラスのAPF値を実現。また、大幅な小型化と軽量化により、施工性も改善。 | エアコンカンパニー 大型空調ビジネスユニット営業推進部 | 内山 浩幸 | 0276-61-5546 | uchiyama.hiroyuki002@jp.panasonic.com | www2.panasonic.biz/es/air/ |
| 014 | NC-011483 | S-003444 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 14.0kW以下 | 6.7 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック株式会社 | Miniマルチ | CU-P140UL4 | 親 | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で主にビル向け、室内機ごとの個別制御機能を持つ。本製品は電力の消費を大幅に低減 させ、省エネ性を向上、業界トップクラスのAPF値を実現。また、大幅な小型化と軽量化により、施工性も改善。 | エアコンカンパニー 大型空調ビジネスユニット営業推進部 | 内山 浩幸 | 0276-61-5546 | uchiyama.hiroyuki002@jp.panasonic.com | www2.panasonic.biz/es/air/ |
| 014 | NC-011486 | S-003448 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 14.0kW超16.0kW以下 | 6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | パナソニック株式会社 | Miniマルチ | CU-P160UL4 | 親 | 電動圧縮機を用いるヒートポンプ式の空気調和機で主にビル向け、室内機ごとの個別制御機能を持つ。本製品は電力の消費を大幅に低減 させ、省エネ性を向上、業界トップクラスのAPF値を実現。また、大幅な小型化と軽量化により、施工性も改善。 | エアコンカンパニー 大型空調ビジネスユニット営業推進部 | 内山 浩幸 | 0276-61-5546 | uchiyama.hiroyuki002@jp.panasonic.com | www2.panasonic.biz/es/air/ |
| 019 | NC-014254 | S-003448 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 14.0kW超16.0kW以下 | 6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立アプライアンス株式会社 | ﾌﾚｯｸｽﾏﾙﾁ | RAS-AP160SG1 | 親 | ・各室内ユニットからの必要負荷情報をもとに、室外ユニットにてインバータ圧縮機の回転数をコントロールするｽﾑｰｽﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ制御採用のビル用マルチエアコン。・160型 | 東日本システムエンジニアリング部 | 営業２グループ | 03-3649-2115 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/building/index.html |
| 019 | NC-014262 | S-003448 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 14.0kW超16.0kW以下 | 6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立アプライアンス株式会社 | ﾌﾚｯｸｽﾏﾙﾁ（ﾘﾆｭｰｱﾙ型） | RAS-AP160SGR | 親 | ・ガスインジェクションサイクルを搭載して高COPかつ高APFを実現したリニューアル型ビル用マルチエアコン。・160型。 | 東日本システムエンジニアリング部 | 営業２グループ | 03-3649-2115 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/building/index.html |
| 067 | NC-011975 | S-003453 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 16.0kW超22.4kW以下 | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | パッケージエアコン(ビル用マルチ) グランマルチ | PUHY-GP224DMG5 | 親 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を 可能にしたビル用マルチエアコン。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 036 | NC-012929 | S-003453 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 16.0kW超22.4kW以下 | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | VRV Xシリーズ | RXUP224F | 親 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部　事業戦略室 | 上嶋 伸二 | 03-6716-0131 | shinji.ueshima@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html |
| 036 | NC-012943 | S-003453 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 16.0kW超22.4kW以下 | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | 更新用VRV QXシリーズ | RQUP224F | 親 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部　事業戦略室 | 上嶋 伸二 | 03-6716-0131 | shinji.ueshima@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html |
| 036 | NC-012987 | S-003453 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 16.0kW超22.4kW以下 | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | GREENマルチ | RXUA224A | 親 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部　事業戦略室 | 上嶋 伸二 | 03-6716-0131 | shinji.ueshima@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html |
| 019 | NC-014255 | S-003453 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 16.0kW超22.4kW以下 | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立アプライアンス株式会社 | ﾌﾚｯｸｽﾏﾙﾁ | RAS-AP224SG1 | 親 | ・各室内ユニットからの必要負荷情報をもとに、室外ユニットにて適切な供給冷媒量を計算。インバータ圧縮機の回転数をコントロールし必要負荷に応じた適切な冷媒量を室内ユニット側に供給するｽﾑｰｽﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ制御を採用。・224型 | 東日本システムエンジニアリング部 | 営業２グループ | 03-3649-2115 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/building/index.html |
| 036 | NC-012932 | S-003458 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 22.4kW超28.0kW以下 | 6.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | VRV Xシリーズ | RXUP280F | 親 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部　事業戦略室 | 上嶋 伸二 | 03-6716-0131 | shinji.ueshima@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html |
| 036 | NC-012946 | S-003458 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 22.4kW超28.0kW以下 | 6.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | 更新用VRV QXシリーズ | RQUP280F | 親 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部　事業戦略室 | 上嶋 伸二 | 03-6716-0131 | shinji.ueshima@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html |
| 036 | NC-012989 | S-003458 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 22.4kW超28.0kW以下 | 6.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | GREENマルチ | RXUA280A | 親 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部　事業戦略室 | 上嶋 伸二 | 03-6716-0131 | shinji.ueshima@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html |
| 019 | NC-014256 | S-003458 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 22.4kW超28.0kW以下 | 6.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立アプライアンス株式会社 | ﾌﾚｯｸｽﾏﾙﾁ | RAS-AP280SG1 | 親 | ・各室内ユニットからの必要負荷情報をもとに、室外ユニットにて適切な供給冷媒量を計算。インバータ圧縮機の回転数をコントロールし必要負荷に応じた適切な冷媒量を室内ユニット側に供給するｽﾑｰｽﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ制御を採用。・280型 | 東日本システムエンジニアリング部 | 営業２グループ | 03-3649-2115 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/building/index.html |
| 019 | NC-014263 | S-003458 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 22.4kW超28.0kW以下 | 6.3 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立アプライアンス株式会社 | ﾌﾚｯｸｽﾏﾙﾁ（ﾘﾆｭｰｱﾙ型） | RAS-AP280SGR | 親 | ・ガスインジェクションサイクルを搭載して高COPかつ高APFを実現したリニューアル型ビル用マルチエアコン。・280型。 | 東日本システムエンジニアリング部 | 営業２グループ | 03-3649-2115 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/building/index.html |

2018年度L2-Tech認証製品一覧　Ver.1.00

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 036 | NC-012935 | S-003462 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 28.0kW超 33.5kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | VRV Xシリーズ | RXUP335F | 親 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部　事業戦略室 | 上嶋 伸二 | 03-6716-0131 | shinji.ueshima@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html |
| 036 | NC-012949 | S-003462 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 28.0kW超 33.5kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | 更新用VRV QXシリーズ | RQUP335F | 親 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部　事業戦略室 | 上嶋 伸二 | 03-6716-0131 | shinji.ueshima@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html |
| 019 | NC-014257 | S-003462 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 28.0kW超 33.5kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立アプライアンス株式会社 | ﾌﾚｯｸｽﾏﾙﾁ | RAS-AP335SG1 | 親 | ・各室内ユニットからの必要負荷情報をもとに、室外ユニットにて適切な供給冷媒量を計算。インバータ圧縮機の回転数をコントロールし必要負荷に応じた適切な冷媒量を室内ユニット側に供給するｽﾑｰｽﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ制御を採用。・335型 | 東日本システムエンジニアリング部 | 営業２グループ | 03-3649-2115 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/building/index.html |
| 019 | NC-014264 | S-003462 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 28.0kW超 33.5kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立アプライアンス株式会社 | ﾌﾚｯｸｽﾏﾙﾁ（ﾘﾆｭｰｱﾙ型） | RAS-AP335SGR | 親 | ・ガスインジェクションサイクルを搭載して高COPかつ高APFを実現したリニューアル型ビル用マルチエアコン。・335型。 | 東日本システムエンジニアリング部 | 営業２グループ | 03-3649-2115 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/building/index.html |
| 067 | NC-011978 | S-003468 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 33.5kW超 40.0kW以下 | 6.2 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | パッケージエアコン(ビル用マルチ) グランマルチ | PUHY-GP400DMG5 | 親 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を 可能にしたビル用マルチエアコン。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 036 | NC-012938 | S-003468 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 33.5kW超 40.0kW以下 | 6.2 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | VRV Xシリーズ | RXUP400F | 親 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部　事業戦略室 | 上嶋 伸二 | 03-6716-0131 | shinji.ueshima@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html |
| 036 | NC-012952 | S-003468 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 33.5kW超 40.0kW以下 | 6.2 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | 更新用VRV QXシリーズ | RQUP400F | 親 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部　事業戦略室 | 上嶋 伸二 | 03-6716-0131 | shinji.ueshima@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html |
| 067 | NC-011981 | S-003469 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 40.0kW超 56.0kW以下 | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | パッケージエアコン(ビル用マルチ) グランマルチ | PUHY-GP450SDMG5 | 親 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を 可能にしたビル用マルチエアコン。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-011987 | S-003469 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 40.0kW超 56.0kW以下 | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | パッケージエアコン(ビル用マルチ) リプレースグランマルチ | PUHY-GRP450SDMG5 | 親 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を 可能にしたビル用マルチエアコンである グランマルチのリプレースタイプ。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 036 | NC-012941 | S-003470 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 56.0kW超 69.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | VRV Xシリーズ | RXUP670F | 親 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部　事業戦略室 | 上嶋 伸二 | 03-6716-0131 | shinji.ueshima@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html |
| 036 | NC-012955 | S-003470 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 56.0kW超 69.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | 更新用VRV QXシリーズ | RQUP670F | 親 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部　事業戦略室 | 上嶋 伸二 | 03-6716-0131 | shinji.ueshima@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html |
| 019 | NC-014258 | S-003470 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 56.0kW超 69.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立アプライアンス株式会社 | ﾌﾚｯｸｽﾏﾙﾁ | RAS-AP615SG1 | 親 | ・各室内ユニットからの必要負荷情報をもとに、室外ユニットにて適切な供給冷媒量を計算。インバータ圧縮機の回転数をコントロールし必要負荷に応じた適切な冷媒量を室内ユニット側に供給するｽﾑｰｽﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ制御を採用。・615型 | 東日本システムエンジニアリング部 | 営業２グループ | 03-3649-2115 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/building/index.html |
| 019 | NC-014259 | S-003470 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 56.0kW超 69.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立アプライアンス株式会社 | ﾌﾚｯｸｽﾏﾙﾁ | RAS-AP670SG1 | 親 | ・各室内ユニットからの必要負荷情報をもとに、室外ユニットにて適切な供給冷媒量を計算。インバータ圧縮機の回転数をコントロールし必要負荷に応じた適切な冷媒量を室内ユニット側に供給するｽﾑｰｽﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ制御を採用。・670型 | 東日本システムエンジニアリング部 | 営業２グループ | 03-3649-2115 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/building/index.html |
| 019 | NC-014265 | S-003470 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 56.0kW超 69.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立アプライアンス株式会社 | ﾌﾚｯｸｽﾏﾙﾁ（ﾘﾆｭｰｱﾙ型） | RAS-AP615SGR | 親 | ・ガスインジェクションサイクルを搭載して高COPかつ高APFを実現したリニューアル型ビル用マルチエアコン。・615型。 | 東日本システムエンジニアリング部 | 営業２グループ | 03-3649-2115 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/building/index.html |
| 019 | NC-014266 | S-003470 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 56.0kW超 69.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立アプライアンス株式会社 | ﾌﾚｯｸｽﾏﾙﾁ（ﾘﾆｭｰｱﾙ型） | RAS-AP670SGR | 親 | ・ガスインジェクションサイクルを搭載して高COPかつ高APFを実現したリニューアル型ビル用マルチエアコン。・670型。 | 東日本システムエンジニアリング部 | 営業２グループ | 03-3649-2115 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/building/index.html |
| 067 | NC-011984 | S-003471 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 69.0kW超 80.0kW以下 | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | パッケージエアコン(ビル用マルチ) グランマルチ | PUHY-GP730SDMG5 | 親 | 業界トップクラスのAPF、高外気での冷房運転を 可能にしたビル用マルチエアコン。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 019 | NC-014260 | S-003472 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 80.0kW超 90.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立アプライアンス株式会社 | ﾌﾚｯｸｽﾏﾙﾁ | RAS-AP850SG1 | 親 | ・各室内ユニットからの必要負荷情報をもとに、室外ユニットにて適切な供給冷媒量を計算。インバータ圧縮機の回転数をコントロールし必要負荷に応じた適切な冷媒量を室内ユニット側に供給するｽﾑｰｽﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ制御を採用。・850型 | 東日本システムエンジニアリング部 | 営業２グループ | 03-3649-2115 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/building/index.html |
| 019 | NC-014267 | S-003472 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 80.0kW超 90.0kW以下 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立アプライアンス株式会社 | ﾌﾚｯｸｽﾏﾙﾁ（ﾘﾆｭｰｱﾙ型） | RAS-AP850SGR | 親 | ・ガスインジェクションサイクルを搭載して高COPかつ高APFを実現したリニューアル型ビル用マルチエアコン。・850型。 | 東日本システムエンジニアリング部 | 営業２グループ | 03-3649-2115 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/building/index.html |
| 036 | NC-012942 | S-003473 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 90.0kW超 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | VRV Xシリーズ | RXUP1000F | 親 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部　事業戦略室 | 上嶋 伸二 | 03-6716-0131 | shinji.ueshima@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 036 | NC-012956 | S-003473 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 90.0kW超 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | ダイキン工業株式会社 | 更新用VRV QXシリーズ | RQUP1000F | 親 | 電動圧縮機を用いたヒートポンプ方式の空調システムで、業務用に用いるものであり、本製品は当社独自の圧縮機や省エネ制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部　事業戦略室 | 上嶋 伸二 | 03-6716-0131 | shinji.ueshima@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html |
| 019 | NC-014261 | S-003473 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 90.0kW超 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立アプライアンス株式会社 | ﾌﾚｯｸｽﾏﾙﾁ | RAS-AP950SG1 | 親 | ・各室内ユニットからの必要負荷情報をもとに、室外ユニットにて適切な供給冷媒量を計算。インバータ圧縮機の回転数をコントロールし必要負荷に応じた適切な冷媒量を室内ユニット側に供給するｽﾑｰｽﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ制御を採用。・950型 | 東日本システムエンジニアリング部 | 営業２グループ | 03-3649-2115 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/building/index.html |
| 019 | NC-014268 | S-003473 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | パッケージエアコン(ビル用マルチ) | - | 90.0kW超 | 6.4 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立アプライアンス株式会社 | ﾌﾚｯｸｽﾏﾙﾁ（ﾘﾆｭｰｱﾙ型） | RAS-AP950SGR | 親 | ・ガスインジェクションサイクルを搭載して高COPかつ高APFを実現したリニューアル型ビル用マルチエアコン。・950型。 | 東日本システムエンジニアリング部 | 営業２グループ | 03-3649-2115 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/building/index.html |
| 036 | NC-012957 | S-003474 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 氷蓄熱式パッケージエアコン | - | 14.0kW以下 | 3.64 | 日量蓄熱利用冷房効率 | ダイキン工業株式会社 | エコ・アイスminiマルチ | RSYP140DB | 親 | パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で水を作り、昼間の冷房運転時には室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。本製品は、当社独自の省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部　事業戦略室 | 上嶋 伸二 | 03-6716-0131 | shinji.ueshima@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html |
| 036 | NC-012960 | S-003500 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ヒートポンプ・個別方式） | 氷蓄熱式パッケージエアコン | - | 112.0kW超 | 2.6 | 日量蓄熱利用冷房効率 | ダイキン工業株式会社 | 氷蓄熱 VRV　Gシリーズ | RSYP1180DB | 親 | パッケージエアコンの室外ユニットと室内ユニットの間に氷蓄熱槽を持っており、夜間の冷房を使っていない時間帯に、氷蓄熱槽の熱交換器で水を作り、昼間の冷房運転時には室外ユニットを通った冷媒を氷蓄熱槽の熱交換器でさらに冷やしてから室内機に送ることによって利用する。本製品は、当社独自の省エネ冷媒制御等の採用により、環境負荷の削減を実現している。 | 空調営業本部　事業戦略室 | 上嶋 伸二 | 03-6716-0131 | shinji.ueshima@daikin.co.jp | https://www.daikin.co.jp/index.html |
| 073 | NC-011802 | S-003504 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 200RT未満 | 6.7 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | ETIシリーズ | ETI-15 | 親 | コンパクトで部分負荷性能が特に優れているインバータターボ冷凍機 | 営業部熱ソリューション営業課 | 増田 晋 | 03-6716-4880 | susumu_masuda@mth.mhi.co.jp | https://www.mhi-mth.co.jp/ |
| 054 | NC-012736 | S-003505 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 200RT以上300RT未満 | 9.42 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | 磁気軸受けターボ冷凍機 | WMC250AX | 親 | 磁石で軸受とシャフトとの間に磁界を作り、シャフトを浮かせる「非接触支持」でオイルレス化を実現。高効率かつライフサイクルコストを大幅に削減。 | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画Ｇ | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 054 | NC-012735 | S-003506 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 300RT以上400RT未満 | 9.43 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | 磁気軸受けターボ冷凍機 | WMC350AX | 親 | 磁石で軸受とシャフトとの間に磁界を作り、シャフトを浮かせる「非接触支持」でオイルレス化を実現。高効率かつライフサイクルコストを大幅に削減。 | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画Ｇ | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 068 | NC-009703 | S-003507 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 400RT以上500RT未満 | 9.57 | 期間成績係数（IPLV） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 磁気軸受搭載高効率ターボ冷凍機 ＨＺシリーズ | HZ-480M | 親 | 最新技術を搭載した日立新型ターボ冷凍機ＨＺシリーズ は、ノンフロン×オイルフリー×超高効率を実現した究極の 磁気軸受ＶＳＤ（インバータ)制御ターボ冷凍機 | 日本ビジネスユニット　国内大型冷凍機本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | jpn-dairei-inq@jci-hitachi.com | http://www.jci-hitachi.com |
| 054 | NC-012734 | S-003507 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 400RT以上500RT未満 | 9.57 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | 磁気軸受けターボ冷凍機 | WMC400AX | 親 | 磁石で軸受とシャフトとの間に磁界を作り、シャフトを浮かせる「非接触支持」でオイルレス化を実現。高効率かつライフサイクルコストを大幅に削減。 | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画Ｇ | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 068 | NC-009707 | S-003511 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 700RT以上1000RT未満 | 9.1 | 期間成績係数（IPLV） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 磁気軸受搭載高効率ターボ冷凍機 ＨＺシリーズ | HZ-700M | 親 | 最新技術を搭載した日立新型ターボ冷凍機ＨＺシリーズ は、ノンフロン×オイルフリー×超高効率を実現した究極の 磁気軸受ＶＳＤ（インバータ)制御ターボ冷凍機 | 日本ビジネスユニット　国内大型冷凍機本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | jpn-dairei-inq@jci-hitachi.com | http://www.jci-hitachi.com |
| 068 | NC-009708 | S-003511 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 700RT以上1000RT未満 | 9.1 | 期間成績係数（IPLV） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 磁気軸受搭載高効率ターボ冷凍機 ＨＺシリーズ | HZ-750M | 親 | 最新技術を搭載した日立新型ターボ冷凍機ＨＺシリーズ は、ノンフロン×オイルフリー×超高効率を実現した究極の 磁気軸受ＶＳＤ（インバータ)制御ターボ冷凍機 | 日本ビジネスユニット　国内大型冷凍機本部 | 山根 幸雄 | 03-6848-9206 | jpn-dairei-inq@jci-hitachi.com | http://www.jci-hitachi.com |
| 054 | NC-012713 | S-003511 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 700RT以上1000RT未満 | 9.1 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | 高効率二段ターボ冷凍機 | HTV750BX(R) | 親 | ﾀｰﾎﾞ圧縮機を搭載した冷凍機。本製品は圧縮機にｲﾝﾊﾞｰﾀｰと高効率熱交換器を採用し、環境負荷低減に寄与している。 | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画Ｇ | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 054 | NC-012714 | S-003511 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 700RT以上1000RT未満 | 9.1 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | 高効率二段ターボ冷凍機 | HTV700BX(R) | 親 | ﾀｰﾎﾞ圧縮機を搭載した冷凍機。本製品は圧縮機にｲﾝﾊﾞｰﾀｰと高効率熱交換器を採用し、環境負荷低減に寄与している。 | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画Ｇ | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 054 | NC-012755 | S-003511 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 700RT以上1000RT未満 | 9.1 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | 磁気軸受けターボ冷凍機 | WMC700AX | 親 | 磁石で軸受とシャフトとの間に磁界を作り、シャフトを浮かせる「非接触支持」でオイルレス化を実現。高効率かつライフサイクルコストを大幅に削減。 | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画Ｇ | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 073 | NC-011803 | S-003512 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 1000RT以上1500RT未満 | 9.29 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | GART-Iシリーズ | GART-135I | 親 | 部分負荷性能が大変優れているインバータターボ冷凍機 | 営業部熱ソリューション営業課 | 増田 晋 | 03-6716-4880 | susumu_masuda@mth.mhi.co.jp | https://www.mhi-mth.co.jp/ |
| 073 | NC-011804 | S-003513 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 1500RT以上 | 9.29 | 期間成績係数（IPLV） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | GART-Iシリーズ | GART-190I | 親 | 部分負荷性能が大変優れているインバータターボ冷凍機 | 営業部熱ソリューション営業課 | 増田 晋 | 03-6716-4880 | susumu_masuda@mth.mhi.co.jp | https://www.mhi-mth.co.jp/ |
| 073 | NC-011805 | S-003514 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 200RT未満 | 6.04 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | ETI-Zシリーズ | ETI-Z15 | 親 | 低GWP冷媒を使用したコンパクトな高効率インバータターボ冷凍機 | 営業部熱ソリューション営業課 | 増田 晋 | 03-6716-4880 | susumu_masuda@mth.mhi.co.jp | https://www.mhi-mth.co.jp/ |
| 073 | NC-011806 | S-003515 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 200RT以上300RT未満 | 6.32 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | ETI-Zシリーズ | ETI-Z27 | 親 | 低GWP冷媒を使用したコンパクトな高効率インバータターボ冷凍機 | 営業部熱ソリューション営業課 | 増田 晋 | 03-6716-4880 | susumu_masuda@mth.mhi.co.jp | https://www.mhi-mth.co.jp/ |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 028 | NC-013910 | S-003515 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 200RT以上300RT未満 | 6.32 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CENTRAVAC | CVHE320 | 親 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用するターボ冷凍機で、冷凍機の主構成は圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張オリフィスからなり、本製品は高効率モータ直結多段圧縮機および熱交換を採用しており、消費電力削減および温暖化係数の小さい冷媒により環境負荷の削減を実現している。 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | jpn-sales@trane.com | http://www.jp.trane.com/ja.html |
| 028 | NC-013911 | S-003515 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 200RT以上300RT未満 | 6.32 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CENTRAVAC | CVHE320 (50Hz AFD) | 親 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用するターボ冷凍機で、冷凍機の主構成は圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張オリフィスからなり、本製品は高効率モータ直結多段圧縮機および熱交換を採用しており、消費電力削減および温暖化係数の小さい冷媒により環境負荷の削減を実現している。 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | jpn-sales@trane.com | http://www.jp.trane.com/ja.html |
| 073 | NC-011807 | S-003516 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 300RT以上400RT未満 | 6.31 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | ETI-Zシリーズ | ETI-Z30 | 親 | 低GWP冷媒を使用したコンパクトな高効率インバータターボ冷凍機 | 営業部熱ソリューション営業課 | 増田 晋 | 03-6716-4880 | susumu_masuda@mth.mhi.co.jp | https://www.mhi-mth.co.jp/ |
| 028 | NC-013912 | S-003516 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 300RT以上400RT未満 | 6.31 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CENTRAVAC | CVHE420 | 親 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用するターボ冷凍機で、冷凍機の主構成は圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張オリフィスからなり、本製品は高効率モータ直結多段圧縮機および熱交換を採用しており、消費電力削減および温暖化係数の小さい冷媒により環境負荷の削減を実現している。 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | jpn-sales@trane.com | http://www.jp.trane.com/ja.html |
| 028 | NC-013913 | S-003516 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 300RT以上400RT未満 | 6.31 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CENTRAVAC | CVHE500 | 親 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用するターボ冷凍機で、冷凍機の主構成は圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張オリフィスからなり、本製品は高効率モータ直結多段圧縮機および熱交換を採用しており、消費電力削減および温暖化係数の小さい冷媒により環境負荷の削減を実現している。 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | jpn-sales@trane.com | http://www.jp.trane.com/ja.html |
| 028 | NC-013914 | S-003516 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 300RT以上400RT未満 | 6.31 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CENTRAVAC | CVHE500 (50Hz AFD) | 親 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用するターボ冷凍機で、冷凍機の主構成は圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張オリフィスからなり、本製品は高効率モータ直結多段圧縮機および熱交換を採用しており、消費電力削減および温暖化係数の小さい冷媒により環境負荷の削減を実現している。 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | jpn-sales@trane.com | http://www.jp.trane.com/ja.html |
| 073 | NC-011808 | S-003517 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 400RT以上500RT未満 | 6.6 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | ETIシリーズ | ETI-40ES | 親 | コンパクトで定格性能も部分負荷性能も大変優れているインバータターボ冷凍機 | 営業部熱ソリューション営業課 | 増田 晋 | 03-6716-4880 | susumu_masuda@mth.mhi.co.jp | https://www.mhi-mth.co.jp/ |
| 073 | NC-011809 | S-003518 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 500RT以上600RT未満 | 6.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | ETIシリーズ | ETI-50ES | 親 | コンパクトで定格性能も部分負荷性能も大変優れているインバータターボ冷凍機 | 営業部熱ソリューション営業課 | 増田 晋 | 03-6716-4880 | susumu_masuda@mth.mhi.co.jp | https://www.mhi-mth.co.jp/ |
| 073 | NC-011810 | S-003519 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 600RT以上700RT未満 | 6.29 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | ETI-Zシリーズ | ETI-Z60 | 親 | 低GWP冷媒を使用したコンパクトな高効率インバータターボ冷凍機 | 営業部熱ソリューション営業課 | 増田 晋 | 03-6716-4880 | susumu_masuda@mth.mhi.co.jp | https://www.mhi-mth.co.jp/ |
| 073 | NC-011811 | S-003520 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 700RT以上1000RT未満 | 6.4 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | GARTシリーズ | GART-95 | 親 | 定格性能が優れている高効率ターボ冷凍機 | 営業部熱ソリューション営業課 | 増田 晋 | 03-6716-4880 | susumu_masuda@mth.mhi.co.jp | https://www.mhi-mth.co.jp/ |
| 028 | NC-013915 | S-003520 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 700RT以上1000RT未満 | 6.4 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CENTRAVAC | CVHG780 | 親 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用するターボ冷凍機で、冷凍機の主構成は圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張オリフィスからなり、本製品は高効率モータ直結多段圧縮機および熱交換を採用しており、消費電力削減および温暖化係数の小さい冷媒により環境負荷の削減を実現している。 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | jpn-sales@trane.com | http://www.jp.trane.com/ja.html |
| 028 | NC-013916 | S-003520 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 700RT以上1000RT未満 | 6.4 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CENTRAVAC | CVHF870 | 親 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用するターボ冷凍機で、冷凍機の主構成は圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張オリフィスからなり、本製品は高効率モータ直結多段圧縮機および熱交換を採用しており、消費電力削減および温暖化係数の小さい冷媒により環境負荷の削減を実現している。 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | jpn-sales@trane.com | http://www.jp.trane.com/ja.html |
| 028 | NC-013917 | S-003520 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 700RT以上1000RT未満 | 6.4 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CENTRAVAC | CVHF870 (50Hz AFD) | 親 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用するターボ冷凍機で、冷凍機の主構成は圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張オリフィスからなり、本製品は高効率モータ直結多段圧縮機および熱交換を採用しており、消費電力削減および温暖化係数の小さい冷媒により環境負荷の削減を実現している。 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | jpn-sales@trane.com | http://www.jp.trane.com/ja.html |
| 028 | NC-013918 | S-003520 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 700RT以上1000RT未満 | 6.4 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CENTRAVAC | CVHF910 | 親 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用するターボ冷凍機で、冷凍機の主構成は圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張オリフィスからなり、本製品は高効率モータ直結多段圧縮機および熱交換を採用しており、消費電力削減および温暖化係数の小さい冷媒により環境負荷の削減を実現している。 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | jpn-sales@trane.com | http://www.jp.trane.com/ja.html |
| 028 | NC-013919 | S-003520 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 700RT以上1000RT未満 | 6.4 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CENTRAVAC | CVHF910 (50Hz AFD) | 親 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用するターボ冷凍機で、冷凍機の主構成は圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張オリフィスからなり、本製品は高効率モータ直結多段圧縮機および熱交換を採用しており、消費電力削減および温暖化係数の小さい冷媒により環境負荷の削減を実現している。 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | jpn-sales@trane.com | http://www.jp.trane.com/ja.html |
| 073 | NC-011812 | S-003521 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 1000RT以上1500RT未満 | 6.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | GARTシリーズ | GART-135 | 親 | 定格性能が優れている高効率ターボ冷凍機 | 営業部熱ソリューション営業課 | 増田 晋 | 03-6716-4880 | susumu_masuda@mth.mhi.co.jp | https://www.mhi-mth.co.jp/ |
| 028 | NC-013920 | S-003521 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 1000RT以上1500RT未満 | 6.5 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CENTRAVAC | CVHG1100 | 親 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用するターボ冷凍機で、冷凍機の主構成は圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張オリフィスからなり、本製品は高効率モータ直結多段圧縮機および熱交換を採用しており、消費電力削減および温暖化係数の小さい冷媒により環境負荷の削減を実現している。 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | jpn-sales@trane.com | http://www.jp.trane.com/ja.html |
| 028 | NC-013921 | S-003521 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 1000RT以上1500RT未満 | 6.5 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CENTRAVAC | CVHF1300 | 親 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用するターボ冷凍機で、冷凍機の主構成は圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張オリフィスからなり、本製品は高効率モータ直結多段圧縮機および熱交換を採用しており、消費電力削減および温暖化係数の小さい冷媒により環境負荷の削減を実現している。 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | jpn-sales@trane.com | http://www.jp.trane.com/ja.html |
| 028 | NC-013922 | S-003521 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 1000RT以上1500RT未満 | 6.5 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CENTRAVAC | CVHF1300 (50Hz AFD) | 親 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用するターボ冷凍機で、冷凍機の主構成は圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張オリフィスからなり、本製品は高効率モータ直結多段圧縮機および熱交換を採用しており、消費電力削減および温暖化係数の小さい冷媒により環境負荷の削減を実現している。 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | jpn-sales@trane.com | http://www.jp.trane.com/ja.html |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 073 | NC-011813 | S-003522 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 1500RT以上 | 6.5 | 成績係数（COP） | 三菱重エサーマルシステムズ株式会社 | GARTシリーズ | GART-270 | 親 | 定格性能が優れている高効率ターボ冷凍機 | 営業部熱ソリューション営業課 | 増田 晋 | 03-6716-4880 | susumu_masuda@mth.mhi.co.jp | https://www.mhi-mth.co.jp/ |
| 028 | NC-013923 | S-003522 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 1500RT以上 | 6.5 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CENTRAVAC | CVHF1720 | 親 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用するターボ冷凍機で、冷凍機の主構成は圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張オリフィスからなり、本製品は高効率モータ直結多段圧縮機および熱交換を採用しており、消費電力削減および温暖化係数の小さい冷媒により環境負荷の削減を実現している。 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | jpn-sales@trane.com | http://www.jp.trane.com/ja.html |
| 028 | NC-013924 | S-003522 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 1500RT以上 | 6.5 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CENTRAVAC | CDHF | 親 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用するターボ冷凍機で、冷凍機の主構成は圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張オリフィスからなり、本製品は高効率モータ直結多段圧縮機および熱交換を採用しており、消費電力削減および温暖化係数の小さい冷媒により環境負荷の削減を実現している。 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | jpn-sales@trane.com | http://www.jp.trane.com/ja.html |
| 028 | NC-014113 | S-003522 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 1500RT以上 | 6.5 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CENTRAVAC | CDHF (50Hz AFD) | 親 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用するターボ冷凍機で、冷凍機の主構成は圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張オリフィスからなり、本製品は高効率モータ直結多段圧縮機および熱交換を採用しており、消費電力削減および温暖化係数の小さい冷媒により環境負荷の削減を実現している。 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | jpn-sales@trane.com | http://www.jp.trane.com/ja.html |
| 028 | NC-014114 | S-003522 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 1500RT以上 | 6.5 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CENTRAVAC | CDHG | 親 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用するターボ冷凍機で、冷凍機の主構成は圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張オリフィスからなり、本製品は高効率モータ直結多段圧縮機および熱交換を採用しており、消費電力削減および温暖化係数の小さい冷媒により環境負荷の削減を実現している。 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | jpn-sales@trane.com | http://www.jp.trane.com/ja.html |
| 028 | NC-014116 | S-003522 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 1500RT以上 | 6.5 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CENTRAVAC | CVHH1700 | 親 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用するターボ冷凍機で、冷凍機の主構成は圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張オリフィスからなり、本製品は高効率モータ直結多段圧縮機および熱交換を採用しており、消費電力削減および温暖化係数の小さい冷媒により環境負荷の削減を実現している。 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | jpn-sales@trane.com | http://www.jp.trane.com/ja.html |
| 028 | NC-014117 | S-003522 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 1500RT以上 | 6.5 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CENTRAVAC | CDHH3050 | 親 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用するターボ冷凍機で、冷凍機の主構成は圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張オリフィスからなり、本製品は高効率モータ直結多段圧縮機および熱交換を採用しており、消費電力削減および温暖化係数の小さい冷媒により環境負荷の削減を実現している。 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | jpn-sales@trane.com | http://www.jp.trane.com/ja.html |
| 028 | NC-014118 | S-003522 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | フロン類等冷媒ターボ冷凍機 | - | 1500RT以上 | 6.5 | 成績係数（COP） | トレイン・ジャパン株式会社 | CENTRAVAC | CDHH3300 | 親 | 低圧および不燃のHFO冷媒を使用するターボ冷凍機で、冷凍機の主構成は圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張オリフィスからなり、本製品は高効率モータ直結多段圧縮機および熱交換を採用しており、消費電力削減および温暖化係数の小さい冷媒により環境負荷の削減を実現している。 | 機器営業部 | 松村一美 | 03-5435-6442 | jpn-sales@trane.com | http://www.jp.trane.com/ja.html |
| 017 | NC-011417 | S-003523 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 自然冷媒ターボ冷凍機 | - | 200RT未満 | 7.36 | 期間成績係数（IPLV） | 川崎重工業株式会社 | 川崎水冷媒ターボ冷凍機 | KMTR-100 | 親 | ・冷媒は自然冷媒の水（R718）を使用し、高圧ガス保安法の適用外　となります。 ・高性能の新型圧縮機を開発し、高効率を達成しました。 ・インバータモーターによる高効率な部分負荷運用が可能となります。 ・コンパクト、低振動、低騒音及びオイルフリーを実現しました。 | 舶用機械営業部ブロワ営業課 | 宮田博文 | 03-3435-2355 | miyata_hirofumi@khi.co.jp | blower-machinery-sales@khi.co.jp |
| 067 | NC-011950 | S-003525 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | - | 40.0kW以下 | 4.48 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 水冷チリングユニット | MCRV-P224E | 親 | インバータ制御による負荷変動に対する高い追従性 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 001 | NC-011609 | S-003526 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | - | 40.0kW超80.0kW以下 | 4.21 | 成績係数（COP） | ゼネラルヒートポンプ工業株式会社 | 地中熱対応水冷式ヒートポンプチラー | ZQHL-22.5W22.5-R-C-INV | 親 | 地中熱などの再生可能エネルギー熱（温泉熱、下水熱等）に対応した高効率な水冷式ヒートポンプチラー。モジュール連結可能。多機能型もあります。圧縮機のインバータ制御および台数制御により負荷の変動に追従します。 | 本社統括営業本部 | 正木　一郎 | 052-589-9010 | daihyou@zeneral.co.jp | https://www.zeneral.co.jp/inquiry/inquiry.html |
| 067 | NC-011951 | S-003526 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | - | 40.0kW超80.0kW以下 | 4.21 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 水冷チリングユニット | MCRV-P750E | 親 | インバータ制御による負荷変動に対する高い追従性 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 019 | NC-014272 | S-003527 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | - | 80.0kW超118.0kW以下 | 5.41 | 成績係数（COP） | 日立アプライアンス株式会社 | 水冷式冷凍ｽｸﾘｭｰ MATRIX ADVANCE | RCF1320WZT(50Hz) | 親 | ・省エネ性とサービス性を追求した水冷式冷凍スクリューチラーユニット。 ・冷却能力118kW、50Hz。 | 東日本システムエンジニアリング部 | 営業２グループ | 03-3649-2115 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html |
| 019 | NC-014274 | S-003528 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | - | 118.0kW超180.0kW以下 | 5.28 | 成績係数（COP） | 日立アプライアンス株式会社 | 水冷式冷凍ｽｸﾘｭｰ MATRIX ADVANCE | RCF1320WZT(60Hz) | 親 | ・省エネ性とサービス性を追求した水冷式冷凍スクリューチラーユニット。 ・冷却能力132kW、60Hz。 | 東日本システムエンジニアリング部 | 営業２グループ | 03-3649-2115 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html |
| 023 | NC-011681 | S-003530 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | - | 500.0kW超1000.0kW以下 | 6 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | ハイエフミニⅡ | HEM150Ⅱ | 親 | スクリュチラー業界でNo.1のCOP 吸収式冷凍機の更新に最適！ | 冷熱・エネルギー部技術室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/ |
| 067 | NC-011952 | S-003532 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様、ブライン入口温度3℃、ブライン出口温度0℃ | 40.0kW以下 | 3.28 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 水冷ブラインクーラ | BCLV-P224E | 親 | インバータ制御による負荷変動に対する高い追従性 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-011953 | S-003533 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様、ブライン入口温度3℃、ブライン出口温度0℃ | 40.0kW超80.0kW以下 | 2.65 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 水冷ブラインクーラ | BCLV-P600E | 親 | インバータ制御による負荷変動に対する高い追従性 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 019 | NC-014276 | S-003547 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様、ブライン入口温度-3℃、ブライン出口温度-7℃ | 40.0kW以下 | 2.24 | 成績係数（COP） | 日立アプライアンス株式会社 | 水冷式冷凍（低温用　定速） | RCUP300L2(50Hz) | 親 | ・制御回路に電子回路を採用することにより、運転圧力表示・ブライン出入口温度表示および個別警報表示機能などの機能を充実した水冷式冷凍ブラインチラーユニット ・冷却能力15kW、50Hz。 | 東日本システムエンジニアリング部 | 営業２グループ | 03-3649-2115 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html |
| 019 | NC-014277 | S-003547 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様、ブライン入口温度-3℃、ブライン出口温度-7℃ | 40.0kW以下 | 2.24 | 成績係数（COP） | 日立アプライアンス株式会社 | 水冷式冷凍（低温用　定速） | RCUP600L2(50Hz) | 親 | ・制御回路に電子回路を採用することにより、運転圧力表示・ブライン出入口温度表示および個別警報表示機能などの機能を充実した水冷式冷凍ブラインチラーユニット ・冷却能力30kW、50Hz。 | 東日本システムエンジニアリング部 | 営業２グループ | 03-3649-2115 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 019 | NC-014278 | S-003552 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様、ブライン入口温度-3℃、ブライン出口温度-7℃ | 40.0kW超80.0kW以下 | 2.61 | 成績係数（COP） | 日立アプライアンス株式会社 | 水冷式冷凍（低温用）シェルアンドチューブ式熱交換器搭載 | RCUP1700LZ3T(50Hz) | 親 | ・凝縮器にシェルアンドチューブ式熱交換器を採用した水冷式冷凍ブラインチラーユニット。・冷却能力77.0kW、50Hz。 | 東日本システムエンジニアリング部 | 営業２グループ | 03-3649-2115 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html |
| 019 | NC-014279 | S-003556 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様、ブライン入口温度-3℃、ブライン出口温度-7℃ | 80.0kW超118.0kW以下 | 2.54 | 成績係数（COP） | 日立アプライアンス株式会社 | 水冷式冷凍（低温用）シェルアンドチューブ式熱交換器搭載 | RCUP2000LZ3T(50Hz) | 親 | ・凝縮器にシェルアンドチューブ式熱交換器を採用した水冷式冷凍ブラインチラーユニット。・冷却能力92.0kW、50Hz。 | 東日本システムエンジニアリング部 | 営業２グループ | 03-3649-2115 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html |
| 019 | NC-014280 | S-003558 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様、ブライン入口温度-3℃、ブライン出口温度-7℃ | 118.0kW超180.0kW以下 | 2.53 | 成績係数（COP） | 日立アプライアンス株式会社 | 水冷式冷凍（低温用）シェルアンドチューブ式熱交換器搭載 | RCUP3350LZ3T(50Hz) | 親 | ・凝縮器にシェルアンドチューブ式熱交換器を採用した水冷式冷凍ブラインチラーユニット。・冷却能力152.0kW、50Hz。 | 東日本システムエンジニアリング部 | 営業２グループ | 03-3649-2115 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html |
| 019 | NC-014281 | S-003559 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 水冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様、ブライン入口温度-3℃、ブライン出口温度-7℃ | 180.0kW超500.0kW以下 | 2.49 | 成績係数（COP） | 日立アプライアンス株式会社 | 水冷式冷凍（低温用）シェルアンドチューブ式熱交換器搭載 | RCUP5100LZ3T(50Hz) | 親 | ・凝縮器にシェルアンドチューブ式熱交換器を採用した水冷式冷凍ブラインチラーユニット。・冷却能力240.0kW、50Hz。 | 東日本システムエンジニアリング部 | 営業２グループ | 03-3649-2115 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html |
| 054 | NC-012701 | S-003301 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 60.0kW超90.0kW以下 | 6.4 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『JIZAI』ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ冷却加熱兼用型、標準仕様［200Ｖ級］ | UWMY30BS | 親 | 水-冷媒熱交換器のハイドロユニットと空気-冷媒熱交換器の熱源ユニット４つに分かれており、設置スペースに合わせた自由自在な設置が可能な新発想モジュールチラー。更に、業界トップクラスの省エネ性能を持つ。 | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画Ｇ | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 054 | NC-012704 | S-003303 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 90.0kW超120.0kW以下 | 6 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『JIZAI』ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ冷却加熱兼用型、標準仕様［200Ｖ級］ | UWMY40BS | 親 | 水-冷媒熱交換器のハイドロユニットと空気-冷媒熱交換器の熱源ユニット４つに分かれており、設置スペースに合わせた自由自在な設置が可能な新発想モジュールチラー。更に、業界トップクラスの省エネ性能を持つ。 | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画Ｇ | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 054 | NC-012727 | S-003303 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 90.0kW超120.0kW以下 | 6 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force』ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ冷却加熱兼用型 | UWXY1180F | 親 | 効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画Ｇ | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 054 | NC-012705 | S-003305 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 120.0kW超160.0kW以下 | 5.7 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『JIZAI』ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ冷却加熱兼用型、標準仕様［200Ｖ級］ | UWMY50BS | 親 | 水-冷媒熱交換器のハイドロユニットと空気-冷媒熱交換器の熱源ユニット４つに分かれており、設置スペースに合わせた自由自在な設置が可能な新発想モジュールチラー。更に、業界トップクラスの省エネ性能を持つ。 | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画Ｇ | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 013 | NC-014302 | S-003306 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-UP511H1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |
| 013 | NC-014304 | S-003306 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-UP511HF1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |
| 013 | NC-014342 | S-003306 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-UP511HF1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |
| 054 | NC-012721 | S-003313 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 60.0kW超90.0kW以下 | 4.07 | 成績係数（COP） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force』ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ冷却加熱兼用型 | UWXY850F | 親 | 効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画Ｇ | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 054 | NC-012712 | S-003315 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.56 | 成績係数（COP） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ウォーターチリングユニット 高効率タイプ | UWVA1500B6 | 親 | スクリュー空冷冷専チラー | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画Ｇ | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 054 | NC-012759 | S-003315 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.56 | 成績係数（COP） | ダイキン工業株式会社 | 空冷チリングユニット 高効率タイプ | UWVY1500B5 | 親 | スクリュー空冷チラー | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画Ｇ | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 054 | NC-012761 | S-003315 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.56 | 成績係数（COP） | ダイキン工業株式会社 | 空冷チリングユニット 高効率タイプ | UWVY1500B6 | 親 | スクリュー空冷チラー | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画Ｇ | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 054 | NC-012763 | S-003315 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.56 | 成績係数（COP） | ダイキン工業株式会社 | 空冷チリングユニット 高効率タイプ | UWVY1800B5 | 親 | スクリュー空冷チラー | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画Ｇ | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 023 | NC-011695 | S-003317 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | - | 160.0kW超 | 4.3 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | ハイエフヒーポン | HEP150A | 親 | 150RTクラスで業界No.1効率を達成！ | 冷熱・エネルギー部技術室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/ |
| 032 | NC-013310 | S-003321 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.51 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1181P1 | 親 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重工の空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重工冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/ |
| 019 | NC-014288 | S-003321 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.51 | 成績係数（COP） | 日立アプライアンス株式会社 | 空冷ヒートポンプ式ｽｸﾘｭｰMATRIX ADVANCE | RHF1180AV1 | 親 | ・インバータースクリュー圧縮機を搭載した空冷ヒートポンプ式スクリューチラーユニット。・冷却能力118kW、加熱能力94.0kW（温水60℃時）。 | 東日本システムエンジニアリング部 | 営業２グループ | 03-3649-2115 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 019 | NC-014290 | S-003321 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ | 90.0kW超 120.0kW以下 | 2.51 | 成績係数（COP） | 日立アプライアンス株式会社 | 空冷ヒートポンプ式ｽｸﾘｭｰMATRIX ADVANCE | RHF1500AV1 | 親 | ・インバータースクリュー圧縮機を搭載した空冷ヒートポンプ式スクリューチラーユニット。・冷却能力150kW、加熱能力119.5kW(温水60℃時)。 | 東日本システムエンジニアリング部 | 営業２グループ | 03-3649-2115 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html |
| 019 | NC-014294 | S-003321 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ | 90.0kW超 120.0kW以下 | 2.51 | 成績係数（COP） | 日立アプライアンス株式会社 | 空冷ヒートポンプ式ｽｸﾘｭｰMATRIX ADVANCE | RHF1180AZ1(60Hz) | 親 | ・インバーターを使用せずに負荷に応じて運転容量を無段階制御する空冷ヒートポンプ式スクリューチラーユニット。・冷却能力118kW、加熱能力94.0kW（温水60℃時）、60Hz。 | 東日本システムエンジニアリング部 | 営業２グループ | 03-3649-2115 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html |
| 019 | NC-014296 | S-003321 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ | 90.0kW超 120.0kW以下 | 2.51 | 成績係数（COP） | 日立アプライアンス株式会社 | 空冷ヒートポンプ式ｽｸﾘｭｰMATRIX ADVANCE | RHF1500AZ1(60Hz) | 親 | ・インバーターを使用せずに負荷に応じて運転容量を無段階制御する空冷ヒートポンプ式スクリューチラーユニット。・冷却能力150kW、加熱能力119.5kW（温水60℃時）、60Hz。 | 東日本システムエンジニアリング部 | 営業２グループ | 03-3649-2115 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html |
| 032 | NC-013311 | S-003322 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ | 120.0kW超 160.0kW以下 | 2.58 | 成績係数（COP） | 三菱重エサーマルシステムズ株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | MSV1501P1 | 親 | 60℃の高温水供給を実現。年間加熱と年間冷却を標準装備、三菱重エの空冷ヒートポンプチラー「MSV」 | 三菱重エ冷熱㈱空調事業本部空調管理課 | 担当者 | 03-6891-4451 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/ |
| 019 | NC-014292 | S-003322 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 出口温度60℃ | 120.0kW超 160.0kW以下 | 2.58 | 成績係数（COP） | 日立アプライアンス株式会社 | 空冷ヒートポンプ式ｽｸﾘｭｰMATRIX ADVANCE | RHF1500AZ1(50Hz) | 親 | ・インバーターを使用せずに負荷に応じて運転容量を無段階制御する空冷ヒートポンプ式スクリューチラーユニット。・冷却能力132kW、加熱能力105.2kW（温水60℃時）、50Hz。 | 東日本システムエンジニアリング部 | 営業２グループ | 03-3649-2115 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html |
| 054 | NC-012732 | S-003326 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様、ブライン入口温度10℃、ブライン出口温度-5℃ | 90.0kW超 120.0kW以下 | 2.52 | 成績係数（COP） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force』ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ冷却加熱兼用型 | UWXY1180FLZ（R） | 親 | 効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画Ｇ | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 054 | NC-012719 | S-003334 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 60.0kW以下 | 2.78 | 成績係数（COP） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force』ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ冷却加熱兼用型 | UWXY850FLZ（R） | 親 | 効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画Ｇ | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 054 | NC-012754 | S-003335 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 60.0kW超 90.0kW以下 | 2.71 | 成績係数（COP） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force 32』ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ冷却加熱兼用型 | UWXY85FALZ（R） | 親 | 低温暖化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画Ｇ | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 054 | NC-012765 | S-003337 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 120.0kW超 160.0kW以下 | 2.63 | 成績係数（COP） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ウォーターチリングユニット 高効率タイプ | UWVA2360B5Z（R） | 親 | スクリュー空冷冷専チラー | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画Ｇ | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 054 | NC-012768 | S-003337 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 120.0kW超 160.0kW以下 | 2.63 | 成績係数（COP） | ダイキン工業株式会社 | 空冷チリングユニット 高効率タイプ | UWVY2360B5Z（R） | 親 | スクリュー空冷チラー | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画Ｇ | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 054 | NC-012766 | S-003338 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 160.0kW超 | 2.72 | 成績係数（COP） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ウォーターチリングユニット 高効率タイプ | UWVA3550B5Z（R） | 親 | スクリュー空冷冷専チラー | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画Ｇ | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 054 | NC-012769 | S-003338 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 160.0kW超 | 2.72 | 成績係数（COP） | ダイキン工業株式会社 | 空冷チリングユニット 高効率タイプ | UWVY3550B5Z（R） | 親 | スクリュー空冷チラー | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画Ｇ | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 067 | NC-011954 | S-003339 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様、ブライン入口温度3℃、ブライン出口温度0℃ | 60.0kW以下 | 2.45 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷チリングユニット | BALV-P750F | 親 | インバータ制御による負荷変動に対する高い追従性 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 019 | NC-014298 | S-003344 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様、ブライン入口温度-3℃、ブライン出口温度-7℃ | 60.0kW以下 | 2.39 | 成績係数（COP） | 日立アプライアンス株式会社 | 空冷ヒートポンプ式（低温用・モジュールタイプ） | RHNP850ALV | 親 | ・インバータースクロール圧縮機を搭載した空冷ヒートポンプ式スクロールブラインチラーユニット。　・冷却能力49.9kW（ブライン温度-3/-7℃時）、暖房能力85.0kW。 | 東日本システムエンジニアリング部 | 営業２グループ | 03-3649-2115 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html |
| 019 | NC-014301 | S-003344 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様、ブライン入口温度-3℃、ブライン出口温度-7℃ | 60.0kW以下 | 2.39 | 成績係数（COP） | 日立アプライアンス株式会社 | 空冷式冷専（低温用・モジュールタイプ） | RCNP850ALV | 親 | ・インバータースクロール圧縮機を搭載した空冷式冷専スクロールブラインチラーユニット。・冷却能力49.9kW（ブライン温度-3/-7℃時）。 | 東日本システムエンジニアリング部 | 営業２グループ | 03-3649-2115 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html |
| 019 | NC-014299 | S-003345 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様、ブライン入口温度-3℃、ブライン出口温度-7℃ | 60.0kW超 90.0kW以下 | 2.36 | 成績係数（COP） | 日立アプライアンス株式会社 | 空冷ヒートポンプ式（低温用・モジュールタイプ） | RHNP1180ALV | 親 | ・インバータースクロール圧縮機を搭載した空冷ヒートポンプ式スクロールブラインチラーユニット。・冷却能力69.3kW（ブライン温度-3/-7℃時）、暖房能力118.0kW。 | 東日本システムエンジニアリング部 | 営業２グループ | 03-3649-2115 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html |

2018年度L2-Tech認証製品一覧　Ver.1.00

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 019 | NC-014300 | S-003346 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | ブライン仕様、ブライン入口温度-3℃、ブライン出口温度-7℃ | 90.0kW超120.0kW以下 | 2.25 | 成績係数（COP） | 日立アプライアンス株式会社 | 空冷ヒートポンプ式（低温用・モジュールタイプ） | RHNP1500ALV | 親 | ・インバータースクロール圧縮機を搭載した空冷ヒートポンプ式スクロールブラインチラーユニット。・冷却能力90.5kW（ブライン温度-3/-7℃時）、暖房能力150.0kW。 | 東日本システムエンジニアリング部 | 営業２グループ | 03-3649-2115 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html |
| 067 | NC-012053 | S-003358 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 寒冷地仕様 | 120.0kW超160.0kW以下 | 2.89 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1500A2H | 親 | 電気式チラーの導入が難しかった寒冷地地域でも安心してお使いいただけるよう、暖房機能を大幅に向上。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-012071 | S-003374 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 寒冷地仕様、散水式 | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.79 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1500AE2H | 親 | 電気式チラーの導入が難しかった寒冷地地域でも安心してお使いいただけるよう、暖房機能を大幅に向上。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 013 | NC-014306 | S-003376 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 | 60.0kW超90.0kW以下 | 6.6 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243HN1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |
| 013 | NC-014308 | S-003377 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 | 90.0kW超120.0kW以下 | 6.4 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333HN1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |
| 013 | NC-014310 | S-003378 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 | 120.0kW超160.0kW以下 | 6.1 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP423HN1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |
| 013 | NC-014312 | S-003379 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 | 160.0kW超 | 6 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-UP511HN1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |
| 013 | NC-014314 | S-003379 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 | 160.0kW超 | 6 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-UP511HFN1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |
| 013 | NC-014316 | S-003381 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 | 60.0kW超90.0kW以下 | 6.2 | 成績係数（COP） | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243HN1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |
| 013 | NC-014318 | S-003382 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 | 90.0kW超120.0kW以下 | 5.46 | 成績係数（COP） | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333HN1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |
| 054 | NC-012771 | S-003383 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式 | 120.0kW超160.0kW以下 | 4.86 | 成績係数（COP） | ダイキン工業株式会社 | 空冷チリングユニット 高効率タイプ | UWVY1500B5W（R） | 親 | スクリュー空冷チラー | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画Ｇ | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | . |
| 013 | NC-014320 | S-003386 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 60.0kW超90.0kW以下 | 7 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243HN1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |
| 013 | NC-014322 | S-003387 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 90.0kW超120.0kW以下 | 6.7 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333HN1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |
| 013 | NC-014324 | S-003388 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 6.5 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP423HN1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |
| 013 | NC-014326 | S-003391 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 6.3 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-UP511HN1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |
| 013 | NC-014328 | S-003391 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 6.3 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-UP511HFN1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |
| 013 | NC-014330 | S-003395 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 60.0kW超90.0kW以下 | 6.39 | 成績係数（COP） | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243HN1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |
| 013 | NC-014332 | S-003397 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 散水式、冷水出入口温度差7℃ | 90.0kW超120.0kW以下 | 5.65 | 成績係数（COP） | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333HN1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |
| 013 | NC-014334 | S-003400 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 60.0kW超90.0kW以下 | 6 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243H1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 054 | NC-012747 | S-003401 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 90.0kW超120.0kW以下 | 5.9 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ｽﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force 32』ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ冷却加熱兼用型 | UWXY118FA | 親 | 低温暖化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画Ｇ | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 013 | NC-014336 | S-003401 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 90.0kW超120.0kW以下 | 5.9 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333H1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |
| 054 | NC-012733 | S-003402 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 5.7 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ｽﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force』ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ冷却加熱兼用型 | UWXY1500F | 親 | 効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画Ｇ | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 054 | NC-012749 | S-003402 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 5.7 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ｽﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force 32』ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ冷却加熱兼用型 | UWXY150FA | 親 | 低温暖化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画Ｇ | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 013 | NC-014338 | S-003402 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 5.7 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP423H1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |
| 013 | NC-014340 | S-003403 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 5.6 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-UP511H1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |
| 054 | NC-012745 | S-003406 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 60.0kW超90.0kW以下 | 4.13 | 成績係数（COP） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ｽﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force 32』ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ冷却加熱兼用型 | UWXY85FA | 親 | 低温暖化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画Ｇ | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 067 | NC-011878 | S-003407 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 90.0kW超120.0kW以下 | 3.86 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1180A2 | 親 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-011896 | S-003408 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1500A2 | 親 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-012035 | S-003409 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.22 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAHV-P1800A2 | 親 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 054 | NC-012716 | S-003409 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.22 | 成績係数（COP） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ｽﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force』ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ冷却加熱兼用型 | UWXY1800F | 親 | 効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画Ｇ | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 054 | NC-012751 | S-003409 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.22 | 成績係数（COP） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ｽﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force 32』ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ冷却加熱兼用型 | UWXY180FA | 親 | 低温暖化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画Ｇ | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 019 | NC-014284 | S-003409 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.22 | 成績係数（COP） | 日立アプライアンス株式会社 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 MATRIX I-Style | RHNP1800AV1 X | 親 | ・設置スペースに合わせて２タイプから選択できる空冷ヒートポンプ式 スクロールチラーユニットのリニューアル設置ﾀｲﾌﾟ。・冷却能力180kW、加熱能力180kW。 | 東日本システムエンジニアリング部 | 営業２グループ | 03-3649-2115 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html |
| 013 | NC-014344 | S-003412 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 60.0kW超90.0kW以下 | 5.7 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP2431 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |
| 054 | NC-012724 | S-003413 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 90.0kW超120.0kW以下 | 6 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ｽﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force』ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ冷却専用型 | UWXA1180F | 親 | 効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画Ｇ | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 054 | NC-012723 | S-003415 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 120.0kW超160.0kW以下 | 5.6 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ｽﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force』ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ冷却専用型 | UWXA1500F | 親 | 効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画Ｇ | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 054 | NC-012741 | S-003415 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 120.0kW超160.0kW以下 | 5.6 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ｽﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force 32』ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ冷却専用型 | UWXA150FA | 親 | 低温暖化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画Ｇ | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 013 | NC-014350 | S-003416 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 160.0kW超 | 5.3 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-UP5111 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |
| 019 | NC-014282 | S-003418 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 60.0kW以下 | 3.67 | 成績係数（COP） | 日立アプライアンス株式会社 | 空冷ﾋﾟ式冷専 MATRIX I-Style | RCNP375AV | 親 | ・小容量タイプの空冷式冷専スクロールチラーユニット。・冷却能力37.5kW。 | 東日本システムエンジニアリング部 | 営業２グループ | 03-3649-2115 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 054 | NC-012718 | S-003419 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 60.0kW超 90.0kW以下 | 4.07 | 成績係数（COP） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force』ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ冷却加熱兼用型 | UWXA850F | 親 | 効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画G | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 054 | NC-012708 | S-003420 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 90.0kW超 120.0kW以下 | 3.81 | 成績係数（COP） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ウォーターチリングユニット 高効率タイプ | UWVA1180B5 | 親 | スクリュー空冷冷専チラー | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画G | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 054 | NC-012710 | S-003421 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 120.0kW超 160.0kW以下 | 4 | 成績係数（COP） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ウォーターチリングユニット 高効率タイプ | UWVA1500B5 | 親 | スクリュー空冷冷専チラー | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画G | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 054 | NC-012757 | S-003421 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用 | 120.0kW超 160.0kW以下 | 4 | 成績係数（COP） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ウォーターチリングユニット 高効率タイプ | UWVA1800B5 | 親 | スクリュー空冷冷専チラー | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画G | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 054 | NC-012715 | S-003424 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 60.0kW以下 | 2.78 | 成績係数（COP） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force』ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ冷却専用型 | UWXA850FLZ（R） | 親 | 効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画G | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 054 | NC-012753 | S-003425 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 60.0kW超 90.0kW以下 | 2.71 | 成績係数（COP） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force 32』ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ冷却加熱兼用型 | UWXA85FALZ（R） | 親 | 低温暖化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画G | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 054 | NC-012764 | S-003425 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 60.0kW超 90.0kW以下 | 2.71 | 成績係数（COP） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ウォーターチリングユニット 高効率タイプ | UWVA1500B5Z（R） | 親 | スクリュー空冷冷専チラー | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画G | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 054 | NC-012767 | S-003425 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、ブライン仕様、ブライン入口温度-2℃、ブライン出口温度-5℃ | 60.0kW超 90.0kW以下 | 2.71 | 成績係数（COP） | ダイキン工業株式会社 | 空冷チリングユニット 高効率タイプ | UWVY1500B5Z（R） | 親 | スクリュー空冷チラー | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画G | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 013 | NC-014352 | S-003432 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、散水式 | 60.0kW超 90.0kW以下 | 6.6 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243N1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |
| 013 | NC-014354 | S-003433 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、散水式 | 90.0kW超 120.0kW以下 | 6.4 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333N1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |
| 013 | NC-014356 | S-003434 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、散水式 | 120.0kW超 160.0kW以下 | 6.1 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP423N1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |
| 013 | NC-014358 | S-003435 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、散水式 | 160.0kW超 | 6 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-UP511N1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |
| 013 | NC-014360 | S-003439 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、散水式 | 60.0kW超 90.0kW以下 | 6.2 | 成績係数（COP） | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243N1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |
| 013 | NC-014362 | S-003441 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、散水式 | 90.0kW超 120.0kW以下 | 5.46 | 成績係数（COP） | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333N1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |
| 054 | NC-012770 | S-003437 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、散水式 | 120.0kW超 160.0kW以下 | 4.86 | 成績係数（COP） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ウォーターチリングユニット 高効率タイプ | UWVA1500B5W（R） | 親 | スクリュー空冷冷専チラー | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画G | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 013 | NC-014364 | S-003443 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 60.0kW超 90.0kW以下 | 6 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP2431 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |
| 054 | NC-012739 | S-003445 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 90.0kW超 120.0kW以下 | 6 | 期間成績係数（IPLV） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force 32』ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ冷却専用型 | UWXA118FA | 親 | 低温暖化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画G | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 013 | NC-014366 | S-003445 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 90.0kW超 120.0kW以下 | 6 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP3331 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |

2018年度L2-Tech認証製品一覧　Ver.1.00

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 013 | NC-014368 | S-003446 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 5.7 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP4231 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |
| 013 | NC-014370 | S-003447 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 5.6 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-UP5111 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |
| 054 | NC-012737 | S-003451 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 60.0kW超90.0kW以下 | 4.09 | 成績係数（COP） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force 32』ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ冷却専用型 | UWXA85FA | 親 | 低温暖化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画G | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 013 | NC-014372 | S-003451 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 60.0kW超90.0kW以下 | 4.09 | 成績係数（COP） | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP2431 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |
| 067 | NC-011957 | S-003452 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 90.0kW超120.0kW以下 | 3.86 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1180A2 | 親 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 奥濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-011914 | S-003454 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 120.0kW超160.0kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1500A2 | 親 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 奥濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-011932 | S-003455 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.22 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 空冷ヒートポンプチラー | CAV-P1800A2 | 親 | 業界トップクラスのCOP、省設置面積を実現した高効率・大容量モジュールチラー | 空調冷熱計画部 | 奥濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 054 | NC-012717 | S-003455 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.22 | 成績係数（COP） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force』ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ冷却専用型 | UWXA1800F | 親 | 効率的に冷媒を圧縮してエネルギーロスを抑える中間インジェクション回路を採用した「高効率スクロール圧縮機」の搭載に加え、空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画G | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 054 | NC-012743 | S-003455 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.22 | 成績係数（COP） | ダイキン工業株式会社 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ『HEXAGON Force 32』ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ冷却専用型 | UWXA180FA | 親 | 低温暖化冷媒を採用した空冷モジュールチラー。空気熱交換器を効率的に配置した独自の「F型構造」の採用により、年間を通じて高い運転効率を実現します。 | 空調営業本部　事業戦略室 | アプライド企画G | 03-6716-0317 | kengo.tamiya@daikin.co.jp | - |
| 019 | NC-014286 | S-003455 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃ | 160.0kW超 | 3.22 | 成績係数（COP） | 日立アプライアンス株式会社 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 MATRIX I-Style | RCNP1800AV1 X | 親 | ・設置スペースに合わせて２タイプから選択できる空冷式冷専 スクロールチラーユニットのリニューアル設置ﾀｲﾌﾟ。・冷却能力180kW。 | 東日本システムエンジニアリング部 | 営業２グループ | 03-3649-2115 | aircon-solution@hitachi-ap.co.jp | http://www.hitachi-ap.co.jp/products/business/ac/chiller/index.html |
| 013 | NC-014374 | S-003457 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 60.0kW超90.0kW以下 | 7 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243N1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |
| 013 | NC-014376 | S-003459 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 90.0kW超120.0kW以下 | 6.7 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333N1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |
| 013 | NC-014378 | S-003460 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 120.0kW超160.0kW以下 | 6.5 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP423N1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |
| 013 | NC-014380 | S-003461 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 160.0kW超 | 6.3 | 期間成績係数（IPLV） | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-UP511N1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |
| 013 | NC-014382 | S-003464 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 60.0kW超90.0kW以下 | 6.39 | 成績係数（COP） | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP243N1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |
| 013 | NC-014384 | S-003465 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（ヒートポンプ・中央方式） | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房専用、冷水出入口温度差7℃、散水式 | 90.0kW超120.0kW以下 | 5.65 | 成績係数（COP） | 東芝キヤリア株式会社 | 空冷ヒートポンプ式熱源機「ユニバーサルスマートX（エックス）」 | RUA-SP333N1 | 親 | ☆実力・実績ともにトップクラス！業界最高レベルの運転効率で更なる省エネ性を実現したXフレームのヒートポンプチラー☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |
| 009 | NC-011517 | S-003487 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | - | 14.0kW以下 | 34.4 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-400-S | 親 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi |
| 009 | NC-011518 | S-003488 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | - | 14.0kW超16.0kW以下 | 34.5 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-500-S | 親 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi |
| 009 | NC-011519 | S-003489 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | - | 16.0kW超22.4kW以下 | 34.8 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-600-S | 親 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi |

2018年度L2-Tech認証製品一覧　Ver.1.00

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 009 | NC-011520 | S-003490 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | - | 22.4kW超 28.0kW以下 | 34.9 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-700-S | 親 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi |
| 009 | NC-011521 | S-003492 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | - | 28.0kW超 33.5kW以下 | 34.9 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-800-S | 親 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi |
| 009 | NC-011522 | S-003493 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | - | 33.5kW超 40.0kW以下 | 35 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-1000-S | 親 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi |
| 009 | NC-011523 | S-003494 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | - | 40.0kW超 60.0kW以下 | 35.2 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-1500-S | 親 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi |
| 009 | NC-011524 | S-003495 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | - | 60.0kW超 80.0kW以下 | 35 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-2000-S | 親 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi |
| 009 | NC-011525 | S-003496 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | - | 80.0kW超 100.0kW以下 | 35.1 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-2500-S | 親 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi |
| 009 | NC-011526 | S-003497 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | - | 100.0kW超 120.0kW以下 | 35.2 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-3000-S | 親 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi |
| 009 | NC-011527 | S-003498 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | - | 120.0kW超 140.0kW以下 | 35.1 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-3500-S | 親 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi |
| 009 | NC-011528 | S-003499 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | - | 140.0kW超 160.0kW以下 | 35.1 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-4000-S | 親 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi |
| 009 | NC-011529 | S-003501 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | - | 160.0kW超 200.0kW以下 | 35.1 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-5000-S | 親 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi |
| 009 | NC-011530 | S-003502 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | - | 200.0kW超 240.0kW以下 | 35.1 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-6000-S | 親 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi |
| 009 | NC-011531 | S-003503 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | - | 240.0kW超 280.0kW以下 | 35.1 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-7000-S | 親 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi |
| 009 | NC-011532 | S-004500 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 分流型 | 14.0kW以下 | 11.1 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-500-B | 親 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 本システムは、WET流路に屋内排気ではなく、外気を使用するオールフレッシュ型であり、吸い込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組みである。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi |
| 009 | NC-011533 | S-004501 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 分流型 | 14.0kW超 16.0kW以下 | 11 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-600-B | 親 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 本システムは、WET流路に屋内排気ではなく、外気を使用するオールフレッシュ型であり、吸い込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組みである。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi |
| 009 | NC-011534 | S-004502 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 分流型 | 16.0kW超 22.4kW以下 | 11 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-800-B | 親 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 本システムは、WET流路に屋内排気ではなく、外気を使用するオールフレッシュ型であり、吸い込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組みである。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi |
| 009 | NC-011535 | S-004503 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 分流型 | 22.4kW超 28.0kW以下 | 11.1 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-1000-B | 親 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 本システムは、WET流路に屋内排気ではなく、外気を使用するオールフレッシュ型であり、吸い込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組みである。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi |
| 009 | NC-011536 | S-004504 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 分流型 | 28.0kW超 33.5kW以下 | 11 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-1200-B | 親 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。 本システムは、WET流路に屋内排気ではなく、外気を使用するオールフレッシュ型であり、吸い込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組みである。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi |

2018年度L2-Tech認証製品一覧　Ver.1.00

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | 設備・機器等の名称 | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 009 | NC-011537 | S-004505 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 分流型 | 33.5kW超 40.0kW以下 | 11 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-1500-B | 親 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。本システムは、WET流路に屋内排気ではなく、外気を使用するオールフレッシュ型であり、吸い込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組みである。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi |
| 009 | NC-011538 | S-004506 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 分流型 | 40.0kW超 60.0kW以下 | 11 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-2000-B | 親 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。本システムは、WET流路に屋内排気ではなく、外気を使用するオールフレッシュ型であり、吸い込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組みである。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi |
| 009 | NC-011539 | S-004507 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 分流型 | 60.0kW超 80.0kW以下 | 11 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-3000-B | 親 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。本システムは、WET流路に屋内排気ではなく、外気を使用するオールフレッシュ型であり、吸い込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組みである。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi |
| 009 | NC-011540 | S-004508 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 分流型 | 80.0kW超 100.0kW以下 | 11 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-3500-B | 親 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。本システムは、WET流路に屋内排気ではなく、外気を使用するオールフレッシュ型であり、吸い込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組みである。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi |
| 009 | NC-011541 | S-004509 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 分流型 | 100.0kW超 120.0kW以下 | 11 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-4500-B | 親 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。本システムは、WET流路に屋内排気ではなく、外気を使用するオールフレッシュ型であり、吸い込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組みである。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi |
| 009 | NC-011542 | S-004510 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 分流型 | 120.0kW超 140.0kW以下 | 11 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-5000-B | 親 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。本システムは、WET流路に屋内排気ではなく、外気を使用するオールフレッシュ型であり、吸い込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組みである。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi |
| 009 | NC-011543 | S-004511 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 分流型 | 140.0kW超 160.0kW以下 | 11 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-6000-B | 親 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。本システムは、WET流路に屋内排気ではなく、外気を使用するオールフレッシュ型であり、吸い込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組みである。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi |
| 009 | NC-011544 | S-004512 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（気化式・中央方式） | 間接気化式冷却器 | 分流型 | 160.0kW超 200.0kW以下 | 11 | 成績係数（COP） | 株式会社アースクリーン東北 | メガクール | MC-7000-B | 親 | 間接気化式冷却器は、隔壁で仕切られたDRY流路とWET流路を多数積層した構造からなる。WET側の隔壁面は水を浸した湿潤壁である。ここでDRY流路に高温空気をWET流路には低湿空気又は常温空気を流すことで、WET流路で気化熱現象を生じさせ、隔壁の温度が低下するため隣り合うDRY流路を流れる空気の熱が隔壁に伝達し絶対湿度の移行がなく冷却される。本システムは、WET流路に屋内排気ではなく、外気を使用するオールフレッシュ型であり、吸い込んだ空気の一部をWET流路に使用して気化蒸発させる仕組みである。 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | ゼロ・エネルギー推進営業部 | 022-288-2888 | ect.dcs@dream.ocn.ne.jp | http://www.earthclean.co.jp/inquiry/mailform.cgi |
| 012 | NC-011396 | S-003539 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 節電型(冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下)、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超 1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZG-120 | 親 | 節電型ナチュラルチラー「エフィシオＮＺ節電型・ＮＨ節電型」は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力ピークカット特性に加え、冷却水流量を標準型の７０％にまで減少させることにより、冷却水ポンプの小型化を図ると共に、冷却水ポンプのインバータ制御を行い大幅な節電を実現しています。 標準型に比べ、冷暖房運転時のピーク電力の４５％低減を可能にするなど、電力需要が増大する夏期の電力ピークカット対策に有効です。 | 営業・サービス総括室　営業・サービス企画部 | 藤山　強志 | 03-3645-8251 | xxx@xxx.xx | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php |
| 012 | NC-011399 | S-003540 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（二重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超 1000RT以下 | 1.48 | 成績係数（COP） | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZG-100 | 親 | 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」は、二重効用で世界最高の定格ＣＯＰや高い期間効率を達成するとともに、システムの効率化を実現しました。特長は、以下の通りです。 ①二重効用で定格ＣＯＰ Ｎｏ．１ ②期間効率 Ｎｏ．１ ③システム効率 Ｎｏ．１ ④軽量・コンパクト化 ⑤操作性・視認性の向上 また、使用環境など顧客の幅広いニーズに対応するため、８０ＲＴから１，０００ＲＴの１８機種（計７２機種）をシリーズ化 しています。 | 営業・サービス総括室　営業・サービス企画部 | 藤山　強志 | 03-3645-8251 | xxx@xxx.xx | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php |
| 012 | NC-011403 | S-003545 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（三重効用）/廃熱投入型吸収冷温水機（三重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | - | 1.74 | 成績係数（COP） | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎三重効用高効率吸収冷温水機 | ΣTTG-160A | 親 | 川重冷熱工業は、世界最高の省エネルギーを達成した次世代型の三重効用ガス吸収冷温水機を世界で初めて商品化しました。主な特長は、以下のとおりです。 ①世界最高の省エネルギー COP1．74（JIS基準） ②高い信頼性の継承と新開発の三重効用サイクル技術のコラボレーション ③高温・高圧サイクルへ適合した新開発の高温再生器 ④部分負荷でも高い省エネルギー性能 ⑤24時間監視「テレメンテ」機能 ⑥低NOXバーナを標準装備 | 営業・サービス総括室　営業・サービス企画部 | 藤山　強志 | 03-3645-8251 | xxx@xxx.xx | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php |
| 012 | NC-011405 | S-003545 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 吸収冷温水機（三重効用）/廃熱投入型吸収冷温水機（三重効用） | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | - | 1.74 | 成績係数（COP） | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎廃熱投入型三重効用高効率吸収冷温水機 | ΣTTJ-145A | 親 | 三重効用ガス吸収冷温水機は、冷房運転時の省エネルギー効果が極めて大きいことから、病院、スーパー、インテリジェントビルなどでの利用が適しています。また、フロンレスやCO2の大幅削減にもつながり、地球環境保護に大きく貢献することができます。本製品は、ガスエンジン等の排熱温水を加熱源として利用するコージェネレーションシステム（シェネリンク形）とすることで、さらなる省エネルギー効果を見込むことができます。 | 営業・サービス総括室　営業・サービス企画部 | 藤山　強志 | 03-3645-8251 | xxx@xxx.xx | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php |
| 012 | NC-011407 | S-003548 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 節電型(冷却水量原単位0.7m3/h、RT以下)、冷水入口温度15℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超 1000RT以下 | 1.47 | 成績係数（COP） | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎廃熱投入型吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZJ-150 | 親 | 節電型ナチュラルチラー「エフィシオＮＺ節電型」は、ナチュラルチラーが持つ優れた電力ピークカット特性に加え、冷却水流量を標準型の７０％にまで減少させることにより、冷却水ポンプの小型化を図ると共に、冷却水ポンプのインバータ制御を行い大幅な節電を実現しています。 標準型に比べ、冷暖房運転時のピーク電力の４５％低減を可能にするなど、電力需要が増大する夏期の電力ピークカット対策に有効です。 | 営業・サービス総括室　営業・サービス企画部 | 藤山　強志 | 03-3645-8251 | xxx@xxx.xx | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php |
| 012 | NC-011409 | S-003551 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸収式・中央方式） | 一重二重併用形吸収冷温水機 | 冷水入口温度12℃、冷水出口温度7℃ | 80RT超 1000RT以下 | 1.47 | 成績係数（COP） | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎廃熱投入型吸収冷温水機「Efficio（エフィシオ）」 | NZJ-120 | 親 | 「Ｅｆｆｉｃｉｏ」ＮＺＪ型は、二重効用で世界最高の定格ＣＯＰと期間効率を達成した直火式ナチュラルチラー「Ｅｆｆｉｃｉｏ」ＮＺ型に、当社独自の廃熱温水熱交換器を組み込んだジェネリンクです。 コージェネレーションシステムから発生する廃温水を利用して、業界トップの定格時の燃料削減率と廃熱単独運転負荷率を達成し、従来よりも多くガス燃料消費量を削減できます。 | 営業・サービス総括室　営業・サービス企画部 | 藤山　強志 | 03-3645-8251 | xxx@xxx.xx | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php |
| 072 | NC-009685 | S-004513 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸着式・中央方式） | 吸着式冷凍機 | 熱源入口温度：68℃ | 2.5kW以上 25kW未満 | 22 | 電力COP | 株式会社大阪テクノクラート | 吸着式冷凍機 | LTC 30 e plus | 親 | 吸着器内部に充填された吸着剤に冷媒を吸着させ、冷媒の蒸発を促し、その気化熱から冷凍効果を得る冷凍機。 | エンジアリング部 | 寺田康宏 | 072-221-0426 | info@osaka-techno.co.jp | http://www.osaka-techno.com/ja |

2018年度L2-Tech認証製品一覧　Ver.1.00

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 072 | NC-009686 | S-004513 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸着式・中央方式） | 吸着式冷凍機 | 熱源入口温度：68℃ | 2.5kW以上25kW未満 | 22 | 電力COP | 株式会社大阪テクノクラート | 吸着式冷凍機 | LTC 10 e plus | 親 | 吸着器内部に充填された吸着剤に冷媒を吸着させ、冷媒の蒸発を促し、その気化熱から冷凍効果を得る冷凍機。 | エンジアリング部 | 寺田康宏 | 072-221-0426 | info@osaka-techno.co.jp | http://www.osaka-techno.com/ja |
| 072 | NC-009684 | S-004515 | 産業・業務（業種共通） | 熱源・空調機（吸着式・中央方式） | 吸着式冷凍機 | 熱源入口温度：68℃ | 50kW以上 | 26 | 電力COP | 株式会社大阪テクノクラート | 吸着式冷凍機 | LTC 90 e plus | 親 | 吸着器内部に充填された吸着剤に冷媒を吸着させ、冷媒の蒸発を促し、その気化熱から冷凍効果を得る冷凍機。 | エンジアリング部 | 寺田康宏 | 072-221-0426 | info@osaka-techno.co.jp | http://www.osaka-techno.com/ja |
| 013 | NC-014386 | S-003571 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(空気熱源･循環式) | 温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度16℃、湿球温度12℃、温水出入口温度差5℃ | - | 3.09 | 成績係数（COP） | 東芝キヤリア株式会社 | 循環加温ヒートポンプ「CAONS（カオンズ）」 | HWC-H1401S | 親 | ☆温熱利用の生産工程に拡がる新提案！循環加温ヒートポンプ☆ 熱利用の生産工程や、美容院・温浴施設にも！ご相談ください | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |
| 013 | NC-014388 | S-003572 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(空気熱源･循環式) | 温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差10℃ | - | 3.63 | 成績係数（COP） | 東芝キヤリア株式会社 | 循環加温ヒートポンプ「CAONS（カオンズ）」 | HWC-H7001H1 | 親 | ☆温熱利用の生産工程に拡がる新提案！循環加温ヒートポンプ☆ 熱利用の生産工程や、美容院・温浴施設にも！ご相談ください | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |
| 032 | NC-013410 | S-003573 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(空気熱源･循環式) | 温水出口温度65℃以上70℃以下、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃ | - | 3.29 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 循環加温ヒートポンプ | EQA401 | 親 | 温暖化係数150以下、地球環境にやさしい低冷媒採用の循環加温ヒートポンプ「Q-ton　Circulation」 | 三菱重工冷熱総空調事業本部ヒートポンプ課 | 担当者 | 03-6891-4468 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/ |
| 002 | NC-009728 | S-003574 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(空気熱源･一過式) | - | - | 4.2 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社日本サーモエナー | ヒートポンプユニット | GEC-05H3 | 親 | ヒートポンプは空気の熱でお湯を沸かします。当社の温水機であるパコティンヒーターと組み合わせたハイブリッド給湯システムは、既存の燃焼式給湯システムを生かしつつヒートポンプを導入するから省エネ効果が大きく、また燃焼式給湯機がバックアップするためのヒートポンプの力を余さず使えます。 | 事業企画部 | 担当 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/ |
| 034 | NC-010827 | S-003574 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(空気熱源･一過式) | - | - | 4.2 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-15HF | 親 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ２冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/ |
| 023 | NC-011678 | S-003575 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 270kW以下 | 3.4 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | 超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー | HEM-HR75S1 | 親 | ・5～30℃の冷水と45～75℃の温水を同時供給。　・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。 | 冷熱・エネルギー部技術室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/ |
| 023 | NC-011691 | S-003576 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 350kW超540kW以下 | 3.2 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | 超高効率70℃高温ヒートポンプチラー | HEMⅡ-HR1 | 親 | ・5～30℃の冷水と45～70℃の温水を同時供給。　・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。 | 冷熱・エネルギー部技術室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/ |
| 023 | NC-011689 | S-003581 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃ | 270kW以下 | 4.3 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | 超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー | HEM-HR75S1 | 親 | ・5～30℃の冷水と45～75℃の温水を同時供給。　・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。 | 冷熱・エネルギー部技術室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/ |
| 023 | NC-011685 | S-003582 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度17℃以上30℃以下、熱源水出口温度7℃以上20℃以下、温水出入口温度差10℃ | 350kW超540kW以下 | 4.4 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | 超高効率70℃高温ヒートポンプチラー | HEMⅡ-HR1 | 親 | ・5～30℃の冷水と45～70℃の温水を同時供給。　・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。 | 冷熱・エネルギー部技術室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/ |
| 023 | NC-011692 | S-003583 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 270kW以下 | 3.6 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | 超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー | HEM-HR75S1 | 親 | ・5～30℃の冷水と45～75℃の温水を同時供給。　・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。 | 冷熱・エネルギー部技術室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/ |
| 023 | NC-011677 | S-003584 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 350kW超540kW以下 | 3.7 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | 超高効率70℃高温ヒートポンプチラー | HEMⅡ-HR1 | 親 | ・5～30℃の冷水と45～70℃の温水を同時供給。　・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。 | 冷熱・エネルギー部技術室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/ |
| 023 | NC-011696 | S-003589 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃ | 270kW以下 | 4.2 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | 超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー | HEM-HR75S1 | 親 | ・5～30℃の冷水と45～75℃の温水を同時供給。　・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。 | 冷熱・エネルギー部技術室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/ |

2018年度L2-Tech認証製品一覧　Ver.1.00

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 023 | NC-011694 | S-003590 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上30℃以下、温水出入口温度差5℃ | 540kW超 | 4.8 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | 超高効率70℃高温ヒートポンプチラー | HEMⅡ-HR1 | 親 | ・5～30℃の冷水と45～70℃の温水を同時供給。　・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。 | 冷熱・エネルギー部技術室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/ |
| 043 | NC-012915 | S-003591 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度38℃以上40℃以下、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 270kW以下 | 5.1 | 成績係数（COP） | 三菱重工冷熱株式会社 | エコウォーム | HPEW | 親 | ①一過式（温水出入口温度差　大）でも使用可能②温水入口温度が変化しても、出口温度は一定③冷温同時取り出し（冷水１０℃、温水６５℃）可能 | 中部支社 | 杉山　清隆 | 052-856-0971 | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | - |
| 023 | NC-011687 | S-003599 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 270kW以下 | 4.9 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | 超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー | HEM-HR75S1 | 親 | ・5～30℃の冷水と45～75℃の温水を同時供給。　・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。 | 冷熱・エネルギー部技術室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/ |
| 023 | NC-011683 | S-003600 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度65℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 540kW超 | 5.8 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | 超高効率70℃高温ヒートポンプチラー | HEMⅡ-HR1 | 親 | ・5～30℃の冷水と45～70℃の温水を同時供給。　・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。 | 冷熱・エネルギー部技術室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/ |
| 023 | NC-011684 | S-003601 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度20℃、熱源水出口温度15℃以上17℃以下、温水出入口温度差5℃ | 270kW以下 | 3.1 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | 超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー | HEM-HR75S1 | 親 | ・5～30℃の冷水と45～75℃の温水を同時供給。　・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。 | 冷熱・エネルギー部技術室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/ |
| 023 | NC-011686 | S-003612 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度20℃、温水出入口温度差10℃ | 270kW以下 | 3.7 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | 超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー | HEM-HR75S1 | 親 | ・5～30℃の冷水と45～75℃の温水を同時供給。　・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。 | 冷熱・エネルギー部技術室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/ |
| 023 | NC-011682 | S-003614 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃以上27℃以下、温水出入口温度差5℃ | 270kW以下 | 3.7 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | 超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー | HEM-HR75S1 | 親 | ・5～30℃の冷水と45～75℃の温水を同時供給。　・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。 | 冷熱・エネルギー部技術室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/ |
| 023 | NC-011693 | S-003621 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度35℃以上40℃以下、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 270kW超350kW以下 | 4.3 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | 超高効率75℃高温小型ヒートポンプチラー | HEM-HR75S1 | 親 | ・5～30℃の冷水と45～75℃の温水を同時供給。　・ホテルや病院の空調・給湯用途や、冷却水など低温排熱の有効利用に最適。 | 冷熱・エネルギー部技術室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/ |
| 013 | NC-014390 | S-003624 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度75℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度35℃、温水出入口温度差5℃ | 270kW以下 | 4.44 | 成績係数（COP） | 東芝キヤリア株式会社 | 熱回収CAONS（カオンズ） | HWC-WH6702 | 親 | ☆温排熱や未利用エネルギー活用を加速させるヒートポンプの新たなソリューション☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/industry/index_j.htm |
| 023 | NC-011688 | S-003632 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度17℃、熱源水出口温度7℃、温水出入口温度差10℃ | 270kW超350kW以下 | 2.75 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | 超高効率90℃高温ヒートポンプチラー | HEM-HR90T1 | 親 | ・5～30℃の冷水と70～90℃の温水を同時供給。　・工場の様々な加温工程で省エネ！ | 冷熱・エネルギー部技術室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/ |
| 023 | NC-011679 | S-003634 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度30℃、熱源水出口温度25℃、温水出入口温度差5℃ | 270kW超350kW以下 | 3.1 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | 超高効率90℃高温ヒートポンプチラー | HEM-HR90T1 | 親 | ・5～30℃の冷水と70～90℃の温水を同時供給。　・工場の様々な加温工程で省エネ！ | 冷熱・エネルギー部技術室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/ |
| 043 | NC-012913 | S-003641 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 270kW以下 | 3 | 成績係数（COP） | 三菱重工冷熱株式会社 | エコウォーム | HPEW | 親 | ①一過式（温水出入口温度差　大）でも使用可能②温水入口温度が変化しても、出口温度は一定③冷温同時取り出し（冷水１０℃、温水６５℃）可能 | 中部支社 | 杉山　清隆 | 052-856-0971 | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | - |

2018年度L2-Tech認証製品一覧　Ver.1.00

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 023 | NC-011690 | S-003642 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･循環式) | 温水出口温度90℃、熱源水入口温度40℃、熱源水出口温度30℃、温水出入口温度差10℃ | 350kW超540kW以下 | 3.5 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | 超高効率90℃高温ヒートポンプチラー | HEM-HR90T1 | 親 | ・5～30℃の冷水と70～90℃の温水を同時供給。　・工場の様々な加温工程で省エネ！ | 冷熱・エネルギー部技術室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/ |
| 048 | NC-012834 | S-003649 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･一過式) | - | - | 4.3 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモWW | HE-HWW-2HTCR | 親 | 給湯機(90℃,65℃）とチラー(-5℃～40℃)の機能を1台で同時に提供。　温水・冷水の同時利用ができ、冷却水・温排水・地中熱などの未利用エネルギーを有効活用できる高効率なエコキュートです。 | 販売企画部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/_contact.cgi |
| 006 | NC-011702 | S-003652 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水熱源･一過式) | 水熱源運転、温水出口温度70℃、熱源水入口温度50℃、熱源水出口温度38.6℃、温水出入口温度差50℃ | - | 10.2 | 成績係数（COP） | 三浦工業株式会社 | ボイラ給水加温ユニット | VH-155L | 親 | ヒートポンプと熱交換器を組み合わせた独自の熱回収システムにより、COP10.2を実現しました。 | 新事業推進部 | 熱利用推進課 | 03-5793-1060 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |
| 067 | NC-012089 | S-003654 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源･循環式) | 空気熱源運転、温水出口温度65℃、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃ | - | 2.9 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | CAHV-P160AK2-H | 親 | 空気の熱を活用し、効率的にお湯を沸かすヒートポンプ給湯機。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-012092 | S-003654 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源･循環式) | 空気熱源運転、温水出口温度65℃、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃ | - | 2.9 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | CAHV-P250AK2-H | 親 | 空気の熱を活用し、効率的にお湯を沸かすヒートポンプ給湯機。省エネ省CO2を実現可能。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-012095 | S-003654 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源･循環式) | 空気熱源運転、温水出口温度65℃、乾球温度25℃、湿球温度21℃、温水出入口温度差5℃ | - | 2.9 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | CAHV-P500AK2-H | 親 | 空気の熱を活用し、効率的にお湯を沸かすヒートポンプ給湯機。省エネ省CO2を実現可能。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 023 | NC-011680 | S-003656 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源･循環式) | 水熱源運転、温水出口温度65℃、熱源水入口温度20℃以下、熱源水出口温度15℃以下、温水出入口温度差5℃ | - | 3.6 | 成績係数（COP） | 株式会社神戸製鋼所 | 超高効率ヒートバランスヒートポンプ | HEM-3WAY1 | 親 | 最高85℃の温水を供給可能な水・空気熱源ヒートポンプ | 冷熱・エネルギー部技術室 | 前田倫子 | 079-436-2174 | maeda.michiko@kobelco.com | http://www.kobelco.co.jp/products/standard_compressors/heatpump/ |
| 067 | NC-012101 | S-003669 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源･一過式) | 空気熱源運転 | - | 4.1 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | QAHV-N560D | 親 | 空気の熱を活用し、効率的にお湯を沸かすヒートポンプ給湯機。省エネ省CO2を実現可能。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-012104 | S-003669 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源･一過式) | 空気熱源運転 | - | 4.1 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | 業務用ヒートポンプ給湯機 | QAHV-N560D-HWP | 親 | 空気の熱を活用し、効率的にお湯を沸かすヒートポンプ給湯機。省エネ省CO2を実現可能。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 048 | NC-012849 | S-003669 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源･一過式) | 空気熱源運転 | - | 4.1 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | ユニモＡWW | HE-HWAW-2HTCR | 親 | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | 販売企画部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/_contact.cgi |
| 048 | NC-012840 | S-003671 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 高温水ヒートポンプ(水空気熱源･一過式) | 水熱源運転 | - | 3.9 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | ユニモＡWW | HE-HWAW-2HTCR | 親 | 夏や日中など「冷却が必要な時」は冷水と温水を同時供給。夜間や冬季など「冷却が必要のない時」は空気熱源運転でたっぷり給湯。シーンに合わせた最適運転でエネルギーを節約する高効率なエコキュートです。 | 販売企画部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/_contact.cgi |
| 032 | NC-013447 | S-003672 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 熱風ヒートポンプ（空気熱源・一過式） | - | - | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 高効率ヒートポンプ式熱風発生装置　熱プートン | EHA30 | 親 | 日本初空気熱源で90℃の熱風を作り出すヒートポンプ式熱風発生装置「熱Pu-ton」。待機から熱を取り込む室外機と熱風を直接生成できる室内機で構成しており、通常の空調機と同じように施工できるためイニシャルコスト低減にもつながります。 | 営業部ヒートポンプ営業課 | 担当者 | 03-6716-4880 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/ |
| 032 | NC-013448 | S-003672 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 熱風ヒートポンプ（空気熱源・一過式） | - | - | 3.5 | 成績係数（COP） | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 高効率ヒートポンプ式熱風発生装置　熱プートン | EHC30 | 親 | 日本初空気熱源で90℃の熱風を作り出すヒートポンプ式熱風発生装置「熱Pu-ton」。待機から熱を取り込む室外機と熱風を直接生成できる室内機で構成しており、通常の空調機と同じように施工できるためイニシャルコスト低減にもつながります。 | 営業部ヒートポンプ営業課 | 担当者 | 03-6716-4880 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/ |
| 048 | NC-012858 | S-003673 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 熱風ヒートポンプ(水熱源･一過/循環式) | - | - | 3.7 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | エコシロッコ | MUE-HAW-2HTCR | 親 | 熱風の省エネ性 No.1 | 販売企画部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/_contact.cgi |
| 049 | NC-012908 | S-003680 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 蒸気再圧縮装置 | 吐出圧力0.1MPaG以上0.2MPaG以下、吐出蒸気量1.0ton/h以上2.0ton/h以下、給水温度80℃ | - | 0.067 | 消費電力量 | 株式会社前川製作所 | 蒸気再圧縮装置 | STM190XL | 親 | 水蒸気を作動媒体とするヒートポンプで、回収した廃熱を直接その発生 元へ戻して有効利用するシステムである。このシステム自体原理的に シンプルであり、かつ省エネルギー効果が高い。 | エネルギーブロック | 高澤雄次 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/_contact.cgi |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 049 | NC-012909 | S-003681 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 蒸気再圧縮装置 | 吐出圧力0.1MPaG以上0.3MPaG以下、吐出蒸気量3.0ton/h以上、給水温度80℃ | - | 0.064 | 消費電力量 | 株式会社前川製作所 | 蒸気再圧縮装置 | STM370XL | 親 | 水蒸気を作動媒体とするヒートポンプで、回収した廃熱を直接その発生 元へ戻して有効利用するシステムである。このシステム自体原理的にシンプルであり、かつ省エネルギー効果が高い。 | エネルギーブロック | 高澤雄次 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/_contact.cgi |
| 063 | NC-011343 | S-003682 | 産業・業務（業種共通） | 熱源（ヒートポンプ） | 蒸気再圧縮装置 | 吐出圧力0.4MPaG以上、吐出蒸気量1.0ton/h以上1.5ton/h以下、給水温度80℃ | - | 0.085 | 消費電力量 | 株式会社神戸製鋼所 | スチームスターMSRC | MSRC160L | 親 | フラッシュ蒸気や工場プロセス等で一旦使用された後の低圧蒸気は、相当量の熱エネルギーを持っているにもかかわらず、これまで再利用が困難でした。MSRCは、このフラッシュ蒸気をスクリュ式圧縮機で効率良く昇圧しプロセス側に戻すことにより、蒸気を再生します。 | 神鋼商事株式会社西日本機械部 ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑｸﾞﾙｰﾌﾟ | 垣内豊嗣 | 06-6206-7164 | kaito.toyoshi@kobelco.com | http://www.steamstar.jp/ |
| 044 | NC-012811 | S-003684 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ペレットストーブ） | 密閉式ペレットストーブ | - | - | 77 | 熱効率 | サンポット株式会社 | 密閉式ペレットストーブ | FFP-811DF | 親 | 木を原料としたペレットを燃料として使用。自然な炎のゆらぎで快適なぬくもりを提供します。 ・自動着火 ・室温制御機能 ・24時間デジタルタイマー ・自動灰処理 ・対震自動消火装置 ・過熱防止装置 他 | 営業開発課 | 営業開発課 | 0198-37-1199 | sales-deveropment-section@sunpot.co.jp | https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/ |
| 044 | NC-012812 | S-003684 | 産業・業務（業種共通） | 空調機（ペレットストーブ） | 密閉式ペレットストーブ | - | - | 77 | 熱効率 | サンポット株式会社 | 密閉式ペレットストーブ | FFP-9010DF | 親 | 木を原料としたペレットを燃料として使用。自然な炎のゆらぎで快適なぬくもりを提供します。 ・自動着火 ・室温制御機能 ・24時間デジタルタイマー ・自動灰処理 ・曜日指定予約暖房 ・対震自動消火装置 ・過熱防止装置 ・点検時期お知らせ機能 他 | 営業開発課 | 営業開発課 | 0198-37-1199 | sales-deveropment-section@sunpot.co.jp | https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/ |
| 013 | NC-014392 | S-003686 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 10kW以下 | 4.2 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 東芝キヤリア株式会社 | 業務用ヒートポンプ給湯機「業務用エコキュート」 | HWS-GH371C | 親 | ☆給湯ランニングコスト削減の幅広いニーズにお応えします。東芝の業務用エコキュート☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/heat-pump/index_j.htm |
| 034 | NC-010828 | S-003687 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 10kW超20kW以下 | 4.2 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-151015 | 親 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ２冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/ |
| 034 | NC-010894 | S-003687 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 10kW超20kW以下 | 4.2 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-151015K | 親 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ２冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/ |
| 034 | NC-010984 | S-003687 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 10kW超20kW以下 | 4.2 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-300UK-2 | 親 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ２冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/ |
| 034 | NC-010831 | S-003689 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 20kW超30kW以下 | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-4000U-5(50Hz) | 親 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ２冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/ |
| 034 | NC-010839 | S-003689 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 20kW超30kW以下 | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-3500UC-5(50Hz) | 親 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ２冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/ |
| 034 | NC-010897 | S-003689 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 20kW超30kW以下 | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-4000UK-5(50Hz) | 親 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ２冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/ |
| 034 | NC-010905 | S-003689 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 20kW超30kW以下 | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-3500UCK-5(50Hz) | 親 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ２冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/ |
| 032 | NC-013449 | S-003689 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 20kW超30kW以下 | 3.9 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 三菱重エサーマルシステムズ株式会社 | 業務用エコキュート キュートン | ESA301-5 | 親 | 高効率インバータ制御スクロータリーコンプレッサーを搭載し、外気温度-25℃でも最高90℃の温水を供給し、外気温度-7℃まで能力の低下が無く、高圧ガス保安法に基づく届出の必要がありません。CO2排出量・ランニングコストを大幅に削減可能です。 | 三菱重エ冷熱術空調事業本部ヒートポンプ課 | 担当者 | 03-6891-4468 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiair.co.jp/ |
| 034 | NC-010846 | S-003690 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 30kW超40kW以下 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-4000U-5(60Hz) | 親 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ２冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/ |
| 034 | NC-010854 | S-003690 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 30kW超40kW以下 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-3500UC-5(60Hz) | 親 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ２冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/ |
| 034 | NC-010912 | S-003690 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 30kW超40kW以下 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-4000UK-5(60Hz) | 親 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ２冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/ |
| 034 | NC-010920 | S-003690 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 30kW超40kW以下 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-3500UCK-5(60Hz) | 親 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ２冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/ |
| 034 | NC-010960 | S-003692 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801048-2 | 親 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ２冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/ |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 034 | NC-010966 | S-003692 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801042C-2 | 親 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ２冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/ |
| 048 | NC-012859 | S-003692 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | - | 50kW超 | 3.8 | 年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社前川製作所 | ユニモＡＷ | HE-HWA-2HTCR | 親 | 1日約35トンの出湯量(65℃出湯時）　通年90℃出湯可能。　再生可能エネルギー「空気」のエネルギーを使って「高効率」に「たっぷり」のお湯を提供できるエコキュートです。 | 販売企画部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp/ja/contact/_contact.cgi | https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/_contact.cgi |
| 013 | NC-014393 | S-003693 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 寒冷地仕様 | 10kW以下 | 3.5 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 東芝キヤリア株式会社 | 業務用ヒートポンプ給湯機「業務用エコキュート」 | HWS-GH371CN | 親 | ☆給湯ランニングコスト削減の幅広いニーズにお応えします。東芝の業務用エコキュート☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/heat-pump/index_j.htm |
| 013 | NC-014394 | S-003693 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 寒冷地仕様 | 10kW以下 | 3.5 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 東芝キヤリア株式会社 | 業務用ヒートポンプ給湯機「業務用エコキュート」 | HWS-GH461CN | 親 | ☆給湯ランニングコスト削減の幅広いニーズにお応えします。東芝の業務用エコキュート☆ | 東芝エアコン換気ご相談センター | 東芝エアコン換気ご相談センター | 0120-1048-00 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/heat-pump/index_j.htm |
| 034 | NC-010861 | S-003694 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 3.5 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-151015F | 親 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ２冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/ |
| 034 | NC-010927 | S-003694 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 寒冷地仕様 | 10kW超20kW以下 | 3.5 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-151015FK | 親 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ２冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/ |
| 034 | NC-010864 | S-003695 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 寒冷地仕様 | 20kW超30kW以下 | 3.5 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-4000U-5(50Hz) | 親 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ２冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/ |
| 034 | NC-010872 | S-003695 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 寒冷地仕様 | 20kW超30kW以下 | 3.5 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-3500UC-5(50Hz) | 親 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ２冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/ |
| 034 | NC-010930 | S-003695 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 寒冷地仕様 | 20kW超30kW以下 | 3.5 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-4000UK-5(50Hz) | 親 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ２冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/ |
| 034 | NC-010938 | S-003695 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 寒冷地仕様 | 20kW超30kW以下 | 3.5 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-3500UCK-5(50Hz) | 親 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/ |
| 034 | NC-010879 | S-003696 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 寒冷地仕様 | 30kW超40kW以下 | 3.4 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-4000U-5(60Hz) | 親 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して3倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。CO2冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/ |
| 034 | NC-010887 | S-003696 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 寒冷地仕様 | 30kW超40kW以下 | 3.4 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-3500UC-5(60Hz) | 親 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ２冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/ |
| 034 | NC-010945 | S-003696 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 寒冷地仕様 | 30kW超40kW以下 | 3.4 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-4000UK-5(60Hz) | 親 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ２冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/ |
| 034 | NC-010953 | S-003696 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 寒冷地仕様 | 30kW超40kW以下 | 3.4 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-3500UCK-5(60Hz) | 親 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ２冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/ |
| 034 | NC-010972 | S-003699 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 寒冷地仕様 | 50kW超 | 3.3 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801048-2 | 親 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ２冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/ |
| 034 | NC-010978 | S-003699 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ヒートポンプ） | ヒートポンプ給湯機(空気熱源) | 寒冷地仕様 | 50kW超 | 3.3 | 寒冷地年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 | 株式会社 日本イトミック | イトミック業務用エコキュート | CHP-801042C-2 | 親 | 大気熱を取り込み、投入する電気エネルギーを利用して３倍以上の熱エネルギーを生み出すから高効率で高温に。ＣＯ２冷媒のエコキュートなら90℃のお湯を作れます。 | 事業開発部ヒートポンプ課 | - | 03-3621-2141 | xxx@xxx.co.jp | https://www.itomic.co.jp/ |
| 057 | NC-010525 | S-003720 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | リンナイ株式会社 | 潜熱回収型給湯器 | RUXC-SE5000MW | 親 | 排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。 | 営業本部　営業企画部　テクニカルサポート室 | 多和田　智之 | 052-361-8286 | satoshitawada@rinnai.co.jp | http://www.rinnai.jp |
| 057 | NC-010531 | S-003720 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | リンナイ株式会社 | 潜熱回収型給湯器 | RUXC-E3200W | 親 | 排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。 | 営業本部　営業企画部　テクニカルサポート室 | 多和田　智之 | 052-361-8286 | satoshitawada@rinnai.co.jp | http://www.rinnai.jp |
| 057 | NC-010532 | S-003720 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | リンナイ株式会社 | 潜熱回収型給湯器 | RUXC-E2403W | 親 | 排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。 | 営業本部　営業企画部　テクニカルサポート室 | 多和田　智之 | 052-361-8286 | satoshitawada@rinnai.co.jp | http://www.rinnai.jp |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 062 | NC-011233 | S-003720 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | パーパス株式会社 | ガス業務用給湯器 | PG-H500W | 親 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス業務用給湯器。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | http://www.purpose.co.jp/ |
| 062 | NC-011234 | S-003720 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | パーパス株式会社 | ガス業務用給湯器 | GS-S3200GW | 親 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス業務用給湯器。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | http://www.purpose.co.jp/ |
| 062 | NC-011235 | S-003720 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | パーパス株式会社 | ガス業務用給湯器 | PG-H2400W | 親 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス業務用給湯器。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | http://www.purpose.co.jp/ |
| 062 | NC-011237 | S-003720 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | パーパス株式会社 | ガス業務用給湯器 | PG-H2000W-1 | 親 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス業務用給湯器。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | http://www.purpose.co.jp/ |
| 062 | NC-011238 | S-003720 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | パーパス株式会社 | ガス業務用給湯器 | PG-H1600W-1 | 親 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス業務用給湯器。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | http://www.purpose.co.jp/ |
| 055 | NC-012107 | S-003720 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用給湯器 | GQ-C5032WZ | 親 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html |
| 055 | NC-012115 | S-003720 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用給湯器 | GQ-C1634WZ-C | 親 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html |
| 055 | NC-012116 | S-003720 | 産業・業務（業種共通） | 給湯器（ガス式） | 潜熱回収型給湯器 | - | - | 95 | 熱効率 | 株式会社ノーリツ | ガス業務用ふろ給湯器 | GQT-C2401SAWZ | 親 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス業務用ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html |
| 002 | NC-010280 | S-003722 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTL-630BN | 親 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱い資格も不要です。定格燃焼の20%まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発停を行いません。 | 事業企画部 | 担当 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/ |
| 002 | NC-011583 | S-003722 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTL-630BP | 親 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱い資格も不要です。定格燃焼の20%まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発停を行いません。 | 事業企画部 | 担当 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/ |
| 071 | NC-011610 | S-003722 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEシリーズ | VEC-25HE | 親 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96%を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く) | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011612 | S-003722 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEシリーズ | VEC-30HE | 親 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96%を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く) | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011614 | S-003722 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率真空温水ヒータVEC HEATER 竪型高効率タイプHEシリーズ | VEC-50HE | 親 | 高性能伝熱管の採用により、真空温水ヒータで最高の本体効率96%を実現したガス焚き専燃タイプです。(潜熱回収器付きを除く) | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 002 | NC-012530 | S-003722 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTL-500BN | 親 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱い資格も不要です。定格燃焼の20%まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発停を行いません。 | 事業企画部 | 担当 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/ |
| 002 | NC-012698 | S-003722 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTL-500BP | 親 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱い資格も不要です。定格燃焼の20%まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発停を行いません。 | 事業企画部 | 担当 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/ |
| 002 | NC-010276 | S-003728 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 1000kW以上2000kW未満 | 91 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | バコティンヒーター | KFL-1000WLJ | 親 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。また、構造上完全に外気と遮断され、密閉されているため腐食が起こりません。ステンレス製熱交換器は耐食性に優れています。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱い資格も不要です。 | 事業企画部 | 担当 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/ |
| 002 | NC-010277 | S-003731 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 2000kW以上 | 91 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | バコティンヒーター | KFL-2000ALJ | 親 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。また、構造上完全に外気と遮断され、密閉されているため腐食が起こりません。ステンレス製熱交換器は耐食性に優れています。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱い資格も不要です。 | 事業企画部 | 担当 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/ |
| 002 | NC-010278 | S-003731 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 2000kW以上 | 91 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | バコティンヒーター | KFL-2500ALJ | 親 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。また、構造上完全に外気と遮断され、密閉されているため腐食が起こりません。ステンレス製熱交換器は耐食性に優れています。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱い資格も不要です。 | 事業企画部 | 担当 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/ |
| 002 | NC-010279 | S-003731 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | - | 2000kW以上 | 91 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | バコティンヒーター | GFL-2000ANJ | 親 | 真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。また、構造上完全に外気と遮断され、密閉されているため腐食が起こりません。ステンレス製熱交換器は耐食性に優れています。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱い資格も不要です。 | 事業企画部 | 担当 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/ |

2018年度L2-Tech認証製品一覧　Ver.1.00

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 002 | NC-010268 | S-004517 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTLH-500BP | 親 | 真空式温水機では世界初、潜熱を回収することで効率105%を実現しました。真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱い資格も不要です。定格燃焼の20%まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発停を行いません。 | 事業企画部 | 担当 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/ |
| 071 | NC-011616 | S-004517 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収温水器(LPG) | UG-350 | 親 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011617 | S-004517 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収温水器(LPG) | UG-500 | 親 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011618 | S-004517 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収温水器(LPG) | UG-720 | 親 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011619 | S-004517 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、LPG焚き | 1000kW未満 | 103 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収温水器(LPG) | UG-1000 | 親 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 002 | NC-010273 | S-004532 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーバコティンヒーター | GTLH-500BN | 親 | 真空式温水機では世界初、潜熱を回収することで効率105%を実現しました。真空構造のため膨張、爆発の恐れがなく、密閉された缶体内にある熱媒水により空焚きの心配もありません。労働安全規則によるボイラーに該当しないため、法定定期検査や取扱い資格も不要です。定格燃焼の20%まで燃焼量を絞ることが可能で、無駄な発停を行いません。 | 事業企画部 | 担当 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/ |
| 071 | NC-011620 | S-004532 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収温水器(都市ガス13A) | UG-350 | 親 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011621 | S-004532 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収温水器(都市ガス13A) | UG-500 | 親 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011622 | S-004532 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収温水器(都市ガス13A) | UG-720 | 親 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011623 | S-004532 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収温水器(都市ガス13A) | UG-1000 | 親 | 燃焼ガス中の潜熱を回収することで超高効率で省エネルギーを実現。温水器本体で潜熱回収を行うため腐食の心配がなく、2回路の場合でも効率よく潜熱回収が可能である。プレミックスバーナー搭載によりNoxの排出量も大幅に削減。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 008 | NC-011698 | S-004532 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 潜熱回収型、都市ガス13A焚き | 1000kW未満 | 105 | ボイラ効率 | 株式会社巴商会 | 潜熱回収型無圧式温水機 | BHC-840AG(ガス種13A) | 親 | 1990年に潜熱回収型温水機を販売開始以来の豊富な実績のもとに最新の技術を取り入れ、新時代の温水機として進化させました。 潜熱回収器の最適化とバーナの比例燃焼制御の最適化によりさらなる効率向上を図りました。 | 2020年ビジョン成長戦略推進室 | 丸谷　拓也 | 0332542611 | t.marutani@tomoeshokai.com | http://www.tomoeshokai.com/ |
| 071 | NC-011624 | S-004520 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 燃料：木質バイオマス | 100kW以上200kW未満 | 90 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 木質バイオマスボイラPYROTシリーズ | ＰＹＲＯＴ-150 | 親 | 燃料となるペレット・チップを連続的に未燃ガス化し、完全燃焼させ、COやNOxの排出を削減した木質バイオマスボイラです。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011625 | S-004521 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 燃料：木質バイオマス | 200kW以上300kW未満 | 90 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 木質バイオマスボイラPYROTシリーズ | ＰＹＲＯＴ-220 | 親 | 燃料となるペレット・チップを連続的に未燃ガス化し、完全燃焼させ、COやNOxの排出を削減した木質バイオマスボイラです。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011626 | S-004522 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 燃料：木質バイオマス | 300kW以上400kW未満 | 90 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 木質バイオマスボイラPYROTシリーズ | ＰＹＲＯＴ-300 | 親 | 燃料となるペレット・チップを連続的に未燃ガス化し、完全燃焼させ、COやNOxの排出を削減した木質バイオマスボイラです。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011627 | S-004523 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 燃料：木質バイオマス | 400kW以上500kW未満 | 90 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 木質バイオマスボイラPYROTシリーズ | ＰＹＲＯＴ-400 | 親 | 燃料となるペレット・チップを連続的に未燃ガス化し、完全燃焼させ、COやNOxの排出を削減した木質バイオマスボイラです。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011628 | S-004524 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 燃料：木質バイオマス | 500kW以上600kW未満 | 90 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 木質バイオマスボイラPYROTシリーズ | ＰＹＲＯＴ-540 | 親 | 燃料となるペレット・チップを連続的に未燃ガス化し、完全燃焼させ、COやNOxの排出を削減した木質バイオマスボイラです。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011629 | S-004527 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 燃料：薪 | 100kW以上200kW未満 | 90 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 薪焚き温水ボイラPYROMAT ECO | ＥＣＯ-81 | 親 | ガス化燃料により熱効率90%を可能にした薪焚き温水ボイラ。 CO2排出量の削減に効果を発し、さらに、1回の燃料投入で長時間運転できるためランニングコスト削減にも貢献します。 安全で効率的な燃焼を実現する排ガスO2センサを搭載しています。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011630 | S-004527 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 温水機 | 燃料：薪 | 100kW以上200kW未満 | 90 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 薪焚き温水ボイラPYROMAT ECO | ＥＣＯ-151 | 親 | ガス化燃料により熱効率90%を可能にした薪焚き温水ボイラ。 CO2排出量の削減に効果を発し、さらに、1回の燃料投入で長時間運転できるためランニングコスト削減にも貢献します。 安全で効率的な燃焼を実現する排ガスO2センサを搭載しています。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 002 | NC-009729 | S-003735 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 97 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | エクオスリンクス | EQRH-1001NM | 親 | 資格・検査が不要の簡易ボイラです。 スリムなボディで連結設置が可能になり、より一層省エネ・省スペース化を実現しました。簡易貫流ボイラでは業界初（1000kg/hクラス）の燃焼四位置制御を採用のため、高効率で環境負荷の大幅な低減を可能としました。 また、新開発のマルチパスフロー缶体（マルチパス型多管式貫流ボイラ：実用新案登録第3196892号）で低空気比とガス通路の最適化により、熱吸収量を増やすことでボイラ効率が向上しました。 | 事業企画部 | 担当 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/ |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 002 | NC-009730 | S-003735 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 97 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | エクオス | EQSH-751NM | 親 | 運転時のエネルギーロスを抑え、さらにエコノマイザー搭載で高効率です。高性能セパレータの採用により、良質な蒸気を安定供給します。独自の燃焼方式で優れた環境性能を発揮します。カートリッジタイプ缶体の採用で、入れ替えコストを大幅に低減。S-Navimaｲコンを搭載していることでボイラの制御と管理をマネージメントします。 | 事業企画部 | 担当 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/ |
| 002 | NC-009731 | S-003735 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 97 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | エクオス | EQSH-1002NM | 親 | 運転時のエネルギーロスを抑え、さらにエコノマイザー搭載で高効率です。高性能セパレータの採用により、良質な蒸気を安定供給します。独自の燃焼方式で優れた環境性能を発揮します。カートリッジタイプ缶体の採用で、入れ替えコストを大幅に低減。S-Navimaｲコンを搭載していることでボイラの制御と管理をマネージメントします。 | 事業企画部 | 担当 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/ |
| 030 | NC-010467 | S-003735 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 97 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 簡易貫流蒸気ボイラ | SU-500VS | 親 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を97%まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |
| 030 | NC-010470 | S-003735 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 97 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 小型貫流蒸気ボイラ | SQ-1200ZU | 親 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を97%まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |
| 030 | NC-010472 | S-003735 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 97 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 簡易貫流蒸気ボイラ | SQ-1000ZU | 親 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を97%まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |
| 030 | NC-010473 | S-003735 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 97 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 簡易貫流蒸気ボイラ | SQ-800ZU | 親 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を97%まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |
| 030 | NC-010476 | S-003735 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 97 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 簡易貫流蒸気ボイラ | SU-500VS-A1 | 親 | 新エコノマイザの搭載及び断熱強化により、ボイラ効率98%を達成しました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |
| 030 | NC-010477 | S-003735 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 97 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 簡易貫流蒸気ボイラ | SQ-800ZU-A1 | 親 | 新エコノマイザの搭載及び断熱強化により、ボイラ効率98%を達成しました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |
| 030 | NC-010478 | S-003735 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 97 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 簡易貫流蒸気ボイラ | SQ-1000ZU-A1 | 親 | 新エコノマイザの搭載及び断熱強化により、ボイラ効率98%を達成しました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |
| 030 | NC-010479 | S-003735 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 97 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 小型貫流蒸気ボイラ | SQ-1200ZU-A1 | 親 | 新エコノマイザの搭載及び断熱強化により、ボイラ効率98%を達成しました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |
| 030 | NC-010480 | S-003735 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 97 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 小型貫流蒸気ボイラ | SQ-1200ZL | 親 | 新エコノマイザの搭載及び断熱強化により、ボイラ効率98%を達成しました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |
| 035 | NC-010491 | S-003735 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 97 | ボイラ効率 | 株式会社IHI汎用ボイラ | 小型貫流ボイラ　ガス焚K-SEシリーズ（SE） | K-1000SE | 親 | ①幅広いターンダウン及び4位置制御[特許：第2942080号】により発停回数を減少し、高いボイラ効率を実現。 ②低騒音型ボイラ | 営業企画推進部 | 稲井　隆 | 03-5245-3128 | takashi_inai@ibk.ihigrp.ihi.co.jp | http://www.ibk-ihi.co.jp/ |
| 035 | NC-010492 | S-003735 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 97 | ボイラ効率 | 株式会社IHI汎用ボイラ | 小型貫流ボイラ　ガス焚K-SEシリーズ（SE） | K-750SE | 親 | ①幅広いターンダウン及び4位置制御[特許：第2942080号】により発停回数を減少し、高いボイラ効率を実現。 ②低騒音型ボイラ | 営業企画推進部 | 稲井　隆 | 03-5245-3128 | takashi_inai@ibk.ihigrp.ihi.co.jp | http://www.ibk-ihi.co.jp/ |
| 038 | NC-011593 | S-003735 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 97 | ボイラ効率 | 株式会社サムソン | 簡易・小型貫流ボイラ（ＲＢＯ－ＧＮシリーズ） | RBO-1000PGN-H | 親 | 独自の缶体構造と新設計エコノマイザで、定格運転時のボイラ効率９７％を標準化しました。 また独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。 | 営業本部 | 営業企画部 | 03-6423-1635 | eigyohonbu@samson.co.jp | https://www.samson.co.jp/contact/ |
| 038 | NC-011594 | S-003735 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 97 | ボイラ効率 | 株式会社サムソン | 簡易・小型貫流ボイラ（ＲＢＯ－ＧＮシリーズ） | RBO-750PGN-H | 親 | 独自の缶体構造と新設計エコノマイザで、定格運転時のボイラ効率９７％を標準化しました。 また独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。 | 営業本部 | 営業企画部 | 03-6423-1635 | eigyohonbu@samson.co.jp | https://www.samson.co.jp/contact/ |
| 071 | NC-011631 | S-003735 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 97 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 貫流ボイラ | HKM-750G-F | 親 | フィン付高性能伝熱管を採用したボイラ本体、エコノマイザの採用で高効率を実現。丸型缶体を採用することで長寿命設計に。水管の合理的な配列によりファン電力が低減され、省電力・省エネルギーを実現。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 002 | NC-009732 | S-003737 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 98 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーエクオス | EQi-2000NM | 親 | 部分負荷効率100%(負荷率20%)と超高効率で、当社従来機比で約10%の省電力化を達成しました。蒸気乾き度は99%以上の良質な蒸気を供給します。設置幅を業界最小レベルの900mmとし、スレンダーなコンパクトボディを採用しています。また、ジェットフィルム燃焼?を採用することで低窒気比にて超低エミッション燃焼を達成しています。 | 事業企画部 | 担当 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/ |
| 002 | NC-009733 | S-003737 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 98 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーエクオス | EQi-2500NM | 親 | 部分負荷効率100%(負荷率20%)と超高効率で、当社従来機比で約10%の省電力化を達成しました。蒸気乾き度は99%以上の良質な蒸気を供給します。設置幅を業界最小レベルの900mmとし、スレンダーなコンパクトボディを採用しています。また、ジェットフィルム燃焼?を採用することで低窒気比にて超低エミッション燃焼を達成しています。 | 事業企画部 | 担当 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/ |
| 030 | NC-010453 | S-003737 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-2000A16 | 親 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98%まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |

2018年度L2-Tech認証製品一覧　Ver.1.00

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 030 | NC-010454 | S-003737 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 小型貫流蒸気ボイラ | SQ-2500AS | 親 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98%まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |
| 030 | NC-010461 | S-003737 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 小型貫流蒸気ボイラ | SQ-2000AS | 親 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98%まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |
| 030 | NC-010462 | S-003737 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 小型貫流蒸気ボイラ | SQ-1500AS | 親 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98%まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |
| 030 | NC-010464 | S-003737 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 小型貫流蒸気ボイラ | SI-2000AS-A2 | 親 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98%まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |
| 030 | NC-010490 | S-003737 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | AI-2000 25S -A1 | 親 | 新エコノマイザの搭載により、ボイラ効率98%を達成しました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |
| 035 | NC-010493 | S-003737 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 98 | ボイラ効率 | 株式会社IHI汎用ボイラ | 小型貫流ボイラ　ガス焚K-SEシリーズ（SE） | K-2000SE | 親 | ①幅広いターンダウン及び4位置制御[特許：第2942080号】により発停回数を減少し、高いボイラ効率を実現。 ②低騒音型ボイラ | 営業企画推進部 | 稲井　陵 | 03-5245-3128 | takashi_inai@ibk.ihigrp.ihi.co.jp | http://www.ibk-ihi.co.jp/ |
| 035 | NC-010494 | S-003737 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 98 | ボイラ効率 | 株式会社IHI汎用ボイラ | 小型貫流ボイラ　ガス焚K-SEシリーズ（SE） | K-2500SE Ⅰ | 親 | ①幅広いターンダウン及び中燃焼比例4位置制御[特許：第5399427号】により負荷追従性の向上。併せて高いボイラ効率を実現。 ②上記制御による起蒸時間の短縮 ③送風機インバータ制御による省電力化 | 営業企画推進部 | 稲井　陵 | 03-5245-3128 | takashi_inai@ibk.ihigrp.ihi.co.jp | http://www.ibk-ihi.co.jp/ |
| 035 | NC-010495 | S-003737 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 98 | ボイラ効率 | 株式会社IHI汎用ボイラ | 小型貫流ボイラ　ガス焚K-SEシリーズ（SE） | K-2500SE | 親 | ①幅広いターンダウン及び4位置制御[特許：第2942080号】により発停回数を減少し、高いボイラ効率を実現。 ②低騒音型ボイラ | 営業企画推進部 | 稲井　陵 | 03-5245-3128 | takashi_inai@ibk.ihigrp.ihi.co.jp | http://www.ibk-ihi.co.jp/ |
| 035 | NC-010496 | S-003737 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 98 | ボイラ効率 | 株式会社IHI汎用ボイラ | 小型貫流ボイラ　ガス焚K-SEシリーズ（SE） | K-2000SE Ⅰ | 親 | ①幅広いターンダウン及び中燃焼比例4位置制御[特許：第5399427号】により負荷追従性の向上。併せて高いボイラ効率を実現。 ②上記制御による起蒸時間の短縮 ③送風機インバータ制御による省電力化 | 営業企画推進部 | 稲井　陵 | 03-5245-3128 | takashi_inai@ibk.ihigrp.ihi.co.jp | http://www.ibk-ihi.co.jp/ |
| 012 | NC-011411 | S-003737 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 98 | ボイラ効率 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎多管式貫流ボイラ「WILLHEAT」シリーズ | WF-2000GE | 親 | 当社がこれまで培った大型ボイラの技術をベースに設計・製造したもので、高ボイラ効率（９８%）・高乾き度（９９．５%）はそのままに、インバータ連続制御による消費電力の削減、コンパクトな缶体の採用や補機の配置見直しにより軽量化・設置面積の低減を図るとともに、ボイラ缶体の高耐久性・長寿命を実現しています。これらの特長と、従来機の信頼性の高い運用実績を踏まえ、業界最長となる１５年間の製品保証を提供します。 | 営業・サービス総括室　営業・サービス企画部 | 藤山　強志 | 03-3645-8251 | xxx@xxx.xx | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php |
| 012 | NC-011413 | S-003737 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 98 | ボイラ効率 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎多管式貫流ボイラ「KF」シリーズ | KF-1500AGE | 親 | 川崎多管式貫流ボイラ「KF」シリーズの特色は以下の通りです。 ・高性能エコノマイザーによりボイラ効率98%を達成。高い経済性を誇ります。 ・カラータッチパネル搭載で簡単操作、LED状態表示により運転状況を色でお知らせします。 ・高性能遠心分離式気水分離器の採用により全領域で99.5%以上の高乾き度を確保しました。 ・大型ボイラで培った技術を投入することで、従来の小型貫流ボイラにない長寿命を実現しています。 | 営業・サービス総括室　営業・サービス企画部 | 藤山　強志 | 03-3645-8251 | xxx@xxx.xx | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php |
| 038 | NC-011595 | S-003737 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 98 | ボイラ効率 | 株式会社サムソン | 小型貫流ボイラ（ＳＥシリーズ） | SE-2500APG | 親 | 独自の缶体構造と新設計エコノマイザで、定格運転時のボイラ効率９８%を標準化しました。 また、ターンダウンを１：７まで拡大し、低い蒸気負荷までボイラを停止させることなく高効率運転を維持できます。 独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。 バーナもマルチポジション制御で、高速な負荷移行を実現し、蒸気圧力を安定させる無駄のない運転を行えます。 | 営業本部 | 営業企画部 | 03-6423-1635 | eigyohonbu@samson.co.jp | https://www.samson.co.jp/contact/ |
| 038 | NC-011596 | S-003737 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 98 | ボイラ効率 | 株式会社サムソン | 小型貫流ボイラ（ＳＥシリーズ） | SE-2000APG | 親 | 独自の缶体構造と新設計エコノマイザで、定格運転時のボイラ効率９８%を標準化しました。 また、ターンダウンを１：７まで拡大し、低い蒸気負荷までボイラを停止させることなく高効率運転を維持できます。 独自の水位制御で、あらゆる負荷において高い乾き度の蒸気を安定供給し、ドレン発生による熱ロスを防ぎます。 バーナもマルチポジション制御で、高速な負荷移行を実現し、蒸気圧力を安定させる無駄のない運転を行えます。 | 営業本部 | 営業企画部 | 03-6423-1635 | eigyohonbu@samson.co.jp | https://www.samson.co.jp/contact/ |
| 071 | NC-011632 | S-003737 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 98 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 貫流ボイラ | HKM-1500G-F | 親 | フィン付高性能伝熱管を採用したボイラ本体、エコノマイザの採用で高効率を実現。丸型缶体を採用することで長寿命設計に。水管の合理的な配列によりファン電力が低減され、省電力・省エネルギーを実現。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011633 | S-003737 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 98 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 貫流ボイラ | HKM-2000G-F | 親 | フィン付高性能伝熱管を採用したボイラ本体、エコノマイザの採用で高効率を実現。丸型缶体を採用することで長寿命設計に。水管の合理的な配列によりファン電力が低減され、省電力・省エネルギーを実現。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011635 | S-003737 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 98 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 貫流ボイラ | HKM-2500G-F | 親 | フィン付高性能伝熱管を採用したボイラ本体、エコノマイザの採用で高効率を実現。丸型缶体を採用することで長寿命設計に。水管の合理的な配列によりファン電力が低減され、省電力・省エネルギーを実現。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 002 | NC-009734 | S-003739 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 3000kg/h以上 | 99 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーエクオス | EQi-6001NM | 親 | 定格負荷効率99%、部分負荷効率101%(負荷率40%)と業界トップクラスの超高効率で、蒸気乾き度99.5%以上の良質な蒸気を安定して供給します。比例積分制御による圧力制御により負荷静定時、負荷変動時を問わずボイラ圧力は安定しています。また、負荷変動においても蒸気乾き度は良好であり、高品質な蒸気の供給が可能です。 | 事業企画部 | 担当 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/ |
| 002 | NC-010266 | S-003739 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 3000kg/h以上 | 99 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | スーパーエクオス | EQiH-6001NM | 親 | 定格負荷効率99%、部分負荷効率101%(負荷率40%)と業界トップクラスの超高効率で、蒸気乾き度99.5%以上の良質な蒸気を安定して供給します。比例積分制御による圧力制御により負荷静定時、負荷変動時を問わずボイラ圧力は安定しています。また、負荷変動においても蒸気乾き度は良好であり、高品質な蒸気の供給が可能です。 | 事業企画部 | 担当 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/ |
| 030 | NC-010449 | S-003739 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 3000kg/h以上 | 99 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 小型貫流蒸気ボイラ | SQ-3000AS-A2 | 親 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を99%まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 030 | NC-010450 | S-003739 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 3000kg/h以上 | 99 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-7000B16-A1 | 親 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を99%まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |
| 030 | NC-010455 | S-003739 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 3000kg/h以上 | 99 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-5000B16-A1 | 親 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を99%まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |
| 030 | NC-010481 | S-003739 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 3000kg/h以上 | 99 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-5000B16-A3 | 親 | 新エコノマイザの搭載及びエアヒータの搭載により、ボイラ効率99%を達成しました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |
| 012 | NC-011415 | S-003739 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | - | 3000kg/h以上 | 99 | ボイラ効率 | 川重冷熱工業株式会社 | 川崎多管式大型貫流ボイラ「Ｉｆｒｉｔ（イフリート」シリーズ | IF-4000BGE | 親 | ボイラ効率９９%の「新イフリート」は、アルミフィンとＳＵＳフィンの２種類の高性能伝熱管を組み合わせ、排ガスダウンフローを採用した新開発の高性能エコノマイザにより、ボイラ効率が従来の９８%から９９%へ１ポイント向上しました。これにより、2ｔクラスの一般的な小型貫流ボイラ３台から、6ｔクラスの「新イフリート」１台へ置き換えた場合には、年間燃料消費量およびＣＯ２排出量をそれぞれ約７%削減できます。 | 営業・サービス総括室　営業・サービス企画部 | 藤山　強志 | 03-3645-8251 | xxx@xxx.xx | https://www.khi.co.jp/corp/kte/contact/index.php |
| 030 | NC-010448 | S-003741 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 潜熱回収型 | 3000kg/h未満 | 102 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 小型貫流蒸気ボイラ | SQ-2000AS-A2 | 親 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を102%まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |
| 030 | NC-010468 | S-003741 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 潜熱回収型 | 3000kg/h未満 | 102 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 小型貫流蒸気ボイラ | SQ-2500AS-A2 | 親 | エコノマイザの構造を改良し、伝熱面積を増やすことで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を102%まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |
| 071 | NC-011636 | S-003741 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 潜熱回収型 | 3000kg/h未満 | 102 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収貫流ボイラ | CG-1500 | 親 | 完全予混合表面安定燃焼バーナと潜熱回収技術により、ボイラ効率102%を実現。比例制御燃焼方式でターンダウン比1:10を採用するこで運転効率の低下を最小限に抑制。完全予混合表面安定燃焼技術により低Nox・低騒音を実現。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011637 | S-003741 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 潜熱回収型 | 3000kg/h未満 | 102 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収貫流ボイラ | CG-2000 | 親 | 完全予混合表面安定燃焼バーナと潜熱回収技術により、ボイラ効率102%を実現。比例制御燃焼方式でターンダウン比1:10を採用するこで運転効率の低下を最小限に抑制。完全予混合表面安定燃焼技術により低Nox・低騒音を実現。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011638 | S-003741 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 潜熱回収型 | 3000kg/h未満 | 102 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収貫流ボイラ | CG-2500 | 親 | 完全予混合表面安定燃焼バーナと潜熱回収技術により、ボイラ効率102%を実現。比例制御燃焼方式でターンダウン比1:10を採用するこで運転効率の低下を最小限に抑制。完全予混合表面安定燃焼技術により低Nox・低騒音を実現。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 030 | NC-010483 | S-003745 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 潜熱回収型 | 3000kg/h以上 | 102 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 小型貫流蒸気ボイラ | SQ-3000AS-A2 | 親 | 潜熱回収エコノマイザを追加することで、ボイラ効率を102%まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |
| 071 | NC-011639 | S-003745 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | 潜熱回収型 | 3000kg/h以上 | 102 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 潜熱回収貫流ボイラ | CG-3000 | 親 | 完全予混合表面安定燃焼バーナと潜熱回収技術により、ボイラ効率102%を実現。比例制御燃焼方式でターンダウン比1:10を採用するこで運転効率の低下を最小限に抑制。完全予混合表面安定燃焼技術により低Nox・低騒音を実現。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 030 | NC-010484 | S-004498 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載 | 3000kg/h未満 | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-2000A16-A3 | 親 | エアヒータを追加することで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98%まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |
| 030 | NC-010486 | S-004498 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載 | 3000kg/h未満 | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-3000A16-A3 | 親 | エアヒータを追加することで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98%まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |
| 030 | NC-010488 | S-004499 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(貫流ボイラ) | クローズド回収型（給水温度100℃以上）、エアヒータ（空気予熱器）の搭載 | 3000kg/h以上 | 98 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 多管式貫流蒸気ボイラ | SQ-7000B16-A3 | 親 | エアヒータを追加することで排ガスからの熱回収量が向上、ボイラ効率を98%まで高めました。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |
| 071 | NC-011640 | S-003748 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 油焚小規模炉筒煙管式ボイラ | MP MINY-600MF(油) | 親 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011641 | S-003748 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ | MP MINY-600MF(ガス) | 親 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011642 | S-003748 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 油焚小規模炉筒煙管式ボイラ | MP MINY-800F(油) | 親 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 071 | NC-011643 | S-003748 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ | MP MINY-800F(ガス) | 親 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011644 | S-003748 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 油焚小規模炉筒煙管式ボイラ | MP MINY-1000F(油) | 親 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011645 | S-003748 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ | MP MINY-1000F(ガス) | 親 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011646 | S-003748 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-10 | 親 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011647 | S-003748 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWE-10 | 親 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エアヒータをつけたADWE型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 002 | NC-009735 | S-003750 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | REボイラ | RE-15FⅡ | 親 | 日本サーモエナーの長年にわたる経験、そして時代を先取りする幅広い技術力を終結して完成した炉筒煙管ボイラがREボイラです。その定評あるREボイラをさらに進化・発展させるため数次にわたる改良を加え、耐久性・信頼性はもちろんのこと環境や人を大切にしたボイラです。「省エネルギー」「徹底した安全装置」「優れた負荷追従性」「容易な保守管理」が特長です。 | 事業企画部 | 担当 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/ |
| 002 | NC-009736 | S-003750 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | REボイラ | RE-20FⅡ | 親 | 日本サーモエナーの長年にわたる経験、そして時代を先取りする幅広い技術力を終結して完成した炉筒煙管ボイラがREボイラです。その定評あるREボイラをさらに進化・発展させるため数次にわたる改良を加え、耐久性・信頼性はもちろんのこと環境や人を大切にしたボイラです。「省エネルギー」「徹底した安全装置」「優れた負荷追従性」「容易な保守管理」が特長です。 | 事業企画部 | 担当 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/ |
| 071 | NC-011648 | S-003750 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 油焚小規模炉筒煙管式ボイラ | MP MINY-1300F(油) | 親 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011649 | S-003750 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ | MP MINY-1300F(ガス) | 親 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011650 | S-003750 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 油焚小規模炉筒煙管式ボイラ | MP MINY-1500F(油) | 親 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011651 | S-003750 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ | MP MINY-1500F(ガス) | 親 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011652 | S-003750 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 油焚小規模炉筒煙管式ボイラ | MP MINY-1700F(油) | 親 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011653 | S-003750 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | ガス焚小規模炉筒煙管式ボイラ | MP MINY-1700F(ガス) | 親 | 冷態から6～7分で起蒸。蒸気の乾き度は99%以上と良質。ボイラ技士はもちろん、簡単な講習修了者でも取扱いが可能。ボイラの高性能化と効率良い機器の配置で省スペース設計となっている。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011654 | S-003750 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-15 | 親 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011655 | S-003750 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWE-15 | 親 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エアヒータをつけたADWE型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011656 | S-003750 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-20 | 親 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011657 | S-003750 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 1500kg/h以上3000kg/h未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWE-20 | 親 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エアヒータをつけたADWE型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011658 | S-003752 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率炉筒煙管ボイラ | MP9603 | 親 | 国内炉筒煙管初の96%という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011659 | S-003752 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率炉筒煙管ボイラ | MP9604 | 親 | 国内炉筒煙管初の96%という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 071 | NC-011660 | S-003752 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-30 | 親 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011661 | S-003752 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-40 | 親 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011662 | S-003752 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-50 | 親 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011663 | S-003754 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率炉筒煙管ボイラ | MP9606 | 親 | 国内炉筒煙管初の96%という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011664 | S-003754 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率炉筒煙管ボイラ | MP9608 | 親 | 国内炉筒煙管初の96%という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011665 | S-003754 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率炉筒煙管ボイラ | MP9610 | 親 | 国内炉筒煙管初の96%という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011666 | S-003754 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 高効率炉筒煙管ボイラ | MP9615 | 親 | 国内炉筒煙管初の96%という高効率。バーナ部分では押込ファンの回転数制御を行い消費電力の削減も可能。O2トリミング方式により空燃比を最適値に近づけボイラ効率の向上と共に排ガス量の低減にも寄与している。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011667 | S-003754 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-60 | 親 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011668 | S-003754 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-80 | 親 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011669 | S-003754 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-100 | 親 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011670 | S-003754 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-125 | 親 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011671 | S-003754 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 7200kg/h以上19200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADWF-150 | 親 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011672 | S-003755 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 19200kg/h以上 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP-ADWF-200 | 親 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADWF型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011673 | S-003755 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 19200kg/h以上 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP-ADWE-200 | 親 | 合理的なウェットバック方式を採用した低Nox対応ボイラ。エアヒータをつけたADWE型はボイラー効率が一段と高い省エネルギー型 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011674 | S-003755 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 19200kg/h以上 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADF-250 | 親 | 大きな炉筒と、合理的な燃焼ガスの流れを追及した燃焼室を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADF型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 071 | NC-011675 | S-003755 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(炉筒煙管ボイラ) | - | 19200kg/h以上 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社ヒラカワ | 炉筒煙管ボイラ | MP ADF-300 | 親 | 大きな炉筒と、合理的な燃焼ガスの流れを追及した燃焼室を採用した低Nox対応ボイラ。エコノマイザをつけたADF型はボイラ効率が一段と高い省エネルギー型。 | ソリューション部 | ソリューション部 | 06-6458-8682 | info@hirakawag.co.jp | http://www.hirakawag.co.jp |
| 002 | NC-009737 | S-003761 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(水管ボイラ) | - | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | SWシリーズ | SWE4000GB | 親 | 独自の二重管を伝熱管に採用することで、長期間安定した性能が得られます。保有水量を貫流ボイラと炉筒煙管ボイラの中間に設定したため、スタートからわずか数分で乾き度99.5%以上の良質な蒸気が得られます。また、独自のドラムインターナルと二列配列の伝熱管群による安定した水循環回路により、負荷変動にも十分耐える良好な追従性を発揮します。 | 事業企画部 | 担当 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/ |
| 002 | NC-009738 | S-003761 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 蒸気ボイラ(水管ボイラ) | - | 3000kg/h以上7200kg/h未満 | 96 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | SWシリーズ | SWE5000GB | 親 | 独自の二重管を伝熱管に採用することで、長期間安定した性能が得られます。保有水量を貫流ボイラと炉筒煙管ボイラの中間に設定したため、スタートからわずか数分で乾き度99.5%以上の良質な蒸気が得られます。また、独自のドラムインターナルと二列配列の伝熱管群による安定した水循環回路により、負荷変動にも十分耐える良好な追従性を発揮します。 | 事業企画部 | 担当 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/ |
| 030 | NC-010474 | S-003769 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 水素ボイラ（貫流ボイラ） | - | 1500kg/h以上3000kg/h | 95 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 水素ボイラ | SI-2000AS-H2 | 親 | 運転時の二酸化炭素排出がゼロとなる水素専焼（水素100%での燃焼）の貫流蒸気ボイラです。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 030 | NC-010475 | S-003769 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 水素ボイラ（貫流ボイラ） | - | 1500kg/h以上3000kg/h | 95 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 水素ボイラ | SI-2000VS-H2 | 親 | 運転時の二酸化炭素排出がゼロとなる水素専焼（水素100%での燃焼）の貫流蒸気ボイラです。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |
| 002 | NC-009739 | S-003773 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 熱媒ボイラ | - | 1000kW未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | サーモヒーター | NH-40A | 親 | エアヒーター搭載により排ガス熱を回収して高効率化を実現しています。また水処理装置や水処理薬品が不要です。高温で均一な「熱」を必要とする工業プラント、塗膜乾燥、プレス機などに最適で、さまざまな用途にご利用いただけます。 | 事業企画部 | 担当 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/ |
| 002 | NC-009814 | S-003773 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 熱媒ボイラ | - | 1000kW未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | サーモヒーター | NH-60A | 親 | エアヒーター搭載により排ガス熱を回収して高効率化を実現しています。また水処理装置や水処理薬品が不要です。高温で均一な「熱」を必要とする工業プラント、塗膜乾燥、プレス機などに最適で、さまざまな用途にご利用いただけます。 | 事業企画部 | 担当 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/ |
| 002 | NC-009889 | S-003773 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 熱媒ボイラ | - | 1000kW未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | サーモヒーター | NH-80A | 親 | エアヒーター搭載により排ガス熱を回収して高効率化を実現しています。また水処理装置や水処理薬品が不要です。高温で均一な「熱」を必要とする工業プラント、塗膜乾燥、プレス機などに最適で、さまざまな用途にご利用いただけます。 | 事業企画部 | 担当 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/ |
| 030 | NC-010451 | S-003773 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 熱媒ボイラ | - | 1000kW未満 | 92 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-60VN | 親 | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92%を達成。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |
| 030 | NC-010458 | S-003773 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 熱媒ボイラ | - | 1000kW未満 | 92 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-75VN | 親 | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92%を達成。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |
| 030 | NC-010465 | S-003773 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 熱媒ボイラ | - | 1000kW未満 | 92 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-50VN | 親 | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92%を達成。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |
| 030 | NC-010466 | S-003773 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 熱媒ボイラ | - | 1000kW未満 | 92 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-30VN | 親 | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92%を達成。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |
| 030 | NC-010469 | S-003773 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 熱媒ボイラ | - | 1000kW未満 | 92 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-40VN | 親 | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92%を達成。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |
| 002 | NC-009890 | S-003775 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 熱媒ボイラ | - | 1000kW以上2000kW未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | サーモヒーター | NH-100A | 親 | エアヒーター搭載により排ガス熱を回収して高効率化を実現しています。また水処理装置や水処理薬品が不要です。高温で均一な「熱」を必要とする工業プラント、塗膜乾燥、プレス機などに最適で、さまざまな用途にご利用いただけます。 | 事業企画部 | 担当 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/ |
| 002 | NC-009891 | S-003775 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 熱媒ボイラ | - | 1000kW以上2000kW未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | サーモヒーター | NH-125A | 親 | エアヒーター搭載により排ガス熱を回収して高効率化を実現しています。また水処理装置や水処理薬品が不要です。高温で均一な「熱」を必要とする工業プラント、塗膜乾燥、プレス機などに最適で、さまざまな用途にご利用いただけます。 | 事業企画部 | 担当 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/ |
| 002 | NC-009892 | S-003775 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 熱媒ボイラ | - | 1000kW以上2000kW未満 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | サーモヒーター | NH-150A | 親 | エアヒーター搭載により排ガス熱を回収して高効率化を実現しています。また水処理装置や水処理薬品が不要です。高温で均一な「熱」を必要とする工業プラント、塗膜乾燥、プレス機などに最適で、さまざまな用途にご利用いただけます。 | 事業企画部 | 担当 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/ |
| 030 | NC-010456 | S-003775 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 熱媒ボイラ | - | 1000kW以上2000kW未満 | 92 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-125VN | 親 | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92%を達成。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |
| 030 | NC-010457 | S-003775 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 熱媒ボイラ | - | 1000kW以上2000kW未満 | 92 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-100VN | 親 | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92%を達成。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |
| 030 | NC-010459 | S-003775 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 熱媒ボイラ | - | 1000kW以上2000kW未満 | 92 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-150VN | 親 | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92%を達成。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |
| 002 | NC-010263 | S-003777 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 熱媒ボイラ | - | 2000kW以上 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | サーモヒーター | NH-200C | 親 | エアヒーター搭載により排ガス熱を回収して高効率化を実現しています。また水処理装置や水処理薬品が不要です。高温で均一な「熱」を必要とする工業プラント、塗膜乾燥、プレス機などに最適で、さまざまな用途にご利用いただけます。 | 事業企画部 | 担当 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/ |
| 002 | NC-010264 | S-003777 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 熱媒ボイラ | - | 2000kW以上 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | サーモヒーター | NH-250C | 親 | エアヒーター搭載により排ガス熱を回収して高効率化を実現しています。また水処理装置や水処理薬品が不要です。高温で均一な「熱」を必要とする工業プラント、塗膜乾燥、プレス機などに最適で、さまざまな用途にご利用いただけます。 | 事業企画部 | 担当 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/ |
| 002 | NC-010265 | S-003777 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 熱媒ボイラ | - | 2000kW以上 | 92 | ボイラ効率 | 株式会社日本サーモエナー | サーモヒーター | NH-300C | 親 | エアヒーター搭載により排ガス熱を回収して高効率化を実現しています。また水処理装置や水処理薬品が不要です。高温で均一な「熱」を必要とする工業プラント、塗膜乾燥、プレス機などに最適で、さまざまな用途にご利用いただけます。 | 事業企画部 | 担当 | 03-6408-8254 | seihin@n-thermo.co.jp | https://www.n-thermo.co.jp/contact/ |
| 030 | NC-010471 | S-003777 | 産業・業務（業種共通） | ボイラ | 熱媒ボイラ | - | 2000kW以上 | 92 | ボイラ効率 | 三浦工業株式会社 | 熱媒ボイラ | KXI-200VN | 親 | レキュペレータと呼ばれる空気予熱器を搭載し、排ガスを燃焼用空気と熱交換させることでボイラ効率92%を達成。 | 営業推進部 | 営業技術課 | 089-979-7000 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 010 | NC-011767 | S-003778 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 5kW以下 | 85.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP5D1 | 親 | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。 | 営業統括部空調システム営業部 | 齋藤雅晴 | 06-7636-2261 | masaharu_saito@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/ |
| 010 | NC-011729 | S-003779 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 5kW超10kW以下 | 86.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP10D1 | 親 | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO4の削減に貢献できる。 | 営業統括部空調システム営業部 | 齋藤雅晴 | 06-7636-2263 | masaharu_saito@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/ |
| 010 | NC-011742 | S-003780 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 10kW超25kW以下 | 85.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP25D1 | 親 | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO6の削減に貢献できる。 | 営業統括部空調システム営業部 | 齋藤雅晴 | 06-7636-2265 | masaharu_saito@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/ |
| 010 | NC-011775 | S-003782 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 25kW超35kW以下 | 88 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP35D1 | 親 | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO8の削減に貢献できる。 | 営業統括部空調システム営業部 | 齋藤雅晴 | 06-7636-2267 | masaharu_saito@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/ |
| 004 | NC-011799 | S-003782 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 25kW超35kW以下 | 88 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP35D2 | 親 | “ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。” | 営業統括部空調システム営業部 | 西口公人 | 06-7636-2210 | kimito_nishiguchi@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/ |
| 039 | NC-011589 | S-003792 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 3000kW超 | 87 | 総合効率 | 三菱重工エンジン＆ターボチャージャ株式会社 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SO x（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 18KU30GSI | 親 | 三菱ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SO x（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | エンジン・エナジー事業部　エナジーソリューション部　プラント営業課 | 営業担当 | 042-761-2056 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiet.co.jp/products/index.html |
| 039 | NC-011591 | S-003804 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 250kW超500kW以下 | 41.6 | 発電効率 | 三菱重工エンジン＆ターボチャージャ株式会社 | 三菱希薄燃焼ﾐﾗｰｻｲｸﾙｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ | SGP M315-S / SGP M315-W | 親 | 三菱ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SO x（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | エンジン・エナジー事業部　エナジーソリューション部　プラント営業課 | 営業担当 | 042-761-2056 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiet.co.jp/products/index.html |
| 053 | NC-011215 | S-003807 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 750kW超1000kW以下 | 42.5 | 発電効率 | 株式会社日立パワーソリューションズ | 日立ガスコージェネレーション | JMS412GS-N.L | 親 | 日立ガスコージェネレーションは、電気と熱エネルギーをバランスよく回収できる高効率ガスエンジン。 ガスエンジン専門メーカーとして豊富な知識と経験を活かした設計で、軽量・コンパクト化を実現。 | 営業統括本部　東日本営業統括部東京支店 | 東京支店　エネルギーソリューション第１Ｇｒ担当 | 03-5577-8100 | hitachipower.energy_solution.pc@hitachi.com | http://www.hitachi-power-solutions.com/products/electricity-energy/self-generation/engine/gas/index.html |
| 039 | NC-011592 | S-003807 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 750kW超1000kW以下 | 42.5 | 発電効率 | 三菱重工エンジン＆ターボチャージャ株式会社 | 三菱希薄燃焼ﾐﾗｰｻｲｸﾙｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ | SGP M1000-S-1S | 親 | 三菱ガスコージェネレーションシステムは、ガスエンジンによって天然ガス燃料を最適燃焼させることにより、CO2(二酸化炭素）、NOx(窒素化合物)、SOx(硫黄酸化物）の排出量を極小化、さらに発電・熱利用の高効率化を追及し、高度なエネルギー利用を実現しました。 | エンジン・エナジー事業部　営業部　プロジェクト課 | 営業担当 | 042-761-2056 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiet.co.jp/products/index.html |
| 039 | NC-011586 | S-003810 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 3000kW超 | 49.5 | 発電効率 | 三菱重工エンジン＆ターボチャージャ株式会社 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SO x（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | 18KU30GSI | 親 | 三菱ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SO x（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | エンジン・エナジー事業部　エナジーソリューション部　プラント営業課 | 営業担当 | 042-761-2056 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiet.co.jp/products/index.html |
| 025 | NC-014197 | S-003810 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 3000kW超 | 49.5 | 発電効率 | 川崎重工業株式会社 | カワサキグリーンガスエンジン | KG-18-V | 親 | 天然ガスを燃料とする12気筒並びに18気筒のガスエンジンに発電機を組み合わせ、5,000～7,800kwの発電が可能な設備です。 当該設備は、発電のみならずガスエンジンから排出される排気ガス、エンジンの冷却に伴い回収した高温水・低温水を利用することにより、上記、温水、あるいは冷却水を供給することができ、コージェネレーション設備として使用できます。その場合の総合効率は最大85%となります。 カワサキグリーンガスの特徴は以下の通りです。 1. 世界最高の発電効率49.5%を達成。また部分負荷運転においても高い効率が維持できる。(*注) 2. 排出NOxは200ppm(O2＝0%換算)以下で、れた環境性能を有する。(*注) 3. 運転範囲は、30～100%と広範囲である。 4. 起動指令から10分以内に100%負荷に到達できるため、急速起動に対応可能である。　注：燃料ガスを都市ガス13Aとして100%負荷、ISO3046の条件での値です。 | エネルギー・環境プラントカンパニー　営業本部国内常用発電営業部　業務課 | L2-Tech担当者 | 03-3435-2533 | webh6do@khi.co.jp | http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=machinery&ca_no=5 |
| 025 | NC-014202 | S-003810 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz | 3000kW超 | 49.5 | 発電効率 | 川崎重工業株式会社 | カワサキグリーンガスエンジン | KG-12-V | 親 | 天然ガスを燃料とする12気筒並びに18気筒のガスエンジンに発電機を組み合わせ、5,000～7,800kwの発電が可能な設備です。 当該設備は、発電のみならずガスエンジンから排出される排気ガス、エンジンの冷却に伴い回収した高温水・低温水を利用することにより、上記、温水、あるいは冷却水を供給することができ、コージェネレーション設備として使用できます。その場合の総合効率は最大85%となります。 カワサキグリーンガスの特徴は以下の通りです。 1. 世界最高の発電効率49.5%を達成。また部分負荷運転においても高い効率が維持できる。(*注) 2. 排出NOxは200ppm(O2＝0%換算)以下で、れた環境性能を有する。(*注) 3. 運転範囲は、30～100%と広範囲である。 4. 起動指令から10分以内に100%負荷に到達できるため、急速起動に対応可能である。　注：燃料ガスを都市ガス13Aとして100%負荷、ISO3046の条件での値です。 | エネルギー・環境プラントカンパニー　営業本部国内常用発電営業部　業務課 | L2-Tech担当者 | 03-3435-2533 | webh6do@khi.co.jp | http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=machinery&ca_no=5 |
| 045 | NC-013858 | S-003823 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 50Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 1000kW超2000kW以下 | 45.5 | 発電効率 | 新潟原動機株式会社 | ガスエンジン28AGS | 6L28AGS | 親 | 6L28AGSは、火花点火方式を採用し、予燃焼室形状の最適化などにより同出力帯でトップの発電効率を実現した高効率ガスエンジンです。生き残り制御やブラックアウトスタートに対応可能であり、省エネルギーに寄与するだけに限らず、事業継続計画に対応する自立・分散型エネルギーシステムとして電源の二重化・安定化を図ることができます。 | 陸用営業グループ | 第一チーム | 03-4366-1221 | system1@niigata-power.com | http://www.niigata-power.com |
| 010 | NC-011734 | S-003833 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 5kW以下 | 85.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP5D1 | 親 | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO10の削減に貢献できる。 | 営業統括部空調システム営業部 | 齋藤雅晴 | 06-7636-2269 | masaharu_saito@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/ |
| 010 | NC-011787 | S-003835 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 5kW超10kW以下 | 86.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP10D1 | 親 | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO12の削減に貢献できる。 | 営業統括部空調システム営業部 | 齋藤雅晴 | 06-7636-2271 | masaharu_saito@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/ |
| 010 | NC-011740 | S-003837 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 10kW超25kW以下 | 85.5 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP25D1 | 親 | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO14の削減に貢献できる。 | 営業統括部空調システム営業部 | 齋藤雅晴 | 06-7636-2273 | masaharu_saito@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/ |
| 010 | NC-011756 | S-003839 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 25kW超35kW以下 | 88 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP35D1 | 親 | ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO16の削減に貢献できる。 | 営業統括部空調システム営業部 | 齋藤雅晴 | 06-7636-2275 | masaharu_saito@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/ |
| 004 | NC-011797 | S-003839 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 25kW超35kW以下 | 88 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP35D2 | 親 | “ガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO2の削減に貢献できる。” | 営業統括部空調システム営業部 | 齋藤雅晴 | 06-7636-2210 | masaharu_saito@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/ |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 039 | NC-011587 | S-003850 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 3000kW超 | 87 | 総合効率 | 三菱重工エンジン＆ターボチャージャ株式会社 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSIｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | 18KU30GSI | 親 | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SO x（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | エンジン・エナジー事業部　エナジーソリューション部　プラント営業課 | 営業担当 | 042-761-2056 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiet.co.jp/products/index.html |
| 039 | NC-011588 | S-003869 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 250kW超500kW以下 | 42 | 発電効率 | 三菱重工エンジン＆ターボチャージャ株式会社 | 三菱希薄燃焼ﾐﾗｰｻｲｸﾙｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ | SGP M450-S / SGP M450-W | 親 | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SO x（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | エンジン・エナジー事業部　エナジーソリューション部　プラント営業課 | 営業担当 | 042-761-2056 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiet.co.jp/products/index.html |
| 053 | NC-011232 | S-003874 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 750kW超1000kW以下 | 42.5 | 発電効率 | 株式会社日立パワーソリューションズ | 日立ガスコージェネレーション | JMS420GS-N.L | 親 | 日立ガスコージェネレーションは、電気と熱エネルギーをバランスよく回収できる高効率ガスエンジン。 ガスエンジン専門メーカーとして豊富な知識と経験を活かした設計で、軽量・コンパクト化を実現。 | 営業統括本部　東日本営業統括部東京支店 | 東京支店　エネルギーソリューション第１Ｇｒ担当 | 03-5577-8100 | hitachipower.energy_solution.pc@hitachi.com | http://www.hitachi-power-solutions.com/products/electricity-energy/self-generation/engine/gas/index.html |
| 039 | NC-011590 | S-003876 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 3000kW超 | 49.5 | 発電効率 | 三菱重工エンジン＆ターボチャージャ株式会社 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝKU30GSIｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | 18KU30GSI | 親 | 三菱ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは、ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝによって天然ｶﾞｽ燃料を最適燃焼させることにより、CO2（二酸化炭素）、NOx（窒素化合物）、SO x（硫黄酸化物）の排出量を極小化、更に発電・熱利用の高効率化を追求し、高度なｴﾈﾙｷﾞｰ利用を実現しました。 | エンジン・エナジー事業部　エナジーソリューション部　プラント営業課 | 営業担当 | 042-761-2056 | xxx@xxx.xx | http://www.mhiet.co.jp/products/index.html |
| 025 | NC-014199 | S-003876 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 3000kW超 | 49.5 | 発電効率 | 川崎重工業株式会社 | カワサキグリーンガスエンジン | KG-18-V | 親 | 天然ガスを燃料とする12気筒並びに18気筒のガスエンジンに発電機を組み合わせ、5,000～7,800kwの発電が可能な設備です。 当該設備は、発電のみならずガスエンジンから排出される排気ガス、エンジンの冷却に伴い回収した高温水・低温水を利用することにより、上記、温水、あるいは冷却水を供給することができ、コージェネレーション設備としても使用できます。その場合の総合効率は最大85%となります。 カワサキグリーンガスの特徴は以下の通りです。 1. 世界最高の発電効率49.5%を達成。また部分負荷運転においても高い効率が維持できる。(*注) 2. 排出NOxは200ppm(O2＝0%換算)以下で、れた環境性能を有する。(*注) 3. 運転範囲は、30～100%と広範囲である。 4. 起動指令から10分以内に100%負荷に到達できるため、急速起動に対応可能である。　注：燃料ガスを都市ガス13Aとして100%負荷、ISO3046の条件での値です。 | エネルギー・環境プラントカンパニー　営業本部国内常用発電営業部　業務課 | L2-Tech担当者 | 03-3435-2533 | webh6do@khi.co.jp | http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=machinery&ca_no=5 |
| 025 | NC-014204 | S-003876 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz | 3000kW超 | 49.5 | 発電効率 | 川崎重工業株式会社 | カワサキグリーンガスエンジン | KG-12-V | 親 | 天然ガスを燃料とする12気筒並びに18気筒のガスエンジンに発電機を組み合わせ、5,000～7,800kwの発電が可能な設備です。 当該設備は、発電のみならずガスエンジンから排出される排気ガス、エンジンの冷却に伴い回収した高温水・低温水を利用することにより、上記、温水、あるいは冷却水を供給することができ、コージェネレーション設備としても使用できます。その場合の総合効率は最大85%となります。 カワサキグリーンガスの特徴は以下の通りです。 1. 世界最高の発電効率49.5%を達成。また部分負荷運転においても高い効率が維持できる。(*注) 2. 排出NOxは200ppm(O2＝0%換算)以下で、れた環境性能を有する。(*注) 3. 運転範囲は、30～100%と広範囲である。 4. 起動指令から10分以内に100%負荷に到達できるため、急速起動に対応可能である。　注：燃料ガスを都市ガス13Aとして100%負荷、ISO3046の条件での値です。 | エネルギー・環境プラントカンパニー　営業本部国内常用発電営業部　業務課 | L2-Tech担当者 | 03-3435-2533 | webh6do@khi.co.jp | http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=machinery&ca_no=5 |
| 045 | NC-013859 | S-003892 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスエンジンコージェネレーション | 60Hz、中速エンジン（1000rpm未満） | 1000kW超2000kW以下 | 45.5 | 発電効率 | 新潟原動機株式会社 | ガスエンジン28AGS | 6L28AGS | 親 | 6L28AGSは、火花点火方式を採用し、予燃焼室形状の最適化などにより同出力帯でトップの発電効率を実現した高効率ガスエンジンです。生き残り制御やブラックアウトスタートに対応可能であり、省エネルギーに寄与するだけに限らず、事業継続計画に対応する自立・分散型エネルギーシステムとして電源の二重化・安定化を図ることができます。 | 陸用営業グループ | 第一チーム | 03-4366-1221 | system1@niigata-power.com | http://www.niigata-power.com |
| 059 | NC-012694 | S-003593 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 50Hz | 1000kW以下 | 83 | 総合効率 | 株式会社トヨタタービンアンドシステム | 300kW級マイクロガスタービンコージェネレーションシステム | TPC300B-SHBGP | 親 | 優れた総合効率（発電+蒸気＋温水）により、省エネルギー、CO2の大幅な削減を実現します。 | 営業グループ | 橋本　吉充 | 052-218-7840 | yoshimitsu_hashimoto@toyota-energy.co.jp | http://www.toyota-turbine.co.jp/ |
| 059 | NC-012697 | S-003593 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 50Hz | 1000kW以下 | 83 | 総合効率 | 株式会社トヨタタービンアンドシステム | 300kW級マイクロガスタービンコージェネレーションシステム | TPC300B-SBGP(1539) | 親 | 優れた総合効率（発電+蒸気）により、省エネルギー、CO2の大幅な削減を実現します。 | 営業グループ | 橋本　吉充 | 052-218-7840 | yoshimitsu_hashimoto@toyota-energy.co.jp | http://www.toyota-turbine.co.jp/ |
| 025 | NC-014195 | S-003602 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 50Hz | 2000kW超3000kW以下 | 81.8 | 総合効率 | 川崎重工業株式会社 | カワサキガスタービンコージェネレーションシステム | PUC30D | 親 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | エネルギー・環境プラントカンパニー　営業本部国内常用発電営業部　業務課 | L2-Tech担当者 | 03-3435-2533 | webh6do@khi.co.jp | http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=machinery&ca_no=20 |
| 025 | NC-014200 | S-003609 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 50Hz | 7000kW超10000kW以下 | 85.2 | 総合効率 | 川崎重工業株式会社 | カワサキガスタービンコージェネレーションシステム | PUC80D | 親 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | エネルギー・環境プラントカンパニー　営業本部国内常用発電営業部　業務課 | L2-Tech担当者 | 03-3435-2533 | webh6do@khi.co.jp | http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=machinery&ca_no=20 |
| 025 | NC-014198 | S-003630 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 50Hz | 1000kW超2000kW以下 | 27.7 | 発電効率 | 川崎重工業株式会社 | カワサキガスタービンコージェネレーションシステム | PUC17D | 親 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | エネルギー・環境プラントカンパニー　営業本部国内常用発電営業部　業務課 | L2-Tech担当者 | 03-3435-2533 | webh6do@khi.co.jp | http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=machinery&ca_no=20 |
| 025 | NC-014207 | S-003638 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 50Hz | 3000kW超5000kW以下 | 31.9 | 発電効率 | 川崎重工業株式会社 | カワサキガスタービンコージェネレーションシステム | PUC50D | 親 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | エネルギー・環境プラントカンパニー　営業本部国内常用発電営業部　業務課 | L2-Tech担当者 | 03-3435-2533 | webh6do@khi.co.jp | http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=machinery&ca_no=20 |
| 025 | NC-014201 | S-003650 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 50Hz | 10000kW超40000kW以下 | 39.1 | 発電効率 | 川崎重工業株式会社 | カワサキガスタービンコージェネレーションシステム | PUC300D | 親 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | エネルギー・環境プラントカンパニー　営業本部国内常用発電営業部　業務課 | L2-Tech担当者 | 03-3435-2533 | webh6do@khi.co.jp | http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=machinery&ca_no=20 |
| 059 | NC-012695 | S-003653 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 60Hz | 1000kW以下 | 83 | 総合効率 | 株式会社トヨタタービンアンドシステム | 300kW級マイクロガスタービンコージェネレーションシステム | TPC300B-SBGP(1539) | 親 | 優れた総合効率（発電+蒸気）により、省エネルギー、CO2の大幅な削減を実現します。 | 営業グループ | 橋本　吉充 | 052-218-7840 | yoshimitsu_hashimoto@toyota-energy.co.jp | http://www.toyota-turbine.co.jp/ |
| 059 | NC-012696 | S-003653 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 60Hz | 1000kW以下 | 83 | 総合効率 | 株式会社トヨタタービンアンドシステム | 300kW級マイクロガスタービンコージェネレーションシステム | TPC300B-SHBGP | 親 | 優れた総合効率（発電+蒸気＋温水）により、省エネルギー、CO2の大幅な削減を実現します。 | 営業グループ | 橋本　吉充 | 052-218-7840 | yoshimitsu_hashimoto@toyota-energy.co.jp | http://www.toyota-turbine.co.jp/ |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | 設備･機器等の名称 | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 025 | NC-014196 | S-003658 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 60Hz | 2000kW超3000kW以下 | 81.8 | 総合効率 | 川崎重工業株式会社 | カワサキガスタービンコージェネレーションシステム | PUC30D | 親 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | エネルギー・環境プラントカンパニー　営業本部国内常用発電営業部　業務課 | L2-Tech担当者 | 03-3435-2533 | webh6do@khi.co.jp | http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=machinery&ca_no=20 |
| 025 | NC-014203 | S-003661 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 60Hz | 7000kW超10000kW以下 | 85.2 | 総合効率 | 川崎重工業株式会社 | カワサキガスタービンコージェネレーションシステム | PUC80D | 親 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | エネルギー・環境プラントカンパニー　営業本部国内常用発電営業部　業務課 | L2-Tech担当者 | 03-3435-2533 | webh6do@khi.co.jp | http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=machinery&ca_no=20 |
| 025 | NC-014205 | S-003665 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 60Hz | 1000kW超2000kW以下 | 27.7 | 発電効率 | 川崎重工業株式会社 | カワサキガスタービンコージェネレーションシステム | PUC17D | 親 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | エネルギー・環境プラントカンパニー　営業本部国内常用発電営業部　業務課 | L2-Tech担当者 | 03-3435-2533 | webh6do@khi.co.jp | http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=machinery&ca_no=20 |
| 025 | NC-014208 | S-003667 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 60Hz | 3000kW超5000kW以下 | 31.9 | 発電効率 | 川崎重工業株式会社 | カワサキガスタービンコージェネレーションシステム | PUC50D | 親 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | エネルギー・環境プラントカンパニー　営業本部国内常用発電営業部　業務課 | L2-Tech担当者 | 03-3435-2533 | webh6do@khi.co.jp | http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=machinery&ca_no=20 |
| 025 | NC-014206 | S-003674 | 産業・業務（業種共通） | コージェネレーション | ガスタービンコージェネレーション | 60Hz | 10000kW超40000kW以下 | 39.1 | 発電効率 | 川崎重工業株式会社 | カワサキガスタービンコージェネレーションシステム | PUC300D | 親 | 自社開発の産業用ガスタービンに発電機及び排熱回収ボイラなどを組み合わせたガスタービンコージェネレーションシステムです。クラス最高レベルの効率とNOx値を達成しています。 | エネルギー・環境プラントカンパニー　営業本部国内常用発電営業部　業務課 | L2-Tech担当者 | 03-3435-2533 | webh6do@khi.co.jp | http://www.khi.co.jp/cgi-bin/other-q1.cgi?form-type=machinery&ca_no=20 |
| 050 | NC-012889 | S-003785 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 空気冷媒方式冷凍機 | 庫腹量（有効容積）1300m3規模 | - | 0.42 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | パスカルエア(PascalAir) | PAS15-R | 親 | 冷蔵倉庫内の空気を直接循環する開放型の冷凍システムで、圧縮機で空気を圧縮し、その圧縮熱を除去した後、膨張機において空気を断熱膨張させることで空気を冷却し、冷蔵倉庫内を冷却します。圧縮機と膨張機を一体化させることにより空気の断熱膨張時に発生する動力を圧縮機の動力として利用することで高効率化を達成しています。 | 北海道支店 | 津幡行一 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/_contact.cgi |
| 050 | NC-012888 | S-003787 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 空気冷媒方式冷凍機 | 庫腹量（有効容積）2600m3規模 | - | 0.4 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | パスカルエア(PascalAir) | PAS30-R | 親 | 冷蔵倉庫内の空気を直接循環する開放型の冷凍システムで、圧縮機で空気を圧縮し、その圧縮熱を除去した後、膨張機において空気を断熱膨張させることで空気を冷却し、冷蔵倉庫内を冷却します。圧縮機と膨張機を一体化させることにより空気の断熱膨張時に発生する動力を圧縮機の動力として利用することで高効率化を達成しています。 | 北海道支店 | 津幡行一 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/_contact.cgi |
| 047 | NC-012904 | S-003793 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 200kW超 | 3.41 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon C | HCS-65H-PR4O-02 | 親 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/_contact.cgi |
| 043 | NC-012919 | S-003793 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：32℃ | 200kW超 | 3.41 | 成績係数（COP） | 三菱重工冷熱株式会社 | C-LTS-NCシリーズ | C-LTS-N1250C | 親 | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発潜熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 中部支社 | 杉山　清隆 | 052-856-0971 | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | - |
| 048 | NC-012886 | S-003795 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、冷却水入り口温度：30℃ | 50kW以下 | 2.7 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | SIERRA-W | MNCP-NSC15-W | 親 | 1年を通して高効率な運転が可能。　中小規模施設用　自然冷媒チルドパッケージ。 | 販売企画部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/_contact.cgi |
| 048 | NC-012887 | S-003799 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度：-20℃超10℃以下、CO2温度：-17℃超-5℃以下、吸込空気温度：32℃ | 50kW以下 | 1.8 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | SIERRA-A | MNCP-NSC15-A | 親 | 1年を通して高効率な運転が可能。　中小規模施設用　自然冷媒チルドパッケージ。 | 販売企画部門 | 北山英博 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/_contact.cgi |
| 051 | NC-012910 | S-003803 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 50kW以下 | 2.04 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | REABEL | RCS-22L-PR2I-02 | 親 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | コンポーネント商品開発部門 | 大須賀延王 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/_contact.cgi |
| 047 | NC-012890 | S-003806 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 50kW超150kW以下 | 2.32 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon R-3000 | HCS-45L-PR4O-02 | 親 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/_contact.cgi |
| 043 | NC-012917 | S-003806 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 50kW超150kW以下 | 2.32 | 成績係数（COP） | 三菱重工冷熱株式会社 | C-LTS-N1Fシリーズ | C-LTS-N451F | 親 | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発潜熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 中部支社 | 杉山　清隆 | 052-856-0971 | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | - |
| 043 | NC-012918 | S-003806 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 50kW超150kW以下 | 2.32 | 成績係数（COP） | 三菱重工冷熱株式会社 | C-LTS-N1Fシリーズ | C-LTS-N371F | 親 | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発潜熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 中部支社 | 杉山　清隆 | 052-856-0971 | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | - |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 047 | NC-012898 | S-003808 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 150kW超250kW以下 | 2.32 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon R-6000 | HCS-90L-PR4O-02 | 親 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/_contact.cgi |
| 043 | NC-012916 | S-003808 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 150kW超250kW以下 | 2.32 | 成績係数（COP） | 三菱重工冷熱株式会社 | C-LTS-N1Fシリーズ | C-LTS-N1001F | 親 | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発潜熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 中部支社 | 杉山　清隆 | 052-856-0971 | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | - |
| 047 | NC-012902 | S-003809 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 250kW超 | 2.31 | 成績係数（COP） | 株式会社前川製作所 | NewTon R-8000 | HCS-120L-NN4I-03 | 親 | 自然冷媒を用い、最新の技術を結集した高効率な冷凍機であり、消費電力を削減し、エネルギー由来のCO2排出量削減に貢献します。 | 関東支店 | 古舘貴弘 | 03-3642-8185 | public@mayekawa.co.jp | https://www.mayekawa.co.jp/ja/contact/_contact.cgi |
| 043 | NC-012914 | S-003809 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 冷凍冷蔵倉庫用自然冷媒冷凍機（アンモニア/CO2二次冷媒システム） | 庫内温度-40℃超-20℃以下 | 250kW超 | 2.31 | 成績係数（COP） | 三菱重工冷熱株式会社 | C-LTS-N1Fシリーズ | C-LTS-N1251F | 親 | 二酸化炭素をカスケードコンデンサでアンモニアにより冷却凝縮し、液ポンプにより負荷側へ二次冷媒として供給する。供給された二酸化炭素の蒸発潜熱を利用し負荷側を冷却する。自然冷媒を高効率かつ安全に利用することで高い省エネ性と環境負荷の低減を実現する。 | 中部支社 | 杉山　清隆 | 052-856-0971 | kiyotaka_sugiyama@mhiair.mhi.co.jp | - |
| 032 | NC-013435 | S-003812 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 16.0kW以下 | 2.02 | 成績係数（COP） | 三菱重エサーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒　冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCV1001 | 親 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部ヒートポンプ営業課 | 担当者 | 03-6716-4880 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/ |
| 032 | NC-013411 | S-003816 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス過熱度10K、周囲温度32℃ | 24.0kW超36.0kW以下 | 1.84 | 成績係数（COP） | 三菱重エサーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒　冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCV2001M | 親 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部ヒートポンプ営業課 | 担当者 | 03-6716-4880 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/ |
| 032 | NC-013437 | S-003820 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K　周囲温度32℃ | 8.0kW以下 | 1.01 | 成績係数（COP） | 三菱重エサーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒　冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCV1001 | 親 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部ヒートポンプ営業課 | 担当者 | 03-6716-4880 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/ |
| 032 | NC-013415 | S-003824 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス過熱度10K　周囲温度32℃ | 12.0kW超18.0kW以下 | 0.95 | 成績係数（COP） | 三菱重エサーマルシステムズ株式会社 | CO2冷媒　冷凍冷蔵コンデンシングユニット | HCCV2001M | 親 | 環境にやさしい自然冷媒CO2を採用した冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 営業部ヒートポンプ営業課 | 担当者 | 03-6716-4880 | xxx@xxx.xx | https://www.mhi-mth.co.jp/ |
| 005 | NC-011711 | S-004479 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 8.0kW以下 | 2.1 | 成績係数（COP） | パナソニック株式会社 | ノンフロン冷凍機 | OCU-CR200VF | 親 | 自然冷媒CO2を採用した冷凍機 | パナソニック産機システムズ(株) | 泉 宏行 | 0120-872456 | izumi.hiroyuki@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/contact/ |
| 005 | NC-011712 | S-004480 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 8.0kW超16.0kW以下 | 1.77 | 成績係数（COP） | パナソニック株式会社 | ノンフロン冷凍機 | OCU-CR1001VF | 親 | 自然冷媒CO2を採用した冷凍機 | パナソニック産機システムズ(株) | 泉 宏行 | 0120-872456 | izumi.hiroyuki@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/contact/ |
| 005 | NC-011713 | S-004481 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 16.0kW超24.0kW以下 | 1.68 | 成績係数（COP） | パナソニック株式会社 | ノンフロン冷凍機 | OCU-CR1501MVF | 親 | 自然冷媒CO2を採用した冷凍機 | パナソニック産機システムズ(株) | 泉 宏行 | 0120-872456 | izumi.hiroyuki@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/contact/ |
| 005 | NC-011714 | S-004482 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 中温用(吸込み圧力飽和温度-10℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 24.0kW超36.0kW以下 | 1.77 | 成績係数（COP） | パナソニック株式会社 | ノンフロン冷凍機 | OCU-CR2001MVF | 親 | 自然冷媒CO2を採用した冷凍機 | パナソニック産機システムズ(株) | 泉 宏行 | 0120-872456 | izumi.hiroyuki@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/contact/ |
| 005 | NC-011715 | S-004484 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 4.0kW以下 | 0.94 | 成績係数（COP） | パナソニック株式会社 | ノンフロン冷凍機 | OCU-CR200VF | 親 | 自然冷媒CO2を採用した冷凍機 | パナソニック産機システムズ(株) | 泉 宏行 | 0120-872456 | izumi.hiroyuki@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/contact/ |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 005 | NC-011716 | S-004485 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 4.0kW超8.0kW以下 | 0.91 | 成績係数（COP） | パナソニック株式会社 | ノンフロン冷凍機 | OCU-CR1001VF | 親 | 自然冷媒CO2を採用した冷凍機 | パナソニック産機システムズ(株) | 泉 宏行 | 0120-872456 | izumi.hiroyuki@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/contact/ |
| 005 | NC-011717 | S-004486 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 8.0kW超12.0kW以下 | 0.85 | 成績係数（COP） | パナソニック株式会社 | ノンフロン冷凍機 | OCU-CR1501MVF | 親 | 自然冷媒CO2を採用した冷凍機 | パナソニック産機システムズ(株) | 泉 宏行 | 0120-872456 | izumi.hiroyuki@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/contact/ |
| 005 | NC-011718 | S-004487 | 産業・業務（業種共通） | 冷凍冷蔵機器 | 自然冷媒冷凍冷蔵コンデンシングユニット | 低温用（吸込み圧力飽和温度-40℃）、吸込ガス温度18℃、空冷式の凝縮器、凝縮器に流入空気温度32℃、周囲温度32℃ | 12.0kW超18.0kW以下 | 0.91 | 成績係数（COP） | パナソニック株式会社 | ノンフロン冷凍機 | OCU-CR2001MVF | 親 | 自然冷媒CO2を採用した冷凍機 | パナソニック産機システムズ(株) | 泉 宏行 | 0120-872456 | izumi.hiroyuki@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/ap/pces/contact/ |
| 056 | NC-010292 | S-003826 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°以下 | - | 133.9 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29650E | 親 | 固有エネルギー消費効率133.9lm/W　定格光束1902ｌm 埋込穴寸法φ200、器具高さ112　1/2照度角22° COB14.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010293 | S-003826 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°以下 | - | 133.9 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29674E | 親 | 固有エネルギー消費効率133.9lm/W　定格光束1902ｌm 埋込穴寸法φ175、器具高さ102　1/2照度角22° COB14.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010294 | S-003826 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°以下 | - | 133.9 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29698E | 親 | 固有エネルギー消費効率133.9lm/W　定格光束1902ｌm 埋込穴寸法φ150、器具高さ102　1/2照度角22° COB14.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010299 | S-003826 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°以下 | - | 133.9 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29916G | 親 | 固有エネルギー消費効率136.3lm/W　定格光束3436ｌm 埋込穴寸法φ250、器具高さ114　1/2照度角26° COB25.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010305 | S-003826 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°以下 | - | 133.9 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29566G | 親 | 固有エネルギー消費効率136.3lm/W　定格光束3436ｌm 埋込穴寸法φ200、器具高さ112　1/2照度角22° COB25.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010311 | S-003826 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°以下 | - | 133.9 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29590G | 親 | 固有エネルギー消費効率136.3lm/W　定格光束3436ｌm 埋込穴寸法φ175、器具高さ102　1/2照度角22° COB25.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010317 | S-003826 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°以下 | - | 133.9 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29614G | 親 | 固有エネルギー消費効率136.3lm/W　定格光束3436ｌm 埋込穴寸法φ150、器具高さ102　1/2照度角22° COB25.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010323 | S-003826 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°以下 | - | 133.9 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29638G | 親 | 固有エネルギー消費効率136.3lm/W　定格光束3436ｌm 埋込穴寸法φ125、器具高さ101　1/2照度角22° COB25.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010328 | S-003826 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°以下 | - | 133.9 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-27878G | 親 | 固有エネルギー消費効率136.3lm/W　定格光束3436ｌm 埋込穴寸法φ100、器具高さ96　1/2照度角22° COB25.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010335 | S-003826 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°以下 | - | 133.9 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29952G | 親 | 固有エネルギー消費効率145.4lm/W　定格光束2065ｌm 埋込穴寸法φ250、器具高さ114　1/2照度角26° COB14.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010343 | S-003826 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°以下 | - | 133.9 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29650G | 親 | 固有エネルギー消費効率145.4lm/W　定格光束2065ｌm 埋込穴寸法φ200、器具高さ112　1/2照度角22° COB14.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010351 | S-003826 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°以下 | - | 133.9 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29674G | 親 | 固有エネルギー消費効率145.4lm/W　定格光束2065ｌm 埋込穴寸法φ175、器具高さ102　1/2照度角22° COB14.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010359 | S-003826 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°以下 | - | 133.9 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29698G | 親 | 固有エネルギー消費効率145.4lm/W　定格光束2065ｌm 埋込穴寸法φ150、器具高さ102　1/2照度角22° COB14.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 056 | NC-010366 | S-003826 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°以下 | - | 133.9 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29722G | 親 | 固有エネルギー消費効率145.4lm/W　定格光束2065ｌm 埋込穴寸法φ125、器具高さ101　1/2照度角22° COB14.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010372 | S-003826 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°以下 | - | 133.9 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29734G | 親 | 固有エネルギー消費効率145.4lm/W　定格光束2065ｌm 埋込穴寸法φ100、器具高さ96　1/2照度角22° COB14.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010374 | S-003826 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°以下 | - | 133.9 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29350G | 親 | 固有エネルギー消費効率141.0lm/W　定格光束2003ｌm 埋込穴寸法φ75、器具高さ86　1/2照度角32° COB14.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010381 | S-003826 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°以下 | - | 133.9 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BMU-29374G | 親 | 固有エネルギー消費効率141.7lm/W　定格光束2013ｌm 埋込穴寸法φ150、器具高さ97　1/2照度角22° COB14.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010288 | S-003827 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下 | - | 134.5 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29524E | 親 | 固有エネルギー消費効率134.5lm/W　定格光束7321ｌm 埋込穴寸法φ200、器具高さ142　1/2照度角54° COB54.4W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010298 | S-003827 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下 | - | 134.5 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29914G | 親 | 固有エネルギー消費効率135.0lm/W　定格光束3402ｌm 埋込穴寸法φ250、器具高さ114　1/2照度角41° COB25.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010304 | S-003827 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下 | - | 134.5 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29564G | 親 | 固有エネルギー消費効率135.0lm/W　定格光束3402ｌm 埋込穴寸法φ200、器具高さ112　1/2照度角40° COB25.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010310 | S-003827 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下 | - | 134.5 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29588G | 親 | 固有エネルギー消費効率135.0lm/W　定格光束3402ｌm 埋込穴寸法φ175、器具高さ102　1/2照度角40° COB25.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010316 | S-003827 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下 | - | 134.5 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29612G | 親 | 固有エネルギー消費効率135.0lm/W　定格光束3402ｌm 埋込穴寸法φ150、器具高さ102　1/2照度角40° COB25.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010322 | S-003827 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下 | - | 134.5 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29636G | 親 | 固有エネルギー消費効率135.0lm/W　定格光束3402ｌm 埋込穴寸法φ125、器具高さ101　1/2照度角40° COB25.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010327 | S-003827 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下 | - | 134.5 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-27876G | 親 | 固有エネルギー消費効率135.0lm/W　定格光束3402ｌm 埋込穴寸法φ100、器具高さ96　1/2照度角40° COB25.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010334 | S-003827 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下 | - | 134.5 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29950G | 親 | 固有エネルギー消費効率144.0lm/W　定格光束2045ｌm 埋込穴寸法φ250、器具高さ114　1/2照度角41° COB14.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010342 | S-003827 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下 | - | 134.5 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29648G | 親 | 固有エネルギー消費効率144.0lm/W　定格光束2045ｌm 埋込穴寸法φ200、器具高さ112　1/2照度角40° COB14.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010350 | S-003827 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下 | - | 134.5 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29672G | 親 | 固有エネルギー消費効率144.0lm/W　定格光束2045ｌm 埋込穴寸法φ175、器具高さ102　1/2照度角40° COB14.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010358 | S-003827 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下 | - | 134.5 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29696G | 親 | 固有エネルギー消費効率144.0lm/W　定格光束2045ｌm 埋込穴寸法φ150、器具高さ102　1/2照度角40° COB14.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010365 | S-003827 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下 | - | 134.5 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29720G | 親 | 固有エネルギー消費効率144.0lm/W　定格光束2045ｌm 埋込穴寸法φ125、器具高さ101　1/2照度角40° COB14.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010371 | S-003827 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下 | - | 134.5 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29732G | 親 | 固有エネルギー消費効率144.0lm/W　定格光束2045ｌm 埋込穴寸法φ100、器具高さ96　1/2照度角40° COB14.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010373 | S-003827 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下 | - | 134.5 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29348G | 親 | 固有エネルギー消費効率139.6lm/W　定格光束1983ｌm 埋込穴寸法φ75、器具高さ86　1/2照度角46° COB14.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010380 | S-003827 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下 | - | 134.5 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BMU-29372G | 親 | 固有エネルギー消費効率140.4lm/W　定格光束1994ｌm 埋込穴寸法φ150、器具高さ97　1/2照度角40° COB14.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 056 | NC-010382 | S-003827 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下 | - | 134.5 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BMU-29046G | 親 | 固有エネルギー消費効率141.0lm/W　定格光束2003ｌｍ 埋込穴寸法φ100、器具高さ86　1/2照度角32° COB14.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 026 | NC-014146 | S-003827 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下 | - | 134.5 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | ユニット交換ダウンライト | LEKD252015WW-LS9 | 親 | 本体と光源部（ＬＥＤユニット）がそれぞれ選択出来るＬＥＤユニット式ダウンライト | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |
| 026 | NC-014148 | S-003827 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下 | - | 134.5 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | ユニット交換ダウンライト | LEKD252016WW-LS9 | 親 | 本体と光源部（ＬＥＤユニット）がそれぞれ選択出来るＬＥＤユニット式ダウンライト | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |
| 026 | NC-014150 | S-003827 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下 | - | 134.5 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | ユニット交換ダウンライト | LEKD252015WWV-LS9 | 親 | 本体と光源部（ＬＥＤユニット）がそれぞれ選択出来るＬＥＤユニット式ダウンライト | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |
| 026 | NC-014152 | S-003827 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下 | - | 134.5 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | ユニット交換ダウンライト | LEKD252015LV-LS9 | 親 | 本体と光源部（ＬＥＤユニット）がそれぞれ選択出来るＬＥＤユニット式ダウンライト | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |
| 026 | NC-014154 | S-003827 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角30°超60°以下 | - | 134.5 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | ユニット交換ダウンライト | LEKD252015L2V-LS9 | 親 | 本体と光源部（ＬＥＤユニット）がそれぞれ選択出来るＬＥＤユニット式ダウンライト | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |
| 056 | NC-010290 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29948E | 親 | 固有エネルギー消費効率131.9lm/W　定格光束1874ｌｍ 埋込穴寸法φ250、器具高さ114　1/2照度角62° COB14.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010297 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29912G | 親 | 固有エネルギー消費効率133.6lm/W　定格光束3369ｌｍ 埋込穴寸法φ250、器具高さ114　1/2照度角62° COB25.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010303 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-27812G | 親 | 固有エネルギー消費効率133.6lm/W　定格光束3369ｌｍ 埋込穴寸法φ200、器具高さ112　1/2照度角61° COB25.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010309 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-27824G | 親 | 固有エネルギー消費効率136.3lm/W　定格光束3369ｌｍ 埋込穴寸法φ175、器具高さ102　1/2照度角61° COB25.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010315 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-27836G | 親 | 固有エネルギー消費効率133.6lm/W　定格光束3369ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ102　1/2照度角61° COB25.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010321 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-27860G | 親 | 固有エネルギー消費効率133.6lm/W　定格光束3369ｌｍ 埋込穴寸法φ125、器具高さ101　1/2照度角61° COB25.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010326 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-27874G | 親 | 固有エネルギー消費効率133.6lm/W　定格光束3369ｌｍ 埋込穴寸法φ100、器具高さ96　1/2照度角61° COB25.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010333 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29948G | 親 | 固有エネルギー消費効率142.6lm/W　定格光束2025ｌｍ 埋込穴寸法φ250、器具高さ114　1/2照度角62° COB14.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010341 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-27890G | 親 | 固有エネルギー消費効率142.6lm/W　定格光束2025ｌｍ 埋込穴寸法φ200、器具高さ112　1/2照度角61° COB14.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010349 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-27902G | 親 | 固有エネルギー消費効率142.6lm/W　定格光束2025ｌｍ 埋込穴寸法φ175、器具高さ102　1/2照度角61° COB14.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010357 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-27914G | 親 | 固有エネルギー消費効率142.6lm/W　定格光束2025ｌｍ 埋込穴寸法φ150、器具高さ102　1/2照度角61° COB14.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010364 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-27938G | 親 | 固有エネルギー消費効率142.6lm/W　定格光束2025ｌｍ 埋込穴寸法φ125、器具高さ101　1/2照度角61° COB14.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010370 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-27956G | 親 | 固有エネルギー消費効率142.6lm/W　定格光束2025ｌｍ 埋込穴寸法φ100、器具高さ96　1/2照度角61° COB14.2W　3000K(電球色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 056 | NC-010376 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-25162G | 親 | 固有エネルギー消費効率142.6lm/W　定格光束2025ｌm 埋込穴寸法□150、器具高さ130　1/2照度角62° COB14.2W　3000K(電球色)　角型ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 041 | NC-013278 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | LEDダウンライト | XND3531WVLZ9 | 親 | 目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。 | パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 | 大代表 | 03-6218-1131 | matsumoto.eiichiro@jp.panasonic.com | http://www2.panasonic.biz/es/lighting/ |
| 041 | NC-013279 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | LEDダウンライト | XND5551SVLZ9 | 親 | 目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。 | パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 | 大代表 | 03-6218-1131 | matsumoto.eiichiro@jp.panasonic.com | http://www2.panasonic.biz/es/lighting/ |
| 041 | NC-013280 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | LEDダウンライト | XND5561SVLZ9 | 親 | 目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。 | パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 | 大代表 | 03-6218-1131 | matsumoto.eiichiro@jp.panasonic.com | http://www2.panasonic.biz/es/lighting/ |
| 041 | NC-013281 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | LEDダウンライト | XND5561WVLZ9 | 親 | 目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。 | パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 | 大代表 | 03-6218-1131 | matsumoto.eiichiro@jp.panasonic.com | http://www2.panasonic.biz/es/lighting/ |
| 041 | NC-013282 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | LEDダウンライト | XND5571SVLZ9 | 親 | 目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。 | パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 | 大代表 | 03-6218-1131 | matsumoto.eiichiro@jp.panasonic.com | http://www2.panasonic.biz/es/lighting/ |
| 041 | NC-013283 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | LEDダウンライト | XND5581SVLZ9 | 親 | 目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。 | パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 | 大代表 | 03-6218-1131 | matsumoto.eiichiro@jp.panasonic.com | http://www2.panasonic.biz/es/lighting/ |
| 041 | NC-013284 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | LEDダウンライト | XND5591SVLZ9 | 親 | 目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。 | パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 | 大代表 | 03-6218-1131 | matsumoto.eiichiro@jp.panasonic.com | http://www2.panasonic.biz/es/lighting/ |
| 041 | NC-013285 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | LEDダウンライト | XND7561SVLZ9 | 親 | 目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。 | パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 | 大代表 | 03-6218-1131 | matsumoto.eiichiro@jp.panasonic.com | http://www2.panasonic.biz/es/lighting/ |
| 041 | NC-013286 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | LEDダウンライト | XND7561WVLZ9 | 親 | 目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。 | パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 | 大代表 | 03-6218-1131 | matsumoto.eiichiro@jp.panasonic.com | http://www2.panasonic.biz/es/lighting/ |
| 041 | NC-013287 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | LEDダウンライト | XND7591SVLZ9 | 親 | 目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。 | パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 | 大代表 | 03-6218-1131 | matsumoto.eiichiro@jp.panasonic.com | http://www2.panasonic.biz/es/lighting/ |
| 041 | NC-013288 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | LEDダウンライト | XND7593SVLZ9 | 親 | 目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。 | パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 | 大代表 | 03-6218-1131 | matsumoto.eiichiro@jp.panasonic.com | http://www2.panasonic.biz/es/lighting/ |
| 041 | NC-013289 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | LEDダウンライト | XND9061SVLZ9 | 親 | 目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。 | パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 | 大代表 | 03-6218-1131 | matsumoto.eiichiro@jp.panasonic.com | http://www2.panasonic.biz/es/lighting/ |
| 041 | NC-013290 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | LEDダウンライト | XND9061WVLZ9 | 親 | 目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。 | パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 | 大代表 | 03-6218-1131 | matsumoto.eiichiro@jp.panasonic.com | http://www2.panasonic.biz/es/lighting/ |
| 041 | NC-013291 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | LEDダウンライト | XND9091SVLZ9 | 親 | 目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。 | パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 | 大代表 | 03-6218-1131 | matsumoto.eiichiro@jp.panasonic.com | http://www2.panasonic.biz/es/lighting/ |
| 041 | NC-013292 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | LEDダウンライト | XND9093SVLZ9 | 親 | 目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。 | パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 | 大代表 | 03-6218-1131 | matsumoto.eiichiro@jp.panasonic.com | http://www2.panasonic.biz/es/lighting/ |
| 026 | NC-014156 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | ユニット交換ダウンライト | LEKD253015WW-LS9 | 親 | 本体と光源部（ＬＥＤユニット）がそれぞれ選択出来るＬＥＤユニット式ダウンライト | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |
| 026 | NC-014158 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | ユニット交換ダウンライト | LEKD253016WW-LS9 | 親 | 本体と光源部（ＬＥＤユニット）がそれぞれ選択出来るＬＥＤユニット式ダウンライト | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |
| 026 | NC-014160 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | ユニット交換ダウンライト | LEKD253016L-LS9 | 親 | 本体と光源部（ＬＥＤユニット）がそれぞれ選択出来るＬＥＤユニット式ダウンライト | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 026 | NC-014162 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | ユニット交換ダウンライト | LEKD252014WWV-LS9 | 親 | 本体と光源部（ＬＥＤユニット）がそれぞれ選択出来るＬＥＤユニット式ダウンライト | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |
| 026 | NC-014164 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | ユニット交換ダウンライト | LEKD253014WWV-LS9 | 親 | 本体と光源部（ＬＥＤユニット）がそれぞれ選択出来るＬＥＤユニット式ダウンライト | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |
| 026 | NC-014166 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | ユニット交換ダウンライト | LEKD252014LV-LS9 | 親 | 本体と光源部（ＬＥＤユニット）がそれぞれ選択出来るＬＥＤユニット式ダウンライト | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |
| 026 | NC-014168 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | ユニット交換ダウンライト | LEKD253014LV-LS9 | 親 | 本体と光源部（ＬＥＤユニット）がそれぞれ選択出来るＬＥＤユニット式ダウンライト | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |
| 026 | NC-014170 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | ユニット交換ダウンライト | LEKD252014L2V-LS9 | 親 | 本体と光源部（ＬＥＤユニット）がそれぞれ選択出来るＬＥＤユニット式ダウンライト | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |
| 026 | NC-014172 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | ユニット交換ダウンライト | LEKD253015WWV-LS9 | 親 | 本体と光源部（ＬＥＤユニット）がそれぞれ選択出来るＬＥＤユニット式ダウンライト | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |
| 026 | NC-014174 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | ユニット交換ダウンライト | LEKD253015LV-LS9 | 親 | 本体と光源部（ＬＥＤユニット）がそれぞれ選択出来るＬＥＤユニット式ダウンライト | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |
| 026 | NC-014176 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | ユニット交換ダウンライト | LEKD253015L2V-LS9 | 親 | 本体と光源部（ＬＥＤユニット）がそれぞれ選択出来るＬＥＤユニット式ダウンライト | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |
| 026 | NC-014178 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | ユニット交換ダウンライト | LEKD203015WWV-LS9 | 親 | 本体と光源部（ＬＥＤユニット）がそれぞれ選択出来るＬＥＤユニット式ダウンライト | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |
| 026 | NC-014180 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | ユニット交換ダウンライト | LEKD203015LV-LS9 | 親 | 本体と光源部（ＬＥＤユニット）がそれぞれ選択出来るＬＥＤユニット式ダウンライト | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |
| 026 | NC-014182 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | ユニット交換ダウンライト | LEKD153015WWV-LS9 | 親 | 本体と光源部（ＬＥＤユニット）がそれぞれ選択出来るＬＥＤユニット式ダウンライト | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |
| 026 | NC-014184 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | ユニット交換ダウンライト | LEKD153015LV-LS9 | 親 | 本体と光源部（ＬＥＤユニット）がそれぞれ選択出来るＬＥＤユニット式ダウンライト | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |
| 026 | NC-014186 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | 一体型ダウンライト | LEKD253015WWY-LD9 | 親 | 本体と光源部分を一体化する事により省エネ性を高めた一体化ダウンライト | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |
| 026 | NC-014187 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | 一体型ダウンライト | LEKD35041WWV-LD9 | 親 | 本体と光源部分を一体化する事により省エネ性を高めた一体化ダウンライト | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |
| 026 | NC-014188 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | 一体型ダウンライト | LEKD35051WWV-LD9 | 親 | 本体と光源部分を一体化する事により省エネ性を高めた一体化ダウンライト | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |
| 026 | NC-014189 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | 一体型ダウンライト | LEKD35061WWV-LD9 | 親 | 本体と光源部分を一体化する事により省エネ性を高めた一体化ダウンライト | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |
| 026 | NC-014190 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | 一体型ダウンライト | LEKD35081WWV-LD9 | 親 | 本体と光源部分を一体化する事により省エネ性を高めた一体化ダウンライト | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |
| 026 | NC-014191 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | 一体型ダウンライト | LEKD35041WW-LD9 | 親 | 本体と光源部分を一体化する事により省エネ性を高めた一体化ダウンライト | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |
| 026 | NC-014192 | S-003828 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 131.9 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | 一体型ダウンライト | LEKD35051WW-LD9 | 親 | 本体と光源部分を一体化する事により省エネ性を高めた一体化ダウンライト | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 056 | NC-010283 | S-003829 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下 | - | 140.1 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29642E | 親 | 固有エネルギー消費効率140.1lm/W　定格光束1990ｌm 埋込穴寸法φ200、器具高さ112　1/2照度角22° COB14.2W　5000K(昼白色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010284 | S-003829 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下 | - | 140.1 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29666E | 親 | 固有エネルギー消費効率140.1lm/W　定格光束1990ｌm 埋込穴寸法φ175、器具高さ102　1/2照度角22° COB14.2W　5000K(昼白色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010285 | S-003829 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下 | - | 140.1 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29690E | 親 | 固有エネルギー消費効率140.1lm/W　定格光束1990ｌm 埋込穴寸法φ150、器具高さ102　1/2照度角22° COB14.2W　5000K(昼白色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010295 | S-003829 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下 | - | 140.1 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29904G | 親 | 固有エネルギー消費効率144.8lm/W　定格光束3651ｌm 埋込穴寸法φ250、器具高さ114　1/2照度角26° COB25.2W　5000K(昼白色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010296 | S-003829 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下 | - | 140.1 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29910G | 親 | 固有エネルギー消費効率142.0lm/W　定格光束3580ｌm 埋込穴寸法φ250、器具高さ114　1/2照度角26° COB25.2W　4000K(白色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010301 | S-003829 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下 | - | 140.1 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29558G | 親 | 固有エネルギー消費効率144.8lm/W　定格光束3651ｌm 埋込穴寸法φ200、器具高さ112　1/2照度角22° COB25.2W　5000K(昼白色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010302 | S-003829 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下 | - | 140.1 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29562G | 親 | 固有エネルギー消費効率142.0lm/W　定格光束3580ｌm 埋込穴寸法φ200、器具高さ112　1/2照度角22° COB25.2W　4000K(白色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010307 | S-003829 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下 | - | 140.1 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29582G | 親 | 固有エネルギー消費効率144.8lm/W　定格光束3651ｌm 埋込穴寸法φ175、器具高さ102　1/2照度角22° COB25.2W　5000K(昼白色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010308 | S-003829 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下 | - | 140.1 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29586G | 親 | 固有エネルギー消費効率142.0lm/W　定格光束3580ｌm 埋込穴寸法φ175、器具高さ102　1/2照度角22° COB25.2W　4000K(白色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010313 | S-003829 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下 | - | 140.1 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29606G | 親 | 固有エネルギー消費効率144.8lm/W　定格光束3651ｌm 埋込穴寸法φ150、器具高さ102　1/2照度角22° COB25.2W　5000K(昼白色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010314 | S-003829 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下 | - | 140.1 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29610G | 親 | 固有エネルギー消費効率142.0lm/W　定格光束3580ｌm 埋込穴寸法φ150、器具高さ102　1/2照度角22° COB25.2W　4000K(白色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010319 | S-003829 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下 | - | 140.1 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29630G | 親 | 固有エネルギー消費効率144.8lm/W　定格光束3651ｌm 埋込穴寸法φ125、器具高さ101　1/2照度角22° COB25.2W　5000K(昼白色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010320 | S-003829 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下 | - | 140.1 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29634G | 親 | 固有エネルギー消費効率142.0lm/W　定格光束3580ｌm 埋込穴寸法φ125、器具高さ101　1/2照度角22° COB25.2W　4000K(白色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010324 | S-003829 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下 | - | 140.1 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-27866G | 親 | 固有エネルギー消費効率144.8lm/W　定格光束3651ｌm 埋込穴寸法φ100、器具高さ96　1/2照度角22° COB25.2W　5000K(昼白色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010325 | S-003829 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下 | - | 140.1 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-27872G | 親 | 固有エネルギー消費効率142.0lm/W　定格光束3580ｌm 埋込穴寸法φ100、器具高さ96　1/2照度角22° COB25.2W　4000K(白色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010330 | S-003829 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下 | - | 140.1 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29940G | 親 | 固有エネルギー消費効率154.5lm/W　定格光束2195ｌm 埋込穴寸法φ250、器具高さ114　1/2照度角26° COB14.2W　5000K(昼白色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010332 | S-003829 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下 | - | 140.1 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29946G | 親 | 固有エネルギー消費効率151.5lm/W　定格光束2152ｌm 埋込穴寸法φ250、器具高さ114　1/2照度角26° COB14.2W　4000K(白色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010338 | S-003829 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下 | - | 140.1 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29642G | 親 | 固有エネルギー消費効率154.5lm/W　定格光束2195ｌm 埋込穴寸法φ200、器具高さ112　1/2照度角22° COB14.2W　5000K(昼白色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010340 | S-003829 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下 | - | 140.1 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29646G | 親 | 固有エネルギー消費効率151.5lm/W　定格光束2152ｌm 埋込穴寸法φ200、器具高さ112　1/2照度角22° COB14.2W　4000K(白色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 056 | NC-010346 | S-003829 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下 | - | 140.1 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29666G | 親 | 固有エネルギー消費効率154.5lm/W　定格光束2195ｌm 埋込穴寸法φ175、器具高さ102　1/2照度角22° COB14.2W　5000K(昼白色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010348 | S-003829 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下 | - | 140.1 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29670G | 親 | 固有エネルギー消費効率151.5lm/W　定格光束2152ｌm 埋込穴寸法φ175、器具高さ102　1/2照度角22° COB14.2W　4000K(白色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010354 | S-003829 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下 | - | 140.1 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29690G | 親 | 固有エネルギー消費効率154.5lm/W　定格光束2195ｌm 埋込穴寸法φ150、器具高さ102　1/2照度角22° COB14.2W　5000K(昼白色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010356 | S-003829 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下 | - | 140.1 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29694G | 親 | 固有エネルギー消費効率151.5lm/W　定格光束2152ｌm 埋込穴寸法φ150、器具高さ102　1/2照度角22° COB14.2W　4000K(白色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010362 | S-003829 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下 | - | 140.1 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29714G | 親 | 固有エネルギー消費効率154.5lm/W　定格光束2195ｌm 埋込穴寸法φ125、器具高さ101　1/2照度角22° COB14.2W　5000K(昼白色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010363 | S-003829 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下 | - | 140.1 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29718G | 親 | 固有エネルギー消費効率151.5lm/W　定格光束2152ｌm 埋込穴寸法φ125、器具高さ101　1/2照度角22° COB14.2W　4000K(白色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010368 | S-003829 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下 | - | 140.1 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29726G | 親 | 固有エネルギー消費効率154.5lm/W　定格光束2195ｌm 埋込穴寸法φ100、器具高さ96　1/2照度角22° COB14.2W　5000K(昼白色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010369 | S-003829 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下 | - | 140.1 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29730G | 親 | 固有エネルギー消費効率151.5lm/W　定格光束2152ｌm 埋込穴寸法φ100、器具高さ96　1/2照度角22° COB14.2W　4000K(白色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010377 | S-003829 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下 | - | 140.1 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BMU-29354G | 親 | 固有エネルギー消費効率141.2lm/W　定格光束3560ｌm 埋込穴寸法φ150、器具高さ97　1/2照度角22° COB25.2W　5000K(昼白色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010378 | S-003829 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下 | - | 140.1 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BMU-29366G | 親 | 固有エネルギー消費効率150.7lm/W　定格光束2140ｌm 埋込穴寸法φ150、器具高さ97　1/2照度角22° COB14.2W　5000K(昼白色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010379 | S-003829 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下 | - | 140.1 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BMU-29370G | 親 | 固有エネルギー消費効率147.7lm/W　定格光束2098ｌm 埋込穴寸法φ150、器具高さ97　1/2照度角22° COB14.2W　4000K(白色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010286 | S-003830 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°超60°以下 | - | 162.4 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-25356F | 親 | 固有エネルギー消費効率162.4lm/W　定格光束8837ｌm 埋込穴寸法φ200、器具高さ142　1/2照度角54° COB54.4W　5000K(昼白色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　Ra75 | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010329 | S-003832 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 150.1 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-29936G | 親 | 固有エネルギー消費効率151.5lm/W　定格光束2152ｌm 埋込穴寸法φ250、器具高さ114　1/2照度角62° COB14.2W　5000K(昼白色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010337 | S-003832 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 150.1 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-27886G | 親 | 固有エネルギー消費効率151.5lm/W　定格光束2152ｌm 埋込穴寸法φ200、器具高さ112　1/2照度角61° COB14.2W　5000K(昼白色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010345 | S-003832 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 150.1 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-27898G | 親 | 固有エネルギー消費効率151.5lm/W　定格光束2152ｌm 埋込穴寸法φ175、器具高さ102　1/2照度角61° COB14.2W　5000K(昼白色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010353 | S-003832 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 150.1 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-27910G | 親 | 固有エネルギー消費効率151.5lm/W　定格光束2152ｌm 埋込穴寸法φ150、器具高さ102　1/2照度角61° COB14.2W　5000K(昼白色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010361 | S-003832 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 150.1 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-27934G | 親 | 固有エネルギー消費効率151.5lm/W　定格光束2152ｌm 埋込穴寸法φ125、器具高さ101　1/2照度角61° COB14.2W　5000K(昼白色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010367 | S-003832 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 150.1 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-27952G | 親 | 固有エネルギー消費効率151.5lm/W　定格光束2152ｌm 埋込穴寸法φ100、器具高さ96　1/2照度角61° COB14.2W　5000K(昼白色)　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |
| 056 | NC-010375 | S-003832 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 150.1 | 固有エネルギー消費効率 | ライトビーム株式会社 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | BML-25158G | 親 | 固有エネルギー消費効率151.5lm/W　定格光束2152ｌm 埋込穴寸法□150、器具高さ130　1/2照度角62° COB14.2W　5000K(昼白色)　角型ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 品質管理部 | 藤井潤 | 06-6794-7658 | j.fujii@light-beam.co.jp | http://www.light-beam.co.jp/ |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 041 | NC-013293 | S-003832 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 150.1 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | LEDダウンライト | XND5561SSLZ9 | 親 | 目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。 | パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 | 大代表 | 03-6218-1131 | matsumoto.eiichiro@jp.panasonic.com | http://www2.panasonic.biz/es/lighting/ |
| 041 | NC-013294 | S-003832 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 150.1 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | LEDダウンライト | XND7561SSLZ9 | 親 | 目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。 | パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 | 大代表 | 03-6218-1131 | matsumoto.eiichiro@jp.panasonic.com | http://www2.panasonic.biz/es/lighting/ |
| 041 | NC-013295 | S-003832 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 150.1 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | LEDダウンライト | XND9061SSLZ9 | 親 | 目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。 | パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 | 大代表 | 03-6218-1131 | matsumoto.eiichiro@jp.panasonic.com | http://www2.panasonic.biz/es/lighting/ |
| 026 | NC-014193 | S-003832 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 150.1 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | ユニット交換ダウンライト | LEKD253015NV-LS9 | 親 | 本体と光源部（ＬＥＤユニット）がそれぞれ選択出来るＬＥＤユニット式ダウンライト | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |
| 060 | NC-009712 | S-003842 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | 高天井用形状、昼光色、昼白色、白色、配光角30°超60°以下 | - | 175.7 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | 高天井用ベースライトGTシリーズ一般形SGモデル | EL-GT40100N/M AHJ | 親 | まぶしさを低減した体育館・アリーナ、新設の工場・倉庫など全高天井向けの高機能スペシャルグレードモデル | 営業本部市販第一営業部商品企画課 | 若杉　智之 | 0467-41-2760 | wakasugi.tomoyuki@mitsubishi-lighting.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ |
| 060 | NC-009713 | S-003842 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | 高天井用形状、昼光色、昼白色、白色、配光角30°超60°以下 | - | 175.7 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | 高天井用ベースライトGTシリーズ一般形SGモデル | EL-GT40100N/AM AHJ | 親 | まぶしさを低減した体育館・アリーナ、新設の工場・倉庫など全高天井向けの高機能スペシャルグレードモデル | 営業本部市販第一営業部商品企画課 | 若杉　智之 | 0467-41-2760 | wakasugi.tomoyuki@mitsubishi-lighting.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ |
| 060 | NC-009714 | S-003842 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | 高天井用形状、昼光色、昼白色、白色、配光角30°超60°以下 | - | 175.7 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | 高天井用ベースライトGTシリーズ一般形SGモデル | EL-GT30100N/M AHJ | 親 | まぶしさを低減した体育館・アリーナ、新設の工場・倉庫など全高天井向けの高機能スペシャルグレードモデル | 営業本部市販第一営業部商品企画課 | 若杉　智之 | 0467-41-2760 | wakasugi.tomoyuki@mitsubishi-lighting.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ |
| 060 | NC-009715 | S-003842 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | 高天井用形状、昼光色、昼白色、白色、配光角30°超60°以下 | - | 175.7 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | 高天井用ベースライトGTシリーズ一般形SGモデル | EL-GT25100N/M 2AHJ | 親 | まぶしさを低減した体育館・アリーナ、新設の工場・倉庫など全高天井向けの高機能スペシャルグレードモデル | 営業本部市販第一営業部商品企画課 | 若杉　智之 | 0467-41-2760 | wakasugi.tomoyuki@mitsubishi-lighting.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ |
| 060 | NC-009716 | S-003842 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | 高天井用形状、昼光色、昼白色、白色、配光角30°超60°以下 | - | 175.7 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | 高天井用ベースライトGTシリーズ一般形SGモデル | EL-GT20100N/M AHJ | 親 | まぶしさを低減した体育館・アリーナ、新設の工場・倉庫など全高天井向けの高機能スペシャルグレードモデル | 営業本部市販第一営業部商品企画課 | 若杉　智之 | 0467-41-2760 | wakasugi.tomoyuki@mitsubishi-lighting.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ |
| 060 | NC-009717 | S-003842 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | 高天井用形状、昼光色、昼白色、白色、配光角30°超60°以下 | - | 175.7 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | 高天井用ベースライトGTシリーズ一般形SGモデル | EL-GT20100N/AM AHJ | 親 | まぶしさを低減した体育館・アリーナ、新設の工場・倉庫など全高天井向けの高機能スペシャルグレードモデル | 営業本部市販第一営業部商品企画課 | 若杉　智之 | 0467-41-2760 | wakasugi.tomoyuki@mitsubishi-lighting.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ |
| 060 | NC-009718 | S-003842 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | 高天井用形状、昼光色、昼白色、白色、配光角30°超60°以下 | - | 175.7 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | 高天井用ベースライトGTシリーズ一般形SGモデル | EL-GT15100N/M AHJ | 親 | まぶしさを低減した体育館・アリーナ、新設の工場・倉庫など全高天井向けの高機能スペシャルグレードモデル | 営業本部市販第一営業部商品企画課 | 若杉　智之 | 0467-41-2760 | wakasugi.tomoyuki@mitsubishi-lighting.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ |
| 041 | NC-013308 | S-003842 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | 高天井用形状、昼光色、昼白色、白色、配光角30°超60°以下 | - | 175.7 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | LED高天井用照明器具【電源内蔵型】DNシリーズ | NNY20740LZ2 | 親 | 軽量・高効率を実現。充実のラインアップシリーズ。 | パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 | 大代表 | 03-6218-1131 | matsumoto.eiichiro@jp.panasonic.com | http://www2.panasonic.biz/es/lighting/ |
| 060 | NC-009720 | S-003843 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | 高天井用形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 190 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | 高天井用ベースライトGTシリーズ一般形HGモデル | EL-GT20101N/W AHTN | 親 | 特にランニングコストを抑えたい工場・倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル | 営業本部市販第一営業部商品企画課 | 若杉　智之 | 0467-41-2760 | wakasugi.tomoyuki@mitsubishi-lighting.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ |
| 060 | NC-009721 | S-003843 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | 高天井用形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 190 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | 高天井用ベースライトGTシリーズ一般形HGモデル | EL-GT15101N/W AHTN | 親 | 特にランニングコストを抑えたい工場・倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル | 営業本部市販第一営業部商品企画課 | 若杉　智之 | 0467-41-2760 | wakasugi.tomoyuki@mitsubishi-lighting.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ |
| 069 | NC-013804 | S-003843 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | 高天井用形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 190 | 固有エネルギー消費効率 | カメイ株式会社 | エネフォーカス | EFG-ARMA-400S-C-S | 親 | 高効率の発光ダイオード（LED）を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。 水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。 エネフォーカスシリーズは 耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。 | 東京支店法人営業部広域販売課 | 越前谷貴絵 | 03-6228-3463 | kie.echizen-ya@kamei.co.jp | http://enefocus.com/ |
| 069 | NC-013814 | S-003843 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | 高天井用形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 190 | 固有エネルギー消費効率 | カメイ株式会社 | エネフォーカス | EFG-ARMA-400X-C-S | 親 | 高効率の発光ダイオード（LED）を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。 水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。 エネフォーカスシリーズは 耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。 | 東京支店法人営業部広域販売課 | 越前谷貴絵 | 03-6228-3463 | kie.echizen-ya@kamei.co.jp | http://enefocus.com/ |
| 069 | NC-013824 | S-003843 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | 高天井用形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 190 | 固有エネルギー消費効率 | カメイ株式会社 | エネフォーカス | EFG-ARMA-700S-C-S | 親 | 高効率の発光ダイオード（LED）を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。 水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。 エネフォーカスシリーズは 耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。 | 東京支店法人営業部広域販売課 | 越前谷貴絵 | 03-6228-3463 | kie.echizen-ya@kamei.co.jp | http://enefocus.com/ |
| 069 | NC-013834 | S-003843 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | 高天井用形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 190 | 固有エネルギー消費効率 | カメイ株式会社 | エネフォーカス | EFG-ARMA-700X-C-S | 親 | 高効率の発光ダイオード（LED）を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。 水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。 エネフォーカスシリーズは 耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。 | 東京支店法人営業部広域販売課 | 越前谷貴絵 | 03-6228-3463 | kie.echizen-ya@kamei.co.jp | http://enefocus.com/ |
| 069 | NC-013844 | S-003843 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | 高天井用形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 190 | 固有エネルギー消費効率 | カメイ株式会社 | エネフォーカス | EFG-ARMA-1000X-C-S | 親 | 高効率の発光ダイオード（LED）を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。 水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。 エネフォーカスシリーズは 耐高温、耐粉塵、耐ミスト性能を持ち、業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。 | 東京支店法人営業部広域販売課 | 越前谷貴絵 | 03-6228-3463 | kie.echizen-ya@kamei.co.jp | http://enefocus.com/ |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 069 | NC-013854 | S-003843 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | 高天井用形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 190 | 固有エネルギー消費効率 | カメイ株式会社 | FORCE BRIGHT | FTR-63W-400X-ARM | 親 | 高効率の発光ダイオード（LED）を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。 水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。 FORCE BRIGHTシリーズは業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。 | 東京支店法人営業部広域販売課 | 越前谷貴絵 | 03-6228-3463 | kie.echizen-ya@kamei.co.jp | http://enefocus.com/ |
| 069 | NC-013856 | S-003843 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | 高天井用形状、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 190 | 固有エネルギー消費効率 | カメイ株式会社 | FORCE BRIGHT | FTR-80W-700X-ARM | 親 | 高効率の発光ダイオード（LED）を複数実装した高輝度タイプの高天井用照明器具です。 水銀灯と比較し、低消費電力・長寿命効果が有ります。 FORCE BRIGHTシリーズは業界最高クラスの発光効率を達成いたしました。 | 東京支店法人営業部広域販売課 | 越前谷貴絵 | 03-6228-3463 | kie.echizen-ya@kamei.co.jp | http://enefocus.com/ |
| 060 | NC-009709 | S-003845 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ベースライト型(スクエア) | 32W蛍光灯相当スクエアサイズ | 172.8 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ[パネルタイプ] | MY-SC460100N/4 AHTX | 親 | 空間の方向性に関係なくレイアウト可能。 面光源による均一な光が天井面に広がりを実現 | 営業本部市販第一営業部商品企画課 | 若杉　智之 | 0467-41-2760 | wakasugi.tomoyuki@mitsubishi-lighting.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ |
| 060 | NC-009710 | S-003845 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ベースライト型(スクエア) | 32W蛍光灯相当スクエアサイズ | 172.8 | 固有エネルギー消費効率 | 三菱電機照明株式会社 | LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ[パネルタイプ] | MY-SC460101N/5 AHTX | 親 | 空間の方向性に関係なくレイアウト可能。 面光源による均一な光が天井面に広がりを実現 | 営業本部市販第一営業部商品企画課 | 若杉　智之 | 0467-41-2760 | wakasugi.tomoyuki@mitsubishi-lighting.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/ |
| 041 | NC-013309 | S-003848 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ベースライト型(スクエア) | 45W蛍光灯相当スクエアサイズ | 164 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 | 一体型LEDベースライトスクエアシリーズ | XL484PEVLA9 | 親 | 器具スタイル、サイズ、明るさ、光色が充実で省エネ性の高い 一体型LEDベースライトスクエアシリーズ スクエア光源タイプ。 | パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 | 大代表 | 03-6218-1131 | matsumoto.eiichiro@jp.panasonic.com | http://www2.panasonic.biz/es/lighting/ |
| 041 | NC-013277 | S-003849 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ベースライト型(ストレート) | - | 194 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 | LEDベースライトiDシリーズ | NNLK42590+NNL4507HNTLE9 | 親 | 器具スタイル、サイズ、明るさ、光色が充実で省エネ性の高い 一体型LEDベースライトiDシリーズ。 | パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 | 大代表 | 03-6218-1131 | matsumoto.eiichiro@jp.panasonic.com | http://www2.panasonic.biz/es/lighting/ |
| 026 | NC-014119 | S-003849 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ベースライト型(ストレート) | - | 194 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKT412404HN-LS9 | 親 | 本体と光源部（ＬＥＤバー）がそれぞれ選択出来るＬＥＤベース照明器具 | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |
| 026 | NC-014121 | S-003849 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ベースライト型(ストレート) | - | 194 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKT412404HJN-LS9 | 親 | 本体と光源部（ＬＥＤバー）がそれぞれ選択出来るＬＥＤベース照明器具 | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |
| 026 | NC-014123 | S-003849 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ベースライト型(ストレート) | - | 194 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKT412404HPN-LS9 | 親 | 本体と光源部（ＬＥＤバー）がそれぞれ選択出来るＬＥＤベース照明器具 | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |
| 026 | NC-014124 | S-003849 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ベースライト型(ストレート) | - | 194 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKT412404HYN-LD9 | 親 | 本体と光源部（ＬＥＤバー）がそれぞれ選択出来るＬＥＤベース照明器具 | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |
| 026 | NC-014125 | S-003849 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ベースライト型(ストレート) | - | 194 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKT423404HN-LS9 | 親 | 本体と光源部（ＬＥＤバー）がそれぞれ選択出来るＬＥＤベース照明器具 | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |
| 026 | NC-014127 | S-003849 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ベースライト型(ストレート) | - | 194 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKT423404HJN-LS9 | 親 | 本体と光源部（ＬＥＤバー）がそれぞれ選択出来るＬＥＤベース照明器具 | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |
| 026 | NC-014129 | S-003849 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ベースライト型(ストレート) | - | 194 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKT423404HPN-LS9 | 親 | 本体と光源部（ＬＥＤバー）がそれぞれ選択出来るＬＥＤベース照明器具 | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |
| 026 | NC-014130 | S-003849 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ベースライト型(ストレート) | - | 194 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKT423404HYN-LD9 | 親 | 本体と光源部（ＬＥＤバー）がそれぞれ選択出来るＬＥＤベース照明器具 | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |
| 026 | NC-014131 | S-003849 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ベースライト型(ストレート) | - | 194 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKT407404HN-LS9 | 親 | 本体と光源部（ＬＥＤバー）がそれぞれ選択出来るＬＥＤベース照明器具 | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |
| 026 | NC-014133 | S-003849 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ベースライト型(ストレート) | - | 194 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKT407404HPN-LS9 | 親 | 本体と光源部（ＬＥＤバー）がそれぞれ選択出来るＬＥＤベース照明器具 | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |
| 026 | NC-014134 | S-003849 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ベースライト型(ストレート) | - | 194 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKR423404HN-LS9 | 親 | 本体と光源部（ＬＥＤバー）がそれぞれ選択出来るＬＥＤベース照明器具 | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |
| 026 | NC-014136 | S-003849 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ベースライト型(ストレート) | - | 194 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKT413404HN-LS9 | 親 | 本体と光源部（ＬＥＤバー）がそれぞれ選択出来るＬＥＤベース照明器具 | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |
| 026 | NC-014138 | S-003849 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ベースライト型(ストレート) | - | 194 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKT412404HC6N-LS9 | 親 | 本体と光源部（ＬＥＤバー）がそれぞれ選択出来るＬＥＤベース照明器具 | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 026 | NC-014140 | S-003849 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ベースライト型(ストレート) | - | 194 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKT412404HC8N-LS9 | 親 | 本体と光源部（ＬＥＤバー）がそれぞれ選択出来るＬＥＤベース照明器具 | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |
| 026 | NC-014142 | S-003849 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ベースライト型(ストレート) | - | 194 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKT423404HC6N-LS9 | 親 | 本体と光源部（ＬＥＤバー）がそれぞれ選択出来るＬＥＤベース照明器具 | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |
| 026 | NC-014144 | S-003849 | 産業・業務（業種共通） | 照明器具 | LED照明器具 | ベースライト型(ストレート) | - | 194 | 固有エネルギー消費効率 | 東芝ライテック株式会社 | TENQOOｼﾘｰｽﾞ | LEKT423404HC8N-LS9 | 親 | 本体と光源部（ＬＥＤバー）がそれぞれ選択出来るＬＥＤベース照明器具 | 商品部商品第一担当 | 植田 守 | 044-331-7556 | mamoru.ueda@toshiba.co.jp | http://www.tlt.co.jp |
| 033 | NC-012991 | S-003858 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 1.1kW超1.5kW以下 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 1.5kW 2P 200V 50Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 松井 孝彰 | 03-3218-6629 | matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html |
| 033 | NC-012997 | S-003859 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 1.5kW超2.2kW以下 | 89.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 2.2kW 2P 200V 50Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 松井 孝彰 | 03-3218-6629 | matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html |
| 033 | NC-013003 | S-003863 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 3.0kW超3.7kW以下 | 89.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 3.7kW 2P 200V 50Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 松井 孝彰 | 03-3218-6629 | matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html |
| 033 | NC-013009 | S-003866 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 4.0kW超5.5kW以下 | 91.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 5.5kW 2P 200V 50Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 松井 孝彰 | 03-3218-6629 | matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html |
| 033 | NC-013015 | S-003868 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 5.5kW超7.5kW以下 | 91.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 7.5kW 2P 200V 50Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 松井 孝彰 | 03-3218-6629 | matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html |
| 016 | NC-010189 | S-003870 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 7.5kW超11.0kW以下 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKKH3-FCKA21E-2P-11kW | 親 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 | モータ企画・マーケティング担当 | 044-520-0390 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html |
| 016 | NC-010193 | S-003871 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 11.0kW超15.0kW以下 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCKA21E-2P-15kW | 親 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 | モータ企画・マーケティング担当 | 044-520-0390 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html |
| 033 | NC-013021 | S-003871 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 11.0kW超15.0kW以下 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 15kW 2P 200V 50Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 松井 孝彰 | 03-3218-6629 | matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html |
| 033 | NC-013027 | S-003873 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 15.0kW超18.5kW以下 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 18.5kW 2P 200V 50Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 松井 孝彰 | 03-3218-6629 | matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html |
| 033 | NC-013033 | S-003875 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 18.5kW超22.0kW以下 | 93.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 22kW 2P 200V 50Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 松井 孝彰 | 03-3218-6629 | matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html |
| 033 | NC-013039 | S-003877 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 30kW 2P 200V 50Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 松井 孝彰 | 03-3218-6629 | matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html |
| 033 | NC-013045 | S-003879 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 30.0kW超37.0kW以下 | 94.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 37kW 2P 200V 50Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 松井 孝彰 | 03-3218-6629 | matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html |
| 029 | NC-013464 | S-003880 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数2 | 37.0kW超 | 96.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 132kW TFO-LKK 2P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6072 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm |
| 029 | NC-013465 | S-003882 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 0.75kW以下 | 84.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFO-LK 4P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6072 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm |
| 033 | NC-013051 | S-003886 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 1.1kW超1.5kW以下 | 86.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 1.5kW 4P 200V 50Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 松井 孝彰 | 03-3218-6629 | matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html |
| 029 | NC-013466 | S-003887 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 1.5kW超2.2kW以下 | 88.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 2.2kW TFO-LK 4P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6072 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm |

2018年度L2-Tech認証製品一覧　Ver.1.00

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 016 | NC-010197 | S-003891 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 3.0kW超 3.7kW以下 | 89.4 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKH3-FBKA21E-4P-3.7kW | 親 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全ててプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 | モータ企画・マーケティング担当 | 044-520-0390 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html |
| 029 | NC-013467 | S-003894 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 4.0kW超 5.5kW以下 | 91.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFO-LKK 4P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6072 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm |
| 029 | NC-013468 | S-003896 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 5.5kW超 7.5kW以下 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 4P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6072 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm |
| 033 | NC-013058 | S-003898 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 7.5kW超 11.0kW以下 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 11kW 4P 200V 50Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 松井 孝彰 | 03-3218-6629 | matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/topruner/index.html |
| 016 | NC-010201 | S-003900 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 11.0kW超 15.0kW以下 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FBKA21E-4P-15kW | 親 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全ててプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 | モータ企画・マーケティング担当 | 044-520-0390 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html |
| 029 | NC-013469 | S-003902 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 15.0kW超 18.5kW以下 | 94.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 4P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6072 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm |
| 029 | NC-013470 | S-003904 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 18.5kW超 22.0kW以下 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | 22kW TFO-LKK 4P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6072 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm |
| 033 | NC-013065 | S-003906 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 22.0kW超 30.0kW以下 | 94.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 30kW 4P 200V 50Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 松井 孝彰 | 03-3218-6629 | matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/topruner/index.html |
| 033 | NC-013072 | S-003907 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 30.0kW超 37.0kW以下 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 37kW 4P 200V 50Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 松井 孝彰 | 03-3218-6629 | matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/topruner/index.html |
| 029 | NC-013471 | S-003907 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 30.0kW超 37.0kW以下 | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | 37kW TFO-LKK 4P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6072 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm |
| 029 | NC-013472 | S-003910 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数4 | 37.0kW超 | 96 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | 110kW TFO-LKK 4P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6072 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm |
| 033 | NC-013079 | S-003912 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 0.75kW以下 | 83.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 0.75kW 6P 200V 50Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 松井 孝彰 | 03-3218-6629 | matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/topruner/index.html |
| 029 | NC-013473 | S-003915 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 1.1kW超 1.5kW以下 | 87.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | 1.5kW TFO-LK 6P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6072 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm |
| 016 | NC-010205 | S-003917 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 1.5kW超 2.2kW以下 | 89.3 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKH3-FBKA21E-6P-2.2kW | 親 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全ててプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 | モータ企画・マーケティング担当 | 044-520-0390 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html |
| 016 | NC-010209 | S-003920 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 3.0kW超 3.7kW以下 | 89.3 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKH3-FBKA21E-6P-3.7kW | 親 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全ててプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 | モータ企画・マーケティング担当 | 044-520-0390 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html |
| 016 | NC-010213 | S-003925 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 4.0kW超 5.5kW以下 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKKH3-FBKA21E-6P-5.5kW | 親 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全ててプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 | モータ企画・マーケティング担当 | 044-520-0390 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html |
| 033 | NC-013085 | S-003926 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 5.5kW超 7.5kW以下 | 91.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 7.5kW 6P 200V 50Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 松井 孝彰 | 03-3218-6629 | matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/topruner/index.html |
| 029 | NC-013474 | S-003929 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 7.5kW超 11.0kW以下 | 91.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 6P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6072 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm |
| 033 | NC-013091 | S-003931 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 11.0kW超 15.0kW以下 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 15kW 6P 200V 50Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 松井 孝彰 | 03-3218-6629 | matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/topruner/index.html |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 033 | NC-013097 | S-003932 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 15.0kW超18.5kW以下 | 92.7 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 18.5kW 6P 200V 50Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 松井 孝彰 | 03-3218-6629 | matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/topruner/index.html |
| 029 | NC-013475 | S-003932 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 15.0kW超18.5kW以下 | 92.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 6P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6072 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm |
| 033 | NC-013103 | S-003934 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 18.5kW超22.0kW以下 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 22kW 6P 200V 50Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 松井 孝彰 | 03-3218-6629 | matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/topruner/index.html |
| 029 | NC-013476 | S-003934 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 18.5kW超22.0kW以下 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | 22kW TFO-LKK 6P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6072 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm |
| 016 | NC-010217 | S-003936 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94.2 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FBK21E-6P-30kW | 親 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全ててプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 | モータ企画・マーケティング担当 | 044-520-0390 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html |
| 029 | NC-013477 | S-003938 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 50Hz、200V、極数6 | 30.0kW超37.0kW以下 | 93.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | 37kW TFO-LKK 6P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6072 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm |
| 029 | NC-013478 | S-003942 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 0.75kW以下 | 86.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFO-LK 2P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6072 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm |
| 033 | NC-013109 | S-003945 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 1.1kW超1.5kW以下 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 1.5kW 2P 220V 60Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 松井 孝彰 | 03-3218-6629 | matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/topruner/index.html |
| 033 | NC-013115 | S-003946 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 1.5kW超2.2kW以下 | 90.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 2.2kW 2P 220V 60Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 松井 孝彰 | 03-3218-6629 | matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/topruner/index.html |
| 033 | NC-013121 | S-003950 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 3.0kW超3.7kW以下 | 90.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 3.7kW 2P 220V 60Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 松井 孝彰 | 03-3218-6629 | matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/topruner/index.html |
| 033 | NC-013127 | S-003954 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 4.0kW超5.5kW以下 | 91.5 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 5.5kW 2P 220V 60Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 松井 孝彰 | 03-3218-6629 | matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/topruner/index.html |
| 033 | NC-013133 | S-003956 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 5.5kW超7.5kW以下 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 7.5kW 2P 220V 60Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 松井 孝彰 | 03-3218-6629 | matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/topruner/index.html |
| 029 | NC-013479 | S-003958 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 7.5kW超11.0kW以下 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 2P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6072 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm |
| 029 | NC-013480 | S-003960 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 11.0kW超15.0kW以下 | 93.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 2P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6072 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm |
| 033 | NC-013139 | S-003962 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 15.0kW超18.5kW以下 | 93.7 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 18.5kW 2P 220V 60Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 松井 孝彰 | 03-3218-6629 | matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/topruner/index.html |
| 029 | NC-013481 | S-003963 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 18.5kW超22.0kW以下 | 94 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | 22kW TFO-LKK 2P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6072 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm |
| 029 | NC-013482 | S-003965 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | 30kW TFO-LKK 2P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6072 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm |
| 016 | NC-010221 | S-003967 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数2 | 30.0kW超37.0kW以下 | 94 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FCK21E-2P-37kW | 親 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全ててプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 | モータ企画・マーケティング担当 | 044-520-0390 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html |
| 029 | NC-013483 | S-003970 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 0.75kW以下 | 87.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | 0.75kW TFO-LK 4P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6072 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 033 | NC-013145 | S-003975 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 1.1kW超 1.5kW以下 | 89.1 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 1.5kW 4P 220V 60Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 松井 孝彰 | 03-3218-6629 | matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html |
| 033 | NC-013152 | S-003977 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 1.5kW超 2.2kW以下 | 90.2 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 2.2kW 4P 220V 60Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 松井 孝彰 | 03-3218-6629 | matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html |
| 033 | NC-013159 | S-003980 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 3.0kW超 3.7kW以下 | 90.7 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 3.7kW 4P 220V 60Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 松井 孝彰 | 03-3218-6629 | matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html |
| 029 | NC-013484 | S-003984 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 4.0kW超 5.5kW以下 | 92.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 5.5kW TFO-LKK 4P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 半辰勝之 | 03-4345-6072 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm |
| 029 | NC-013485 | S-003985 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 5.5kW超 7.5kW以下 | 92.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 7.5kW TFO-LKK 4P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 半辰勝之 | 03-4345-6072 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm |
| 029 | NC-013486 | S-003986 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 7.5kW超 11.0kW以下 | 93.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 4P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 半辰勝之 | 03-4345-6072 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm |
| 033 | NC-013166 | S-003987 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 11.0kW超 15.0kW以下 | 93.6 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 15kW 4P 220V 60Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 松井 孝彰 | 03-3218-6629 | matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html |
| 029 | NC-013487 | S-003987 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 11.0kW超 15.0kW以下 | 93.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 4P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 半辰勝之 | 03-4345-6072 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm |
| 029 | NC-013488 | S-003989 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 15.0kW超 18.5kW以下 | 94.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 4P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 半辰勝之 | 03-4345-6072 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm |
| 029 | NC-013489 | S-003990 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 18.5kW超 22.0kW以下 | 94.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 22kW TFO-LKK 4P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 半辰勝之 | 03-4345-6072 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm |
| 029 | NC-013490 | S-003993 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 22.0kW超 30.0kW以下 | 94.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 30kW TFO-LKK 4P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 半辰勝之 | 03-4345-6072 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm |
| 029 | NC-013491 | S-003994 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 30.0kW超 37.0kW以下 | 95.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 37kW TFO-LKK 4P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 半辰勝之 | 03-4345-6072 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm |
| 029 | NC-013492 | S-003996 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数4 | 37.0kW超 | 96.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ･モートルNeo100 Premium | 55kW TFO-LKK 4P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 半辰勝之 | 03-4345-6072 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm |
| 033 | NC-013173 | S-003998 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 0.75kW以下 | 85.3 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 0.75kW 6P 220V 60Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 松井 孝彰 | 03-3218-6629 | matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html |
| 016 | NC-010225 | S-004001 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 1.5kW超 2.2kW以下 | 90.4 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKH3-FBKA21E-6P-2.2kW | 親 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータ ドライブ事業部 | モータ企画・マーケティング担当 | 044-520-0390 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html |
| 016 | NC-010229 | S-004003 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 3.0kW超 3.7kW以下 | 90.6 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKH3-FBKA21E-6P-3.7kW | 親 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータ ドライブ事業部 | モータ企画・マーケティング担当 | 044-520-0390 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html |
| 033 | NC-013179 | S-004003 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 3.0kW超 3.7kW以下 | 90.6 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 3.7kW 6P 220V 60Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 松井 孝彰 | 03-3218-6629 | matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html |
| 016 | NC-010233 | S-004005 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 4.0kW超 5.5kW以下 | 92.2 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | IKKH3-FBKA21E-6P-5.5kW | 親 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータ ドライブ事業部 | モータ企画・マーケティング担当 | 044-520-0390 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html |
| 033 | NC-013185 | S-004006 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 5.5kW超 7.5kW以下 | 92.4 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 7.5kW 6P 220V 60Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 松井 孝彰 | 03-3218-6629 | matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/i_motor/items/toprunner/index.html |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 029 | NC-013494 | S-004007 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 7.5kW超11.0kW以下 | 93.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | 11kW TFO-LKK 6P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6072 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm |
| 029 | NC-013495 | S-004008 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 11.0kW超15.0kW以下 | 93.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | 15kW TFO-LKK 6P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6072 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm |
| 016 | NC-010237 | S-004009 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 15.0kW超18.5kW以下 | 93.7 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FBK21E-6P-18.5kW | 親 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 | モータ企画・マーケティング担当 | 044-520-0390 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html |
| 029 | NC-013496 | S-004009 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 15.0kW超18.5kW以下 | 93.7 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | 18.5kW TFO-LKK 6P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6072 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm |
| 029 | NC-013497 | S-004010 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 18.5kW超22.0kW以下 | 94.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | ザ・モートルNeo100 Premium | 22kW TFO-LKK 6P | 親 | 損失を低減しモータ効率を改善。高効率、省エネルギーを実現した産業用モータ。 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑ事業部企画部 | 宇辰勝之 | 03-4345-6072 | utatsu-katsuyuki@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm |
| 016 | NC-010241 | S-004011 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94.8 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | プレミアムゴールドモートル | TKKH3-FBK21E-6P-30kW | 親 | トップランナー基準をクリア。国内３定格電源全てでプレミアム効率を達成。標準効率モータと同一枠番号でリプレース時の互換性を確保。耐熱クラスＦ種、温度上昇Ｂライズにより絶縁の信頼性を向上、長寿命化を実現。 | モータドライブ事業部 | モータ企画・マーケティング担当 | 044-520-0390 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pgm-basic/225.html |
| 033 | NC-013191 | S-004011 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 22.0kW超30.0kW以下 | 94.8 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 30kW 6P 220V 60Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 松井 孝彰 | 03-3218-6629 | matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/l_motor/items/topruner/index.html |
| 033 | NC-013197 | S-004012 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 誘導モータ | 60Hz、220V、極数6 | 30.0kW超37.0kW以下 | 94.9 | エネルギー消費効率 | 三菱電機株式会社 | 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ | SF-PR 37kW 6P 220V 60Hz | 親 | 当社独自の鋼板フレーム採用、コア、ロータ、コイル、ファン部の最新化、最適化を進め、高効率化を達成。 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 松井 孝彰 | 03-3218-6629 | matsui.takaaki@dx.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/l_motor/items/topruner/index.html |
| 016 | NC-010245 | S-004014 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 0.75kW以下 | 92.3 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝ＩＰＭモータシリーズ | TAYL-FBK-0.75kW-1800min-1 | 親 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ（ＩＰＭモータ）ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC60034-30の最高効率であるＩＥ４（スーパープレミアム効率）を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。 | モータドライブ事業部 | モータ企画・マーケティング担当 | 044-520-0390 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pm-mot/index_j.html |
| 016 | NC-010251 | S-004016 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 0.75kW超1.5kW以下 | 90.4 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝ＩＰＭモータシリーズ | TAYL-FBKA-1.5kW-1800min-1 | 親 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ（ＩＰＭモータ）ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC60034-30の最高効率であるＩＥ４（スーパープレミアム効率）を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。 | モータドライブ事業部 | モータ企画・マーケティング担当 | 044-520-0390 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pm-mot/index_j.html |
| 016 | NC-010257 | S-004017 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 1.5kW超2.2kW以下 | 92.5 | エネルギー消費効率 | 東芝産業機器システム株式会社 | 東芝ＩＰＭモータシリーズ | TAYL-FBKA-2.2kW-1800min-1 | 親 | ロータに永久磁石を埋め込んだ同期モータ（ＩＰＭモータ）ですべりがなく、高精度な速度制御が可能。IEC60034-30の最高効率であるＩＥ４（スーパープレミアム効率）を実現し、より大きな省エネ効果が得られる。標準誘導モータと取付け寸法が同一であるため置き換えも容易。 | モータドライブ事業部 | モータ企画・マーケティング担当 | 044-520-0390 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-tips.co.jp/products/motor/pm-mot/index_j.html |
| 027 | NC-013453 | S-004021 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 3.7kW超5.5kW以下 | 94.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | PM（永久磁石）モータ | EHM2-005518L | 親 | 回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。　軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。 | ドライブシステム事業部企画部 | 佐藤　雷介 | 03-4345-6072 | satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/ecoheart/index.htm |
| 027 | NC-013454 | S-004022 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 5.5kW超7.5kW以下 | 94.8 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | PM（永久磁石）モータ | EHM2-007518H | 親 | 回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。　軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。 | ドライブシステム事業部企画部 | 佐藤　雷介 | 03-4345-6072 | satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/ecoheart/index.htm |
| 027 | NC-013455 | S-004023 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 7.5kW超11kW以下 | 94.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | PM（永久磁石）モータ | EHM2-011018L | 親 | 回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。　軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。 | ドライブシステム事業部企画部 | 佐藤　雷介 | 03-4345-6072 | satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/ecoheart/index.htm |
| 027 | NC-013456 | S-004024 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 11kW超15kW以下 | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | PM（永久磁石）モータ | EHM2-015018L | 親 | 回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。　軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。 | ドライブシステム事業部企画部 | 佐藤　雷介 | 03-4345-6072 | satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/ecoheart/index.htm |
| 027 | NC-013457 | S-004027 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 15kW超18.5kW以下 | 94.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | PM（永久磁石）モータ | EHM2-018518L | 親 | 回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。　軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。 | ドライブシステム事業部企画部 | 佐藤　雷介 | 03-4345-6072 | satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/ecoheart/index.htm |
| 027 | NC-013458 | S-004028 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 18.5kW超22kW以下 | 96.2 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | PM（永久磁石）モータ | EHM2-022018L | 親 | 回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。　軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。 | ドライブシステム事業部企画部 | 佐藤　雷介 | 03-4345-6072 | satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/ecoheart/index.htm |
| 027 | NC-013459 | S-004030 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 22kW超30kW以下 | 96.3 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | PM（永久磁石）モータ | EHM2-030018L | 親 | 回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。　軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。 | ドライブシステム事業部企画部 | 佐藤　雷介 | 03-4345-6072 | satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/ecoheart/index.htm |
| 027 | NC-013460 | S-004032 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 30kW超37kW以下 | 95.6 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | PM（永久磁石）モータ | EHM2-037018L | 親 | 回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。 ・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。　軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。 | ドライブシステム事業部企画部 | 佐藤　雷介 | 03-4345-6072 | satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/ecoheart/index.htm |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 027 | NC-013461 | S-004033 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 37kW超45kW以下 | 95.9 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | PM（永久磁石）モータ | EHM2-045018L | 親 | 回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。　軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。 | ドライブシステム事業部企画部 | 佐藤　雷介 | 03-4345-6072 | satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/ecoheart/index.htm |
| 027 | NC-013462 | S-004031 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 45kW超55kW以下 | 96.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | PM（永久磁石）モータ | EHM2-055018L | 親 | 回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。　軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。 | ドライブシステム事業部企画部 | 佐藤　雷介 | 03-4345-6072 | satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/ecoheart/index.htm |
| 027 | NC-013463 | S-004029 | 産業・業務（業種共通） | モータ | 永久磁石同期モータ | - | 55kW超75kW以下 | 97.4 | エネルギー消費効率 | 株式会社日立産機システム | PM（永久磁石）モータ | EHM1-075018H | 親 | 回転子（ロータ）に永久磁石を使用する事で、モータの損失を低減。 標準効率のモータに比べ、消費電力の低減、CO2排出量の削減を実現する地球環境に貢献するモータです。・長寿命：損失を低減することによりモータの発熱量が低減。　軸受の温度が下がるため、標準効率のモータと比べ軸受のグリース寿命が伸びる傾向にあります。 ・低騒音：標準効率のモータに比べモータの発熱量が減るため、冷却用の外扇を小さくする事ができ、騒音が小さくなります。 | ドライブシステム事業部企画部 | 佐藤　雷介 | 03-4345-6072 | satou-raisuke@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/ecoheart/index.htm |
| 033 | NC-013204 | S-003897 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 20kVA以下 | 125 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | 油入変圧器Rシリーズ | RA-3R | 親 | トップランナー変圧器2014 第二次トップランナー基準(第二次省エネ判断基準)を満足 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 是松 健太 | 03-3218-6624 | korematsu.kenta@bp.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/laca/trns/items/oil/index.html#pageUnit01 |
| 022 | NC-013925 | S-003897 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 20kVA以下 | 125 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroS | SOU-YYCA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-013927 | S-003899 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 20kVA超30kVA以下 | 138 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroS | SOU-YYCA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-013929 | S-003899 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 20kVA超30kVA以下 | 138 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroC | SOU-YYCA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-013931 | S-003901 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 30kVA超50kVA以下 | 197 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroS | SOU-YYCA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-013933 | S-003903 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 50kVA超75kVA以下 | 230 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroS | SOU-YDCA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-013935 | S-003905 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 75kVA超100kVA以下 | 276 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroS | SOU-YDCA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-013937 | S-003908 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 100kVA超150kVA以下 | 370 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroS | SOU-YDCA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-013939 | S-003908 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 100kVA超150kVA以下 | 370 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroS | SOU-DYCA4 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-013941 | S-003909 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 150kVA超200kVA以下 | 444 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroS | SOU-YDCA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-013943 | S-003909 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 150kVA超200kVA以下 | 444 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroS | SOU-DYCA4 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-013945 | S-003911 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 200kVA超300kVA以下 | 584 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroS | SOU-YDCA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-013947 | S-003911 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 200kVA超300kVA以下 | 584 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroS | SOU-DYCA4 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-013949 | S-003913 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 300kVA超500kVA以下 | 892 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroS | SOU-YDCA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-013951 | S-003913 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 300kVA超500kVA以下 | 892 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroS | SOU-DYCA4 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-013953 | S-003916 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 500kVA超750kVA以下 | 1520 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroS | SOU-DD5CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 022 | NC-013955 | S-003916 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 500kVA超750kVA以下 | 1520 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスZeroS | SOU-DY5CA4 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-013957 | S-003919 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 750kVA超1000kVA以下 | 1965 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスZeroS | SOU-DD5CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-013959 | S-003919 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 750kVA超1000kVA以下 | 1965 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスZeroS | SOU-DY5CA4 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-013961 | S-003921 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 1000kVA超1500kVA以下 | 2750 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスZeroS | SOU-DY5CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-013963 | S-003923 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、50Hz | 1500kVA超2000kVA以下 | 3700 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスZeroS | SOU-DY5CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 033 | NC-013205 | S-003924 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 20kVA以下 | 120 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | 油入変圧器Rシリーズ | RA-3R | 親 | トップランナー変圧器2014 第二次トップランナー基準(第二次省エネ判断基準)を満足 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 是松 健太 | 03-3218-6624 | korematsu.kenta@bp.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/taca/trns/items/oil/index.html#pageUnit01 |
| 022 | NC-013965 | S-003924 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 20kVA以下 | 120 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスZeroS | SOU-YYCA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-013967 | S-003927 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 20kVA超30kVA以下 | 133 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスZeroS | SOU-YYCA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-013969 | S-003927 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 20kVA超30kVA以下 | 133 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスZeroC | SOU-YYCA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-013971 | S-003928 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 30kVA超50kVA以下 | 192 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスZeroS | SOU-YYCA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-013973 | S-003930 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 50kVA超75kVA以下 | 220 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスZeroS | SOU-YDCA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-013975 | S-003930 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 50kVA超75kVA以下 | 220 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスZeroS | SOU-DYCA4 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-013977 | S-003933 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 75kVA超100kVA以下 | 268 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスZeroS | SOU-YDCA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-013979 | S-003933 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 75kVA超100kVA以下 | 268 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスZeroS | SOU-DYCA4 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-013981 | S-003935 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 100kVA超150kVA以下 | 366 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスZeroS | SOU-YDCA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-013983 | S-003935 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 100kVA超150kVA以下 | 366 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスZeroS | SOU-DYCA4 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-013985 | S-003937 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 150kVA超200kVA以下 | 440 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスZeroS | SOU-YDCA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-013987 | S-003937 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 150kVA超200kVA以下 | 440 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスZeroS | SOU-DYCA4 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-013989 | S-003939 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 200kVA超300kVA以下 | 549 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスZeroS | SOU-YDCA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 022 | NC-013991 | S-003939 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 200kVA超300kVA以下 | 549 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスZeroS | SOU-DYCA4 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-013993 | S-003941 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 300kVA超500kVA以下 | 820 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスZeroS | SOU-YDCA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-013995 | S-003941 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 300kVA超500kVA以下 | 820 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスZeroS | SOU-DYCA4 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-013997 | S-003944 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 500kVA超750kVA以下 | 1450 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスZeroS | SOU-DD5CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-013999 | S-003944 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 500kVA超750kVA以下 | 1450 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスZeroS | SOU-DY5CA4 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014001 | S-003947 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 750kVA超1000kVA以下 | 1890 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスZeroS | SOU-DD5CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014003 | S-003947 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 750kVA超1000kVA以下 | 1890 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスZeroS | SOU-DY5CA4 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014005 | S-003949 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 1000kVA超1500kVA以下 | 2600 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスZeroS | SOU-DY5CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014007 | S-003951 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、三相、60Hz | 1500kVA超2000kVA以下 | 3365 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスZeroS | SOU-DY5CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014009 | S-003953 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、50Hz | 10kVA以下 | 57 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスZeroS | SOU-CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014011 | S-003955 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、50Hz | 10kVA超20kVA以下 | 76 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスZeroS | SOU-CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014013 | S-003955 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、50Hz | 10kVA超20kVA以下 | 76 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスZeroC | SOU-CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014015 | S-003957 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、50Hz | 20kVA超30kVA以下 | 102 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスZeroS | SOU-CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014017 | S-003959 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、50Hz | 30kVA超50kVA以下 | 147 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスZeroS | SOU-CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014019 | S-003959 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、50Hz | 30kVA超50kVA以下 | 147 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスZeroC | SOU-CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014021 | S-003961 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、50Hz | 50kVA超75kVA以下 | 162 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスZeroS | SOU-CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014023 | S-003964 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、50Hz | 75kVA超100kVA以下 | 210 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスZeroS | SOU-CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014025 | S-003966 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、50Hz | 100kVA超150kVA以下 | 291 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスZeroS | SOU-CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014027 | S-003969 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、50Hz | 150kVA超200kVA以下 | 360 | 全損失 | 日立産機システム | ＳｕｐｅｒアモルファスZeroS | SOU-CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |

2018年度L2-Tech認証製品一覧　Ver.1.00

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 022 | NC-014029 | S-003971 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、50Hz | 200kVA超300kVA以下 | 470 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroS | SOU-CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014031 | S-003972 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、50Hz | 300kVA超500kVA以下 | 780 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroS | SOU-CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 033 | NC-013203 | S-003974 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、60Hz | 10kVA以下 | 51 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | 油入変圧器Rシリーズ | SF-1R | 親 | トップランナー変圧器2014 第二次トップランナー基準(第二次省エネ判断基準)を満足 | FAシステム事業本部 機器計画部 | 是松 健太 | 03-3218-6624 | korematsu.kenta@bp.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/taca/trns/items/oil/index.html#pageUnit01 |
| 022 | NC-014033 | S-003974 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、60Hz | 10kVA以下 | 51 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroS | SOU-CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014037 | S-003978 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、60Hz | 20kVA超30kVA以下 | 95 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroS | SOU-CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014039 | S-003981 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、60Hz | 30kVA超50kVA以下 | 145 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroS | SOU-CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014041 | S-003981 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、60Hz | 30kVA超50kVA以下 | 145 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroC | SOU-CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014043 | S-003983 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、60Hz | 50kVA超75kVA以下 | 165 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroS | SOU-CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014045 | S-003988 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、60Hz | 75kVA超100kVA以下 | 207 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroS | SOU-CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014047 | S-003991 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、60Hz | 100kVA超150kVA以下 | 286 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroS | SOU-CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014049 | S-003992 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、60Hz | 150kVA超200kVA以下 | 354 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroS | SOU-CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014051 | S-003995 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、60Hz | 200kVA超300kVA以下 | 466 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroS | SOU-CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014053 | S-003997 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | 油入変圧器 | 油入変圧器、単相、60Hz | 300kVA超500kVA以下 | 775 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroS | SOU-CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 033 | NC-013206 | S-004043 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、50Hz | 100kVA超150kVA以下 | 411 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | モールド変圧器EX-αシリーズ | CV-3A | 親 | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | FAシステム事業本部 機器計画部 | 是松 健太 | 03-3218-6624 | korematsu.kenta@bp.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/taca/trns/pmerit/dry/r.html |
| 022 | NC-014055 | S-004047 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、50Hz | 200kVA超300kVA以下 | 581 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroMS | MRI-YDCA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014057 | S-004049 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、50Hz | 300kVA超500kVA以下 | 899 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroMS | MRI-YDCA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014059 | S-004050 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、50Hz | 500kVA超750kVA以下 | 1675 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroMS | MRI-DYCA4 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014061 | S-004053 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、50Hz | 750kVA超1000kVA以下 | 2094 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroMS | MRI-DYCA4 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014063 | S-004055 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、50Hz | 1000kVA超1500kVA以下 | 3300 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroMC | MRI-DY5CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |

2018年度L2-Tech認証製品一覧　Ver.1.00

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 022 | NC-014065 | S-004057 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、50Hz | 1500kVA超2000kVA以下 | 4088 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroMC | MRI-DY5CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014067 | S-004064 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 50kVA超75kVA以下 | 244 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroMS | MRI-YDCA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014069 | S-004065 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 75kVA超100kVA以下 | 293 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroMS | MRI-YDCA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 033 | NC-013207 | S-004066 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 100kVA超150kVA以下 | 401 | 全損失 | 三菱電機株式会社 | モールド変圧器EX-αシリーズ | CV-3A | 親 | アモルファス鉄心を採用したスーパー高効率シリーズ | FAシステム事業本部 機器計画部 | 是松 健太 | 03-3218-6624 | korematsu.kenta@bp.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/taca/trns/pmerit/dry/r.html |
| 022 | NC-014071 | S-004067 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 150kVA超200kVA以下 | 460 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroMS | MRI-YDCA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014073 | S-004070 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 200kVA超300kVA以下 | 592 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroMS | MRI-YDCA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014075 | S-004071 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 300kVA超500kVA以下 | 852 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroMS | MRI-DYCA4 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014077 | S-004073 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 500kVA超750kVA以下 | 1715 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroMS | MRI-DYCA4 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014079 | S-004075 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 750kVA超1000kVA以下 | 2028 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroMS | MRI-DYCA4 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014081 | S-004076 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 1000kVA超1500kVA以下 | 3200 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroMC | MRI-DY5CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014083 | S-004078 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、三相、60Hz | 1500kVA超2000kVA以下 | 4125 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroMC | MRI-DY5CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014085 | S-004085 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、50Hz | 30kVA超50kVA以下 | 155 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroMS | MRI-CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014087 | S-004086 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、50Hz | 50kVA超75kVA以下 | 181 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroMS | MRI-CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014089 | S-004088 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、50Hz | 75kVA超100kVA以下 | 223 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroMS | MRI-CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014091 | S-004090 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、50Hz | 100kVA超150kVA以下 | 289 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroMS | MRI-CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014093 | S-004091 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、50Hz | 150kVA超200kVA以下 | 369 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroMS | MRI-CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014095 | S-004093 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、50Hz | 200kVA超300kVA以下 | 496 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroMS | MRI-CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014097 | S-004095 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、50Hz | 300kVA超500kVA以下 | 774 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroMS | MRI-CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014101 | S-004103 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、60Hz | 30kVA超50kVA以下 | 149 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroMS | MRI-CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |

2018年度L2-Tech認証製品一覧　Ver.1.00

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 022 | NC-014099 | S-004105 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、60Hz | 50kVA超75kVA以下 | 183 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroMS | MRI-CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014103 | S-004106 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、60Hz | 75kVA超100kVA以下 | 228 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroMS | MRI-CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014105 | S-004108 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、60Hz | 100kVA超150kVA以下 | 285 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroMS | MRI-CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014107 | S-004110 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、60Hz | 150kVA超200kVA以下 | 368 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroMS | MRI-CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014109 | S-004111 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、60Hz | 200kVA超300kVA以下 | 491 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroMS | MRI-CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 022 | NC-014111 | S-004113 | 産業・業務（業種共通） | 変圧器 | モールド変圧器 | モールド変圧器、単相、60Hz | 300kVA超500kVA以下 | 785 | 全損失 | 日立産機システム | Ｓｕｐｅｒアモルファス ZeroMS | MRI-CA3 | 親 | 鉄心素材にアモルファス合金を採用し無負荷損を低減した超高効率変圧器 | 受配電・環境システム事業部　企画部 | 星野義彦 | 03-6354-6523 | hoshino-yoshiko@hitachi-ies.co.jp | http://www.hitachi-ies.co.jp |
| 006 | NC-011703 | S-004115 | 産業・業務（業種共通） | モータ利用機器（圧縮機） | 蒸気駆動圧縮機 | - | 37kW、79kg/h | 6.95 | 消費蒸気原単位 | 三浦工業株式会社 | 蒸気駆動エアコンプレッサ | SD-695CO | 親 | 蒸気の膨張エネルギーを使ってコンプレッサを駆動させ、工場全体の大幅な電力削減が可能です。また、従来捨てられていた廃熱（圧縮熱）を高温温水として回収し、有効活用することで省エネに貢献します。 | 新事業推進部 | SD推進課 | 03-5793-1060 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |
| 006 | NC-011704 | S-004116 | 産業・業務（業種共通） | モータ利用機器（圧縮機） | 蒸気駆動圧縮機 | - | 55kW、106kg/h | 1.93 | 消費蒸気原単位 | 三浦工業株式会社 | 蒸気駆動エアコンプレッサ | SD-770CF | 親 | 蒸気の膨張エネルギーを使ってコンプレッサを駆動させ、工場全体の大幅な電力削減が可能です。また、従来捨てられていた廃熱（圧縮熱）を高温温水として回収し、有効活用することで省エネに貢献します。 | 新事業推進部 | SD推進課 | 03-5793-1060 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |
| 006 | NC-011705 | S-004117 | 産業・業務（業種共通） | モータ利用機器（圧縮機） | 蒸気駆動圧縮機 | - | 75kW、178kg/h | 2.18 | 消費蒸気原単位 | 三浦工業株式会社 | 蒸気駆動エアコンプレッサ | SD-1310CO | 親 | 蒸気の膨張エネルギーを使ってコンプレッサを駆動させ、工場全体の大幅な電力削減が可能です。また、従来捨てられていた廃熱（圧縮熱）を高温温水として回収し、有効活用することで省エネに貢献します。 | 新事業推進部 | SD推進課 | 03-5793-1060 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |
| 006 | NC-011706 | S-004118 | 産業・業務（業種共通） | モータ利用機器（圧縮機） | 蒸気駆動圧縮機 | 高圧蒸気仕様 | 75kW、247kg/h | 0.6 | 消費蒸気原単位 | 三浦工業株式会社 | 蒸気駆動エアコンプレッサ | SD-1310COH | 親 | 蒸気の膨張エネルギーを使ってコンプレッサを駆動させ、工場全体の大幅な電力削減が可能です。また、従来捨てられていた廃熱（圧縮熱）を高温温水として回収し、有効活用することで省エネに貢献します。 | 新事業推進部 | SD推進課 | 03-5793-1060 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |
| 006 | NC-011708 | S-004034 | 産業・業務（業種共通） | モータ利用機器（圧縮機） | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | - | 37kW、25kW | 0.41 | エネルギー原単位 | 三浦工業株式会社 | 熱回収式電動エアコンプレッサ | VA-540CF | 親 | 従来捨てられていた廃熱（圧縮熱）を高温温水として回収し、有効活用することで省エネに貢献します。 | 新事業推進部 | SD推進課 | 03-5793-1060 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |
| 006 | NC-011709 | S-004034 | 産業・業務（業種共通） | モータ利用機器（圧縮機） | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | - | 37kW、25kW | 0.41 | エネルギー原単位 | 三浦工業株式会社 | 熱回収式電動エアコンプレッサ | VA-695CO | 親 | 従来捨てられていた廃熱（圧縮熱）を高温温水として回収し、有効活用することで省エネに貢献します。 | 新事業推進部 | SD推進課 | 03-5793-1060 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |
| 006 | NC-011710 | S-004038 | 産業・業務（業種共通） | モータ利用機器（圧縮機） | 熱回収式ねじ容積形圧縮機 | - | 75kW、60kW | 0.88 | エネルギー原単位 | 三浦工業株式会社 | 熱回収式電動エアコンプレッサ | VA-1400CO | 親 | 従来捨てられていた廃熱（圧縮熱）を高温温水として回収し、有効活用することで省エネに貢献します。 | 新事業推進部 | SD推進課 | 03-5793-1060 | xxx@xxx.xx | http://www.miuraz.co.jp/contact/ |
| 064 | NC-011545 | S-004040 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | Low-E複層ガラス | 新築用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | ＡＧＣ株式会社 | サンバランス | アクアグリーン | 親 | Low-Eガラスを採用し、高い可視光透過率を持ちながら、高断熱性能に加えて高性能な遮熱性能を実現したペアガラス。 | ビルディング・産業ガラスカンパニー　日本事業部商品統括グループ | 斉藤晃 | 03-6802-7610 | akira-saitou@agc.com | https://www.asahiglass plaza.net/ |
| 064 | NC-011546 | S-004040 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | Low-E複層ガラス | 新築用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | ＡＧＣ株式会社 | サンバランス | トリプルクール | 親 | 熱をカットする銀の膜を３層に重ねたLow-Eペアガラスにより、日射熱を大幅にカット。可視光透過率を確保しながら、より高い遮熱性能と断熱性能を実現。 | ビルディング・産業ガラスカンパニー　日本事業部商品統括グループ | 斉藤晃 | 03-6802-7610 | akira-saitou@agc.com | https://www.asahiglass plaza.net/ |
| 064 | NC-011547 | S-004040 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | Low-E複層ガラス | 新築用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | ＡＧＣ株式会社 | サンバランス | ピュアクリア | 親 | Low-Eガラスを採用し、高い可視光透過率を持ちながら、高断熱性能を実現したペアガラス。 | ビルディング・産業ガラスカンパニー　日本事業部商品統括グループ | 斉藤晃 | 03-6802-7610 | akira-saitou@agc.com | https://www.asahiglass plaza.net/ |
| 024 | NC-011602 | S-004040 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | Low-E複層ガラス | 新築用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | 日本板硝子株式会社 | ペアマルチレイボーグ | グリーン | 親 | ペアマルチレイボーグは、室外側ガラスをLow-E膜でコーティングした日射遮蔽型のLow－E複層ガラスです。日射エネルギーを反射し、夏の冷房効果を高めるとともに、冬は高断熱性能を発揮し、室内の暖かさを室外に逃がしにくくするので暖房効率の向上にも役立ちます。 | 日本板硝子お客様ダイヤル | 日本板硝子お客様ダイヤル | 0120-498-023 | flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp | http://glass-wonderland.jp/contact/index.html |
| 024 | NC-011604 | S-004040 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | Low-E複層ガラス | 新築用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | 日本板硝子株式会社 | ペアマルチレイボーグ | クリア | 親 | ペアマルチレイボーグは、室外側ガラスをLow-E膜でコーティングした日射遮蔽型のLow－E複層ガラスです。日射エネルギーを反射し、夏の冷房効果を高めるとともに、冬は高断熱性能を発揮し、室内の暖かさを室外に逃がしにくくするので暖房効率の向上にも役立ちます。 | 日本板硝子お客様ダイヤル | 日本板硝子お客様ダイヤル | 0120-498-023 | flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp | http://glass-wonderland.jp/contact/index.html |

2018年度L2-Tech認証製品一覧　Ver.1.00

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 052 | NC-014451 | S-004040 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | Low-E複層ガラス | 新築用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ペアレックスツインガード | ペアレックスツインガード（グリーン） | 親 | Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |
| 052 | NC-014455 | S-004040 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | Low-E複層ガラス | 新築用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ペアレックスツインガードG | ペアレックスツインガードG（シルバー） | 親 | Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |
| 052 | NC-014456 | S-004040 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | Low-E複層ガラス | 新築用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ペアレックスツインガードG | ペアレックスツインガードG（クリア） | 親 | Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |
| 052 | NC-014458 | S-004040 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | Low-E複層ガラス | 新築用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ペアレックスツインガードG | ペアレックスツインガードG（グリーン） | 親 | Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |
| 052 | NC-014466 | S-004040 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | Low-E複層ガラス | 新築用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ペアレックスヒートガード | ペアレックスヒートガード（グリーン） | 親 | Low-E膜を室内側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能を有する複層ガラスです。冬場の暖房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |
| 052 | NC-014467 | S-004040 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | Low-E複層ガラス | 新築用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ペアレックスヒートガードG | ペアレックスヒートガードG（シルバー） | 親 | Low-E膜を室内側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能を有する複層ガラスです。冬場の暖房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |
| 052 | NC-014468 | S-004040 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | Low-E複層ガラス | 新築用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ペアレックスヒートガードG | ペアレックスヒートガードG（クリア） | 親 | Low-E膜を室内側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能を有する複層ガラスです。冬場の暖房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |
| 052 | NC-014470 | S-004040 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | Low-E複層ガラス | 新築用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ペアレックスヒートガードG | ペアレックスヒートガードG（グリーン） | 親 | Low-E膜を室内側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能を有する複層ガラスです。冬場の暖房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |
| 064 | NC-011548 | S-004042 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | 三層Low-E複層ガラス | 新築用 | - | 0.8 | 熱貫流率 | ＡＧＣ株式会社 | サンバランス | トリプルガラス | 親 | アルゴンガスの中空層を２層は配置したLow-E三層ガラス。断熱性をアップした次世代省エネガラス。 | ビルディング・産業ガラスカンパニー　日本事業部商品統括グループ | 斉藤晃 | 03-6802-7610 | akira-saitou@agc.com | https://www.asahiglassplaza.net/ |
| 024 | NC-011601 | S-004044 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | 真空Low-E複層ガラス | 新築用 | - | 0.74 | 熱貫流率 | 日本板硝子株式会社 | スペーシア21 | 遮熱クリア | 親 | スペーシア21遮熱クリアは、薄型で高断熱性能を実現した複層真空ガラスです。その構造は、当社独自の真空ガラス「スペーシアクール」とＬｏｗ－Ｅガラスの間に熱伝導性が低いアルゴンガスを封入したハイブリッド構造で、ガラスの総厚がわずか18.2mmで、熱貫流率として0.74W/㎡･Ｋを達成。その断熱性は、一般的な複層ガラスの約4倍、50mm厚のガラスウールに匹敵します。 | 日本板硝子お客様ダイヤル | 日本板硝子お客様ダイヤル | 0120-498-023 | flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp | http://glass-wonderland.jp/contact/index.html |
| 064 | NC-011549 | S-004046 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス | リフォーム用 | - | 2.6 | 熱貫流率 | ＡＧＣ株式会社 | ペヤプラス | アクアグリーン | 親 | アルゴンガスの中空層を２層は配置したLow-E三層ガラス。断熱性をアップした次世代省エネガラス。 | ビルディング・産業ガラスカンパニー　日本事業部商品統括グループ | 斉藤晃 | 03-6802-7610 | akira-saitou@agc.com | https://www.asahiglassplaza.net/ |
| 064 | NC-011550 | S-004046 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス | リフォーム用 | - | 2.6 | 熱貫流率 | ＡＧＣ株式会社 | ペヤプラス | ピュアクリア | 親 | アルゴンガスの中空層を２層は配置したLow-E三層ガラス。断熱性をアップした次世代省エネガラス。 | ビルディング・産業ガラスカンパニー　日本事業部商品統括グループ | 斉藤晃 | 03-6802-7610 | akira-saitou@agc.com | https://www.asahiglassplaza.net/ |
| 052 | NC-014471 | S-004046 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス | リフォーム用 | - | 2.6 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ホームペアレックスＳ | ホームペアレックスＳ ツインガード （シルバー） | 親 | Low-E膜を室内側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能を有する複層ガラスです。冬場の暖房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |
| 052 | NC-014472 | S-004046 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス | リフォーム用 | - | 2.6 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ホームペアレックスＳ | ホームペアレックスＳ ツインガード （クリア） | 親 | Low-E膜を室内側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能を有する複層ガラスです。冬場の暖房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |
| 052 | NC-014474 | S-004046 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス | リフォーム用 | - | 2.6 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ホームペアレックスＳ | ホームペアレックスＳ ツインガード （グリーン） | 親 | Low-E膜を室内側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能を有する複層ガラスです。冬場の暖房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |
| 052 | NC-014475 | S-004046 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス | リフォーム用 | - | 2.6 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ホームペアレックスＳ | ホームペアレックスＳ ツインガードG （シルバー） | 親 | Low-E膜を室内側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能を有する複層ガラスです。冬場の暖房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |
| 052 | NC-014476 | S-004046 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス | リフォーム用 | - | 2.6 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ホームペアレックスＳ | ホームペアレックスＳ ツインガードG （クリア） | 親 | Low-E膜を室内側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能を有する複層ガラスです。冬場の暖房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |
| 052 | NC-014478 | S-004046 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス | リフォーム用 | - | 2.6 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ホームペアレックスＳ | ホームペアレックスＳ ツインガードG （グリーン） | 親 | Low-E膜を室内側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能を有する複層ガラスです。冬場の暖房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |
| 052 | NC-014479 | S-004046 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス | リフォーム用 | - | 2.6 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ホームペアレックスＳ | ホームペアレックスＳ ヒートガード （シルバー） | 親 | Low-E膜を室内側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能を有する複層ガラスです。冬場の暖房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 052 | NC-014480 | S-004046 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス | リフォーム用 | - | 2.6 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ホームベアレックスＳ | ホームベアレックスＳ ヒートガード （クリア） | 親 | Low-E膜を室内側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能を有する複層ガラスです。冬場の暖房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |
| 052 | NC-014482 | S-004046 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス | リフォーム用 | - | 2.6 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ホームベアレックスＳ | ホームベアレックスＳ ヒートガード （グリーン） | 親 | Low-E膜を室内側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能を有する複層ガラスです。冬場の暖房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |
| 052 | NC-014483 | S-004046 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス | リフォーム用 | - | 2.6 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ホームベアレックスＳ | ホームベアレックスＳ ヒートガードＧ （シルバー） | 親 | Low-E膜を室内側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能を有する複層ガラスです。冬場の暖房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |
| 052 | NC-014484 | S-004046 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス | リフォーム用 | - | 2.6 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ホームベアレックスＳ | ホームベアレックスＳ ヒートガードＧ （クリア） | 親 | Low-E膜を室内側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能を有する複層ガラスです。冬場の暖房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |
| 052 | NC-014486 | S-004046 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス | リフォーム用 | - | 2.6 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ホームベアレックスＳ | ホームベアレックスＳ ヒートガードＧ （グリーン） | 親 | Low-E膜を室内側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能を有する複層ガラスです。冬場の暖房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |
| 024 | NC-011597 | S-004048 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | 真空ガラス | リフォーム用 | - | 1 | 熱貫流率 | 日本板硝子株式会社 | スペーシアクール | スペーシアクール | 親 | 真空ガラス「スペーシアクール」は、2枚のガラスの間に0.2mmの真空層を設け、真空層とLow-Eガラスの効果により、フロート板ガラスの約6倍、一般複層ガラスの約3倍の断熱性能を誇る世界初の真空窓ガラスです。窓ガラスを通して入ってくる日射熱も反射するため、夏は涼しく、冬は暖かい居住空間を実現し、省エネにも貢献します。 | 日本板硝子お客様ダイヤル | 日本板硝子お客様ダイヤル | 0120-498-023 | flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp | http://glass-wonderland.jp/contact/index.html |
| 064 | NC-011551 | S-004051 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス | リフォーム用 | - | 1.6 | 熱貫流率 | ＡＧＣ株式会社 | アトッチ | クール | 親 | 既存の窓の上からLow-Eガラスをそのまま貼り付けるだけで、Low-Eペアガラスと同等の性能を得ることができる後付けLow-Eガラス。暑さ対策、西日対策に強い。 | ビルディング・産業ガラスカンパニー　日本事業部商品統括グループ | 斉藤晃 | 03-6802-7610 | akira-saitou@agc.com | https://www.asahiglassplaza.net/ |
| 064 | NC-011552 | S-004051 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス | リフォーム用 | - | 1.6 | 熱貫流率 | ＡＧＣ株式会社 | アトッチ | クラシック | 親 | 既存の窓の上からLow-Eガラスをそのまま貼り付けるだけで、Low-Eペアガラスと同等の性能を得ることができる後付けLow-Eガラス。暑さ対策、寒さ対策のバランスが良い。 | ビルディング・産業ガラスカンパニー　日本事業部商品統括グループ | 斉藤晃 | 03-6802-7610 | akira-saitou@agc.com | https://www.asahiglassplaza.net/ |
| 064 | NC-011553 | S-004052 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | 薄型Low-E複層ガラス | リフォーム用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | ＡＧＣ株式会社 | ペアスマート | ペアスマート | 親 | ガラスとガラスの間にクリプトンガスを封入し、遮熱・断熱性能を高めたリフォーム用ガラス。薄さ、強さ、軽さを実現したガラスで、お使いのサッシはそのままで一枚ガラスからLow-Eペアガラスに取り替えが可能。 | ビルディング・産業ガラスカンパニー　日本事業部商品統括グループ | 斉藤晃 | 03-6802-7610 | akira-saitou@agc.com | https://www.asahiglassplaza.net/ |
| 052 | NC-014487 | S-004052 | 産業・業務（業種共通） | 窓 | 薄型Low-E複層ガラス | リフォーム用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | 窓ンナ | 窓ンナ（グリーン） | 親 | 現在ご使用になられているサッシを交換することなく、簡単に取替えが可能な薄型Low-E複層ガラスです。Low-E膜の効果により、高い断熱性能が得られます。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |
| 061 | NC-010271 | S-004054 | 産業・業務（業種共通） | 断熱材 | 断熱材(押出法ポリスチレンフォーム) | - | - | 0.022 | 熱伝導率 | 株式会社JSP | ミラフォームラムダ | ミラフォームラムダ | 親 | 高性能断熱材 | 建築土木資材事業部　開発部 | 下條芳範 | 03-6212-6366 | y-shimojyou@co-jsp.co.jp | http://www.co-jsp.co.jp |
| 061 | NC-010272 | S-004054 | 産業・業務（業種共通） | 断熱材 | 断熱材(押出法ポリスチレンフォーム) | - | - | 0.022 | 熱伝導率 | 株式会社JSP | ミラフォームラムダ | ミラフォームラムダ | 親 | 高性能断熱材 | 建築土木資材事業部　開発部 | 下條芳範 | 03-6212-6366 | y-shimojyou@co-jsp.co.jp | http://www.co-jsp.co.jp |
| 037 | NC-009726 | S-004061 | 産業・業務（業種共通） | 断熱材 | 真空断熱材 | - | - | 0.002 | 熱伝導率 | パナソニック株式会社 | 真空断熱材 | U-Vacua | 親 | 家庭用冷蔵庫の断熱材として使用されている真空断熱材を使用した断熱材。高断熱性能、薄型で内貼可能な省施工。 | ハウジングシステム事業部 | 矢野　正 | 06-6903-3278 | yano.tadashi@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/es/ |
| 003 | NC-011707 | S-004530 | 産業・業務（業種共通） | 乾燥設備 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 | 純水：沸点100℃（大気圧下） | 150L/h | 1.79 | 成績係数（COP） | 鹿島環境エンジニアリング株式会社 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 V-CyCle A型 | A500-W150N | 親 | V-CyCleはヒートポンプサイクルを採用した高速かつ高効率の濃縮乾燥システムである。濃縮乾燥プロセスにおいて、被処理物から蒸発した蒸気は従来大気に捨てられていたが、V-CyCleはこの蒸気を回収し、圧縮機で昇温昇圧した後、被処理物の加熱源として再利用することにより、投入する化石燃料起因の蒸気量を大幅に低減し、ランニングコストやCO2排出低減に貢献する。 | 事業統括部 | 渡邊 裕貴 | 03-3746-7645 | eigyo@keeng.co.jp | http://www.kee.jp/service/plant.php |
| 007 | NC-011800 | S-004531 | 産業・業務（業種共通） | 乾燥設備 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 | 純水：沸点100℃（大気圧下） | 750L/h | 1.79 | 成績係数（COP） | 鹿島環境エンジニアリング株式会社 | 蒸気リサイクル型濃縮乾燥装置 V-CyCle A型 | A500-R750N | 親 | V-CyCleはヒートポンプサイクルを採用した高速かつ高効率の濃縮乾燥システムである。濃縮乾燥プロセスにおいて、被処理物から蒸発した蒸気は従来大気に捨てられていたが、V-CyCleはこの蒸気を回収し、圧縮機で昇温昇圧した後、被処理物の加熱源として再利用することにより、投入する化石燃料起因の蒸気量を大幅に低減し、ランニングコストやCO2排出低減に貢献する。 | 事業統括部 | 渡邊 裕貴 | 03-3746-7645 | eigyo@keeng.co.jp | http://www.kee.jp/service/plant.php |
| 040 | NC-011217 | S-004068 | 産業・業務（業種共通） | エネルギーマネジメントシステム | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | 室気熱源仕様 | - | | エネルギー消費効率 | アズビル株式会社 | savic-net FX2 | savic-net FX2 | 親 | あらゆる建物規模に対応するBAシステムです。 BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。 熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を探し出します。 | ビルシステムカンパニー | コールセンター | 0120-26-1023 | call-center@azbil.com | https://www.azbil.com/jp/product/building/system/building-automation-system/savic-net-fx2/index.html |
| 040 | NC-011218 | S-004068 | 産業・業務（業種共通） | エネルギーマネジメントシステム | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | 室気熱源仕様 | - | | エネルギー消費効率 | アズビル株式会社 | savic-net FX mini | savic-net FX mini | 親 | 10,000㎡規模の建物向けのBAシステムです。 BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。 熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を探し出します。 | ビルシステムカンパニー | コールセンター | 0120-26-1023 | call-center@azbil.com | https://www.azbil.com/jp/product/building/system/building-automation-system/savic-net-fx-mini/index.html |
| 040 | NC-011219 | S-004068 | 産業・業務（業種共通） | エネルギーマネジメントシステム | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | 室気熱源仕様 | - | | エネルギー消費効率 | アズビル株式会社 | savic-netFX2compact | savic-netFX2compact | 親 | 20,000㎡規模の建物向けの壁掛け型BAシステムです。 BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。 熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を探し出します。 | ビルシステムカンパニー | コールセンター | 0120-26-1023 | call-center@azbil.com | https://www.azbil.com/jp/product/building/system/building-automation-system/savic-net-fx2-compact/index.html |

2018年度L2-Tech認証製品一覧　Ver.1.00

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 040 | NC-011220 | S-004069 | 産業・業務（業種共通） | エネルギーマネジメントシステム | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | 水熱源仕様 | - | | エネルギー消費効率 | アズビル株式会社 | savic-net FX2 | savic-net FX2 | 親 | あらゆる建物規模に対応するBAシステムです。 BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。 熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を探し出します。 | ビルシステムカンパニー | コールセンター | 0120-26-1023 | call-center@azbil.com | https://www.azbil.com/jp/product/building/system/building-automation-system/savic-net-fx2/index.html |
| 040 | NC-011221 | S-004069 | 産業・業務（業種共通） | エネルギーマネジメントシステム | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | 水熱源仕様 | - | | エネルギー消費効率 | アズビル株式会社 | savic-net FX mini | savic-net FX mini | 親 | 10,000㎡規模の建物向けのBAシステムです。 BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。 熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を探し出します。 | ビルシステムカンパニー | コールセンター | 0120-26-1023 | call-center@azbil.com | https://www.azbil.com/jp/product/building/system/building-automation-system/savic-net-fx-mini/index.html |
| 040 | NC-011222 | S-004069 | 産業・業務（業種共通） | エネルギーマネジメントシステム | BEMS（制御サービス・空調・熱源・中央方式） | 水熱源仕様 | - | | エネルギー消費効率 | アズビル株式会社 | savic-netFX2compact | savic-netFX2compact | 親 | 20,000㎡規模の建物向けの壁掛け型BAシステムです。 BEMS機能を有しており、熱源の最適化運転を自動的におこないます。 熱源の出口温度設定には、実績値からのシミュレーションにより最適値を探し出します。 | ビルシステムカンパニー | コールセンター | 0120-26-1023 | call-center@azbil.com | https://www.azbil.com/jp/product/building/system/building-automation-system/savic-net-fx2-compact/index.html |
| 031 | NC-013230 | S-004244 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | 家庭用エコキュート | 一般地仕様、少人数世帯、保温あり | 185L | 2.8 | 年間給湯保温効率 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | CHP-18AX5-2 | 親 | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazuori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013222 | S-004246 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | 家庭用エコキュート | 一般地仕様、標準世帯、保温あり、１缶 | 320L以上550L未満 | 4 | 年間給湯保温効率 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | CHP-HXE37AY1 | 親 | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。平成28年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞。一般財団法人ヒートポンプ蓄熱センター振興賞受賞。業界NO.1の年間給湯保温効率4.0で、快適機能をすべて搭載した新プレミアムエコキュート。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazuori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013223 | S-004246 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | 家庭用エコキュート | 一般地仕様、標準世帯、保温あり、１缶 | 320L以上550L未満 | 4 | 年間給湯保温効率 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | CUF-E37V3 | 親 | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。平成28年度デマンドサイドマネジメント表彰受賞。一般財団法人ヒートポンプ蓄熱センター振興賞受賞。業界NO.1の年間給湯保温効率4.0で、快適機能をすべて搭載した新プレミアムエコキュート。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazuori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013224 | S-004248 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | 家庭用エコキュート | 一般地仕様、標準世帯、保温あり、多缶 | 320L以上550L未満 | 3 | 年間給湯保温効率 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | CHP-ED372AY1 | 親 | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。奥行45cmの省スペース設置が魅力。高圧力パワフル給湯で快適なスタイリッシュデザインエコキュート。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazuori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013225 | S-004248 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | 家庭用エコキュート | 一般地仕様、標準世帯、保温あり、多缶 | 320L以上550L未満 | 3 | 年間給湯保温効率 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | CHP-E372AY1 | 親 | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。奥行45cmの省スペース設置が魅力。高圧力パワフル給湯で快適なスタイリッシュデザインエコキュート。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazuori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013226 | S-004248 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | 家庭用エコキュート | 一般地仕様、標準世帯、保温あり、多缶 | 320L以上550L未満 | 3 | 年間給湯保温効率 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | CUF-37WV1 | 親 | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。奥行45cmの省スペース設置が魅力。高圧力パワフル給湯で快適なスタイリッシュデザインエコキュート。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazuori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013227 | S-004248 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | 家庭用エコキュート | 一般地仕様、標準世帯、保温あり、多缶 | 320L以上550L未満 | 3 | 年間給湯保温効率 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | CHP-E462AY1 | 親 | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。奥行45cmの省スペース設置が魅力。高圧力パワフル給湯で快適なスタイリッシュデザインエコキュート。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazuori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013228 | S-004248 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | 家庭用エコキュート | 一般地仕様、標準世帯、保温あり、多缶 | 320L以上550L未満 | 3 | 年間給湯保温効率 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | CUF-46WV1 | 親 | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。奥行45cmの省スペース設置が魅力。高圧力パワフル給湯で快適なスタイリッシュデザインエコキュート。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazuori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 013 | NC-014395 | S-004250 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | 家庭用エコキュート | 一般地仕様、標準世帯、保温なし、１缶 | 320L以上550L未満 | 3.3 | 年間給湯効率 | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝エコキュート「ESTIA（エスティア）」 | HWH-F375 | 親 | ☆シンプルな給湯専用のエコキュートはリモコンが決め手！東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン☆ | 東芝電気給湯機ご相談センター | 東芝電気給湯機ご相談センター | 0120-1048-19 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/small/eco/index_j.htm |
| 013 | NC-014398 | S-004250 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | 家庭用エコキュート | 一般地仕様、標準世帯、保温なし、１缶 | 320L以上550L未満 | 3.3 | 年間給湯効率 | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝エコキュート「ESTIA（エスティア）」 | HWH-F465 | 親 | ☆シンプルな給湯専用のエコキュートはリモコンが決め手！東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン☆ | 東芝電気給湯機ご相談センター | 東芝電気給湯機ご相談センター | 0120-1048-19 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/small/eco/index_j.htm |
| 013 | NC-014401 | S-004250 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | 家庭用エコキュート | 一般地仕様、標準世帯、保温なし、１缶 | 320L以上550L未満 | 3.3 | 年間給湯効率 | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝エコキュート「ESTIA（エスティア）」 | HWH-F375H | 親 | ☆シンプルな給湯専用のエコキュートはリモコンが決め手！東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン☆ | 東芝電気給湯機ご相談センター | 東芝電気給湯機ご相談センター | 0120-1048-19 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/small/eco/index_j.htm |
| 013 | NC-014402 | S-004250 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | 家庭用エコキュート | 一般地仕様、標準世帯、保温なし、１缶 | 320L以上550L未満 | 3.3 | 年間給湯効率 | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝エコキュート「ESTIA（エスティア）」 | HWH-F465H | 親 | ☆シンプルな給湯専用のエコキュートはリモコンが決め手！東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン☆ | 東芝電気給湯機ご相談センター | 東芝電気給湯機ご相談センター | 0120-1048-19 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/small/eco/index_j.htm |
| 031 | NC-013229 | S-004252 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | 家庭用エコキュート | 寒冷地仕様、標準世帯、保温あり、１缶 | 320L以上550L未満 | 3.3 | 寒冷地年間給湯保温効率 | 株式会社コロナ | 家庭用エコキュート | CHP-HXE37AY1K | 親 | 自然冷媒CO2を冷媒としたヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステム。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazuori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 013 | NC-014403 | S-004253 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ） | 家庭用エコキュート | 寒冷地仕様、標準世帯、保温なし、１缶 | 320L以上550L未満 | 2.9 | 寒冷地年間給湯効率 | 東芝キヤリア株式会社 | 東芝エコキュート「ESTIA（エスティア）」 | HWH-F465N | 親 | ☆シンプルな給湯専用のエコキュートはリモコンが決め手！東芝のエコキュートはスマートな光タッチリモコン☆ | 東芝電気給湯機ご相談センター | 東芝電気給湯機ご相談センター | 0120-1048-19 | xxx@xxx.xx | http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/small/eco/index_j.htm |
| 057 | NC-010519 | S-004260 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 給湯専用機 | - | 95 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ） | RUX-E2403W | 親 | 排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。 | 営業本部　営業企画部　テクニカルサポート室 | 多和田　智之 | 052-361-8286 | satoshitawada@rinnai.co.jp | http://www.rinnai.jp |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 055 | NC-012117 | S-004260 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 給湯専用機 | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス給湯器 | GQ-C2038WXSBL | 親 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html |
| 055 | NC-012125 | S-004260 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 給湯専用機 | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス給湯器 | GQ-C2432WXBL | 親 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html |
| 057 | NC-010599 | S-004261 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）ふろ給湯暖房兼用型 | RVD-E2405AW2-1(A) | 親 | 排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。 | 営業本部　営業企画部　テクニカルサポート室 | 多和田　智之 | 052-361-8286 | satoshitawada@rinnai.co.jp | http://www.rinnai.jp |
| 057 | NC-010609 | S-004261 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）ふろ給湯暖房兼用型 | RUFH-E1615AW2-3(A) | 親 | 排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。 | 営業本部　営業企画部　テクニカルサポート室 | 多和田　智之 | 052-361-8286 | satoshitawada@rinnai.co.jp | http://www.rinnai.jp |
| 057 | NC-010629 | S-004261 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）ふろ給湯暖房兼用型 | RUFH-E2405AW2-1(A) | 親 | 排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。 | 営業本部　営業企画部　テクニカルサポート室 | 多和田　智之 | 052-361-8286 | satoshitawada@rinnai.co.jp | http://www.rinnai.jp |
| 057 | NC-010631 | S-004261 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）ふろ給湯暖房兼用型 | RUFH-E2405AW2-3(A) | 親 | 排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。 | 営業本部　営業企画部　テクニカルサポート室 | 多和田　智之 | 052-361-8286 | satoshitawada@rinnai.co.jp | http://www.rinnai.jp |
| 057 | NC-010643 | S-004261 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）ふろ給湯暖房兼用型 | RUFH-E2406AW2-1 | 親 | 排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。 | 営業本部　営業企画部　テクニカルサポート室 | 多和田　智之 | 052-361-8286 | satoshitawada@rinnai.co.jp | http://www.rinnai.jp |
| 057 | NC-010663 | S-004261 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）ふろ給湯暖房兼用型 | RUFH-E2406AW2-6 | 親 | 排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。 | 営業本部　営業企画部　テクニカルサポート室 | 多和田　智之 | 052-361-8286 | satoshitawada@rinnai.co.jp | http://www.rinnai.jp |
| 057 | NC-010691 | S-004261 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）ふろ給湯暖房兼用型 | RUFH-EP1615AW2-3(A) | 親 | 排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。 | 営業本部　営業企画部　テクニカルサポート室 | 多和田　智之 | 052-361-8286 | satoshitawada@rinnai.co.jp | http://www.rinnai.jp |
| 057 | NC-010709 | S-004261 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）ふろ給湯暖房兼用型 | RUFH-EP2406AW2-6 | 親 | 排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。 | 営業本部　営業企画部　テクニカルサポート室 | 多和田　智之 | 052-361-8286 | satoshitawada@rinnai.co.jp | http://www.rinnai.jp |
| 057 | NC-010750 | S-004261 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）ふろ給湯暖房兼用型 | RUFH-SE2406AW2-3 | 親 | 排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。 | 営業本部　営業企画部　テクニカルサポート室 | 多和田　智之 | 052-361-8286 | satoshitawada@rinnai.co.jp | http://www.rinnai.jp |
| 057 | NC-010762 | S-004261 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）ふろ給湯暖房兼用型 | RUFH-E2402AFF2-1AH | 親 | 排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。 | 営業本部　営業企画部　テクニカルサポート室 | 多和田　智之 | 052-361-8286 | satoshitawada@rinnai.co.jp | http://www.rinnai.jp |
| 057 | NC-010772 | S-004261 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）ふろ給湯暖房兼用型 | RUFH-E2406AFF2-6 | 親 | 排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。 | 営業本部　営業企画部　テクニカルサポート室 | 多和田　智之 | 052-361-8286 | satoshitawada@rinnai.co.jp | http://www.rinnai.jp |
| 057 | NC-010792 | S-004261 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）ふろ給湯暖房兼用型 | RUFH-EP1613AFF2-3H | 親 | 排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。 | 営業本部　営業企画部　テクニカルサポート室 | 多和田　智之 | 052-361-8286 | satoshitawada@rinnai.co.jp | http://www.rinnai.jp |
| 057 | NC-010794 | S-004261 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）ふろ給湯暖房兼用型 | RUFH-TE2405AW2-3 | 親 | 排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。 | 営業本部　営業企画部　テクニカルサポート室 | 多和田　智之 | 052-361-8286 | satoshitawada@rinnai.co.jp | http://www.rinnai.jp |
| 057 | NC-010804 | S-004261 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）ふろ給湯暖房兼用型 | RUFH-TE2406AW2-6 | 親 | 排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。 | 営業本部　営業企画部　テクニカルサポート室 | 多和田　智之 | 052-361-8286 | satoshitawada@rinnai.co.jp | http://www.rinnai.jp |
| 057 | NC-010816 | S-004261 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）給湯暖房兼用型 | RUH-EP1613FF2-1KT | 親 | 排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。 | 営業本部　営業企画部　テクニカルサポート室 | 多和田　智之 | 052-361-8286 | satoshitawada@rinnai.co.jp | http://www.rinnai.jp |
| 057 | NC-010817 | S-004261 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）給湯暖房兼用型 | RUH-E1613W2-1 | 親 | 排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。 | 営業本部　営業企画部　テクニカルサポート室 | 多和田　智之 | 052-361-8286 | satoshitawada@rinnai.co.jp | http://www.rinnai.jp |
| 062 | NC-011240 | S-004261 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-HK240ZW | 親 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | http://www.purpose.co.jp/ |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 062 | NC-011313 | S-004261 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-HK200ZW-1 | 親 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | http://www.purpose.co.jp/ |
| 062 | NC-011315 | S-004261 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | パーパス株式会社 | ガス給湯暖房用熱源機 | GH-H1600ZWH3-1 | 親 | 従来捨てられていた排熱を潜熱回収することで熱効率を高め、環境負荷の低減を実現したガス給湯暖房用熱源機。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | http://www.purpose.co.jp/ |
| 055 | NC-012127 | S-004261 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2449AWD-2BL | 親 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html |
| 055 | NC-012223 | S-004261 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2450AW3H-1BL | 親 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html |
| 055 | NC-012485 | S-004261 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2453AW3HBL | 親 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html |
| 055 | NC-012632 | S-004261 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-CP2451SAW6H-1BL | 親 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html |
| 055 | NC-012690 | S-004261 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房給湯兼用機 | - | 93 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房付ふろ給湯器 | GTH-C2453AW3HBL | 親 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房付ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html |
| 057 | NC-010563 | S-004263 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房専用機 | - | 87 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | 潜熱回収型ガス温水機器（暖房専用機） | RH-K200W2-1 | 親 | 排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。 | 営業本部　営業企画部　テクニカルサポート室 | 多和田　智之 | 052-361-8286 | satoshitawada@rinnai.co.jp | http://www.rinnai.jp |
| 057 | NC-010566 | S-004263 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房専用機 | - | 87 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | 潜熱回収型ガス温水機器（暖房専用機） | RH-KM200W2-1 | 親 | 排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。 | 営業本部　営業企画部　テクニカルサポート室 | 多和田　智之 | 052-361-8286 | satoshitawada@rinnai.co.jp | http://www.rinnai.jp |
| 055 | NC-012489 | S-004263 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 暖房専用機 | - | 87 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガス温水暖房専用熱源機 | GH-C2310WDBL | 親 | ガスを燃やした熱で水を温めるガス温水暖房専用熱源機であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html |
| 057 | NC-010535 | S-004264 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）ふろ給湯兼用型 | RFS-E2008A(A) | 親 | 排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。 | 営業本部　営業企画部　テクニカルサポート室 | 多和田　智之 | 052-361-8286 | satoshitawada@rinnai.co.jp | http://www.rinnai.jp |
| 057 | NC-010539 | S-004264 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）ふろ給湯兼用型 | RUF-E2008AW(A) | 親 | 排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。 | 営業本部　営業企画部　テクニカルサポート室 | 多和田　智之 | 052-361-8286 | satoshitawada@rinnai.co.jp | http://www.rinnai.jp |
| 057 | NC-010544 | S-004264 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）ふろ給湯兼用型 | RUF-E2008AW(A)-TN | 親 | 排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。 | 営業本部　営業企画部　テクニカルサポート室 | 多和田　智之 | 052-361-8286 | satoshitawada@rinnai.co.jp | http://www.rinnai.jp |
| 057 | NC-010548 | S-004264 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）ふろ給湯兼用型 | RUF-TE2003AW（A） | 親 | 排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。 | 営業本部　営業企画部　テクニカルサポート室 | 多和田　智之 | 052-361-8286 | satoshitawada@rinnai.co.jp | http://www.rinnai.jp |
| 057 | NC-010550 | S-004264 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）ふろ給湯兼用型 | RUF-E2011AFF | 親 | 排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。 | 営業本部　営業企画部　テクニカルサポート室 | 多和田　智之 | 052-361-8286 | satoshitawada@rinnai.co.jp | http://www.rinnai.jp |
| 057 | NC-010556 | S-004264 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | リンナイ株式会社 | ガス温水機器（エコジョーズ）ふろ給湯兼用型 | RUF-E2008AG(A) | 親 | 排気の熱を回収し、高効率にお湯を沸かすタイプ。 | 営業本部　営業企画部　テクニカルサポート室 | 多和田　智之 | 052-361-8286 | satoshitawada@rinnai.co.jp | http://www.rinnai.jp |
| 055 | NC-012490 | S-004264 | 家庭 | 給湯器（ガス式） | ガス温水機器（エコジョーズ） | 風呂給湯兼用機 | - | 95.1 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GT-C1652AWX-SFF-2BL | 親 | ガスを燃やした熱で水を温めるガスふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html |
| 065 | NC-011582 | S-004270 | 家庭 | コージェネレーション | 家庭用燃料電池（ネファーム・SOFC） | - | - | 52 | 発電効率 | アイシン精機株式会社 | 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム ネファームタイプS | FCCS07B2N | 親 | 高い発電効率と最小サイズを実現し、既築や集合住宅への設置が可能になった | エネルギーシステム営業部 | 増田　洋志 | 0566-24-8838 | m_hiro@ee.aisin.co.jp | http://www.aisin.co.jp/cogene/ |
| 066 | NC-011564 | S-004285 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | シーリングライト型 | ～8畳 | 160.4 | 固有エネルギー消費効率 | NECライティング株式会社 | LEDｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ（～8畳） | HLDCB08100SG | 親 | 昼白色でも昼光色でも適用畳数内最大光量の明るさ。子供のリビング学習の時間や家族で食事を楽しむ時など様々な生活シーンに応じた光色が選択できます。一日の生活に応じた最適なあかりをお届けする「快適あかりモード」、万が一の停電時もちょっと安心の「ホタルック機能」、便利な高機能リモコンなど、機能満載です。 | お客様相談室 | 受付担当 | 0120-52-3205 | lt_j@nelt.nec.co.jp | http://www.nelt.co.jp/ |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 041 | NC-013296 | S-004285 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | シーリングライト型 | ～8畳 | 160.4 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | LEDシーリングライト | LGBZ1617 | 親 | 消費電力がダウンし、固有エネルギー消費効率がアップ。 さらに省エネに貢献。 | パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 | 大代表 | 03-6218-1131 | matsumoto.eiichiro@jp.panasonic.com | http://www2.panasonic.biz/es/lighting/ |
| 041 | NC-013297 | S-004286 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | シーリングライト型 | ～10畳 | 156 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | LEDシーリングライト | LGBZ2617 | 親 | 消費電力がダウンし、固有エネルギー消費効率がアップ。 さらに省エネに貢献。 | パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 | 大代表 | 03-6218-1131 | matsumoto.eiichiro@jp.panasonic.com | http://www2.panasonic.biz/es/lighting/ |
| 066 | NC-011566 | S-004287 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | シーリングライト型 | ～12畳 | 160.3 | 固有エネルギー消費効率 | NECライティング株式会社 | LEDｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ（～12畳） | HLDCD12100SG | 親 | 昼白色でも昼光色でも適用畳数内最大光量の明るさ。子供のリビング学習の時間や家族で食事を楽しむ時など様々な生活シーンに応じた光色が選択できます。一日の生活に応じた最適なあかりをお届けする「快適あかりモード」、万が一の停電時もちょっと安心の「ホタルック機能」、便利な高機能リモコンなど、機能満載です。 | お客様相談室 | 受付担当 | 0120-52-3205 | lt_j@nelt.nec.co.jp | http://www.nelt.co.jp/ |
| 041 | NC-013298 | S-004287 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | シーリングライト型 | ～12畳 | 160.3 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | LEDシーリングライト | LGBZ3617 | 親 | 消費電力がダウンし、固有エネルギー消費効率がアップ。 さらに省エネに貢献。 | パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 | 大代表 | 03-6218-1131 | matsumoto.eiichiro@jp.panasonic.com | http://www2.panasonic.biz/es/lighting/ |
| 066 | NC-011568 | S-004288 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | シーリングライト型 | ～14畳 | 155.1 | 固有エネルギー消費効率 | NECライティング株式会社 | LEDｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ（～14畳） | HLDCE14100SG | 親 | 昼白色でも昼光色でも適用畳数内最大光量の明るさ。子供のリビング学習の時間や家族で食事を楽しむ時など様々な生活シーンに応じた光色が選択できます。一日の生活に応じた最適なあかりをお届けする「快適あかりモード」、万が一の停電時もちょっと安心の「ホタルック機能」、便利な高機能リモコンなど、機能満載です。 | お客様相談室 | 受付担当 | 0120-52-3205 | lt_j@nelt.nec.co.jp | http://www.nelt.co.jp/ |
| 041 | NC-013299 | S-004288 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | シーリングライト型 | ～14畳 | 155.1 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | LEDシーリングライト | LGBZ4617 | 親 | 消費電力がダウンし、固有エネルギー消費効率がアップ。 さらに省エネに貢献。 | パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 | 大代表 | 03-6218-1131 | matsumoto.eiichiro@jp.panasonic.com | http://www2.panasonic.biz/es/lighting/ |
| 041 | NC-013300 | S-004294 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | ダウンライト型、温白色、電球色、配光角60°超 | - | 100 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | LEDダウンライト | LGB76351LE1 | 親 | 目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。 | パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 | 大代表 | 03-6218-1131 | matsumoto.eiichiro@jp.panasonic.com | http://www2.panasonic.biz/es/lighting/ |
| 041 | NC-013301 | S-004295 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下 | - | 85.5 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | LEDダウンライト | LGB73620LE1 | 親 | 目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。 | パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 | 大代表 | 03-6218-1131 | matsumoto.eiichiro@jp.panasonic.com | http://www2.panasonic.biz/es/lighting/ |
| 041 | NC-013302 | S-004295 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下 | - | 85.5 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | LEDダウンライト | LGB73630LE1 | 親 | 目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。 | パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 | 大代表 | 03-6218-1131 | matsumoto.eiichiro@jp.panasonic.com | http://www2.panasonic.biz/es/lighting/ |
| 041 | NC-013303 | S-004295 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下 | - | 85.5 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | LEDダウンライト | LSEB5718LE1 | 親 | 目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。 | パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 | 大代表 | 03-6218-1131 | matsumoto.eiichiro@jp.panasonic.com | http://www2.panasonic.biz/es/lighting/ |
| 041 | NC-013304 | S-004295 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角30°以下 | - | 85.5 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | LEDダウンライト | LSEB5724LE1 | 親 | 目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。 | パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 | 大代表 | 03-6218-1131 | matsumoto.eiichiro@jp.panasonic.com | http://www2.panasonic.biz/es/lighting/ |
| 041 | NC-013305 | S-004299 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 105 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | LEDダウンライト | LGB76350LE1 | 親 | 目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。 | パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 | 大代表 | 03-6218-1131 | matsumoto.eiichiro@jp.panasonic.com | http://www2.panasonic.biz/es/lighting/ |
| 041 | NC-013306 | S-004299 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | ダウンライト型、昼光色、昼白色、白色、配光角60°超 | - | 105 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | LEDダウンライト | LSEB5614LE1 | 親 | 目的や用途に対応できるラインアップ豊富なLEDダウンライトシリーズ。 | パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 | 大代表 | 03-6218-1131 | matsumoto.eiichiro@jp.panasonic.com | http://www2.panasonic.biz/es/lighting/ |
| 066 | NC-011569 | S-004300 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | ペンダントライト型 | ～4.5畳 | 125.1 | 固有エネルギー消費効率 | NECライティング株式会社 | LEDﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ（～4.5畳） | HCDS0423-X | 親 | 適用畳数内最大光量の明るさ。昼光色ＬＥＤモジュール採用で、文字の読み書きにも適しています。 | お客様相談室 | 受付担当 | 0120-52-3205 | lt_j@nelt.nec.co.jp | http://www.nelt.co.jp/ |
| 066 | NC-011570 | S-004302 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | ペンダントライト型 | ～6畳 | 138.7 | 固有エネルギー消費効率 | NECライティング株式会社 | LEDﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ（～6畳） | HCDA0658-X | 親 | 適用畳数内最大光量の明るさ。昼光色ＬＥＤモジュール採用で、文字の読み書きにも適しています。 | お客様相談室 | 受付担当 | 0120-52-3205 | lt_j@nelt.nec.co.jp | http://www.nelt.co.jp/ |
| 066 | NC-011571 | S-004302 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | ペンダントライト型 | ～6畳 | 138.7 | 固有エネルギー消費効率 | NECライティング株式会社 | LEDﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ（～6畳） | HCDA0651-X | 親 | 適用畳数内最大光量の明るさ。昼光色ＬＥＤモジュール採用で、文字の読み書きにも適しています。 | お客様相談室 | 受付担当 | 0120-52-3205 | lt_j@nelt.nec.co.jp | http://www.nelt.co.jp/ |
| 066 | NC-011572 | S-004303 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | ペンダントライト型 | ～8畳 | 133.4 | 固有エネルギー消費効率 | NECライティング株式会社 | LEDﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ（～8畳） | HCDB0853-X | 親 | 適用畳数内最大光量の明るさ。昼光色ＬＥＤモジュール採用で、文字の読み書きにも適しています。 | お客様相談室 | 受付担当 | 0120-52-3205 | lt_j@nelt.nec.co.jp | http://www.nelt.co.jp/ |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 066 | NC-011573 | S-004303 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | ペンダントライト型 | ～8畳 | 133.4 | 固有エネルギー消費効率 | NECライティング株式会社 | LEDﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ（～8畳） | HCDB0853-G | 親 | 適用畳数内最大光量の明るさ。昼光色ＬＥＤモジュール採用で、文字の読み書きにも適しています。 | お客様相談室 | 受付担当 | 0120-52-3205 | lt_j@nelt.nec.co.jp | http://www.nelt.co.jp/ |
| 066 | NC-011574 | S-004303 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | ペンダントライト型 | ～8畳 | 133.4 | 固有エネルギー消費効率 | NECライティング株式会社 | LEDﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ（～8畳） | HCDB0851-X | 親 | 適用畳数内最大光量の明るさ。昼光色ＬＥＤモジュール採用で、文字の読み書きにも適しています。 | お客様相談室 | 受付担当 | 0120-52-3205 | lt_j@nelt.nec.co.jp | http://www.nelt.co.jp/ |
| 066 | NC-011575 | S-004305 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | ペンダントライト型 | ～12畳 | 137.4 | 固有エネルギー消費効率 | NECライティング株式会社 | LEDﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ（～12畳） | HCDD1253-X | 親 | 適用畳数内最大光量の明るさ。昼光色ＬＥＤモジュール採用で、文字の読み書きにも適しています。 | お客様相談室 | 受付担当 | 0120-52-3205 | lt_j@nelt.nec.co.jp | http://www.nelt.co.jp/ |
| 041 | NC-013307 | S-004308 | 家庭 | 照明器具 | LED照明器具（家庭用） | 電球形LEDランプ組込型、温白色、電球色、電球形LEDランプ2灯以上 | - | 93.4 | 固有エネルギー消費効率 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 | LEDペンダント | LGB19280K | 親 | 和の吹き抜け空間に調和。 多灯使いもできるシンプルなデザイン。 | パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 | 大代表 | 03-6218-1131 | matsumoto.eiichiro@jp.panasonic.com | http://www2.panasonic.biz/es/lighting/ |
| 064 | NC-011554 | S-004312 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス（家庭用） | 新築用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | ＡＧＣ株式会社 | サンバランス | アクアグリーン | 親 | Low-Eガラスを採用し、高い可視光透過率を持ちながら、高断熱性能に加えて高性能な遮熱性能を実現したペアガラス。 | ビルディング・産業ガラスカンパニー　日本事業部商品統括グループ | 斉藤晃 | 03-6802-7610 | akira-saitou@agc.com | https://www.asahiglassplaza.net/ |
| 064 | NC-011555 | S-004312 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス（家庭用） | 新築用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | ＡＧＣ株式会社 | サンバランス | トリプルクール | 親 | 熱をカットする銀の膜を３層に重ねたLow-Eペアガラスにより、日射熱を大幅にカット。可視光透過率を確保しながら、より高い遮熱性能と断熱性能を実現。 | ビルディング・産業ガラスカンパニー　日本事業部商品統括グループ | 斉藤晃 | 03-6802-7610 | akira-saitou@agc.com | https://www.asahiglassplaza.net/ |
| 064 | NC-011556 | S-004312 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス（家庭用） | 新築用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | ＡＧＣ株式会社 | サンバランス | ピュアクリア | 親 | Low-Eガラスを採用し、高い可視光透過率を持ちながら、高断熱性能を実現したペアガラス。 | ビルディング・産業ガラスカンパニー　日本事業部商品統括グループ | 斉藤晃 | 03-6802-7610 | akira-saitou@agc.com | https://www.asahiglassplaza.net/ |
| 024 | NC-011607 | S-004312 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス（家庭用） | 新築用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | 日本板硝子株式会社 | ペアマルチレイボーグ | クリア | 親 | ペアマルチレイボーグは、室外側ガラスをLow-E膜でコーティングした日射遮蔽型のLow－E複層ガラスです。日射エネルギーを反射し、夏の冷房効果を高めるとともに、冬は高断熱性能を発揮し、室内の暖かさを室外に逃がしにくくするので暖房効率の向上にも役立ちます。 | 日本板硝子お客様ダイヤル | 日本板硝子お客様ダイヤル | 0120-498-023 | flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp | http://glass-wonderland.jp/contact/index.html |
| 024 | NC-011608 | S-004312 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス（家庭用） | 新築用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | 日本板硝子株式会社 | ペアマルチレイボーグ | グリーン | 親 | ペアマルチレイボーグは、室外側ガラスをLow-E膜でコーティングした日射遮蔽型のLow－E複層ガラスです。日射エネルギーを反射し、夏の冷房効果を高めるとともに、冬は高断熱性能を発揮し、室内の暖かさを室外に逃がしにくくするので暖房効率の向上にも役立ちます。 | 日本板硝子お客様ダイヤル | 日本板硝子お客様ダイヤル | 0120-498-023 | flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp | http://glass-wonderland.jp/contact/index.html |
| 052 | NC-014493 | S-004312 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス（家庭用） | 新築用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ペアレックスツインガード | ペアレックスツインガード（グリーン） | 親 | Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |
| 052 | NC-014498 | S-004312 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス（家庭用） | 新築用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ペアレックスツインガードG | ペアレックスツインガードG（シルバー） | 親 | Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |
| 052 | NC-014499 | S-004312 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス（家庭用） | 新築用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ペアレックスツインガードG | ペアレックスツインガードG（クリア） | 親 | Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |
| 052 | NC-014501 | S-004312 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス（家庭用） | 新築用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ペアレックスツインガードG | ペアレックスツインガードG（グリーン） | 親 | Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |
| 052 | NC-014508 | S-004312 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス（家庭用） | 新築用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ペアレックスヒートガード | ペアレックスヒートガード（グリーン） | 親 | Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |
| 052 | NC-014509 | S-004312 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス（家庭用） | 新築用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ペアレックスヒートガードG | ペアレックスヒートガードG（シルバー） | 親 | Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |
| 052 | NC-014510 | S-004312 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス（家庭用） | 新築用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ペアレックスヒートガードG | ペアレックスヒートガードG（クリア） | 親 | Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |
| 052 | NC-014512 | S-004312 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス（家庭用） | 新築用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ペアレックスヒートガードG | ペアレックスヒートガードG（グリーン） | 親 | Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |
| 064 | NC-011557 | S-004313 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス（家庭用） | 新築用 | - | 0.8 | 熱貫流率 | ＡＧＣ株式会社 | サンバランス | トリプルガラス | 親 | アルゴンガスの中空層を２層は配置したLow-E三層ガラス。断熱性をアップした次世代省エネガラス。 | ビルディング・産業ガラスカンパニー　日本事業部商品統括グループ | 斉藤晃 | 03-6802-7610 | akira-saitou@agc.com | https://www.asahiglassplaza.net/ |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 024 | NC-011603 | S-004314 | 家庭 | 窓 | 真空Low-E複層ガラス（家庭用） | 新築用 | - | 0.74 | 熱貫流率 | 日本板硝子株式会社 | スペーシア21 | 遮熱クリア | 親 | スペーシア21遮熱クリアは、薄型で高断熱性能を実現した複層真空ガラスです。その構造は、当社独自の真空ガラス「スペーシアクール」とＬｏｗ－Ｅガラスの間に熱伝導性が低いアルゴンガスを封入したハイブリッド構造で、ガラスの総厚がわずか18.2mmで、熱貫流率として0.74W/㎡･Ｋを達成。その断熱性は、一般的な複層ガラスの約4倍、50mm厚のガラスウールに匹敵します。 | 日本板硝子お客様ダイヤル | 日本板硝子お客様ダイヤル | 0120-498-023 | flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp | http://glass-wonderland.jp/contact/index.html |
| 064 | NC-011558 | S-004316 | 家庭 | 窓 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス（家庭用） | リフォーム用 | - | 2.6 | 熱貫流率 | ＡＧＣ株式会社 | ペヤプラス | アクアグリーン | 親 | アルゴンガスの中空層を２層は配置したLow-E三層ガラス。断熱性をアップした次世代省エネガラス。 | ビルディング・産業ガラスカンパニー　日本事業部商品統括グループ | 斉藤晃 | 03-6802-7610 | akira-saitou@agc.com | https://www.asahiglass plaza.net/ |
| 064 | NC-011559 | S-004316 | 家庭 | 窓 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス（家庭用） | リフォーム用 | - | 2.6 | 熱貫流率 | ＡＧＣ株式会社 | ペヤプラス | ピュアクリア | 親 | アルゴンガスの中空層を２層は配置したLow-E三層ガラス。断熱性をアップした次世代省エネガラス。 | ビルディング・産業ガラスカンパニー　日本事業部商品統括グループ | 斉藤晃 | 03-6802-7610 | akira-saitou@agc.com | https://www.asahiglass plaza.net/ |
| 052 | NC-014513 | S-004316 | 家庭 | 窓 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス（家庭用） | リフォーム用 | - | 2.6 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ホームペアレックスＳ | ホームペアレックスＳ ツインガード （シルバー） | 親 | Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |
| 052 | NC-014514 | S-004316 | 家庭 | 窓 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス（家庭用） | リフォーム用 | - | 2.6 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ホームペアレックスＳ | ホームペアレックスＳ ツインガード （クリア） | 親 | Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |
| 052 | NC-014516 | S-004316 | 家庭 | 窓 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス（家庭用） | リフォーム用 | - | 2.6 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ホームペアレックスＳ | ホームペアレックスＳ ツインガード （グリーン） | 親 | Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |
| 052 | NC-014517 | S-004316 | 家庭 | 窓 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス（家庭用） | リフォーム用 | - | 2.6 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ホームペアレックスＳ | ホームペアレックスＳ ツインガードＧ （シルバー） | 親 | Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |
| 052 | NC-014518 | S-004316 | 家庭 | 窓 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス（家庭用） | リフォーム用 | - | 2.6 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ホームペアレックスＳ | ホームペアレックスＳ ツインガードＧ （クリア） | 親 | Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |
| 052 | NC-014520 | S-004316 | 家庭 | 窓 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス（家庭用） | リフォーム用 | - | 2.6 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ホームペアレックスＳ | ホームペアレックスＳ ツインガードＧ （グリーン） | 親 | Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |
| 052 | NC-014521 | S-004316 | 家庭 | 窓 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス（家庭用） | リフォーム用 | - | 2.6 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ホームペアレックスＳ | ホームペアレックスＳ ヒートガード （シルバー） | 親 | Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |
| 052 | NC-014522 | S-004316 | 家庭 | 窓 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス（家庭用） | リフォーム用 | - | 2.6 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ホームペアレックスＳ | ホームペアレックスＳ ヒートガード （クリア） | 親 | Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |
| 052 | NC-014524 | S-004316 | 家庭 | 窓 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス（家庭用） | リフォーム用 | - | 2.6 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ホームペアレックスＳ | ホームペアレックスＳ ヒートガード （グリーン） | 親 | Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |
| 052 | NC-014525 | S-004316 | 家庭 | 窓 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス（家庭用） | リフォーム用 | - | 2.6 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ホームペアレックスＳ | ホームペアレックスＳ ヒートガードＧ （シルバー） | 親 | Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |
| 052 | NC-014526 | S-004316 | 家庭 | 窓 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス（家庭用） | リフォーム用 | - | 2.6 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ホームペアレックスＳ | ホームペアレックスＳ ヒートガードＧ （クリア） | 親 | Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |
| 052 | NC-014528 | S-004316 | 家庭 | 窓 | アタッチメント付きLow-E複層ガラス（家庭用） | リフォーム用 | - | 2.6 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | ホームペアレックスＳ | ホームペアレックスＳ ヒートガードＧ （グリーン） | 親 | Low-E膜を室外側のガラスの中空層側にコーティングすることで、高い断熱性能に加え、優れた遮熱性能を兼ね備えた複層ガラスです。冬場の暖房効率はもちろん、夏場の冷房効率を向上させ、省エネルギーやＣＯ２排出削減に貢献します。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |
| 024 | NC-011599 | S-004317 | 家庭 | 窓 | 真空ガラス（家庭用） | リフォーム用 | - | 1 | 熱貫流率 | 日本板硝子株式会社 | スペーシアクール | スペーシアクール | 親 | 真空ガラス「スペーシアクール」は、2枚のガラスの間に0.2mmの真空層を設け、真空層とLow-Eガラスの効果により、フロート板ガラスの約6倍、一般複層ガラスの約3倍の断熱性能を誇る世界初の真空窓ガラスです。窓ガラスを通して入ってくる日射熱も反射するため、夏は涼しく、冬は暖かい居住空間を実現し、省エネにも貢献します。 | 日本板硝子お客様ダイヤル | 日本板硝子お客様ダイヤル | 0120-498-023 | flatglass-bpj@mail.nsg.co.jp | http://glass-wonderland.jp/contact/index.html |
| 064 | NC-011560 | S-004319 | 家庭 | 窓 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス（家庭用） | リフォーム用 | - | 1.6 | 熱貫流率 | ＡＧＣ株式会社 | アトッチ | クール | 親 | 既存の窓の上からLow-Eガラスをそのまま貼り付けるだけで、Low-Eペアガラスと同等の性能を得ることができる後付けLow-Eガラス。暑さ対策、西日対策に強い。 | ビルディング・産業ガラスカンパニー　日本事業部商品統括グループ | 斉藤晃 | 03-6802-7610 | akira-saitou@agc.com | https://www.asahiglass plaza.net/ |
| 064 | NC-011561 | S-004319 | 家庭 | 窓 | 現場施工型後付けLow-E複層ガラス（家庭用） | リフォーム用 | - | 1.6 | 熱貫流率 | ＡＧＣ株式会社 | アトッチ | クラシック | 親 | 既存の窓の上からLow-Eガラスをそのまま貼り付けるだけで、Low-Eペアガラスと同等の性能を得ることができる後付けLow-Eガラス。暑さ対策、寒さ対策のバランスが良い。 | ビルディング・産業ガラスカンパニー　日本事業部商品統括グループ | 斉藤晃 | 03-6802-7610 | akira-saitou@agc.com | https://www.asahiglass plaza.net/ |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 064 | NC-011562 | S-004323 | 家庭 | 窓 | 薄型Low-E複層ガラス（家庭用） | リフォーム用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | ＡＧＣ株式会社 | ペアスマート | ペアスマート | 親 | ガラスとガラスの間にクリプトンガスを封入し、遮熱・断熱性能を高めたリフォーム用ガラス。薄さ、強さ、軽さを実現したガラスで、お使いのサッシはそのままで一枚ガラスからLow-Eペアガラスに取り替えが可能。 | ビルディング・産業ガラスカンパニー　日本事業部商品統括グループ | 斉藤晃 | 03-6802-7610 | akira-saitou@agc.com | https://www.asahiglassplaza.net/ |
| 052 | NC-014529 | S-004323 | 家庭 | 窓 | 薄型Low-E複層ガラス（家庭用） | リフォーム用 | - | 2.5 | 熱貫流率 | セントラル硝子株式会社 | 窓ンナ | 窓ンナ（グリーン） | 親 | 現在ご使用になられているサッシを交換することなく、簡単に取替えが可能な薄型Low-E複層ガラスです。Low-E膜の効果により、高い断熱性能が得られます。 | お客様相談窓口 | お客様相談窓口 | 0120-27-1219 | ttanuma@cgco.co.jp | http://www.cg-glass.jp/ |
| 046 | NC-010405 | S-004324 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | FIX | - | 1.3 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | エルスターＳ ＦＩＸ窓（複層ガラス・アルゴンガス入り） | ※ＥＳＶＦ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/m²K）以下のガラス使用時に適合します。 | 親 | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく高性能樹脂窓 | お客様相談センター | – | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | – |
| 046 | NC-010389 | S-004326 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - | 1.46 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | エルスターＳ 引違い窓（複層ガラス・アルゴンガス入り） | ※ＥＳＨ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/m²K）以下のガラス使用時に適合します。 | 親 | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく高性能樹脂窓 | お客様相談センター | – | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | – |
| 046 | NC-010399 | S-004327 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し | - | 1.3 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | エルスターＳ 縦すべり出し窓（複層ガラス・アルゴンガス入り） | ※ＥＳＶＴ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/m²K）以下のガラス使用時に適合します。 | 親 | 断熱性、採光性、デザイン性、耐久性、それらすべてを進化させることで、これからの住まいを、毎日の暮らしやすさを、さらに深化させていく高性能樹脂窓 | お客様相談センター | – | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | – |
| 046 | NC-010416 | S-004329 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | FIX | - | 1.52 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | サーモスＸ ＦＩＸ窓（複層ガラス・アルゴンガス入り） | ※ＳＸＶＦＵ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/m²K）以下のガラス使用時に適合します | 親 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓 | お客様相談センター | – | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | – |
| 046 | NC-010407 | S-004330 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 引き違い | - | 1.7 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | サーモスＸ 引違い窓（複層ガラス・アルゴンガス入り） | ※ＳＸＨ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/m²K）以下のガラス使用時に適合します | 親 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓 | お客様相談センター | – | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | – |
| 046 | NC-010413 | S-004332 | 家庭 | 窓 | Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 縦すべり出し | - | 1.52 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | サーモスＸ 縦すべり出し窓（複層ガラス・アルゴンガス入り） | ※ＳＸＶＴ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率1.2（W/m²K）以下のガラス使用時に適合します | 親 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓 | お客様相談センター | – | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | – |
| 046 | NC-010432 | S-004334 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | FIX | - | 0.75 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | エルスターＸ ＦＩＸ窓（トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ※ＥＸＶＦ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60（W/m²K）以下のガラス使用時に適合します | 親 | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂窓 | お客様相談センター | – | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | – |
| 046 | NC-010417 | S-004333 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 引き違い | - | 1.06 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | エルスターＸ 引違い窓（トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ※ＥＸＨ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/m²K）以下のガラス使用時に適合します | 親 | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂窓 | お客様相談センター | – | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | – |
| 046 | NC-010426 | S-004335 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し | - | 0.79 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | エルスターＸ 縦すべり出し窓（トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ※ＥＸＶＴ－地域記号－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.60（W/m²K）以下のガラス使用時に適合します | 親 | 世界トップクラスの断熱性能を備えるだけにとどまらず、これまでの樹脂窓と一線を画す美しさ、使いやすさも追求した高性能樹脂窓 | お客様相談センター | – | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | – |
| 046 | NC-010443 | S-004336 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | FIX | - | 1.03 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | サーモスＸ ＦＩＸ窓（トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ※ＳＸＶＦＵ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/m²K）以下のガラス使用時に適合します | 親 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓 | お客様相談センター | – | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | – |
| 046 | NC-010434 | S-004339 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 引き違い | - | 1.22 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | サーモスＸ 引違い窓（トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ※ＳＸＨ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/m²K）以下のガラス使用時に適合します | 親 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓 | お客様相談センター | – | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | – |
| 046 | NC-010440 | S-004341 | 家庭 | 窓 | 三層Low-E複層ガラス・アルミ樹脂複合サッシ | 縦すべり出し | - | 1.03 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | サーモスＸ 縦すべり出し窓（トリプルガラス・クリプトンガス入り） | ※ＳＸＶＴ－呼称－色記号 ※ガラス中央部熱貫流率0.59（W/m²K）以下のガラス使用時に適合します | 親 | アルミと樹脂のハイブリッド構造で、樹脂窓と同等の断熱性能を実現し、さらに、美しいデザイン、優れた採光性、操作性、耐久性も兼ね備えた高性能ハイブリッド窓 | お客様相談センター | – | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | – |
| 046 | NC-010387 | S-004343 | 家庭 | 窓 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | FIX | - | 0.55 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | レガリス ＦＩＸ窓 | 色記号－呼称－ＣＪＭＲ ※透明ガラス使用時に適合します。 | 親 | 世界初の５層ガラスを採用し、国内Ｎｏ．１の断熱性能を実現した高性能樹脂窓 | お客様相談センター | – | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | – |
| 046 | NC-010383 | S-004346 | 家庭 | 窓 | 五層Low-E複層ガラス・樹脂サッシ | 縦すべり出し | - | 0.55 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | レガリス 縦すべり出し窓 | 色記号－呼称－ＣＪＭＡ ※透明ガラス使用時に適合します。 | 親 | 世界初の５層ガラスを採用し、国内Ｎｏ．１の断熱性能を実現した高性能樹脂窓 | お客様相談センター | – | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | – |
| 046 | NC-010444 | S-004516 | 家庭 | 玄関ドア | 金属製玄関ドア | 引き戸 | - | 0.89 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | グランデル2 ハイグレード仕様 801型 | ■■-801(R/L)-DJGC | 親 | アルミの内側に樹脂を取付けた高性能枠とドア厚60mmの高性能パネルによる高断熱玄関ドア | お客様相談センター | – | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | – |
| 046 | NC-010446 | S-004516 | 家庭 | 玄関ドア | 金属製玄関ドア | 引き戸 | - | 0.89 | 熱貫流率 | 株式会社LIXIL | グランデル2 ハイグレード仕様 851型 | ■■-851(R/L)-DJGC | 親 | アルミの内側に樹脂を取付けた高性能枠とドア厚60mmの高性能パネルによる高断熱玄関ドア | お客様相談センター | – | 0120-126-001 | xxx@xxx.xx | – |
| 037 | NC-009727 | S-004364 | 家庭 | 断熱材 | 真空断熱材（家庭用） | - | - | 0.002 | 熱伝導率 | パナソニック株式会社 | 真空断熱材 | U-Vacua | 親 | 家庭用冷蔵庫の断熱材として使用されている真空断熱材を使用した断熱材。高断熱性能、薄型で内貼可能な省施工。 | ハウジングシステム事業部 | 矢野　正 | 06-6903-3278 | yano.tadashi@jp.panasonic.com | https://panasonic.co.jp/es/ |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | 設備・機器等の名称 | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 058 | NC-011330 | S-004155 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 2.2kW | 7.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 日立ルームエアコン　白くまくん　Xシリーズ | RAS-X22J | 親 | 本製品は、室内機の熱交換器とファンの自動お掃除「凍結洗浄 ファンロボ」を搭載し、ニオイの一因となるホコリや油汚れを洗い流して清潔な風を届けるとともに、目詰まりによる能力の低下を抑えます。ファンの洗浄はファンを逆回転させつつブラシで掃除することでホコリを落とし、さらに逆回転による風で落としたホコリを熱交換器に付着させることで行います。さらにブラシを熱交換器に接触させた状態で熱交換器を凍らせて空気中の水分を使って大量の霜を付け、たくわえた霜を一気に溶かすことで、熱交換器に付着させたファンの汚れとともに熱交換器とブラシの汚れを洗い流します。さらに、「くらしカメラAI」でお部屋の状況を見て、エアコン内部の汚れに応じて自動で洗浄します。 また、「くらしカメラAI」は下記5つのカメラで構成し、室内機の「4分割フロントフラップ」と組み合わせて快適な空調を実現します。　○在室者の在室時間や位置、室内の間取りなどを認識する「画像カメラ」　○在室者の周囲や天井などの温度を見る「温度カメラ」　○お部屋の湿度分布を見る「湿度カメラ」　○ソファやテーブルなどの位置や形状を見る「ものカメラ」　○床材や窓の位置・大きさを見る「お部屋カメラ」「くらしカメラAI」は、在室者それぞれの在室時間を識別し、寒すぎる(暑すぎる)と感じる前に冷やし方(暖め方)をコントロールします。さらに人の位置や足もと付近、間取り、家具の位置・形状、床材を考慮して「気流の通り道」を見つけ、独立した4枚のフラップが在室時間と「気流の通り道」にあわせてきめ細かく気流を制御します。これらにより、『一人ひとりの在室時間による暑い寒いの感じ方が違う』、『冬は足から熱を奪う床が寒くする』といった従来からの課題への対応を図り、長時間使い続けてもずっと快適、さらに冬は足もとがしっかり暖かくなるようにしています。 | お客様相談窓口 | お客様相談 センター | 0120-3121-11 | xxx@xxx.xx | https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/afterservice/toiawase.html |
| 058 | NC-011333 | S-004161 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 2.5kW | 7.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 日立ルームエアコン　白くまくん　Xシリーズ | RAS-X25J | 親 | 本製品は、室内機の熱交換器とファンの自動お掃除「凍結洗浄 ファンロボ」を搭載し、ニオイの一因となるホコリや油汚れを洗い流して清潔な風を届けるとともに、目詰まりによる能力の低下を抑えます。ファンの洗浄はファンを逆回転させつつブラシで掃除することでホコリを落とし、さらに逆回転による風で落としたホコリを熱交換器に付着させることで行います。さらにブラシを熱交換器に接触させた状態で熱交換器を凍らせて空気中の水分を使って大量の霜を付け、たくわえた霜を一気に溶かすことで、熱交換器に付着させたファンの汚れとともに熱交換器とブラシの汚れを洗い流します。さらに、「くらしカメラAI」でお部屋の状況を見て、エアコン内部の汚れに応じて自動で洗浄します。 また、「くらしカメラAI」は下記5つのカメラで構成し、室内機の「4分割フロントフラップ」と組み合わせて快適な空調を実現します。　○在室者の在室時間や位置、室内の間取りなどを認識する「画像カメラ」　○在室者の周囲や天井などの温度を見る「温度カメラ」　○お部屋の湿度分布を見る「湿度カメラ」　○ソファやテーブルなどの位置や形状を見る「ものカメラ」　○床材や窓の位置・大きさを見る「お部屋カメラ」「くらしカメラAI」は、在室者それぞれの在室時間を識別し、寒すぎる(暑すぎる)と感じる前に冷やし方(暖め方)をコントロールします。さらに人の位置や足もと付近、間取り、家具の位置・形状、床材を考慮して「気流の通り道」を見つけ、独立した4枚のフラップが在室時間と「気流の通り道」にあわせてきめ細かく気流を制御します。これらにより、『一人ひとりの在室時間による暑い寒いの感じ方が違う』、『冬は足から熱を奪う床が寒くする』といった従来からの課題への対応を図り、長時間使い続けてもずっと快適、さらに冬は足もとがしっかり暖かくなるようにしています。 | お客様相談窓口 | お客様相談 センター | 0120-3121-11 | xxx@xxx.xx | https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/afterservice/toiawase.html |
| 058 | NC-011336 | S-004165 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 2.8kW | 7.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 日立ルームエアコン　白くまくん　Xシリーズ | RAS-X28J | 親 | 本製品は、室内機の熱交換器とファンの自動お掃除「凍結洗浄 ファンロボ」を搭載し、ニオイの一因となるホコリや油汚れを洗い流して清潔な風を届けるとともに、目詰まりによる能力の低下を抑えます。ファンの洗浄はファンを逆回転させつつブラシで掃除することでホコリを落とし、さらに逆回転による風で落としたホコリを熱交換器に付着させることで行います。さらにブラシを熱交換器に接触させた状態で熱交換器を凍らせて空気中の水分を使って大量の霜を付け、たくわえた霜を一気に溶かすことで、熱交換器に付着させたファンの汚れとともに熱交換器とブラシの汚れを洗い流します。さらに、「くらしカメラAI」でお部屋の状況を見て、エアコン内部の汚れに応じて自動で洗浄します。 また、「くらしカメラAI」は下記5つのカメラで構成し、室内機の「4分割フロントフラップ」と組み合わせて快適な空調を実現します。　○在室者の在室時間や位置、室内の間取りなどを認識する「画像カメラ」　○在室者の周囲や天井などの温度を見る「温度カメラ」　○お部屋の湿度分布を見る「湿度カメラ」　○ソファやテーブルなどの位置や形状を見る「ものカメラ」　○床材や窓の位置・大きさを見る「お部屋カメラ」「くらしカメラAI」は、在室者それぞれの在室時間を識別し、寒すぎる(暑すぎる)と感じる前に冷やし方(暖め方)をコントロールします。さらに人の位置や足もと付近、間取り、家具の位置・形状、床材を考慮して「気流の通り道」を見つけ、独立した4枚のフラップが在室時間と「気流の通り道」にあわせてきめ細かく気流を制御します。これらにより、『一人ひとりの在室時間による暑い寒いの感じ方が違う』、『冬は足から熱を奪う床が寒くする』といった従来からの課題への対応を図り、長時間使い続けてもずっと快適、さらに冬は足もとがしっかり暖かくなるようにしています。 | お客様相談窓口 | お客様相談 センター | 0120-3121-11 | xxx@xxx.xx | https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/afterservice/toiawase.html |
| 058 | NC-011339 | S-004169 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 3.6kW | 7.6 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 日立ルームエアコン　白くまくん　Xシリーズ | RAS-X36J2 | 親 | 本製品は、室内機の熱交換器とファンの自動お掃除「凍結洗浄 ファンロボ」を搭載し、ニオイの一因となるホコリや油汚れを洗い流して清潔な風を届けるとともに、目詰まりによる能力の低下を抑えます。ファンの洗浄はファンを逆回転させつつブラシで掃除することでホコリを落とし、さらに逆回転による風で落としたホコリを熱交換器に付着させることで行います。さらにブラシを熱交換器に接触させた状態で熱交換器を凍らせて空気中の水分を使って大量の霜を付け、たくわえた霜を一気に溶かすことで、熱交換器に付着させたファンの汚れとともに熱交換器とブラシの汚れを洗い流します。さらに、「くらしカメラAI」でお部屋の状況を見て、エアコン内部の汚れに応じて自動で洗浄します。 また、「くらしカメラAI」は下記5つのカメラで構成し、室内機の「4分割フロントフラップ」と組み合わせて快適な空調を実現します。　○在室者の在室時間や位置、室内の間取りなどを認識する「画像カメラ」　○在室者の周囲や天井などの温度を見る「温度カメラ」　○お部屋の湿度分布を見る「湿度カメラ」　○ソファやテーブルなどの位置や形状を見る「ものカメラ」　○床材や窓の位置・大きさを見る「お部屋カメラ」「くらしカメラAI」は、在室者それぞれの在室時間を識別し、寒すぎる(暑すぎる)と感じる前に冷やし方(暖め方)をコントロールします。さらに人の位置や足もと付近、間取り、家具の位置・形状、床材を考慮して「気流の通り道」を見つけ、独立した4枚のフラップが在室時間と「気流の通り道」にあわせてきめ細かく気流を制御します。これらにより、『一人ひとりの在室時間による暑い寒いの感じ方が違う』、『冬は足から熱を奪う床が寒くする』といった従来からの課題への対応を図り、長時間使い続けてもずっと快適、さらに冬は足もとがしっかり暖かくなるようにしています。 | お客様相談窓口 | お客様相談 センター | 0120-3121-11 | xxx@xxx.xx | https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/afterservice/toiawase.html |
| 067 | NC-012015 | S-004173 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 4.0kW | 7.9 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZV4019S | 親 | これからは、AIにすべておまかせ。　ボタンひとつで、きもちいいがずっと続く。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-012027 | S-004173 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 4.0kW | 7.9 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZ4019S | 親 | これからは、AIにすべておまかせ。　ボタンひとつで、きもちいいがずっと続く。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-012017 | S-004185 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 5.6kW | 7.1 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZV5619S | 親 | これからは、AIにすべておまかせ。　ボタンひとつで、きもちいいがずっと続く。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-012028 | S-004185 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 5.6kW | 7.1 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZ5619S | 親 | これからは、AIにすべておまかせ。　ボタンひとつで、きもちいいがずっと続く。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-012019 | S-004190 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 6.3kW | 6.9 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZV6319S | 親 | これからは、AIにすべておまかせ。　ボタンひとつで、きもちいいがずっと続く。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-012029 | S-004190 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 6.3kW | 6.9 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZ6319S | 親 | これからは、AIにすべておまかせ。　ボタンひとつで、きもちいいがずっと続く。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-012021 | S-004193 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 7.1kW | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZV7119S | 親 | これからは、AIにすべておまかせ。　ボタンひとつで、きもちいいがずっと続く。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-012030 | S-004193 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 7.1kW | 6.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZ7119S | 親 | これからは、AIにすべておまかせ。　ボタンひとつで、きもちいいがずっと続く。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |

2018年度L2-Tech認証製品一覧　Ver.1.00

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 067 | NC-012023 | S-004195 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 8.0kW | 6.2 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZV8019S | 親 | これからは、AIにすべておまかせ。　ボタンひとつで、きもちいいがずっと続く。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-012031 | S-004195 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 8.0kW | 6.2 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZ8019S | 親 | これからは、AIにすべておまかせ。　ボタンひとつで、きもちいいがずっと続く。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-012025 | S-004202 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 9.0kW | 5.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZV9019S | 親 | これからは、AIにすべておまかせ。　ボタンひとつで、きもちいいがずっと続く。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-012032 | S-004202 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン | - | 9.0kW | 5.5 | 通年エネルギー消費効率（APF） | 三菱電機株式会社 | 三菱ルームエアコン霧ヶ峰 | MSZ-FZ9019S | 親 | これからは、AIにすべておまかせ。　ボタンひとつで、きもちいいがずっと続く。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-012033 | S-004245 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | 往き水温(出湯温度)7℃ | 4.0kW以下 | 3 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | ヒートポンプ式冷温水システム エコヌクール | VEH-406HCD-K | 親 | 大気からの熱エネルギーを効率的に利用するヒートポンプ式熱源機を採用した冷温水システム。新築住宅はもちろん、幼保（認定こども園、保育園等）、高齢者施設等にもお使いいただけます。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-014538 | S-004245 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | 往き水温(出湯温度)7℃ | 4.0kW以下 | 3 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | ヒートポンプ式冷温水システム エコヌクール | VEH-406HCD-M | 親 | 大気からの熱エネルギーを効率的に利用するヒートポンプ式熱源機を採用した冷温水システム。新築住宅はもちろん、幼保（認定こども園、保育園等）、高齢者施設等にもお使いいただけます。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 031 | NC-013208 | S-004247 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | 往き水温(出湯温度)7℃ | 4.0kW超5.6kW以下 | 2.84 | 成績係数（COP） | 株式会社コロナ | ヒートポンプ冷温水システム | ERB-C67WAM | 親 | ヒートポンプユニットにより、大気の熱を利用して冷温水を作り、その冷温水を利用して効率よく冷暖房します。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013209 | S-004247 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | 往き水温(出湯温度)7℃ | 4.0kW超5.6kW以下 | 2.84 | 成績係数（COP） | 株式会社コロナ | ヒートポンプ冷温水システム | ERB-C67WAH | 親 | ヒートポンプユニットにより、大気の熱を利用して冷温水を作り、その冷温水を利用して効率よく冷暖房します。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 067 | NC-012034 | S-004249 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | 往き水温(出湯温度)7℃ | 5.6kW超7.2kW以下 | 3 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | ヒートポンプ式冷温水システム エコヌクール | VEH-712HCD-K | 親 | 大気からの熱エネルギーを効率的に利用するヒートポンプ式熱源機を採用した冷温水システム。新築住宅はもちろん、幼保（認定こども園、保育園等）、高齢者施設等にもお使いいただけます。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 067 | NC-014539 | S-004249 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ冷温水システム | 往き水温(出湯温度)7℃ | 5.6kW超7.2kW以下 | 3 | 成績係数（COP） | 三菱電機株式会社 | ヒートポンプ式冷温水システム エコヌクール | VEH-712HCD-M | 親 | 大気からの熱エネルギーを効率的に利用するヒートポンプ式熱源機を採用した冷温水システム。新築住宅はもちろん、幼保（認定こども園、保育園等）、高齢者施設等にもお使いいただけます。 | 空調冷熱計画部 | 美濃弘基 | 03-3218-9564 | mino.hiroki@cw.mitsubishielectric.co.jp | http://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 031 | NC-013210 | S-004255 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ式温水床暖房 | - | 5kW以下 | 4.62 | 成績係数（COP） | 株式会社コロナ | ヒートポンプ式温水床暖房 | ERB-HP45CF | 親 | ヒートポンプユニットにより、大気の熱を吸収して温水を作り、その温水を利用して効率よく床を暖めます。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013211 | S-004255 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ式温水床暖房 | - | 5kW以下 | 4.62 | 成績係数（COP） | 株式会社コロナ | ヒートポンプ式温水床暖房 | ERB-HP45CFE | 親 | ヒートポンプユニットにより、大気の熱を吸収して温水を作り、その温水を利用して効率よく床を暖めます。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013212 | S-004255 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ式温水床暖房 | - | 5kW以下 | 4.62 | 成績係数（COP） | 株式会社コロナ | ヒートポンプ式温水床暖房 | DFH-45AFS1 | 親 | ヒートポンプユニットにより、大気の熱を吸収して温水を作り、その温水を利用して効率よく床を暖めます。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013213 | S-004258 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ式温水床暖房 | - | 7kW超10kW以下 | 4.01 | 成績係数（COP） | 株式会社コロナ | ヒートポンプ式温水床暖房 | ERB-C87WBM | 親 | ヒートポンプユニットにより、大気の熱を利用して冷温水を作り、その冷温水を利用して効率よく冷暖房します。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013214 | S-004258 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ式温水床暖房 | - | 7kW超10kW以下 | 4.01 | 成績係数（COP） | 株式会社コロナ | ヒートポンプ式温水床暖房 | ERB-C87WBH | 親 | ヒートポンプユニットにより、大気の熱を利用して冷温水を作り、その冷温水を利用して効率よく冷暖房します。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013215 | S-004259 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ式温水床暖房 | - | 10kW超 | 4.3 | 成績係数（COP） | 株式会社コロナ | ヒートポンプ式温水床暖房 | ERS-116BM | 親 | 2台のヒートポンプユニットで厳しい冬を快適にする省エネ暖房システムです。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013216 | S-004259 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ヒートポンプ式温水床暖房 | - | 10kW超 | 4.3 | 成績係数（COP） | 株式会社コロナ | ヒートポンプ式温水床暖房 | ERS-116BH | 親 | 2台のヒートポンプユニットで厳しい冬を快適にする省エネ暖房システムです。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013217 | S-004267 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン付温水床暖房 | 床暖房単独運転 | 8.7kW | 4.01 | 成績係数（COP） | 株式会社コロナ | ルームエアコン付温水床暖房 | ERS-C87AM | 親 | ヒートポンプユニットにより、大気の熱を利用して冷温水を作り、その冷温水を利用して効率よく冷暖房します。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013218 | S-004267 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | ルームエアコン付温水床暖房 | 床暖房単独運転 | 8.7kW | 4.01 | 成績係数（COP） | 株式会社コロナ | ルームエアコン付温水床暖房 | ERS-C87AH | 親 | ヒートポンプユニットにより、大気の熱を利用して冷温水を作り、その冷温水を利用して効率よく冷暖房します。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 031 | NC-013219 | S-004427 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ・地中熱利用） | 地中熱ルームエアコン | - | 4.0kW | 4 | 成績係数（COP） | 株式会社コロナ | 地中熱ルームエアコン | CSH-C4000G | 親 | 大地の恵み「地中熱」を有効活用し、省エネな冷暖房をお届けするエアコンです。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013220 | S-004429 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式） | - | 8.0kW | 4.3 | 成績係数（COP） | 株式会社コロナ | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式） | HYS-AG08WZ | 親 | 地中熱と空気熱の2種類の再生可能エネルギーを熱源とした冷暖房システムです。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013221 | S-004435 | 家庭 | 空調機（ヒートポンプ） | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式） | - | 11.0kW | 4.15 | 成績係数（COP） | 株式会社コロナ | 地中熱ヒートポンプ冷温水システム（ハイブリッド式） | HYS-AG11WZ | 親 | 地中熱と空気熱の2種類の再生可能エネルギーを熱源とした冷暖房システムです。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 044 | NC-012813 | S-004437 | 家庭 | 空調機（ペレットストーブ） | 密閉式ペレットストーブ（家庭用） | - | - | 77 | 熱効率 | サンポット株式会社 | 密閉式ペレットストーブ（家庭用） | FFP-7202TS | 親 | 木を原料としたペレットを燃料として使用。自然な炎のゆらぎで快適なぬくもりを提供します。 ・自動着火 ・室温制御機能 ・24時間デジタルタイマー ・自動灰処理 ・対震自動消火装置 ・過熱防止装置 ・点検時期お知らせ機能　　他 | 営業開発課 | 営業開発課 | 0198-37-1199 | sales-deveropment-section@sunpot.co.jp | https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/ |
| 044 | NC-012814 | S-004437 | 家庭 | 空調機（ペレットストーブ） | 密閉式ペレットストーブ（家庭用） | - | - | 77 | 熱効率 | サンポット株式会社 | 密閉式ペレットストーブ（家庭用） | FFP-702DF | 親 | 木を原料としたペレットを燃料として使用。自然な炎のゆらぎで快適なぬくもりを提供します。 ・自動着火 ・室温制御機能 ・24時間デジタルタイマー ・手動灰処理 ・対震自動消火装置 ・過熱防止装置　　他 | 営業開発課 | 営業開発課 | 0198-37-1199 | sales-deveropment-section@sunpot.co.jp | https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/ |
| 057 | NC-010575 | S-004446 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ・ガス式） | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 給湯暖房兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス、暖房：ガス） | - | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器"ECO ONE"（ふろ給湯暖房兼用） | RHP-R222(E)・RTU-R1600・RHBH-RJ245AW2-1(E) | 親 | ヒートポンプとガス給湯器を、省エネ性が高く光熱費が安くなる制御で組み合わせ。学習機能で各家庭ごとの最適利用を自動制御。ZEHにも貢献。 | 営業本部　営業企画部　テクニカルサポート室 | 多和田　智之 | 052-361-8286 | satoshitawada@rinnai.co.jp | http://www.rinnai.jp |
| 057 | NC-010569 | S-004448 | 家庭 | 給湯器（ヒートポンプ・ガス式） | ハイブリッド給湯機（家庭用） | 風呂給湯兼用機（給湯：ヒートポンプ、ガス） | - | 142.3 | 年間給湯効率 | リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯器"ECO ONE"（ふろ給湯兼用） | RHP-R222(E)・RTU-R1600・RHBF-RJ245AW(E) | 親 | ヒートポンプとガス給湯器を、省エネ性が高く光熱費が安くなる制御で組み合わせ。学習機能で各家庭ごとの最適利用を自動制御。ZEHにも貢献。 | 営業本部　営業企画部　テクニカルサポート室 | 多和田　智之 | 052-361-8286 | satoshitawada@rinnai.co.jp | http://www.rinnai.jp |
| 055 | NC-012494 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油給湯器 | OQB-C4704Y-RC | 親 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html |
| 055 | NC-012504 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油給湯器 | OQB-CG4705WFF | 親 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html |
| 055 | NC-012506 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油給湯器 | OX-C4503YV | 親 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html |
| 055 | NC-012509 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油給湯器 | OX-C4502YSV | 親 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html |
| 055 | NC-012512 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯器 | OTQ-C4705AY BL | 親 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html |
| 055 | NC-012525 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社ノーリツ | 石油ふろ給湯器 | OTQ-CG4705AWFF BL | 親 | 灯油を燃やした熱で水を温める石油ふろ給湯器であり、本製品は従来では捨てられていた燃焼排熱を潜熱回収することにより高効率化し、環境負荷の削減を実現している。 | ノーリツコンタクトセンター | 音声ガイダンスにより、ご希望の窓口におつなぎいたします | 0120-911-026 | xxx@xxx.xx | http://www.noritz.co.jp/contact.html |
| 044 | NC-012815 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | サンポット株式会社 | 石油温水機器（エコフィール） | CUG-E5903UR E | 親 | 排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。 | 営業開発課 | 営業開発課 | 0198-37-1199 | sales-deveropment-section@sunpot.co.jp | https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/ |
| 044 | NC-012816 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | サンポット株式会社 | 石油温水機器（エコフィール） | CUG-E5903UR F | 親 | 排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。 | 営業開発課 | 営業開発課 | 0198-37-1199 | sales-deveropment-section@sunpot.co.jp | https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/ |
| 044 | NC-012817 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | サンポット株式会社 | 石油温水機器（エコフィール） | CUG-E5903UR O | 親 | 排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。 | 営業開発課 | 営業開発課 | 0198-37-1199 | sales-deveropment-section@sunpot.co.jp | https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/ |
| 044 | NC-012818 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | サンポット株式会社 | 石油温水機器（エコフィール） | CUG-E4403UR E | 親 | 排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。 | 営業開発課 | 営業開発課 | 0198-37-1199 | sales-deveropment-section@sunpot.co.jp | https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/ |
| 044 | NC-012819 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | サンポット株式会社 | 石油温水機器（エコフィール） | CUG-E4403UR F | 親 | 排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。 | 営業開発課 | 営業開発課 | 0198-37-1199 | sales-deveropment-section@sunpot.co.jp | https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/ |
| 044 | NC-012820 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | サンポット株式会社 | 石油温水機器（エコフィール） | CUG-E4403UR O | 親 | 排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。 | 営業開発課 | 営業開発課 | 0198-37-1199 | sales-deveropment-section@sunpot.co.jp | https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/ |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 044 | NC-012821 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | サンポット株式会社 | 石油温水機器（エコフィール） | HMG-E478ASF | 親 | 排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。 | 営業開発課 | 営業開発課 | 0198-37-1199 | sales-deveropment-section@sunpot.co.jp | https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/ |
| 044 | NC-012822 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | サンポット株式会社 | 石油温水機器（エコフィール） | HMG-E478ASF-1 | 親 | 排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。 | 営業開発課 | 営業開発課 | 0198-37-1199 | sales-deveropment-section@sunpot.co.jp | https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/ |
| 044 | NC-012823 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | サンポット株式会社 | 石油温水機器（エコフィール） | HMG-E478ASO | 親 | 排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。 | 営業開発課 | 営業開発課 | 0198-37-1199 | sales-deveropment-section@sunpot.co.jp | https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/ |
| 044 | NC-012824 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | サンポット株式会社 | 石油温水機器（エコフィール） | HMG-E478ASO-1 | 親 | 排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。 | 営業開発課 | 営業開発課 | 0198-37-1199 | sales-deveropment-section@sunpot.co.jp | https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/ |
| 044 | NC-012825 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | サンポット株式会社 | 石油温水機器（エコフィール） | HMG-E478FKF | 親 | 排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。 | 営業開発課 | 営業開発課 | 0198-37-1199 | sales-deveropment-section@sunpot.co.jp | https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/ |
| 044 | NC-012826 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | サンポット株式会社 | 石油温水機器（エコフィール） | HMG-E478MSF | 親 | 排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。 | 営業開発課 | 営業開発課 | 0198-37-1199 | sales-deveropment-section@sunpot.co.jp | https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/ |
| 044 | NC-012827 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | サンポット株式会社 | 石油温水機器（エコフィール） | HMG-E478MSO-1 | 親 | 排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。 | 営業開発課 | 営業開発課 | 0198-37-1199 | sales-deveropment-section@sunpot.co.jp | https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/ |
| 044 | NC-012828 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | サンポット株式会社 | 石油温水機器（エコフィール） | HMG-E478MKF | 親 | 排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。 | 営業開発課 | 営業開発課 | 0198-37-1199 | sales-deveropment-section@sunpot.co.jp | https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/ |
| 044 | NC-012829 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | サンポット株式会社 | 石油温水機器（エコフィール） | HMG-E4710AKF | 親 | 排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。 | 営業開発課 | 営業開発課 | 0198-37-1199 | sales-deveropment-section@sunpot.co.jp | https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/ |
| 044 | NC-012830 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | サンポット株式会社 | 石油温水機器（エコフィール） | HMG-E4710ASF | 親 | 排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。 | 営業開発課 | 営業開発課 | 0198-37-1199 | sales-deveropment-section@sunpot.co.jp | https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/ |
| 044 | NC-012831 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | サンポット株式会社 | 石油温水機器（エコフィール） | HMG-E4710MSO | 親 | 排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。 | 営業開発課 | 営業開発課 | 0198-37-1199 | sales-deveropment-section@sunpot.co.jp | https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/ |
| 044 | NC-012832 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | サンポット株式会社 | 石油温水機器（エコフィール） | HMG-E4710MKF | 親 | 排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。 | 営業開発課 | 営業開発課 | 0198-37-1199 | sales-deveropment-section@sunpot.co.jp | https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/ |
| 044 | NC-012833 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | サンポット株式会社 | 石油温水機器（エコフィール） | HMG-E4710MSF | 親 | 排気熱を有効活用することで、CO2排出量を大幅に低減。環境に配慮した給湯ボイラーです。 | 営業開発課 | 営業開発課 | 0198-37-1199 | sales-deveropment-section@sunpot.co.jp | https://www.sunpot.co.jp/contact/inquiry/ |
| 031 | NC-013231 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-EF470FRX5-S(MP) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013232 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-EF470FRX5-S(MSP) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013233 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-EF470FRX5-S(M) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013234 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-EF470FRX5-S(MS) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013235 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-EF470FRX5-S(FP) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013236 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-EF470FRX5-S(FFP) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 031 | NC-013237 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-EF470FRX5-S(F) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013238 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-EF470FRX5-S(FF) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013239 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-EF470FRX5-S(FK) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013240 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-EF470FRX5-S(FFK) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013241 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-EF470ARX5-S(M) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013242 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-EF470ARX5-S(MS) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013243 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-EF470ARX5-S(F) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013244 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-EF470RX5-S(FFK) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013245 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-EG470FRX-S(MWP) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013246 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-EG470FRX-S(FFP) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013247 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-EG470ARX-S(MWP) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013248 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-EG470ARX-S(FFP) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013249 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-EG470RX-S(MW) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013250 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-EG470RX-S(FFW) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013251 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UIB-EF47RX5-S(M) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013252 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UIB-EF47RX5-S(MS) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013253 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UIB-EF47RX5-S(FK) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013254 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UIB-EF47RX5-S(FFK) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013255 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UIB-EG47RX-S(MW) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazunori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 031 | NC-013256 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UIB-EG47RX-S(FFW) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazuori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013257 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-NE460HAP-S(SD) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazuori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013258 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-NE460HAP-S(MSD) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazuori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013259 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-NE460HAP-S(FD) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazuori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013260 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UIB-NE46HP-S(SD) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazuori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013261 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UIB-NE46HP-S(MSD) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazuori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013262 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UIB-NE46HP-S(FD) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazuori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013263 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-NE460AP-S(SD) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazuori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013264 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-NE460AP-S(MSD) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazuori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013265 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UKB-NE460AP-S(FD) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazuori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013266 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UIB-NE46P-S(FF) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazuori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013267 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UIB-NE46P-S(SD) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazuori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013268 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UIB-NE46P-S(MSD) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazuori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013269 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | UIB-NE46P-S(FD) | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazuori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013270 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | FDW-EF470FRX5MSP | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazuori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 031 | NC-013271 | S-004452 | 家庭 | 給湯器（石油式） | 石油温水機器（エコフィール） | 給湯用のもの(風呂給湯含む) | - | 95 | エネルギー消費効率 | 株式会社コロナ | 石油温水機器（エコフィール） | FDW-EF470ARX5MS | 親 | 排熱を再利用（潜熱回収）することで、熱効率を高め、家計にやさしく環境に配慮した石油給湯機。 | 住設営業部住設営業課 | 渋川一徳 | 0256-32-2111 | shibukawa.kazuori@corona.co.jp | http://www.corona.co.jp/ |
| 074 | NC-010267 | S-004457 | 家庭 | 給湯器（太陽熱利用） | 真空管形集熱器（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | - | - | 12694 | 単位面積1日あたりの集熱量 | 富士エネルギー株式会社 | 真空ガラス管形（ヒートパイプ形）太陽集熱器　Fuji ヒートP・SOLAR | FSP-2100 | 親 | 熱損失を防ぐため、集熱部は真空層を有する二重ガラスを採用し、集熱部にヒートパイプを装着することで、集熱部分（ガラス管内部）に通水することなく集熱運転を可能にした高効率太陽集熱器です。太陽熱利用により、給湯ボイラー等で使用する化石燃料の使用量削減と、それに伴う環境負荷の低減に貢献します。 | 業務グループ | 亘　大樹 | 099-226-6723 | fuji@fujiene.com | http://www.fujiene.com |
| 062 | NC-011329 | S-004465 | 家庭 | 給湯器（太陽熱利用） | 蓄熱槽（強制循環型太陽熱給湯器用）（家庭用） | - | - | 1.54 | 熱損失係数 | パーパス株式会社 | ソーラータンクユニット | CTU-S91S | 親 | 太陽熱を利用し温水を作ることで、環境負荷の低減を実現した省エネ温水システムの構成部品であるソーラータンクユニット。 | テクニカルサービス部 | お客様相談室 | 0545-32-1389 | service@purpose.co.jp | http://www.purpose.co.jp/ |
| 011 | NC-011478 | S-004445 | エネルギー転換 | 太陽光発電 | 太陽電池(化合物系) | - | - | 15.1 | モジュール変換効率 | ソーラーフロンティア株式会社 | 太陽電池モジュール | SFK185-S | 親 | 銅、インジウム、セレンを主成分とする化合物系CIS薄膜太陽電池 高温や影に強く、実際の設置環境における発電量が多い点が特長 独自の生産技術により、カドミウム・鉛等の有害物質を使用せず、薄膜系トップクラスの変換効率を実現 セル製造から組立まで100%国内生産 製造時のエネルギー消費が少なく、他種太陽電池と比較してエネルギー・ペイバック・タイムが短い点も特徴 モジュール外観は黒く、景観に馴染む | お客様サービスセンター | お客様サービス担当 | 0120-55-8983 | xxx@xxx.xxx | http://www.solar-frontier.com/jpn/contact/index.html |

2018年度L2-Tech認証製品一覧　Ver.1.00

| 申請情報 | | L2-Tech水準表の情報 | | | | | | | | 認証製品の情報 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認否通知No. | L2-Tech認証製品申請製品No. | L2-Tech水準表情報No. | 技術体系 | | 設備・機器等の名称 | クラス | | L2-Tech水準 | | 製品情報 | | | | | 問合せ先 | | | | |
| | | ID | 部門1 | 技術分類 | | 条件 | 能力 | L2-Tech水準 | 測定単位（名称） | 団体名 | 製品名 | 型番 | 親・派生 | 製品の特徴 | 部署 | 担当者 | 電話番号 | E-mail | URL |
| 021 | NC-010499 | S-004459 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 100℃未満、200V/220V | 6.5kW以上45kW未満 | 6.2 | 送電端発電効率 | 株式会社IHI回転機械エンジニアリング | Heat Recovery HRシリーズ | HR20W-20A | 親 | 最大送電端発電出力20kWの小型・軽量タイプで、少ない熱エネルギーから高出力を得ることが可能な発電装置です。 当該製品は、送電網に接続できる要件が整っており、それに関わる機器も内蔵しています。本性能は、それらの機器を含み入れたものとしています。また、本シリーズにおけるその他の型式においても同様の性能を確保しております。 | 汎用機統括センター | バイナリー発電システムグループ | 03-6703-0495 | ihi_orc@ihi.co.jp | http://www.ihi.co.jp/compressor/binary/index.html |
| 021 | NC-010500 | S-004459 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 100℃未満、200V/220V | 6.5kW以上45kW未満 | 6.2 | 送電端発電効率 | 株式会社IHI回転機械エンジニアリング | Heat Recovery HRシリーズ | HR20W-22A | 親 | 最大送電端発電出力20kWの小型・軽量タイプで、少ない熱エネルギーから高出力を得ることが可能な発電装置です。 当該製品は、送電網に接続できる要件が整っており、それに関わる機器も内蔵しています。本性能は、それらの機器を含み入れたものとしています。また、本シリーズにおけるその他の型式においても同様の性能を確保しております。 | 汎用機統括センター | バイナリー発電システムグループ | 03-6703-0495 | ihi_orc@ihi.co.jp | http://www.ihi.co.jp/compressor/binary/index.html |
| 021 | NC-010497 | S-004404 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 100℃未満、400V/440V | 6.5kW以上45kW未満 | 6.2 | 送電端発電効率 | 株式会社IHI回転機械エンジニアリング | Heat Recovery HRシリーズ | HR20W-44A | 親 | 最大送電端発電出力20kWの小型・軽量タイプで、少ない熱エネルギーから高出力を得ることが可能な発電装置です。 当該製品は、送電網に接続できる要件が整っており、それに関わる機器も内蔵しています。本性能は、それらの機器を含み入れたものとしています。また、本シリーズにおけるその他の型式においても同様の性能を確保しております。 | 汎用機統括センター | バイナリー発電システムグループ | 03-6703-0495 | ihi_orc@ihi.co.jp | http://www.ihi.co.jp/compressor/binary/index.html |
| 021 | NC-010498 | S-004404 | エネルギー転換 | 地熱発電 | 温水熱源小型バイナリー発電設備 | 100℃未満、400V/440V | 6.5kW以上45kW未満 | 6.2 | 送電端発電効率 | 株式会社IHI回転機械エンジニアリング | Heat Recovery HRシリーズ | HR20W-40A | 親 | 最大送電端発電出力20kWの小型・軽量タイプで、少ない熱エネルギーから高出力を得ることが可能な発電装置です。 当該製品は、送電網に接続できる要件が整っており、それに関わる機器も内蔵しています。本性能は、それらの機器を含み入れたものとしています。また、本シリーズにおけるその他の型式においても同様の性能を確保しております。 | 汎用機統括センター | バイナリー発電システムグループ | 03-6703-0495 | ihi_orc@ihi.co.jp | http://www.ihi.co.jp/compressor/binary/index.html |
| 010 | NC-011733 | S-004392 | エネルギー転換 | バイオマス発電 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | 50Hz | 100kW未満 | 84 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP25BG | 親 | バイオガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO18の削減に貢献できる。 | 営業統括部空調システム営業部 | 齋藤雅晴 | 06-7636-2277 | masaharu_saito@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/ |
| 004 | NC-011814 | S-004392 | エネルギー転換 | バイオマス発電 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | 50Hz | 100kW未満 | 84 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | BP25D1 | 親 | バイオガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO20の削減に貢献できる。 | 営業統括部空調システム営業部 | 齋藤雅晴 | 06-7636-2279 | masaharu_saito@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/ |
| 010 | NC-011727 | S-004396 | エネルギー転換 | バイオマス発電 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | 60Hz | 100kW未満 | 84 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | CP25BG | 親 | バイオガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO20の削減に貢献できる。 | 営業統括部空調システム営業部 | 齋藤雅晴 | 06-7636-2279 | masaharu_saito@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/ |
| 004 | NC-011816 | S-004396 | エネルギー転換 | バイオマス発電 | ガスエンジン発電設備（メタン発酵発電用） | 60Hz | 100kW未満 | 84 | 総合効率 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | マイクロコージェネレーション | BP25D1 | 親 | バイオガスを燃料としてエンジンを駆動し、電力および熱を取り出すコージェネレーションシステム。 発電時に発生する排熱を回収して温水として有効活用するため、総合効率が高い省エネルギー機器であり、CO20の削減に貢献できる。 | 営業統括部空調システム営業部 | 齋藤雅晴 | 06-7636-2279 | masaharu_saito@yanmar.com | https://www.yanmar.com/jp/energy/ghp/ |