

参考資料 有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準及び定期点検の方法(案)の整理表

A基準		1		2	3				4				5			6			7 使用方法				
		床面及び周囲			施設本体	配管等(地上)		配管等(地下)		排水溝等			地下貯蔵施設			配管等							
		1)	ただし書き			1)①	1)②	1)①	1)②	1)②+③	1)④	1)①	1)①+②	1)③	1)①+②		1)①+②+③	1)④					
構造・設備	地下浸透防止	●不浸透材料による構造 ▲(種類・性状に応じ)被覆 ○↓同等以上	●床下点検空間 (床下から目視で容易に確認可能)	規定せず									●強度 ●耐性 ▲(種類・性状に応じ)被覆	●強度 ●耐性 ▲(種類・性状に応じ)被覆									
	流出防止	●防液堤等 ●容量確保 ○↓同等以上																					
	漏えい防止					●強度 ●耐性 ▲耐腐食																	
	漏えい等防止 (漏えい、地下浸透)							(配管等) ●強度 ●耐性 ▲耐腐食	(配管等) ●強度 ●耐性 ▲耐腐食														
	漏えい又は地下浸透確認の構造又は設備					●目視で容易に確認できるよう床面から離して設置	(トレンチ) ●トレンチ中設置 ●不浸透材料構造 ▲(種類・性状に応じ)被覆 ○↓同等以上(材質・構造)	●漏えい等確認構造(検査管、流量変動把握等)						●地下浸透確認構造(検査管、流量変動把握等)									
管理	飛散・流出・浸透防止																					●地下浸透等しない方法、適正運転、漏えい適正処理・管理要領(要領に基づく点検)	
点検	破損等の確認	目視等	Y ○↑同等以上	M	Y	Y	Y	Y (配管) (トレンチ) ○↑同等以上					Y	3Y									
		検査							Y ・漏えい点検 ○同等以上	3Y ・漏えい点検 ○同等以上													
	漏えい・浸透・流出の有無	目視等			Y	Y	Y	Y (配管)															
		設備使用								W ・漏えい等の検知				W ・地下浸透検知									
備考		・周囲より外の配管等(床面から離して設置)の下の床面除く	・周囲より外の配管等(床面から離して設置)の下の床面除く																				

※異常・漏えい確認時 → その内容及び対応結果を記録 3年間保存  
(備考) Y:1年1回以上、M:1月1回以上、W:1週1回以上; ●要件、▲必要な場合、○同等以上; 二点鎖線の区切りは隣り合う項目のいずれかを選択できることを示す

B基準		1既設	2既設	3既設	4既設		5既設		6既設			7既設 使用方法	
		床面及び 周囲	施設本体	配管等(地上)	配管等(地下)		排水溝等		地下貯蔵施設				
		1)②		1)②	1)②	1)③	1)④	1)②	1)③	地下貯蔵施設本体			配管等
		1)②		1)②	1)③	1)④	1)②	1)③	1)②	1)③	1)④		
構造・ 設備	地下浸透防止	【底面以外】 ●不浸透材料による構造 ▲(種類・性状に応じ)被覆 ○↓同等以上	規定せず										
	流出防止	【底面以外】 ●防液堤等 ●容量確保 ○↓同等以上											
	漏えい防止						○同等以上		○同等以上			○同等以上	
	漏えい・地下浸透防止										●内面ライニング		
	漏えい又は地下浸透 確認の構造又は設備	【底面】 ●漏えい等 確認構造 (検査管等) ○同等以上			●原則として目視 で確認できるように 設置	●トレンチ 中設置	●漏えい等 確認構造 (検査管、 流量変動把握等)		●漏えい等確認 構造 (検査管、 流量変動把握等)		●水の量を 表示する装 置 ●漏えい等 確認構造 (検査管、 流量変動把握等)	●水の量を 表示する装 置	
管理	飛散・流出・浸透防止											● ・地下浸透等しない 方法、適正運転、漏 えい適正処理 ・管理要領 (要領に基づく点検)	
点検	破損等の 確認	目視等	【底面以外】 Y ○↑同等以上	Y	6M	6M (配管) (トレンチ)		6M					
		検査								Y ・漏えい点 検 ○同等以上			
	漏えい・浸 透・ 流出の有無	目視等		Y	6M	6M (配管)	○同等以上		○同等以上			○同等以上	
		設備 使用	【底面】 M ・漏えい等の検知 ○同等以上				W ・漏えい等 の検知		W ・地下浸透検知		W ・漏えい等 の検知		
備考		・周囲より外の配 管等(床面から離 して設置)の下の 床面除く											

※異常・漏えい確認時 → その内容及び対応結果を記録 3年間保存  
(備考) Y:1年1回以上、M:1月1回以上、W:1週1回以上； ●要件、▲必要な場合、○同等以上； 二点鎖線の区切りは隣り合う項目のいずれかを選択できることを示す

C基準		1既設	2既設	3既設	4既設	5既設		6既設		7既設 使用方法	
		床面及び周囲	施設本体	配管等(地上)	配管等(地下)	排水溝等		地下貯蔵施設			
		2)		2)	2)			地下貯蔵 施設本体	配管等		3)
構造 ・ 設備	地下浸透防止									3既設 又は4 既設	
	流出防止										
	漏えい防止										
	漏えい・地下浸透防止										
	漏えい又は地下浸透 確認の構造又は設備										
管理	飛散・流出・浸透防止									※点検のみ Y (作業等に伴う飛散 等の有無)	
点検	破損等の 確認	目視等	M	Y	6M	M	○同等以上		Y		
		検査				Y ・漏えい点検 ○同等以上			Y ・地下浸透点 検 (※量のみ)	Y ・漏えい点検 ○同等以上	
	漏えい・浸 透・ 流出の有無	目視等		Y	6M						
		設備 使用									
備考		・周囲より外の配 管等(床面から離 して設置)の下の 床面除く									

※異常・漏えい確認時 → その内容及び対応結果を記録 3年間保存  
(備考) Y:1年1回以上、M:1月1回以上、W:1週1回以上； ●要件、▲必要な場合、○同等以上； 二点鎖線の区切りは隣り合う項目のいずれかを選択できることを示す