

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成25年 3月31日 時点の稼働状況
04000-01-1	宮城県	宮城県	亶理名取ブロック(名取処理区)仮設焼却炉(ストーカ①)	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	95	3.9583	BF	2012/4/25	0.00017	2012/4/24	稼働中
04000-01-2	宮城県	宮城県	亶理名取ブロック(名取処理区)仮設焼却炉(ストーカ②)	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	95	3.9583	BF	2012/5/26	0.0029	2012/5/25	稼働中
04000-02-1	宮城県	宮城県	亶理名取ブロック(岩沼処理区)仮設焼却炉(固定床炉①)	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	50	2.1	BF	2012/5/8	0.000088	2012/5/26	稼働中
04000-02-2	宮城県	宮城県	亶理名取ブロック(岩沼処理区)仮設焼却炉(固定床炉②)	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	50	2.1	BF	2012/5/9	0.0000039	2012/5/27	稼働中
04000-02-3	宮城県	宮城県	亶理名取ブロック(岩沼処理区)仮設焼却炉(ロータリーキルン)	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	95	3.96	BF	2012/5/14	0.027	2012/5/26	稼働中
04000-03-1	宮城県	宮城県	亶理名取ブロック(亶理処理区)仮設焼却炉(ストーカ①)	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	105	4.375	BF	2012/4/2	0.000094	2012/6/14	稼働中
04000-03-2	宮城県	宮城県	亶理名取ブロック(亶理処理区)仮設焼却炉(ストーカ②)	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	105	4.375	BF	2012/4/13	0.0053	2012/6/18	稼働中
04000-03-3	宮城県	宮城県	亶理名取ブロック(亶理処理区)仮設焼却炉(ストーカ③)	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	105	4.375	BF	2012/4/9	0.0001	2012/6/19	稼働中
04000-03-4	宮城県	宮城県	亶理名取ブロック(亶理処理区)仮設焼却炉(ストーカ④)	4号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	105	4.375	BF	2012/5/16	0.0034	2012/6/16	稼働中
04000-03-5	宮城県	宮城県	亶理名取ブロック(亶理処理区)仮設焼却炉(ストーカ⑤)	5号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	105	4.375	BF	2012/5/23	0.0063	2012/6/15	稼働中
04000-04-1	宮城県	宮城県	亶理名取ブロック(山元処理区)仮設焼却炉(ロータリーキルン)	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.333	BF	2012/4/25	0.000043	2012/5/11	稼働中
04000-04-2	宮城県	宮城県	亶理名取ブロック(山元処理区)仮設焼却炉(ストーカ)	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	109	4.542	BF	2012/6/2	0.0038	2012/6/26	稼働中
04000-05-1	宮城県	宮城県	石巻ブロック仮設焼却炉(ロータリーキルン①)	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	2012/6/22	0.067	2012/12/5	稼働中
04000-05-2	宮城県	宮城県	石巻ブロック仮設焼却炉(ロータリーキルン②)	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	2012/8/1	0.045	2012/12/6	稼働中
04000-05-3	宮城県	宮城県	石巻ブロック仮設焼却炉(ストーカ①)	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	329.4	13.725	BF	2012/9/24	0.000061	2012/8/29	稼働中
04000-05-4	宮城県	宮城県	石巻ブロック仮設焼却炉(ストーカ②)	4号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	329.4	13.725	BF	2012/9/24	0.0085	2012/8/28	稼働中
04000-05-5	宮城県	宮城県	石巻ブロック仮設焼却炉(ストーカ③)	5号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	329.4	13.725	BF	2012/9/1	0.063	2012/8/10	稼働中
04000-06-1	宮城県	宮城県	気仙沼ブロック(気仙沼処理区)南三陸地区仮設焼却炉(ストーカ①)	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	95	3.958	BF	2012/9/26	0.01	2012/12/1	稼働中
04000-06-2	宮城県	宮城県	気仙沼ブロック(気仙沼処理区)南三陸地区仮設焼却炉(ストーカ②)	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	95	3.958	BF	2012/9/24	0.025	2012/12/2	稼働中
04000-06-3	宮城県	宮城県	気仙沼ブロック(気仙沼処理区)南三陸地区仮設焼却炉(ストーカ③)	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	95	3.958	BF	2012/9/25	0.00022	2012/12/2	稼働中
04000-07-1	宮城県	宮城県	気仙沼ブロック(気仙沼処理区)雫上地区仮設焼却炉(ストーカ)	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.333	BF	2013/1/10	0.018	2013/1/30	稼働中
04000-07-2	宮城県	宮城県	気仙沼ブロック(気仙沼処理区)雫上地区仮設焼却炉(ロータリーキルン)	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.333	BF	2012/12/9	0.0000075	2013/2/27	稼働中
04000-08-1	宮城県	宮城県	気仙沼ブロック(気仙沼処理区)小泉地区仮設焼却炉(ストーカ)	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.333	BF	2013/2/5	0.0008	2013/3/19	稼働中
04000-08-2	宮城県	宮城県	気仙沼ブロック(気仙沼処理区)小泉地区仮設焼却炉(ロータリーキルン)	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.167	BF	2013/1/29	0	2013/3/8	稼働中
04100-01-1	宮城県	仙台市	今泉工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	BF	1985/12/21	0.066	2013/2/13	稼働中
04100-01-2	宮城県	仙台市	今泉工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	BF	1985/12/21	0.057	2013/3/4	稼働中
04100-01-3	宮城県	仙台市	今泉工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	BF	1985/12/21	0.24	2013/1/15	稼働中
04100-02-1	宮城県	仙台市	葛岡工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	1995/9/1	0.44	2013/2/8	稼働中
04100-02-2	宮城県	仙台市	葛岡工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	1995/9/1	0.49	2013/3/5	稼働中
04100-03-1	宮城県	仙台市	松森工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	BF	2005/8/10	0.0016	2013/3/6	稼働中
04100-03-2	宮城県	仙台市	松森工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	BF	2005/8/10	0.000037	2013/3/7	稼働中
04100-03-3	宮城県	仙台市	松森工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	BF	2005/8/10	0.0000057	2013/2/5	稼働中
04100-04-1	宮城県	仙台市	井戸搬入場内仮設焼却炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	2011/10/1	0.055	2012/12/19	稼働中
04100-05-1	宮城県	仙台市	荒浜搬入場内仮設焼却炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	2011/12/1	0.06	2012/3/8	稼働中
04100-06-1	宮城県	仙台市	浦生搬入場内仮設焼却炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	2011/10/1	0.0084	2012/12/10	稼働中
04202-01-1	宮城県	石巻市	石巻市牡鹿クリーンセンター	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1995/10/1	0.093	2012/11/29	稼働中
04202-01-2	宮城県	石巻市	石巻市牡鹿クリーンセンター	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1995/10/1	0.093	2012/11/29	稼働中
04203-01-1	宮城県	塩竈市	塩竈市清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	EP	1975/10/31	3.1	2012/12/17	稼働中
04212-01-1	宮城県	登米市	登米市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	BF	1989/3/25	0.1	2012/9/4	稼働中
04212-01-2	宮城県	登米市	登米市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	BF	1989/3/25	0.11	2012/9/7	稼働中
04213-01-1	宮城県	栗原市	栗原市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	BF	1989/4/1	0.25	2012/12/10	稼働中
04213-01-2	宮城県	栗原市	栗原市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	BF	1989/4/1	0.49	2012/12/11	稼働中
04867-01-1	宮城県	黒川地域行政事務組合	環境管理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	BF	1980/11/1	0.26	2013/2/4	稼働中
04867-01-2	宮城県	黒川地域行政事務組合	環境管理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	BF	1980/11/1	0.08	2013/2/4	稼働中
04869-02-1	宮城県	亶理名取共立衛生処理組合	名取クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1983/4/1	0.00025	2013/3/14	稼働中
04869-02-2	宮城県	亶理名取共立衛生処理組合	名取クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1983/4/1	0.0049	2013/3/26	稼働中
04869-03-1	宮城県	亶理名取共立衛生処理組合	亶理清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	37.5	1.56	BF	1993/10/1	0.00035	2013/2/13	稼働中
04869-03-2	宮城県	亶理名取共立衛生処理組合	亶理清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	37.5	1.56	BF	1993/10/1	0.00035	2013/2/14	稼働中
04872-02-1	宮城県	宮城東部衛生処理組合	宮城東部衛生処理センターごみ焼却施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1995/2/1	0.028	2012/12/18	稼働中
04872-02-2	宮城県	宮城東部衛生処理組合	宮城東部衛生処理センターごみ焼却施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1995/2/1	0.0076	2012/12/19	稼働中
04880-01-1	宮城県	気仙沼市	気仙沼市ごみ焼却場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	81	3.375	BF	1995/3/1	1.2	2012/8/8	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成25年 3月31日 時点の稼働状況
04880-01-2	宮城県	気仙沼市	気仙沼市ごみ焼却場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	81	3.375	BF	1995/3/1	0.42	2012/8/8	稼働中
04928-01-1	宮城県	石巻地区広域行政事務組合	石巻広域クリーンセンター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	115	4.8	BF	2002/12/1	0.0019	2013/1/9	稼働中
04928-01-2	宮城県	石巻地区広域行政事務組合	石巻広域クリーンセンター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	115	4.8	BF	2002/12/1	0.00013	2013/1/18	稼働中
04932-03-1	宮城県	仙南地域広域行政事務組合	角田衛生センター第二事業所	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1992/4/1	0.034	2012/12/12	稼働中
04932-03-2	宮城県	仙南地域広域行政事務組合	角田衛生センター第二事業所	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1992/4/1	0.03	2012/12/13	稼働中
04932-04-1	宮城県	仙南地域広域行政事務組合	大河原衛生センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	50	3.125	BF	1996/12/1	0.41	2012/10/16	稼働中
04932-04-2	宮城県	仙南地域広域行政事務組合	大河原衛生センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	50	3.125	BF	1996/12/1	0.48	2012/10/17	稼働中
04936-03-1	宮城県	大崎地域広域行政事務組合	大崎広域西部玉造クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1989/10/8	0.019	2012/7/4	稼働中
04936-03-2	宮城県	大崎地域広域行政事務組合	大崎広域西部玉造クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1989/4/1	0.029	2013/1/25	稼働中
04936-04-1	宮城県	大崎地域広域行政事務組合	大崎広域東部クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	48	3	BF	1991/4/1	0.055	2012/11/8	稼働中
04936-04-2	宮城県	大崎地域広域行政事務組合	大崎広域東部クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	48	3	BF	1991/4/1	0.14	2012/11/9	稼働中
04936-05-1	宮城県	大崎地域広域行政事務組合	大崎広域中央クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1987/12/1	0.015	2013/1/24	稼働中
04936-05-2	宮城県	大崎地域広域行政事務組合	大崎広域中央クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1987/12/1	0.7	2013/1/25	稼働中