

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定年月日	平成25年 3月31日 時点の稼働状況
27100-01-1	大阪府	大阪市	森之宮工場	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	EP	1969/2/28	1.4	2012/12/17	廃止
27100-01-2	大阪府	大阪市	森之宮工場	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	EP	1969/2/28	1.4	2012/12/17	廃止
27100-02-1	大阪府	大阪市	平野工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	450	18.75	BF	2003/4/1	0.0016	2012/12/26	稼働中
27100-02-2	大阪府	大阪市	平野工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	450	18.75	BF	2003/4/1	0	2012/12/26	稼働中
27100-03-1	大阪府	大阪市	東淀工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	2010/4/1	0.00023	2013/1/25	稼働中
27100-03-2	大阪府	大阪市	東淀工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	2010/4/1	0.000077	2013/1/15	稼働中
27100-06-1	大阪府	大阪市	大正工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	EP+BF	1980/7/8	0.00019	2013/2/4	稼働中
27100-06-2	大阪府	大阪市	大正工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	EP+BF	1980/7/8	0.0001	2013/2/4	稼働中
27100-07-1	大阪府	大阪市	住之江工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	EP+BF	1988/8/1	0.086	2013/1/8	稼働中
27100-07-2	大阪府	大阪市	住之江工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	EP+BF	1988/8/1	0.068	2013/1/8	稼働中
27100-08-1	大阪府	大阪市	鶴見工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	EP+BF	1990/4/1	0.00016	2013/1/7	稼働中
27100-08-2	大阪府	大阪市	鶴見工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	EP+BF	1990/4/1	0.000071	2013/1/7	稼働中
27100-09-1	大阪府	大阪市	西淀工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	1995/4/1	0.057	2012/12/18	稼働中
27100-09-2	大阪府	大阪市	西淀工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	1995/4/1	0.086	2012/12/18	稼働中
27100-10-1	大阪府	大阪市	八尾工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	1995/4/1	0.15	2012/12/25	稼働中
27100-10-2	大阪府	大阪市	八尾工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	1995/4/1	0.044	2012/12/25	稼働中
27100-11-1	大阪府	大阪市	木津川事務所	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	0.595	0.085	BF	1996/8/1	0.18	2013/1/16	稼働中
27100-11-2	大阪府	大阪市	木津川事務所	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	0.595	0.085	BF	1996/8/1	0.074	2013/1/17	稼働中
27100-11-3	大阪府	大阪市	木津川事務所	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	固定火格子バッチ	0.63	0.09	BF	1996/8/1	0.72	2013/1/18	稼働中
27100-12-1	大阪府	大阪市	舞洲工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	450	18.75	BF	2001/4/28	0.015	2012/11/29	稼働中
27100-12-2	大阪府	大阪市	舞洲工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	450	18.75	BF	2001/4/28	0.00099	2012/11/29	稼働中
27201-01-1	大阪府	堺市	南工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	EP	1973/4/1	0.051	2012/10/24	稼働中
27201-01-2	大阪府	堺市	南工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	EP	1973/4/1	0.035	2012/10/24	稼働中
27201-01-3	大阪府	堺市	南工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	EP	1973/4/1	0.2	2012/10/24	稼働中
27201-02-1	大阪府	堺市	東工場第一工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1977/4/1	0.52	2012/6/26	稼働中
27201-02-2	大阪府	堺市	東工場第一工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1977/4/1	0.073	2012/6/26	稼働中
27201-03-1	大阪府	堺市	東工場第二工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	230	9.58	BF	1997/4/1	0.0014	2012/7/20	稼働中
27201-03-2	大阪府	堺市	東工場第二工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	230	9.58	BF	1997/4/1	0.00028	2012/7/20	稼働中
27204-01-1	大阪府	池田市	池田市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1983/10/1	0.0041	2012/6/4	稼働中
27204-01-2	大阪府	池田市	池田市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1983/10/1	0.018	2012/11/8	稼働中
27204-01-3	大阪府	池田市	池田市クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1983/10/1	0.0039	2012/7/18	稼働中
27205-02-1	大阪府	吹田市	吹田市資源循環エネルギーセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	240	10	BF	2010/3/26	0.000061	2012/5/18	稼働中
27205-02-2	大阪府	吹田市	吹田市資源循環エネルギーセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	240	10	BF	2010/3/26	0.00001	2012/6/29	稼働中
27207-01-1	大阪府	高槻市	高槻クリーンセンター 第一工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	EP	1980/7/1	0.016	2012/6/21	稼働中
27207-01-2	大阪府	高槻市	高槻クリーンセンター 第一工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	EP	1980/7/1	0.00063	2012/11/8	稼働中
27207-02-1	大阪府	高槻市	高槻クリーンセンター 第二工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	180	7.5	EP	1995/2/1	0.012	2012/7/13	稼働中
27207-02-2	大阪府	高槻市	高槻クリーンセンター 第二工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	180	7.5	EP	1995/2/1	0.016	2012/6/8	稼働中
27209-02-4	大阪府	守口市	守口市クリーンセンター 第4号炉	4号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	142	5.9	BF	1988/4/1	0.094	2012/9/20	稼働中
27210-02-1	大阪府	枚方市	枚方市穂谷川清掃工場第3プラント	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	EP	1988/3/11	0.58	2012/12/4	稼働中
27210-03-1	大阪府	枚方市	枚方市東部清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	BF	2008/12/10	0.0021	2012/12/25	稼働中
27210-03-2	大阪府	枚方市	枚方市東部清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	BF	2008/12/10	0.0015	2012/12/26	稼働中
27211-02-1	大阪府	茨木市	茨木市環境衛生センター第2工場1号炉	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	150	6.25	BF	1996/3/19	0.011	2012/7/30	稼働中
27211-02-2	大阪府	茨木市	茨木市環境衛生センター第2工場2号炉	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	150	6.25	BF	1996/3/19	0.0016	2012/6/5	稼働中
27211-03-1	大阪府	茨木市	茨木市環境衛生センター第1工場1号炉	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	150	6.25	BF	1999/3/19	0.0023	2012/6/6	稼働中
27215-04-1	大阪府	寝屋川市	寝屋川市クリーンセンター	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	180	7.5	EP	1980/9/30	0.19	2013/1/17	稼働中
27215-04-2	大阪府	寝屋川市	寝屋川市クリーンセンター	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	180	7.5	EP	1980/9/30	0.19	2013/1/17	稼働中
27220-01-1	大阪府	箕面市	箕面市環境クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	135	5.63	BF	1992/2/1	0.000003	2012/5/22	稼働中
27220-01-2	大阪府	箕面市	箕面市環境クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	135	5.63	BF	1992/2/1	0.00077	2012/4/19	稼働中
27223-01-4	大阪府	門真市	環境センター4号炉	4号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	144	6	BF	1989/4/1	0.26	2012/10/26	稼働中
27223-02-5	大阪府	門真市	環境センター5号炉	5号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	156	6.5	BF	1996/4/1	0.0077	2012/9/14	稼働中
27224-01-3	大阪府	摂津市	摂津市環境センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1983/11/1	0.00026	2012/7/11	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定年月日	平成25年 3月31日 時点の稼働状況
27224-04-4	大阪府	摂津市	摂津市環境センター	4号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1993/4/1	0.031	2012/6/22	稼働中
27301-01-1	大阪府	島本町	島本町清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	23	2.875	BF	1991/4/1	0.0038	2012/8/16	稼働中
27301-01-2	大阪府	島本町	島本町清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	23	2.875	BF	1991/4/1	0.00025	2012/8/16	稼働中
27341-01-1	大阪府	忠岡町	忠岡町クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	30	1.25	BF	1986/4/1	0.15	2013/2/18	稼働中
27361-01-1	大阪府	熊取町	熊取町環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	61.5	2.56	BF	1992/4/1	0.19	2012/9/27	稼働中
27361-01-2	大阪府	熊取町	熊取町環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	61.5	2.56	BF	1992/4/1	0.18	2012/11/29	稼働中
27366-01-1	大阪府	岬町	岬町美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	50	2.1	BF	1986/4/1	0.49	2013/2/8	稼働中
27827-01-1	大阪府	豊中市伊丹市クリーンランド	豊中市伊丹市クリーンランド	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	225	9.375	BF	1975/5/	0.053	2013/2/14	稼働中
27827-01-2	大阪府	豊中市伊丹市クリーンランド	豊中市伊丹市クリーンランド	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	225	9.375	BF	1975/5/	0.0054	2012/10/23	稼働中
27827-01-3	大阪府	豊中市伊丹市クリーンランド	豊中市伊丹市クリーンランド	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	225	9.375	BF	1975/5/	0.099	2012/9/13	稼働中
27827-02-4	大阪府	豊中市伊丹市クリーンランド	豊中市伊丹市クリーンランド	4号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	195	8.125	BF	1995/4/	0.058	2012/9/7	稼働中
27828-04-1	大阪府	泉北環境整備施設組合	泉北クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	2003/3/25	0.00066	2013/3/5	稼働中
27828-04-2	大阪府	泉北環境整備施設組合	泉北クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	2003/3/25	0.0072	2013/3/5	稼働中
27828-04-5	大阪府	泉北環境整備施設組合	泉北クリーンセンター	5号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	EP+BF	1991/4/1	0.0036	2012/10/22	稼働中
27831-01-1	大阪府	柏羽藤環境事業組合	柏羽藤クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1992/4/1	0.069	2012/6/29	稼働中
27831-01-2	大阪府	柏羽藤環境事業組合	柏羽藤クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1992/4/1	0.025	2012/6/7	稼働中
27831-01-3	大阪府	柏羽藤環境事業組合	柏羽藤クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1992/4/1	0.034	2012/6/12	稼働中
27833-01-1	大阪府	泉佐野市田尻町清掃施設組合	第二事業所	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.33	BF	1986/4/	0.018	2013/1/16	稼働中
27833-01-2	大阪府	泉佐野市田尻町清掃施設組合	第二事業所	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.33	BF	1986/4/	0.037	2013/1/10	稼働中
27833-01-3	大阪府	泉佐野市田尻町清掃施設組合	第二事業所	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.33	BF	1986/4/	0.02	2013/1/17	稼働中
27834-01-1	大阪府	東大阪市清掃施設組合	第3工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	1975/3/1	0.062	2013/2/27	稼働中
27834-01-2	大阪府	東大阪市清掃施設組合	第3工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	1975/3/1	0.042	2012/4/26	稼働中
27834-01-3	大阪府	東大阪市清掃施設組合	第3工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	1975/3/1	0.18	2012/5/25	稼働中
27834-02-1	大阪府	東大阪市清掃施設組合	第4工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	1981/4/1	0.017	2012/7/18	稼働中
27834-02-2	大阪府	東大阪市清掃施設組合	第4工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	1981/4/1	0.043	2012/7/18	稼働中
27835-01-1	大阪府	四條畷市交野市清掃施設組合	清掃工場1号炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1967/7/1	0.035	2012/12/25	稼働中
27835-02-1	大阪府	四條畷市交野市清掃施設組合	清掃工場2号炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1973/4/1	0.063	2012/11/13	稼働中
27836-05-1	大阪府	岸和田市貝塚市清掃施設組合	岸和田市貝塚市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	177	7.375	BF	2006/8/17	0.000022	2012/7/26	稼働中
27836-05-2	大阪府	岸和田市貝塚市清掃施設組合	岸和田市貝塚市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	177	7.375	BF	2006/8/17	0.0000023	2012/7/27	稼働中
27836-05-3	大阪府	岸和田市貝塚市清掃施設組合	岸和田市貝塚市クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	177	7.375	BF	2006/8/17	0.00008	2012/11/12	稼働中
27837-01-1	大阪府	南河内環境事業組合	第1清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	EP	1985/8/	0.25	2012/8/8	稼働中
27837-01-2	大阪府	南河内環境事業組合	第1清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	EP	1985/8/	0.18	2013/1/11	稼働中
27837-02-1	大阪府	南河内環境事業組合	第2清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	95	3.958	BF	2000/4/1	0.011	2013/1/15	稼働中
27837-02-2	大阪府	南河内環境事業組合	第2清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	95	3.958	BF	2000/4/1	0.011	2012/12/12	稼働中
27838-01-1	大阪府	泉南清掃事務組合	泉南清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	95	3.95	BF	1986/4/1	0.48	2012/9/8	稼働中
27838-01-2	大阪府	泉南清掃事務組合	泉南清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	95	3.95	BF	1986/4/1	0.42	2012/9/8	稼働中