

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定年月日	平成25年 3月31日 時点の稼働状況
32201-01-1	島根県	松江市	エコクリーン松江	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	85	3.542	BF	2011/4/1	0.00004	2013/1/17	稼働中
32201-01-2	島根県	松江市	エコクリーン松江	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	85	3.542	BF	2011/4/1	0.000046	2013/2/18	稼働中
32201-01-3	島根県	松江市	エコクリーン松江	3号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	85	3.542	BF	2011/4/1	0.003	2013/1/16	稼働中
32203-02-1	島根県	出雲市	出雲エネルギーセンター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	109	4.54	BF	2003/10/20	0.000028	2013/1/18	稼働中
32203-02-2	島根県	出雲市	出雲エネルギーセンター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	109	4.54	BF	2003/10/20	0.000042	2013/2/1	稼働中
32343-01-1	島根県	奥出雲町	仁多可燃物処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1981/11/1	0.79	2012/11/13	稼働中
32343-01-2	島根県	奥出雲町	仁多可燃物処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1981/11/1	0.4	2012/11/14	稼働中
32525-01-1	島根県	海士町	海士町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	7	0.875	BF	1999/4/1	0.088	2012/11/30	稼働中
32526-01-1	島根県	西ノ島町	西ノ島町ごみ焼却場「清美苑」	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1994/4/1	0.81	2012/7/31	稼働中
32528-01-1	島根県	隠岐の島町	島後清掃センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12.5	1.562	BF	1993/4/1	1	2012/11/8	稼働中
32528-01-2	島根県	隠岐の島町	島後清掃センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12.5	1.562	BF	1993/4/1	1	2012/11/8	稼働中
32888-01-1	島根県	邑智郡総合事務組合	笹畑クリーンセンター	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	6	0.75	BF	1998/4/1	0.23	2012/11/2	稼働中
32888-01-2	島根県	邑智郡総合事務組合	笹畑クリーンセンター	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	6	0.75	BF	1998/4/1	0.23	2012/11/2	稼働中
32891-02-1	島根県	浜田地区広域行政組合	エコクリーンセンター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	49	2.04	BF	2006/12/1	0.00000013	2013/1/22	稼働中
32891-02-2	島根県	浜田地区広域行政組合	エコクリーンセンター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	49	2.04	BF	2006/12/1	0.000000075	2013/1/22	稼働中