

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成25年 3月31日 時点の稼働状況
43100-01-1	熊本県	熊本市	西部環境工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	225	9.375	BF	1986/4/1	0.027	2012/12/14	稼働中
43100-01-2	熊本県	熊本市	西部環境工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	225	9.375	BF	1986/4/1	0.18	2012/12/14	稼働中
43100-02-1	熊本県	熊本市	東部環境工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	1994/4/1	0.017	2013/2/20	稼働中
43100-02-2	熊本県	熊本市	東部環境工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	1994/4/1	0.0028	2012/12/5	稼働中
43202-01-1	熊本県	八代市	八代市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.1	BF	1975/7/1	0.002	2012/12/18	稼働中
43202-01-2	熊本県	八代市	八代市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.1	BF	1975/7/1	0.024	2012/12/19	稼働中
43202-02-1	熊本県	八代市	八代市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	2	0.08	BF	1994/1/31	0.067	2012/12/17	稼働中
43215-01-1	熊本県	天草市	御所浦クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1992/9/1	1.1	2013/1/25	稼働中
43215-02-1	熊本県	天草市	牛深クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	18	2.25	BF	1992/4/1	1.2	2013/3/8	稼働中
43215-02-2	熊本県	天草市	牛深クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	18	2.25	BF	1992/4/1	1.1	2013/1/24	稼働中
43215-03-1	熊本県	天草市	西天草クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	8.5	1.06	BF	1995/4/1	0.35	2012/12/12	稼働中
43215-03-2	熊本県	天草市	西天草クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	8.5	1.06	BF	1995/4/1	0.16	2012/12/12	稼働中
43447-01-1	熊本県	山都町	小峰クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1990/4/1	0.057	2013/1/30	稼働中
43447-01-2	熊本県	山都町	小峰クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1990/4/1	0.062	2013/1/30	稼働中
43854-01-1	熊本県	菊池環境保全組合	菊池環境保全組合	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	67.5	2.81	BF	1994/7/21	0.0012	2012/10/11	稼働中
43854-01-2	熊本県	菊池環境保全組合	菊池環境保全組合	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	67.5	2.81	BF	1994/7/21	0.00093	2012/10/11	稼働中
43937-01-1	熊本県	御船町甲佐町衛生施設組合	御船甲佐クリーンセンター	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12	1.5	BF	1990/3/15	0.062	2012/6/14	稼働中
43937-01-2	熊本県	御船町甲佐町衛生施設組合	御船甲佐クリーンセンター	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12	1.5	BF	1990/3/15	0.062	2012/6/14	稼働中
43949-01-1	熊本県	益城、嘉島、西原環境衛生施設組合	益城クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	40	2.5	BF	1989/4/1	0.036	2012/11/20	稼働中
43949-01-2	熊本県	益城、嘉島、西原環境衛生施設組合	益城クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	40	2.5	BF	1989/4/1	0.044	2012/11/20	稼働中
43954-01-1	熊本県	山鹿植木広域行政事務組合	山鹿植木広域行政事務組合クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1992/4/1	0.049	2013/2/15	稼働中
43954-01-2	熊本県	山鹿植木広域行政事務組合	山鹿植木広域行政事務組合クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1992/4/1	0.093	2013/2/15	稼働中
43974-01-1	熊本県	八代生活環境事務組合	八代生活環境事務組合クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	22	2.75	BF	1999/4/1	0.0000062	2012/11/22	稼働中
43974-01-2	熊本県	八代生活環境事務組合	八代生活環境事務組合クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	22	2.75	BF	1999/4/1	0.0033	2012/11/22	稼働中
43986-01-1	熊本県	人吉球磨広域行政組合	人吉球磨クリーンプラザ(ごみ焼却施設)1号炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	45	1.875	BF	2002/12/1	0.00011	2013/1/15	稼働中
43986-01-2	熊本県	人吉球磨広域行政組合	人吉球磨クリーンプラザ(ごみ焼却施設)2号炉	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	45	1.875	BF	2002/12/1	0.0002	2012/10/10	稼働中
43986-02-1	熊本県	人吉球磨広域行政組合	人吉球磨クリーンプラザ灰溶融炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	13	0.5416	BF	2002/12/1	0.00068	2012/10/10	稼働中
43991-01-1	熊本県	有明広域行政事務組合	東部環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	35	2.2	BF	1999/4/1	0.0017	2013/3/9	稼働中
43991-01-2	熊本県	有明広域行政事務組合	東部環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	35	2.2	BF	1999/4/1	0.0014	2013/3/9	稼働中
43991-02-1	熊本県	有明広域行政事務組合	クリーンパークファイブ	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	25	1.04	BF	2006/5/16	0.0078	2013/3/15	稼働中
43991-02-2	熊本県	有明広域行政事務組合	クリーンパークファイブ	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	25	1.04	BF	2006/5/16	0.015	2013/3/15	稼働中
43993-01-1	熊本県	水俣芦北広域行政事務組合	水俣芦北広域クリーンセンター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	43	1.8	BF	2002/12/1	0.0015	2012/6/27	稼働中
43995-01-1	熊本県	宇城広域連合	宇土・富合清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	26	3.25	BF	1998/3/20	0.15	2012/11/15	稼働中
43995-01-2	熊本県	宇城広域連合	宇土・富合清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	26	3.25	BF	1998/3/20	0.36	2012/11/15	稼働中
43995-02-1	熊本県	宇城広域連合	宇城クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	47.5	2.97	BF	1998/4/1	0.19	2013/1/9	稼働中
43995-02-2	熊本県	宇城広域連合	宇城クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	47.5	2.97	BF	1998/4/1	0.091	2013/1/9	稼働中
43998-01-1	熊本県	天草広域連合	松島地区清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	17	2.12	BF	1996/4/1	0.062	2012/8/7	稼働中
43998-01-2	熊本県	天草広域連合	松島地区清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	17	2.12	BF	1996/4/1	0.026	2012/11/14	稼働中
43998-02-1	熊本県	天草広域連合	本渡地区清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	31	1.94	BF	2000/4/1	0.14	2012/8/9	稼働中
43998-02-2	熊本県	天草広域連合	本渡地区清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	31	1.94	BF	2000/4/1	0.022	2012/8/9	稼働中
43998-02-3	熊本県	天草広域連合	本渡地区清掃センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	31	1.94	BF	2000/4/1	0.38	2012/8/9	稼働中