

| 施設コード | 都道府県名 | 市町村・組合名 | 施設名 | 炉番号 | 施設の種類 | 炉の稼働方式 | 処理能力 (t/日) | 処理能力 (t/h) | 集じん器 | 稼働開始 年月日 | 排ガス中の ダイオキシン 類濃度 (ng-TEQ/m ³ N) | 測定 年月日 | 平成27年 3月31日 時点の稼 働状況 |
|------------|-------|---------|----------------|-----|---------------|--------|---------------|---------------|------|-------------|---|------------|-------------------------------|
| 28100-03-1 | 兵庫県 | 神戸市 | 港島クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 1984/3/1 | 0.0018 | 2014/8/19 | 稼働中 |
| 28100-03-2 | 兵庫県 | 神戸市 | 港島クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 1984/3/1 | 0.00003 | 2014/5/13 | 稼働中 |
| 28100-03-3 | 兵庫県 | 神戸市 | 港島クリーンセンター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 1984/3/1 | 0.00025 | 2014/5/13 | 稼働中 |
| 28100-04-2 | 兵庫県 | 神戸市 | 苅藻島クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 200 | 8.33 | BF | 1990/3/1 | 0.00011 | 2014/6/10 | 稼働中 |
| 28100-04-3 | 兵庫県 | 神戸市 | 苅藻島クリーンセンター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 200 | 8.33 | BF | 1990/3/1 | 0.000056 | 2014/8/29 | 稼働中 |
| 28100-05-1 | 兵庫県 | 神戸市 | 西クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 200 | 8.33 | BF | 1995/1/31 | 0.00076 | 2014/9/12 | 稼働中 |
| 28100-05-2 | 兵庫県 | 神戸市 | 西クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 200 | 8.33 | BF | 1995/1/31 | 0.00052 | 2014/9/12 | 稼働中 |
| 28100-05-3 | 兵庫県 | 神戸市 | 西クリーンセンター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 200 | 8.33 | BF | 1995/1/31 | 0.0012 | 2014/6/13 | 稼働中 |
| 28100-06-1 | 兵庫県 | 神戸市 | 東クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 300 | 12.5 | BF | 2000/3/1 | 0.072 | 2014/7/23 | 稼働中 |
| 28100-06-2 | 兵庫県 | 神戸市 | 東クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 300 | 12.5 | BF | 2000/3/1 | 0.00059 | 2014/5/16 | 稼働中 |
| 28100-06-3 | 兵庫県 | 神戸市 | 東クリーンセンター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 300 | 12.5 | BF | 2000/3/1 | 0.00042 | 2014/5/16 | 稼働中 |
| 28201-02-1 | 兵庫県 | 姫路市 | 姫路市市川美化センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 165 | 6.875 | EP | 1992/4/1 | 0.041 | 2014/12/18 | 稼働中 |
| 28201-02-2 | 兵庫県 | 姫路市 | 姫路市市川美化センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 165 | 6.875 | EP | 1992/4/1 | 0.61 | 2014/12/26 | 稼働中 |
| 28201-04-1 | 兵庫県 | 姫路市 | エコパークあぼし | 1号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 134 | 5.583 | BF | 2010/4/1 | 0.0052 | 2015/2/12 | 稼働中 |
| 28201-04-2 | 兵庫県 | 姫路市 | エコパークあぼし | 2号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 134 | 5.583 | BF | 2010/4/1 | 0.014 | 2015/2/12 | 稼働中 |
| 28201-04-3 | 兵庫県 | 姫路市 | エコパークあぼし | 3号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 134 | 5.583 | BF | 2010/4/1 | 0.0012 | 2015/3/18 | 稼働中 |
| 28202-03-2 | 兵庫県 | 尼崎市 | 第1工場第2機械炉2号炉 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 2000/4/1 | 0.0013 | 2014/10/9 | 稼働中 |
| 28202-04-1 | 兵庫県 | 尼崎市 | 第2工場1号炉 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 240 | 10 | BF | 2005/4/1 | 0.0000011 | 2014/10/29 | 稼働中 |
| 28202-04-2 | 兵庫県 | 尼崎市 | 第2工場2号炉 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 240 | 10 | BF | 2005/4/1 | 0.000036 | 2014/10/30 | 稼働中 |
| 28203-01-1 | 兵庫県 | 明石市 | 明石クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 160 | 6.667 | BF | 1999/4/1 | 0.00041 | 2014/10/8 | 稼働中 |
| 28203-01-2 | 兵庫県 | 明石市 | 明石クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 160 | 6.667 | BF | 1999/4/1 | 0.00021 | 2014/12/2 | 稼働中 |
| 28203-01-3 | 兵庫県 | 明石市 | 明石クリーンセンター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 160 | 6.667 | BF | 1999/4/1 | 0.00055 | 2014/8/6 | 稼働中 |
| 28204-02-1 | 兵庫県 | 西宮市 | 西部総合処理センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 175 | 7.29 | BF | 1997/9/1 | 0.00000045 | 2014/11/21 | 稼働中 |
| 28204-02-2 | 兵庫県 | 西宮市 | 西部総合処理センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 175 | 7.29 | BF | 1997/9/1 | 0.00000033 | 2014/11/21 | 稼働中 |
| 28204-02-3 | 兵庫県 | 西宮市 | 西部総合処理センター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 175 | 7.29 | BF | 1997/9/1 | 0.00000050 | 2015/1/7 | 稼働中 |
| 28204-03-1 | 兵庫県 | 西宮市 | 東部総合処理センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 140 | 5.83 | BF | 2012/12/22 | 0.000035 | 2014/11/11 | 稼働中 |
| 28204-03-2 | 兵庫県 | 西宮市 | 東部総合処理センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 140 | 5.83 | BF | 2012/12/22 | 0.0000015 | 2015/1/9 | 稼働中 |
| 28206-01-1 | 兵庫県 | 芦屋市 | 芦屋市環境処理センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 115 | 4.792 | BF | 1996/3/1 | 0.015 | 2014/5/21 | 稼働中 |
| 28206-01-2 | 兵庫県 | 芦屋市 | 芦屋市環境処理センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 115 | 4.792 | BF | 1996/3/1 | 0.0011 | 2015/1/14 | 稼働中 |
| 28208-01-1 | 兵庫県 | 相生市 | 相生市美化センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 31 | 1.9375 | BF | 1995/4/1 | 0.65 | 2014/7/11 | 稼働中 |
| 28208-01-2 | 兵庫県 | 相生市 | 相生市美化センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 31 | 1.9375 | BF | 1995/4/1 | 0.43 | 2014/7/11 | 稼働中 |
| 28209-01-1 | 兵庫県 | 豊岡市 | 豊岡市立豊岡清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 70 | 2.92 | BF | 1987/10/1 | 0.69 | 2014/10/21 | 稼働中 |
| 28209-01-2 | 兵庫県 | 豊岡市 | 豊岡市立豊岡清掃センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 70 | 2.92 | BF | 1987/10/1 | 0.52 | 2014/10/21 | 稼働中 |
| 28210-02-1 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川市新クリンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 144 | 6 | BF | 2003/3/20 | 0.0066 | 2015/3/10 | 稼働中 |
| 28210-02-2 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川市新クリンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 144 | 6 | BF | 2003/3/20 | 0.0071 | 2015/2/12 | 稼働中 |
| 28210-02-3 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川市新クリンセンター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 144 | 6 | BF | 2003/3/20 | 0.0045 | 2015/3/11 | 稼働中 |
| 28212-01-1 | 兵庫県 | 赤穂市 | 赤穂市ごみ処理施設 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 40 | 2.5 | BF | 1994/3/15 | 0.12 | 2014/10/19 | 稼働中 |
| 28212-01-2 | 兵庫県 | 赤穂市 | 赤穂市ごみ処理施設 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 40 | 2.5 | BF | 1994/3/15 | 0.017 | 2014/10/19 | 稼働中 |
| 28214-01-1 | 兵庫県 | 宝塚市 | 宝塚市クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 160 | 6.67 | BF | 1988/2/1 | 0 | 2015/2/16 | 稼働中 |
| 28215-02-1 | 兵庫県 | 三木市 | 三木市清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 39 | 2.4 | BF | 1998/4/1 | 0.1 | 2015/2/13 | 稼働中 |
| 28215-02-2 | 兵庫県 | 三木市 | 三木市清掃センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 39 | 2.4 | BF | 1998/4/1 | 0.13 | 2015/2/13 | 稼働中 |
| 28215-02-3 | 兵庫県 | 三木市 | 三木市清掃センター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 39 | 2.4 | BF | 1998/4/1 | 0.096 | 2015/2/13 | 稼働中 |
| 28216-01-1 | 兵庫県 | 高砂市 | 高砂市美化センター | 1号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 97 | 4.04 | BF | 2003/4/1 | 0.00015 | 2015/2/20 | 稼働中 |
| 28216-01-2 | 兵庫県 | 高砂市 | 高砂市美化センター | 2号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 97 | 4.04 | BF | 2003/4/1 | 0.00011 | 2015/3/8 | 稼働中 |
| 28219-01-1 | 兵庫県 | 三田市 | 三田市クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 105 | 4.375 | BF | 1992/4/1 | 0.039 | 2014/10/23 | 稼働中 |
| 28219-01-2 | 兵庫県 | 三田市 | 三田市クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 105 | 4.375 | BF | 1992/4/1 | 0.054 | 2014/11/25 | 稼働中 |
| 28221-01-1 | 兵庫県 | 篠山市 | 篠山市清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 40 | 1.6 | BF | 2002/12/1 | 0.042 | 2014/12/25 | 稼働中 |
| 28221-01-2 | 兵庫県 | 篠山市 | 篠山市清掃センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 40 | 1.6 | BF | 2002/12/1 | 0.071 | 2015/2/18 | 稼働中 |
| 28223-01-1 | 兵庫県 | 丹波市 | 丹波市ひかみクリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 21 | 2.625 | BF | 1987/4/1 | 0.099 | 2014/10/16 | 稼働中 |
| 28223-01-2 | 兵庫県 | 丹波市 | 丹波市ひかみクリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 21 | 2.625 | BF | 1987/4/1 | 0.08 | 2014/10/16 | 稼働中 |
| 28223-02-1 | 兵庫県 | 丹波市 | 丹波市春日クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 7.5 | 0.9375 | BF | 1996/8/1 | 0.18 | 2014/10/23 | 稼働中 |
| 28223-02-2 | 兵庫県 | 丹波市 | 丹波市春日クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 7.5 | 0.9375 | BF | 1996/8/1 | 0.076 | 2014/10/23 | 稼働中 |

| 施設コード | 都道府県名 | 市町村・組合名 | 施設名 | 炉番号 | 施設の種類 | 炉の稼働方式 | 処理能力 (t/日) | 処理能力 (t/h) | 集じん器 | 稼働開始 年月日 | 排ガス中の ダイオキシン 類濃度 (ng-TEQ/m ³ N) | 測定 年月日 | 平成27年 3月31日 時点の稼 働状況 |
|------------|-------|-----------------|----------------------|-----|---------------|--------|---------------|---------------|------|-------------|---|------------|-------------------------------|
| 28223-03-1 | 兵庫県 | 丹波市 | 丹波市市島クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 機械化バッチ | 6 | 0.75 | BF | 1998/4/1 | 0.094 | 2014/10/30 | 稼働中 |
| 28223-03-2 | 兵庫県 | 丹波市 | 丹波市市島クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 機械化バッチ | 6 | 0.75 | BF | 1998/4/1 | 0.056 | 2015/1/9 | 稼働中 |
| 28226-01-1 | 兵庫県 | 淡路市 | 夕陽が丘クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続 | 40 | 2.5 | BF | 1999/3/1 | 0.0057 | 2014/12/25 | 稼働中 |
| 28226-01-2 | 兵庫県 | 淡路市 | 夕陽が丘クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続 | 40 | 2.5 | BF | 1999/3/1 | 0.0067 | 2014/12/25 | 稼働中 |
| 28381-01-1 | 兵庫県 | 稲美町 | 稲美町清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 機械化バッチ | 15 | 1.85 | BF | 1992/4/1 | 0.037 | 2015/1/28 | 稼働中 |
| 28381-01-2 | 兵庫県 | 稲美町 | 稲美町清掃センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 機械化バッチ | 15 | 1.85 | BF | 1992/4/1 | 0.018 | 2015/1/27 | 稼働中 |
| 28382-01-1 | 兵庫県 | 播磨町 | 播磨町塵芥処理センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続 | 30 | 1.875 | EP | 1992/4/1 | 0.11 | 2014/5/30 | 稼働中 |
| 28382-01-2 | 兵庫県 | 播磨町 | 播磨町塵芥処理センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続 | 30 | 1.875 | EP | 1992/4/1 | 0.13 | 2014/5/23 | 稼働中 |
| 28585-01-1 | 兵庫県 | 香美町 | 矢田川レインポー | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 機械化バッチ | 14 | 1.75 | BF | 1994/4/1 | 0.13 | 2014/10/22 | 稼働中 |
| 28585-01-2 | 兵庫県 | 香美町 | 矢田川レインポー | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 機械化バッチ | 14 | 1.75 | BF | 1994/4/1 | 0.051 | 2014/10/29 | 稼働中 |
| 28586-01-1 | 兵庫県 | 新温泉町 | 新温泉町クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 機械化バッチ | 15 | 1.875 | BF | 1992/4/1 | 0.026 | 2014/10/24 | 稼働中 |
| 28586-01-2 | 兵庫県 | 新温泉町 | 新温泉町クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 機械化バッチ | 15 | 1.875 | BF | 1992/4/1 | 0.032 | 2014/10/24 | 稼働中 |
| 28817-01-1 | 兵庫県 | 揖龍保健衛生施設事務組合 | 揖龍クリーンセンター | 1号炉 | 直接溶解・ガス化溶解 | 全連続 | 60 | 2.5 | BF | 1997/4/1 | 0.007 | 2014/7/10 | 稼働中 |
| 28817-01-2 | 兵庫県 | 揖龍保健衛生施設事務組合 | 揖龍クリーンセンター | 2号炉 | 直接溶解・ガス化溶解 | 全連続 | 60 | 2.5 | BF | 1997/4/1 | 0.013 | 2014/7/10 | 稼働中 |
| 28829-01-1 | 兵庫県 | 北播磨清掃事務組合 | 北播磨清掃事務組合 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続 | 44 | 2.75 | BF | 1996/3/1 | 0.24 | 2015/2/4 | 稼働中 |
| 28829-01-2 | 兵庫県 | 北播磨清掃事務組合 | 北播磨清掃事務組合 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続 | 44 | 2.75 | BF | 1996/3/1 | 0.15 | 2014/12/12 | 稼働中 |
| 28890-01-1 | 兵庫県 | 洲本市・南あわじ市衛生事務組合 | やまなみ苑 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 67.5 | 2.81 | BF | 1995/3/25 | 0.059 | 2014/11/19 | 稼働中 |
| 28890-01-2 | 兵庫県 | 洲本市・南あわじ市衛生事務組合 | やまなみ苑 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 67.5 | 2.81 | BF | 1995/3/25 | 0.035 | 2014/11/19 | 稼働中 |
| 28905-01-1 | 兵庫県 | 南但広域行政事務組合 | 南但ごみ処理施設(南但クリーンセンター) | 1号炉 | その他 | 全連続 | 43 | 1.8 | BF | 2013/4/1 | 0.0038 | 2015/2/20 | 稼働中 |
| 28932-01-1 | 兵庫県 | 小野加東加西環境施設事務組合 | 小野クリーンセンター 1号焼却炉 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 45 | 1.875 | BF | 1989/4/1 | 0.1 | 2014/11/28 | 稼働中 |
| 28932-01-2 | 兵庫県 | 小野加東加西環境施設事務組合 | 小野クリーンセンター 1号焼却炉 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 45 | 1.875 | BF | 1989/4/1 | 0.004 | 2014/12/11 | 稼働中 |
| 28932-01-3 | 兵庫県 | 小野加東加西環境施設事務組合 | 小野クリーンセンター 1号焼却炉 | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 75 | 3.125 | BF | 1998/4/1 | 0.0005 | 2014/12/11 | 稼働中 |
| 28951-01-1 | 兵庫県 | くれさか環境事務組合 姫路 | くれさかクリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続 | 40 | 2.5 | BF | 1996/4/1 | 0.38 | 2015/2/27 | 稼働中 |
| 28951-01-2 | 兵庫県 | くれさか環境事務組合 姫路 | くれさかクリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続 | 40 | 2.5 | BF | 1996/4/1 | 0.65 | 2015/2/27 | 稼働中 |
| 28967-01-1 | 兵庫県 | 猪名川上流広域ごみ処理施設組合 | 国崎クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 117.5 | 4.896 | BF | 2009/4/1 | 0.00088 | 2015/2/23 | 稼働中 |
| 28967-01-2 | 兵庫県 | 猪名川上流広域ごみ処理施設組合 | 国崎クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 117.5 | 4.896 | BF | 2009/4/1 | 0.00013 | 2015/2/23 | 稼働中 |
| 28970-01-1 | 兵庫県 | にしはりま環境事務組合 | にしはりまクリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 44.5 | 1.85 | BF | 2013/4/1 | 0.0063 | 2015/1/30 | 稼働中 |
| 28970-01-2 | 兵庫県 | にしはりま環境事務組合 | にしはりまクリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 44.5 | 1.85 | BF | 2013/4/1 | 0.0024 | 2015/1/30 | 稼働中 |