

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン 類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定 年月日	平成27年 3月31日 時点の稼 働状況
35200-02-1	山口県	宇部市	宇部市環境保全センター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	66	2.75	BF	2002/12/1	0.000099	2015/1/22	稼働中
35200-02-2	山口県	宇部市	宇部市環境保全センター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	66	2.75	BF	2002/12/1	0.00014	2014/12/25	稼働中
35200-02-3	山口県	宇部市	宇部市環境保全センター	3号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	66	2.75	BF	2002/12/1	0.0000019	2014/12/25	稼働中
35201-02-1	山口県	下関市	下関市環境部奥山工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	220	9.2	BF	1987/9/1	0.0028	2014/8/29	稼働中
35201-03-2	山口県	下関市	下関市環境部奥山工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	180	7.5	BF	2002/12/1	0	2014/8/28	稼働中
35203-02-1	山口県	山口市	山口市清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	110	4.58	BF	1998/4/1	0.024	2014/6/6	稼働中
35203-02-2	山口県	山口市	山口市清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	110	4.58	BF	1998/4/1	0.022	2014/6/6	稼働中
35204-01-1	山口県	萩市	見島ごみ焼却場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	固定火格子バッチ	3	0.375	BF	1999/12/1	0.018	2014/7/28	稼働中
35204-02-1	山口県	萩市	萩清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	46	1.92	BF	1988/10/22	0.055	2014/7/29	廃止
35204-02-2	山口県	萩市	萩清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	46	1.92	BF	1988/10/22	0.00098	2014/7/29	廃止
35206-01-1	山口県	防府市	防府市クリーンセンター ごみ焼却場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	2014/4/1	0.057	2014/10/23	稼働中
35206-01-2	山口県	防府市	防府市クリーンセンター ごみ焼却場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	2014/4/1	0.041	2014/10/23	稼働中
35208-01-1	山口県	岩国市	岩国市第一工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	65	2.708	BF	1992/4/1	0.034	2014/7/28	稼働中
35208-01-2	山口県	岩国市	岩国市第一工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	65	2.708	BF	1992/4/1	0.0083	2014/7/28	稼働中
35208-01-3	山口県	岩国市	岩国市第一工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	65	2.708	BF	1992/4/1	0.012	2014/7/22	稼働中
35211-01-1	山口県	長門市	長門市清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	45	2.8	BF	1981/6/1	0.011	2014/10/16	廃止
35211-01-2	山口県	長門市	長門市清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	45	2.8	BF	1981/6/1	0.1	2014/10/17	廃止
35216-01-1	山口県	山陽小野田市	環境衛生センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1982/4/1	0.18	2014/10/3	廃止
35216-01-2	山口県	山陽小野田市	環境衛生センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1982/4/1	0.11	2014/10/3	廃止
35216-02-1	山口県	山陽小野田市	環境衛生センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	45	1.9	BF	2015/3/26	0.000071	2015/3/4	稼働中
35216-02-2	山口県	山陽小野田市	環境衛生センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	45	1.9	BF	2015/3/26	0	2015/3/4	稼働中
35305-02-1	山口県	周防大島町	周防大島町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	11	1.375	BF	1998/4/1	0.5	2014/5/28	稼働中
35305-02-2	山口県	周防大島町	周防大島町清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	11	1.375	BF	1998/4/1	0.58	2014/5/28	稼働中
35830-01-1	山口県	周東環境衛生組合	周東環境衛生組合清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	69	2.875	BF	1986/10/1	0.6	2014/12/12	稼働中
35830-01-2	山口県	周東環境衛生組合	周東環境衛生組合清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	69	2.875	BF	1986/10/1	0.8	2014/6/6	稼働中
35837-01-1	山口県	周南地区衛生施設組合	恋路クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	110	4.6	BF	1995/10/1	0.00005	2015/3/24	稼働中
35837-01-2	山口県	周南地区衛生施設組合	恋路クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	110	4.6	BF	1995/10/1	0.00011	2014/9/16	稼働中
35837-01-3	山口県	周南地区衛生施設組合	恋路クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	110	4.6	BF	1995/10/1	0.00008	2014/7/8	稼働中
35851-01-1	山口県	周陽環境整備組合	周陽環境整備センター1号炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	BF	1994/6/1	0.016	2014/10/24	稼働中
35851-01-2	山口県	周陽環境整備組合	周陽環境整備センター2号炉	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	BF	1994/6/1	0.016	2014/10/24	稼働中