

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン 類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定 年月日	平成28年 3月31日 時点の 稼働状況
16211-01-1	富山県	射水市	クリーンピア射水	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	46	1.917	BF	2002/12/1	0.0049	2015/6/26	稼働中
16211-01-2	富山県	射水市	クリーンピア射水	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	46	1.917	BF	2002/12/1	0.0023	2015/5/26	稼働中
16211-01-3	富山県	射水市	クリーンピア射水	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	46	1.917	BF	2002/12/1	0.0051	2015/7/14	稼働中
16891-02-1	富山県	砺波広域圏事務組合	クリーンセンターとなみ	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	36.6	1.525	BF	1991/2/1	1.8	2016/2/1	稼働中
16891-02-2	富山県	砺波広域圏事務組合	クリーンセンターとなみ	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	36.6	1.525	BF	1991/2/1	0.59	2016/2/1	稼働中
16892-01-1	富山県	新川広域圏事務組合	エコぼ〜と	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	58	3.625	BF	2000/4/1	0.4	2015/8/27	稼働中
16892-01-2	富山県	新川広域圏事務組合	エコぼ〜と	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	58	3.625	BF	2000/4/1	0.0066	2015/8/27	稼働中
16892-01-3	富山県	新川広域圏事務組合	エコぼ〜と	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	58	3.625	BF	2000/4/1	0.28	2015/8/27	稼働中
16897-02-1	富山県	富山地区広域圏事務組合	富山地区広域圏事務組合 クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	270	11.25	BF	2003/4/1	0.000054	2015/11/10	稼働中
16897-02-2	富山県	富山地区広域圏事務組合	富山地区広域圏事務組合 クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	270	11.25	BF	2003/4/1	0.00032	2015/9/16	稼働中
16897-02-3	富山県	富山地区広域圏事務組合	富山地区広域圏事務組合 クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	270	11.25	BF	2003/4/1	0.000019	2015/11/10	稼働中
16900-01-1	富山県	高岡地区広域圏事務組合	高岡広域エコ・クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	85	3.54	BF	2014/10/1	0.00017	2016/1/19	稼働中
16900-01-2	富山県	高岡地区広域圏事務組合	高岡広域エコ・クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	85	3.54	BF	2014/10/1	0.0000075	2016/1/20	稼働中
16900-01-3	富山県	高岡地区広域圏事務組合	高岡広域エコ・クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	85	3.54	BF	2014/10/1	0.00062	2016/1/13	稼働中