

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定年月日	平成22年 3月31日 時点の稼働状況
21201-01-1	岐阜県	岐阜市	岐阜市掛洞プラント	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1979/4/1	0.47	2009/11/27	稼働中
21201-02-1	岐阜県	岐阜市	岐阜市東部クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1998/4/1	0.035	2009/8/25	稼働中
21201-02-2	岐阜県	岐阜市	岐阜市東部クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1998/4/1	0.023	2009/8/26	稼働中
21201-02-3	岐阜県	岐阜市	岐阜市東部クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1998/4/1	0.018	2009/10/27	稼働中
21201-03-1	岐阜県	岐阜市	岐阜市斎苑	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	固定火格子バッチ	0.6	0.24	MC	1998/2/27	0.25	2010/1/8	稼働中
21202-01-1	岐阜県	大垣市	大垣市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.33	BF	1996/4/1	0.17	2010/1/29	稼働中
21202-01-2	岐阜県	大垣市	大垣市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.33	BF	1996/4/1	0.28	2009/10/30	稼働中
21202-01-3	岐阜県	大垣市	大垣市クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.33	BF	1996/4/1	0.34	2009/10/6	稼働中
21203-01-1	岐阜県	高山市	高山市資源リサイクルセンター清掃工場	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	50	2.08	BF	1986/4/1	0.03	2010/1/19	稼働中
21203-01-2	岐阜県	高山市	高山市資源リサイクルセンター清掃工場	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	50	2.08	BF	1986/4/1	0.03	2010/1/19	稼働中
21203-04-1	岐阜県	高山市	高山市久々野クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	8	1	BF	1990/4/1	0.23	2009/7/16	稼働中
21203-04-2	岐阜県	高山市	高山市久々野クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	8	1	BF	1990/4/1	0.099	2009/7/17	稼働中
21204-01-1	岐阜県	多治見市	多治見市三の倉センター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	85	3.54	BF	2003/4/1	0.0092	2010/2/1	稼働中
21204-01-2	岐阜県	多治見市	多治見市三の倉センター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	85	3.54	BF	2003/4/1	0.00023	2010/2/2	稼働中
21206-01-1	岐阜県	中津川市	中津川市環境センター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	49	2.04	BF	2004/4/1	0.0010	2009/11/26	稼働中
21206-01-2	岐阜県	中津川市	中津川市環境センター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	49	2.04	BF	2004/4/1	0.0062	2009/11/27	稼働中
21208-01-1	岐阜県	瑞浪市	瑞浪市クリーンセンター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	25	1.04	BF	2001/12/14	0.059	2009/11/10	稼働中
21208-01-2	岐阜県	瑞浪市	瑞浪市クリーンセンター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	25	1.04	BF	2001/12/14	0.059	2009/11/10	稼働中
21210-01-1	岐阜県	恵那市	エコセンター恵那	1号炉	その他(固形燃料化(RDF)及び炭化)	准連続	21	2.1	BF	2003/4/1	0.042	2009/10/13	稼働中
21210-02-1	岐阜県	恵那市	恵那クリーンセンターあおぞら	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	25	1.042	BF	2001/4/1	0.023	2009/12/4	稼働中
21212-01-1	岐阜県	土岐市	土岐市環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	23.3	2.9	BF	1990/4/1	1.0	2009/8/19	稼働中
21212-01-2	岐阜県	土岐市	土岐市環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	23.3	2.9	BF	1990/4/1	0.49	2009/8/21	稼働中
21212-01-3	岐阜県	土岐市	土岐市環境センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	23.3	2.9	BF	1990/4/1	0.091	2009/8/20	稼働中
21213-02-1	岐阜県	各務原市	各務原市北清掃センター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	64	2.67	BF	2002/12/1	0.0012	2009/6/17	稼働中
21213-02-2	岐阜県	各務原市	各務原市北清掃センター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	64	2.67	BF	2002/12/1	0.03	2009/8/12	稼働中
21213-02-3	岐阜県	各務原市	各務原市北清掃センター	3号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	64	2.67	BF	2002/12/1	0.0016	2009/7/15	稼働中
21217-01-1	岐阜県	飛騨市	南吉城クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	BF	1989/4/9	0.38	2009/10/29	稼働中
21217-01-2	岐阜県	飛騨市	南吉城クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	BF	1989/4/9	0.39	2009/10/29	稼働中
21219-01-1	岐阜県	郡上市	郡上クリーンセンター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	37.5	1.56	BF	2006/4/1	0.12	2009/4/7	稼働中
21219-01-2	岐阜県	郡上市	郡上クリーンセンター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	37.5	1.56	BF	2006/4/1	0.0016	2009/7/11	稼働中
21220-01-1	岐阜県	下呂市	下呂市クリーンセンター 1号焼却炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	45	1.875	BF	1993/9/1	0.91	2009/8/7	稼働中
21220-01-2	岐阜県	下呂市	下呂市クリーンセンター 2号焼却炉	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	45	1.875	BF	1993/9/1	0.37	2009/8/21	稼働中
21220-04-1	岐阜県	下呂市	中山浄化園し尿脱水汚泥しき焼却炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	40.8	1.7	BF	1999/3/20	0.000011	2009/8/20	稼働中
21361-01-1	岐阜県	垂井町	垂井町クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1997/4/1	0.069	2009/11/19	稼働中
21361-01-2	岐阜県	垂井町	垂井町クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1997/4/1	0.071	2009/11/19	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定年月日	平成22年 3月31日 時点の稼働状況
21821-01-1	岐阜県	岐阜羽島衛生施設組合	岐阜羽島衛生施設組合ごみ処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	60	2.5	BF	1995/4/1	0.13	2009/6/10	稼働中
21821-01-2	岐阜県	岐阜羽島衛生施設組合	岐阜羽島衛生施設組合ごみ処理施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	60	2.5	BF	1995/4/1	0.23	2009/9/9	稼働中
21821-01-3	岐阜県	岐阜羽島衛生施設組合	岐阜羽島衛生施設組合ごみ処理施設	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	60	2.5	BF	1995/4/1	0.13	2009/6/11	稼働中
21823-02-1	岐阜県	可茂衛生施設利用組合	ささゆりクリーンパーク「エコサイクルプラザ」	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	80	3.33	BF	1999/4/1	0.000063	2009/10/10	稼働中
21823-02-2	岐阜県	可茂衛生施設利用組合	ささゆりクリーンパーク「エコサイクルプラザ」	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	80	3.33	BF	1999/4/1	0.00011	2009/10/10	稼働中
21823-02-3	岐阜県	可茂衛生施設利用組合	ささゆりクリーンパーク「エコサイクルプラザ」	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	80	3.33	BF	1999/4/1	0.000057	2009/6/13	稼働中
21824-02-1	岐阜県	南濃衛生施設利用事務組合	南濃清掃センター	1号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	40	1.67	BF	2009/2/1	0.0089	2009/8/17	稼働中
21824-02-2	岐阜県	南濃衛生施設利用事務組合	南濃清掃センター	2号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	40	1.67	BF	2009/2/1	0.007	2009/9/9	稼働中
21895-02-1	岐阜県	西濃環境整備組合	西濃環境保全センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	90	3.75	BF	1991/4/1	0.14	2009/7/21	稼働中
21895-02-2	岐阜県	西濃環境整備組合	西濃環境保全センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	90	3.75	BF	1991/4/1	0.034	2009/7/22	稼働中
21895-03-1	岐阜県	西濃環境整備組合	西濃環境保全センター	1号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	90	3.75	BF	2003/12/1	0.00042	2009/7/23	稼働中
21907-01-1	岐阜県	中濃地域広域行政事務組合	ガス化溶解施設	1号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	56	2.3	BF	2003/3/15	0.0038	2009/12/11	稼働中
21907-01-2	岐阜県	中濃地域広域行政事務組合	ガス化溶解施設	2号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	56	2.3	BF	2003/3/15	0.0075	2009/9/29	稼働中
21907-01-3	岐阜県	中濃地域広域行政事務組合	ガス化溶解施設	3号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	56	2.3	BF	2003/3/15	0.00038	2009/9/30	稼働中