

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成22年 3月31日 時点の稼働状況
32201-01-1	島根県	松江市	南工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	112.5	4.69	BF	1976/4/1	0.0068	2009/10/7	稼働中
32201-02-1	島根県	松江市	北工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	100	4.17	EP	1984/10/1	0.062	2009/10/1	稼働中
32201-02-2	島根県	松江市	北工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	100	4.17	EP	1984/10/1	0.016	2009/10/2	稼働中
32203-02-1	島根県	出雲市	出雲エネルギーセンター	1号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	109	4.54	BF	2003/10/20	0.000075	2010/1/20	稼働中
32203-02-2	島根県	出雲市	出雲エネルギーセンター	2号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	109	4.54	BF	2003/10/20	0.000022	2010/1/20	稼働中
32343-01-1	島根県	奥出雲町	仁多可燃物処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1981/11/1	0.24	2009/11/10	稼働中
32343-01-2	島根県	奥出雲町	仁多可燃物処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1981/11/1	0.14	2009/11/11	稼働中
32525-02-1	島根県	海士町	海士町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	7	0.875	BF	1999/4/1	0.14	2009/12/3	稼働中
32526-01-1	島根県	西ノ島町	西ノ島町ごみ焼却場「清美苑」	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1994/4/1	0.37	2009/7/9	稼働中
32528-01-1	島根県	隠岐の島町	島後清掃センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	12.5	1.562	BF	1993/4/1	3.5	2009/12/10	稼働中
32528-01-2	島根県	隠岐の島町	島後清掃センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	12.5	1.562	BF	1993/4/1	3.5	2009/12/10	稼働中
32888-01-1	島根県	邑智郡総合事務組合	笹畑クリーンセンター	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	6	0.75	BF	1998/4/1	0.9	2009/12/3	稼働中
32888-01-2	島根県	邑智郡総合事務組合	笹畑クリーンセンター	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	6	0.75	BF	1998/4/1	0.9	2009/12/3	稼働中
32891-02-1	島根県	浜田地区広域行政組合	エコクリーンセンター	1号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	49	2.04	BF	2006/12/1	0.0011	2010/1/15	稼働中
32891-02-2	島根県	浜田地区広域行政組合	エコクリーンセンター	2号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	49	2.04	BF	2006/12/1	0.0062	2010/1/15	稼働中