

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成22年 3月31日 時点の稼働状況
35201-02-1	山口県	下関市	下関市環境部奥山工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	220	9.17	BF	1987/9/2	0.032	2009/6/4	稼働中
35201-03-1	山口県	下関市	下関市環境部奥山工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	180	7.5	BF	2002/12/1	0.0033	2009/4/23	稼働中
35202-02-1	山口県	宇部市	宇部市環境保全センターごみ焼却場	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	66	2.75	BF	2002/12/1	0.000088	2010/1/7	稼働中
35202-02-2	山口県	宇部市	宇部市環境保全センターごみ焼却場	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	66	2.75	BF	2002/12/1	0.000024	2010/3/12	稼働中
35202-02-3	山口県	宇部市	宇部市環境保全センター	3号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	66	2.75	BF	2002/12/1	0.000037	2010/1/7	稼働中
35203-02-1	山口県	山口市	山口市清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	110	4.58	BF	1998/4/1	0.34	2009/6/17	稼働中
35203-02-2	山口県	山口市	山口市清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	110	4.58	BF	1998/4/1	0.19	2009/6/17	稼働中
35204-01-1	山口県	萩市	見島ごみ焼却場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	固定火格子バッチ	3	0.375	BF	1999/12/1	0.063	2009/10/27	稼働中
35204-02-1	山口県	萩市	萩清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	46	1.92	BF	1988/10/22	0.00014	2009/11/11	稼働中
35204-02-2	山口県	萩市	萩清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	46	1.92	BF	1988/10/22	0.00010	2009/10/28	稼働中
35206-01-1	山口県	防府市	防府市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1982/7/1	0.16	2009/6/22	稼働中
35206-01-2	山口県	防府市	防府市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1982/7/1	0.097	2009/6/25	稼働中
35208-01-1	山口県	岩国市	岩国市第一工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	65	2.708	BF	1992/4/1	0.048	2009/7/22	稼働中
35208-01-2	山口県	岩国市	岩国市第一工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	65	2.708	BF	1992/4/1	0.19	2009/7/22	稼働中
35208-01-3	山口県	岩国市	岩国市第一工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	65	2.708	BF	1992/4/1	0.098	2009/7/22	稼働中
35209-01-1	山口県	山陽小野田市	山陽小野田市環境衛生センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1982/4/1	0.13	2009/10/7	稼働中
35209-01-2	山口県	山陽小野田市	山陽小野田市環境衛生センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1982/4/1	0.18	2009/10/7	稼働中
35211-01-1	山口県	長門市	長門市清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	45	2.8	BF	1981/6/1	0.23	2009/9/16	稼働中
35211-01-2	山口県	長門市	長門市清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	45	2.8	BF	1981/6/1	0.26	2009/9/17	稼働中
35305-01-1	山口県	周防大島町	周防大島町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	11	1.375	BF	1998/4/1	0.67	2009/5/28	稼働中
35305-01-2	山口県	周防大島町	周防大島町清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	11	1.375	BF	1998/4/1	0.46	2009/5/28	稼働中
35830-01-1	山口県	周東環境衛生組合	周東環境衛生組合清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	69	2.875	BF	1986/10/1	0.3	2009/9/1	稼働中
35830-01-2	山口県	周東環境衛生組合	周東環境衛生組合清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	69	2.875	BF	1986/10/1	0.28	2009/9/1	稼働中
35837-01-1	山口県	周南地区衛生施設組合	恋路クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	110	4.6	BF	1995/10/1	0.066	2009/7/24	稼働中
35837-01-2	山口県	周南地区衛生施設組合	恋路クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	110	4.6	BF	1995/10/1	0.034	2009/7/3	稼働中
35837-01-3	山口県	周南地区衛生施設組合	恋路クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	110	4.6	BF	1995/10/1	0.034	2009/7/3	稼働中
35851-01-1	山口県	周陽環境整備組合	周陽環境整備センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	BF	1994/6/1	0.30	2009/9/1	稼働中
35851-01-2	山口県	周陽環境整備組合	周陽環境整備センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	BF	1994/6/1	0.28	2009/9/1	稼働中