

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成22年 3月31日 時点の稼働状況
36201-01-1	徳島県	徳島市	徳島市東部環境事業所	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	95	3.96	BF	1979/8/1	0.0027	2009/10/1	稼働中
36201-01-2	徳島県	徳島市	徳島市東部環境事業所	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	95	3.96	BF	1979/8/1	0.0043	2009/10/2	稼働中
36201-02-1	徳島県	徳島市	徳島市西部環境事業所	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1991/4/1	0.0079	2009/10/15	稼働中
36201-02-2	徳島県	徳島市	徳島市西部環境事業所	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1991/4/1	0.0084	2009/10/15	稼働中
36202-02-1	徳島県	鳴門市	鳴門市クリーンセンター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	35	1.46	BF	2008/4/1	0.0096	2009/10/29	稼働中
36202-02-2	徳島県	鳴門市	鳴門市クリーンセンター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	35	1.46	BF	2008/4/1	0.0058	2009/10/21	稼働中
36203-01-1	徳島県	小松島市	小松島市環境衛生センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	準連続	35	2.18	BF	1983/4/1	0.015	2009/7/9	稼働中
36203-01-2	徳島県	小松島市	小松島市環境衛生センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	準連続	35	2.18	BF	1983/4/1	0.42	2009/6/26	稼働中
36204-01-1	徳島県	阿南市	阿南市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	EP	1990/11/1	1.1	2009/9/1	稼働中
36204-01-2	徳島県	阿南市	阿南市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	EP	1990/11/1	0.58	2009/8/31	稼働中
36341-01-1	徳島県	石井町	石井町清掃センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	EP+MC	1978/4/1	1.2	2010/2/23	稼働中
36341-01-2	徳島県	石井町	石井町清掃センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	EP+MC	1978/4/1	1.2	2010/2/23	稼働中
36368-01-1	徳島県	那賀町	那賀町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	8	1	BF	1995/12/14	0.36	2009/12/9	稼働中
36368-01-2	徳島県	那賀町	那賀町清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	8	1	BF	1995/12/14	0.17	2009/12/10	稼働中
36401-01-1	徳島県	松茂町	松茂町第二環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1999/4/1	0.098	2009/8/27	稼働中
36401-01-2	徳島県	松茂町	松茂町第二環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1999/4/1	0.030	2009/9/18	稼働中
36402-01-1	徳島県	北島町	北島町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	13	1.6	BF	1985/4/1	0.052	2009/6/30	稼働中
36402-01-2	徳島県	北島町	北島町清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	13	1.6	BF	1985/4/1	0.076	2009/7/1	稼働中
36403-01-1	徳島県	藍住町	藍住町西クリーンステーション	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	準連続	15	1.875	BF	1980/10/22	0.049	2010/2/5	稼働中
36403-01-2	徳島県	藍住町	藍住町西クリーンステーション	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	準連続	15	1.875	BF	1980/10/22	0.049	2010/2/5	稼働中
36819-01-1	徳島県	海部都衛生処理事務組合	海部美化センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	25	3.125	BF	1979/3/1	1.00	2010/1/26	稼働中
36819-01-2	徳島県	海部都衛生処理事務組合	海部美化センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	25	3.125	BF	1979/3/1	1.00	2010/1/26	稼働中
36826-01-1	徳島県	美馬環境整備組合	クリーンセンター美馬	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	準連続	36	2.25	BF	1997/4/1	0.84	2009/12/17	稼働中
36826-01-2	徳島県	美馬環境整備組合	クリーンセンター美馬	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	準連続	36	2.25	BF	1997/4/1	0.76	2009/12/18	稼働中
36860-02-1	徳島県	中央広域環境施設組合	中央広域環境センター	1号炉	ガス化改質	全連続	60	2.5	その他(多塔スクラバー式)	2005/8/1	0.00066	2009/6/23	稼働中
36860-02-2	徳島県	中央広域環境施設組合	中央広域環境センター	2号炉	ガス化改質	全連続	60	2.5	その他(多塔スクラバー式)	2005/8/1	0.00032	2009/11/25	稼働中
36910-01-1	徳島県	みよし広域連合	みよし広域連合清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	準連続	25	3.125	EP	1981/4/1	0.99	2009/5/22	稼働中
36910-01-2	徳島県	みよし広域連合	みよし広域連合清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	準連続	25	3.125	EP	1981/4/1	1.1	2009/5/22	稼働中