

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定年月日	平成22年 3月31日 時点の稼働状況
43201-01-1	熊本県	熊本市	西部環境工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	225	9.375	BF	1986/4/1	0.12	2010/11/13	稼働中
43201-01-2	熊本県	熊本市	西部環境工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	225	9.375	BF	1986/4/1	0.026	2010/11/13	稼働中
43201-02-1	熊本県	熊本市	東部環境工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	1994/4/1	0.046	2010/3/25	稼働中
43201-02-2	熊本県	熊本市	東部環境工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	1994/4/1	0.082	2010/3/25	稼働中
43202-01-1	熊本県	八代市	八代市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.1	BF	1975/7/1	0.29	2009/11/13	稼働中
43202-01-2	熊本県	八代市	八代市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.1	BF	1975/7/1	0.015	2009/12/10	稼働中
43215-01-1	熊本県	天草市	御所浦クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化パッチ	10	1.25	BF	1992/9/1	0.11	2010/11/28	稼働中
43215-02-1	熊本県	天草市	牛深クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化パッチ	18	2.25	BF	1992/4/1	0.0076	2009/12/16	稼働中
43215-02-2	熊本県	天草市	牛深クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化パッチ	18	2.25	BF	1992/4/1	0.11	2009/12/16	稼働中
43215-03-1	熊本県	天草市	西天草クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化パッチ	8.5	1.06	BF	1995/4/1	0.018	2009/12/10	稼働中
43215-03-2	熊本県	天草市	西天草クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化パッチ	8.5	1.06	BF	1995/4/1	0.053	2009/12/10	稼働中
43447-01-1	熊本県	山都町	小峰クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化パッチ	10	1.25	BF	1990/4/1	0.015	2010/2/17	稼働中
43447-01-2	熊本県	山都町	小峰クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化パッチ	10	1.25	BF	1990/4/1	0.2	2010/2/17	稼働中
43854-02-1	熊本県	菊池環境保全組合	菊池環境保全組合立東部清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	67.5	2.81	BF	1994/7/21	0.018	2009/5/12	稼働中
43854-02-2	熊本県	菊池環境保全組合	菊池環境保全組合立東部清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	67.5	2.81	BF	1994/7/21	0.00098	2009/5/12	稼働中
43937-01-1	熊本県	御船町甲佐町衛生施設組合	御船甲佐クリーンセンター	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化パッチ	12	1.5	BF	1990/3/15	0.028	2009/7/2	稼働中
43937-01-2	熊本県	御船町甲佐町衛生施設組合	御船甲佐クリーンセンター	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化パッチ	12	1.5	BF	1990/3/15	0.028	2009/7/2	稼働中
43949-01-1	熊本県	益城 嘉島、西原環境衛生施設組合	益城クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化パッチ	40	2.5	BF	1989/4/1	0.0046	2009/11/10	稼働中
43949-01-2	熊本県	益城 嘉島、西原環境衛生施設組合	益城クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化パッチ	40	2.5	BF	1989/4/1	0.0043	2009/11/10	稼働中
43954-01-1	熊本県	山鹿植木広域行政事務組合	山鹿植木広域行政事務組合クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1992/4/1	0.071	2009/8/6	稼働中
43954-01-2	熊本県	山鹿植木広域行政事務組合	山鹿植木広域行政事務組合クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1992/4/1	0.018	2009/8/6	稼働中
43974-01-1	熊本県	八代生活環境事務組合	八代生活環境事務組合クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化パッチ	22	2.75	BF	1999/4/1	0.029	2009/10/29	稼働中
43974-01-2	熊本県	八代生活環境事務組合	八代生活環境事務組合クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化パッチ	22	2.75	BF	1999/4/1	0.04	2009/10/29	稼働中
43985-01-1	熊本県	阿蘇広域行政事務組合	大阿蘇環境センター蘇水館	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化パッチ	2.864	0.358	BF	2007/4/1	0.00063	2009/9/10	稼働中
43986-01-1	熊本県	人吉球磨広域行政組合	人吉球磨クリーンプラザ(1号炉)	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	45	1.875	BF	2002/12/1	0.00015	2010/11/12	稼働中
43986-01-2	熊本県	人吉球磨広域行政組合	人吉球磨クリーンプラザ(2号炉)	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	45	1.875	BF	2002/12/1	0.00028	2010/2/1	稼働中
43986-02-1	熊本県	人吉球磨広域行政組合	人吉球磨クリーンプラザ灰溶融炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	13	0.541	BF	2002/12/1	0.00028	2010/2/1	稼働中
43991-01-1	熊本県	有明広域行政事務組合	東部環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	35	2.2	BF	1999/4/1	0.00026	2009/12/5	稼働中
43991-01-2	熊本県	有明広域行政事務組合	東部環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	35	2.2	BF	1999/4/1	0.0022	2009/12/5	稼働中
43991-04-1	熊本県	有明広域行政事務組合	クリーンパークファイブ	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	准連続	25	1.04	BF	2006/5/16	0.00017	2009/11/24	稼働中
43991-04-2	熊本県	有明広域行政事務組合	クリーンパークファイブ	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	25	1.04	BF	2006/5/16	0.0014	2009/11/24	稼働中
43993-01-1	熊本県	水俣芦北広域行政事務組合	水俣芦北広域行政事務組合クリーンセンター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	43	1.79	BF	2002/12/1	0.0012	2009/7/31	稼働中
43995-01-1	熊本県	宇城広域連合	宇土・富合清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化パッチ	26	3.25	BF	1998/3/20	0.28	2009/12/18	稼働中
43995-01-2	熊本県	宇城広域連合	宇土・富合清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化パッチ	26	3.25	BF	1998/3/20	0.24	2009/12/17	稼働中
43995-02-1	熊本県	宇城広域連合	宇城クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	47.5	2.97	BF	1998/4/1	0.076	2010/11/21	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定年月日	平成22年 3月31日 時点の稼働状況
43995-02-2	熊本県	宇城広域連合	宇城クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	47.5	2.97	BF	1998/4/1	0.17	2010/1/22	稼働中
43998-01-1	熊本県	天草広域連合	本渡地区清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	31	1.94	BF	2000/4/1	0.11	2009/7/30	稼働中
43998-01-2	熊本県	天草広域連合	本渡地区清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	31	1.94	BF	2000/4/1	0.47	2009/7/30	稼働中
43998-01-3	熊本県	天草広域連合	本渡地区清掃センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	31	1.94	BF	2000/4/1	0.33	2009/7/30	稼働中
43998-02-1	熊本県	天草広域連合	松島地区清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	17	2.12	BF	1996/4/1	0.058	2009/7/30	稼働中
43998-02-2	熊本県	天草広域連合	松島地区清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	17	2.12	BF	1996/4/1	0.0025	2009/7/29	稼働中