

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成23年 3月31日 時点の稼働状況
16202-01-1	富山県	高岡市	高岡市環境クリーン工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	90	3.75	BF	1980/5/1	0.1	2010/7/27	稼働中
16202-01-2	富山県	高岡市	高岡市環境クリーン工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	90	3.75	BF	1980/5/1	0.042	2010/8/18	稼働中
16202-01-3	富山県	高岡市	高岡市環境クリーン工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	90	3.75	BF	1980/5/1	0.062	2010/7/28	稼働中
16205-01-1	富山県	水見市	水見市西部清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	50	3.125	BF	1978/4/1	0.000046	2011/3/17	稼働中
16211-01-1	富山県	射水市	射水市クリーンピア射水	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	46	1.917	BF	2002/12/1	0.055	2010/4/20	稼働中
16211-01-2	富山県	射水市	射水市クリーンピア射水	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	46	1.917	BF	2002/12/1	0.05	2010/6/25	稼働中
16211-01-3	富山県	射水市	射水市クリーンピア射水	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	46	1.917	BF	2002/12/1	0.035	2010/6/25	稼働中
16891-02-1	富山県	砺波広域圏事務組合	クリーンセンターとなみ 一般廃棄物処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	35	2.187	BF	1991/2/1	0.1	2011/1/6	稼働中
16891-02-2	富山県	砺波広域圏事務組合	クリーンセンターとなみ 一般廃棄物処理施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	35	2.187	BF	1991/2/1	0.037	2011/1/7	稼働中
16892-01-1	富山県	新川広域圏事務組合	エコぼ〜と	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	58	3.625	BF	2000/4/1	0.075	2010/10/28	稼働中
16892-01-2	富山県	新川広域圏事務組合	エコぼ〜と	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	58	3.625	BF	2000/4/1	0.1	2010/10/28	稼働中
16892-01-3	富山県	新川広域圏事務組合	エコぼ〜と	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	58	3.625	BF	2000/4/1	0.061	2010/10/28	稼働中
16897-02-1	富山県	富山地区広域圏事務組合	富山地区広域圏クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	270	11.25	BF	2003/4/1	0.00000087	2010/8/4	稼働中
16897-02-2	富山県	富山地区広域圏事務組合	富山地区広域圏クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	270	11.25	BF	2003/4/1	0.00000039	2010/10/5	稼働中
16897-02-3	富山県	富山地区広域圏事務組合	富山地区広域圏クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	270	11.25	BF	2003/4/1	0.0013	2010/10/6	稼働中