

| 施設コード | 都道府県名 | 市町村・組合名 | 施設名 | 炉番号 | 施設の種類 | 炉の稼働方式 | 処理能力 (t/日) | 処理能力 (t/h) | 集じん器 | 稼働開始 年月日 | 排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N) | 測定年月日 | 平成23年 3月31日 時点の稼働状況 |
|------------|-------|------------------|-------------|-----|---------------|--------|---------------|---------------|-------|-------------|---|------------|---------------------------|
| 44201-02-1 | 大分県 | 大分市 | 大分市福宗環境センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 146 | 6.08 | BF | 1997/4/1 | 0.039 | 2010/11/16 | 稼働中 |
| 44201-02-2 | 大分県 | 大分市 | 大分市福宗環境センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 146 | 6.08 | BF | 1997/4/1 | 0.048 | 2010/11/17 | 稼働中 |
| 44201-02-3 | 大分県 | 大分市 | 大分市福宗環境センター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 146 | 6.08 | BF | 1997/4/1 | 0.032 | 2011/1/14 | 稼働中 |
| 44201-03-1 | 大分県 | 大分市 | 大分市佐野清掃センター | 1号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 129 | 5.375 | BF | 2002/12/1 | 0.0003 | 2011/1/18 | 稼働中 |
| 44201-03-2 | 大分県 | 大分市 | 大分市佐野清掃センター | 2号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 129 | 5.375 | BF | 2002/12/1 | 0.0012 | 2011/1/19 | 稼働中 |
| 44201-03-3 | 大分県 | 大分市 | 大分市佐野清掃センター | 3号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 129 | 5.375 | BF | 2002/12/1 | 0.001 | 2010/12/21 | 稼働中 |
| 44203-01-1 | 大分県 | 中津市 | 中津市クリーンプラザ | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 50 | 3.125 | BF | 1999/4/1 | 4.8 | 2010/11/30 | 稼働中 |
| 44203-01-2 | 大分県 | 中津市 | 中津市クリーンプラザ | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 50 | 3.125 | BF | 1999/4/1 | 2.9 | 2010/11/30 | 稼働中 |
| 44204-01-1 | 大分県 | 日田市 | 日田市清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 45 | 2.8125 | BF | 1990/4/1 | 1.3 | 2010/10/28 | 稼働中 |
| 44204-01-2 | 大分県 | 日田市 | 日田市清掃センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 45 | 2.8125 | BF | 1990/4/1 | 0.86 | 2010/10/28 | 稼働中 |
| 44205-01-1 | 大分県 | 佐伯市 | エコセンター蒲江 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 9 | 1.125 | BF | 1995/4/1 | 2.8 | 2010/9/29 | 稼働中 |
| 44205-01-2 | 大分県 | 佐伯市 | エコセンター蒲江 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 9 | 1.125 | BF | 1995/4/1 | 3.3 | 2010/9/30 | 稼働中 |
| 44205-02-1 | 大分県 | 佐伯市 | エコセンター番匠 | 1号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 55 | 2.3 | BF | 2003/4/1 | 0.00031 | 2010/7/14 | 稼働中 |
| 44205-02-2 | 大分県 | 佐伯市 | エコセンター番匠 | 2号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 55 | 2.3 | BF | 2003/4/1 | 0.0023 | 2010/7/13 | 稼働中 |
| 44209-01-1 | 大分県 | 豊後高田市 | 豊後高田市ごみ清掃工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 17.5 | 2.188 | BF | 1977/3/1 | 0.011 | 2010/9/29 | 稼働中 |
| 44209-01-2 | 大分県 | 豊後高田市 | 豊後高田市ごみ清掃工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 17.5 | 2.188 | BF | 1977/3/1 | 0.043 | 2010/9/30 | 稼働中 |
| 44212-01-1 | 大分県 | 豊後大野市 | 豊後大野市清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 25 | 1.5625 | BF | 1998/4/1 | 0.68 | 2010/8/17 | 稼働中 |
| 44212-01-2 | 大分県 | 豊後大野市 | 豊後大野市清掃センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 25 | 1.5625 | BF | 1998/4/1 | 0.74 | 2010/8/18 | 稼働中 |
| 44214-01-1 | 大分県 | 国東市 | 国東市クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 15.5 | 1.9375 | BF | 1999/4/1 | 0.11 | 2011/2/1 | 稼働中 |
| 44214-01-2 | 大分県 | 国東市 | 国東市クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 15.5 | 1.9375 | BF | 1999/4/1 | 0.42 | 2011/2/1 | 稼働中 |
| 44322-01-1 | 大分県 | 姫島村 | 姫島村清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 5 | 0.62 | EP | 1997/3/1 | 4.9 | 2010/12/24 | 稼働中 |
| 44808-01-1 | 大分県 | 宇佐市 | 宇佐市ごみ焼却センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 45 | 2.813 | BF | 1982/4/1 | 0.023 | 2010/10/15 | 稼働中 |
| 44808-01-2 | 大分県 | 宇佐市 | 宇佐市ごみ焼却センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 45 | 2.813 | BF | 1982/4/1 | 0.5 | 2010/10/15 | 稼働中 |
| 44836-01-1 | 大分県 | 別荘遠見地域広域市町村圏事務組合 | 藤ヶ谷清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 75 | 3.125 | EP+MC | 1978/9/1 | 0.88 | 2010/11/11 | 稼働中 |
| 44836-01-2 | 大分県 | 別荘遠見地域広域市町村圏事務組合 | 藤ヶ谷清掃センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 75 | 3.125 | EP+MC | 1978/9/1 | 1 | 2010/11/12 | 稼働中 |
| 44836-02-1 | 大分県 | 別荘遠見地域広域市町村圏事務組合 | ごみ焼却処理施設3号炉 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 120 | 5 | EP | 1988/10/1 | 0.11 | 2010/11/11 | 稼働中 |
| 44861-02-1 | 大分県 | 玖珠九重行政事務組合 | 玖珠清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 14 | 1.75 | BF | 1998/10/15 | 0.083 | 2010/10/27 | 稼働中 |
| 44861-02-2 | 大分県 | 玖珠九重行政事務組合 | 玖珠清掃センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 14 | 1.75 | BF | 1998/10/15 | 0.043 | 2010/10/27 | 稼働中 |